水　　質　　年　　報

令 和 6 年 度

広 島 県 水 道 広 域 連 合 企 業 団
水 質 管 理 セ ン タ ー

令和６年度水質年報　目次

第１部　水道用水定期水質検査（試験）結果

１　広島水道用水供給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２　広島西部地域用水供給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３　沼田川水道用水供給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４　竹原市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５　三原市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６　府中市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７　三次市水道事業　・・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８　庄原市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９　東広島市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０　廿日市市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１　安芸高田市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２　江田島市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１３　熊野町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１４　北広島町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５　大崎上島町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６　世羅町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１７　神石高原町簡易水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第２部　工業用水定期水質検査結果

（瀬野川浄水場・温品浄水場・田口浄水場・本郷浄水場）　・・・・・・・・・・・・・

第３部　その他

１　特定事業場排水等検査結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２　最終処分場検査結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３　取水場・浄水場汚泥検査結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４　令和６年度の主な水質事故等一覧表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第１部

水道事業（水道用水）定期水質検査結果

1

広島水道用水供給事業

瀬野川浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.15	5月 R6.05.20	6月 R6.06.17	7月 R6.07.16	8月 R6.08.26	9月 R6.09.17	10月 R6.10.21	11月 R6.11.18	12月 R6.12.16	1月 R7.01.20	2月 R7.02.17	3月 R7.03.17	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.8	22.0	23.3	24.5	31.0	31.5	20.3	15.7	9.4	8.5	9.6	6.5	31.5	6.5	18.4
－	水温	－	℃	16.2	17.4	23.5	21.9	27.5	27.5	20.3	16.7	9.6	7.2	7.0	9.1	27.5	7.0	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.39	－	－	0.29	－	－	0.41	－	－	0.50	－	0.50	0.29	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.13	－	－	0.11	－	－	0.13	－	0.13	0.11	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.08	0.10	0.09	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	0.006	0.010	0.006	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.010	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	0.003	0.005	0.004	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	<0.001	0.002	0.002	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	0.009	0.019	0.013	－	0.004	－	－	0.002	－	0.019	0.002	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	0.003	0.004	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.007	0.005	－	0.002	－	－	0.001	－	0.007	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.02	0.04	0.03	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.3	－	－	7.2	－	－	6.2	－	－	9.0	－	9.0	6.2	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.6	8.7	7.2	8.9	8.6	8.3	7.8	9.4	11	14	11	14	7.2	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	22	－	－	21	－	－	20	－	－	19	－	22	19	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	52	－	－	57	－	－	65	－	－	64	－	65	52	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.66	0.64	0.61	0.60	0.66	0.63	0.61	0.62	0.62	0.58	0.63	0.62	0.66	0.58	0.62

<：未満を表します。

西町分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.17	5月 R6.05.22	6月 R6.06.19	7月 R6.07.18	8月 R6.08.28	9月 R6.09.19	10月 R6.10.23	11月 R6.11.20	12月 R6.12.18	1月 R7.01.22	2月 R7.02.19	3月 R7.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.5	23.7	25.4	30.0	30.3	33.9	24.1	14.7	8.9	12.6	9.0	9.8	33.9	8.9	20.6
－	水温	－	℃	16.5	19.5	22.9	23.9	29.2	28.5	24.2	18.6	12.7	9.2	8.4	10.8	29.2	8.4	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.28	－	－	－	－	－	－	－	0.28	0.28	0.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	0.13	0.13	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.11	0.15	0.13	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.15	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.008	－	0.016	0.024	0.019	－	0.005	－	－	0.003	－	0.024	0.003	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.004	0.006	0.005	－	0.002	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.004	0.004	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.016	－	0.025	0.040	0.034	－	0.013	－	－	0.008	－	0.040	0.008	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.010	0.008	0.008	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.010	<0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.007	0.012	0.011	－	0.005	－	－	0.003	－	0.012	0.003	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.06	－	－	0.02	－	－	0.02	－	0.06	0.02	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.2	－	－	7.3	－	－	6.4	－	－	8.7	－	8.7	6.2	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	8.7	9.1	7.6	9.4	8.9	8.9	8.1	9.5	11	13	11	13	7.6	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	20	－	－	21	－	－	20	－	－	20	－	21	20	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	55	－	－	55	－	－	53	－	－	67	－	67	53	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.47	0.53	0.54	0.49	0.50	0.45	0.51	0.52	0.54	0.52	0.53	0.61	0.45	0.52

<：未満を表します。

瀬野川浄水場系末端（中野・盛谷分水点）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.17	5月 R6.05.22	6月 R6.06.19	7月 R6.07.18	8月	9月	10月 R6.10.23	11月 R6.11.20	12月 R6.12.18	1月 R7.01.22	2月 R7.02.19	3月 R7.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.4	21.3	26.5	31.8	－	－	23.3	12.3	8.2	2.8	2.5	10.2	31.8	2.5	15.9
－	水温	－	℃	16.2	19.4	22.6	24.4	－	－	24.8	20.1	15.5	11.0	10.1	11.8	24.8	10.1	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.11	－	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.010	－	0.018	－	－	－	0.008	－	－	0.004	－	0.018	0.004	0.01
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	0.003	－	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	－	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.018	－	0.028	－	－	－	0.019	－	－	0.012	－	0.028	0.012	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.011	－	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.011	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	<0.001	－	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.007	<0.001	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.3	－	－	－	－	－	6.3	－	－	9.4	－	9.4	6.3	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.7	9.6	8.2	－	－	9.0	8.4	9.2	12	14	12	14	8.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	20	－	－	－	－	－	21	－	－	20	－	21	20	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	50	－	－	－	－	－	55	－	－	65	－	65	50	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	－	－	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.3	－	－	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	－	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.47	0.40	0.46	－	－	0.46	0.43	0.40	0.53	0.50	0.52	0.53	0.40	0.46

＜：未満を表します。

※８月・９月は工事の影響で中野分水点には宮原浄水場系の水であったため検査省略、１月・２月は工事の影響で瀬野川浄水場系末端は盛谷分水点であったため、そちらを転記した。

宮原浄水場　調整池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.04	5月 R6.05.15	6月 R6.06.05	7月 R6.07.04	8月 R6.08.01	9月 R6.09.04	10月 R6.10.10	11月 R6.11.07	12月 R6.12.04	1月 R7.01.15	2月 R7.02.20	3月 R7.03.05	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	17.5	21.5	26.7	30.0	28.3	21.0	13.8	11.0	5.9	3.2	8.9	30.0	3.2	17.1
－	水温	－	℃	13.5	18.0	19.8	21.0	26.1	25.1	22.0	18.0	13.0	8.0	8.0	10.0	26.1	8.0	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	0.49	－	－	0.38	－	－	0.51	0.51	0.37	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	0.09	－	－	0.08	0.12	0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.11	0.13	0.10	0.14	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	0.14	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	0.005	0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.015	－	－	0.009	－	－	0.007	0.017	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	0.006	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	0.03	0.02	0.02	0.07	0.04	0.08	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.08	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.6	－	－	6.4	－	－	6.7	－	－	7.5	7.6	6.4	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	9.0	9.8	8.5	9.2	7.9	8.6	7.8	9.1	12	14	13	14	7.8	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	18	－	－	19	－	－	16	23	16	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	60	－	－	56	－	－	48	－	－	56	60	48	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.90	0.90	0.90	1.0	0.90	1.0	0.90	1.0	0.80	0.80	1.0	1.0	1.0	0.80	0.93

<：未満を表します。

宇和木分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.17	5月 R6.05.22	6月 R6.06.19	7月 R6.07.18	8月 R6.08.28	9月 R6.09.19	10月 R6.10.23	11月 R6.11.20	12月 R6.12.18	1月 R7.01.22	2月 R7.02.19	3月 R7.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.4	23.1	28.0	33.0	29.7	26.0	23.7	17.7	9.1	13.9	10.2	10.6	33.0	9.1	20.7
－	水温	－	℃	16.0	19.8	23.1	24.3	29.3	28.7	23.5	16.6	13.4	10.2	9.5	11.1	29.3	9.5	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.32	－	－	－	－	－	－	－	0.32	0.32	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	0.14	0.14	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	0.11	0.17	0.16	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.17	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.010	－	0.017	0.023	0.020	－	0.007	－	－	0.003	－	0.023	0.003	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.004	0.005	0.006	－	0.002	－	－	0.003	－	0.006	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.003	0.008	0.006	－	0.004	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.020	－	0.028	0.047	0.039	－	0.018	－	－	0.010	－	0.047	0.010	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.011	0.007	0.008	－	0.004	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.008	0.015	0.013	－	0.007	－	－	0.004	－	0.015	0.004	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.03	－	－	0.07	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.07	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.7	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	9.0	6.7	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.7	9.5	8.0	10	9.1	9.1	8.5	9.5	12	15	11	15	8.0	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	20	－	－	23	－	－	22	－	－	21	－	23	20	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	53	－	－	59	－	－	56	－	－	61	－	61	53	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.1	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.49	0.58	0.45	0.40	0.58	0.60	0.49	0.58	0.62	0.61	0.61	0.62	0.40	0.55

<：未満を表します。

宮原浄水場系末端（盛谷分水点・大浦ポンプ所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.17	5月 R6.05.22	6月 R6.06.19	7月 R6.07.18	8月 R6.08.28	9月 R6.09.19	10月 R6.10.23	11月 R6.11.20	12月 R6.12.18	1月 R7.01.22	2月 R7.02.19	3月 R7.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.6	21.0	22.6	30.0	32.5	31.2	21.1	12.0	4.6	14.2	7.3	8.9	32.5	4.6	18.9
－	水温	－	℃	16.5	19.9	23.3	24.8	29.6	29.3	24.7	20.5	15.3	10.7	9.6	12.2	29.6	9.6	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	0.33	0.33	0.33
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	0.14	0.14	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.09	－	0.15	0.19	0.17	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.19	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.016	－	0.024	0.025	0.024	－	0.015	－	－	0.004	－	0.025	0.004	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.005	0.007	0.008	－	0.002	－	－	0.004	－	0.008	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.005	0.004	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.025	－	0.034	0.043	0.040	－	0.026	－	－	0.010	－	0.043	0.01	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	0.014	0.009	0.011	－	0.007	－	－	0.003	－	0.014	0.003	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.008	0.013	0.012	－	0.008	－	－	0.004	－	0.013	0.004	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	<0.01	－	0.06	<0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.7	－	－	8.2	－	－	7.0	－	－	9.1	－	9.1	6.7	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.8	9.4	8.4	10	9.2	9.8	8.8	9.7	12	15	11	14	8.4	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	21	－	－	25	－	－	24	－	－	22	－	25	21	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	56	－	－	61	－	－	61	－	－	64	－	64	56	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.65	0.61	0.64	0.61	0.64	0.49	0.56	0.65	0.64	0.61	0.60	0.65	0.49	0.61

<：未満を表します。

※１月・２月は工事の影響で、大浦ポンプ所で採水を実施

2

広島西部地域水道用水供給事業

白ヶ瀬浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.08	5月 R6.05.13	6月 R6.06.10	7月 R6.07.08	8月 R6.08.19	9月 R6.09.09	10月 R6.10.15	11月 R6.11.11	12月 R6.12.09	1月 R7.01.14	2月 R7.02.10	3月 R7.03.10	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	18.6	21.3	29.5	27.9	29.1	22.3	15.5	5.9	2.6	1.4	10.1	29.5	1.4	16.8
－	水温	－	℃	13.5	12.8	17.8	21.9	25.7	24.3	21.2	15.5	8.9	5.0	4.9	7.0	25.7	4.9	14.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.73	－	－	0.43	－	－	0.81	－	－	0.61	－	0.81	0.43	0.65
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	0.08	－	0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.18	0.14	0.40	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.40	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.009	－	0.012	0.005	0.012	－	0.008	－	－	0.001	－	0.012	0.001	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.009	0.003	0.005	－	0.003	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.002	0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.012	－	0.015	0.011	0.018	－	0.012	－	－	0.002	－	0.018	0.002	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.006	<0.002	0.005	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.003	0.004	0.005	－	0.004	－	－	0.001	－	0.005	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.4	－	－	6.5	－	－	5.2	－	－	6.5	－	6.5	5.2	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	8.4	7.6	8.0	8.6	8.5	7.6	6.8	7.1	7.2	7.7	7.7	8.6	6.8	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	24	－	－	22	－	－	20	－	－	24	－	24	20	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	66	－	－	58	－	－	51	－	－	62	－	66	51	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.8	0.6	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.67	0.61	0.75	0.65	0.62	0.61	0.64	0.63	0.63	0.57	0.62	0.75	0.57	0.64

<：未満を表します。

佐方分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.08	5月 R6.05.13	6月 R6.06.10	7月 R6.07.08	8月 R6.08.19	9月 R6.09.09	10月 R6.10.15	11月 R6.11.11	12月 R6.12.09	1月 R7.01.14	2月 R7.02.10	3月 R7.03.10	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	23.0	25.5	29.2	31.0	31.3	25.6	20.9	10.0	9.2	7.0	14.2	31.3	7.0	20.3
－	水温	－	℃	12.3	15.8	17.9	20.9	24.8	26.4	20.2	16.8	12.0	7.6	6.3	8.3	26.4	6.3	15.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.06	－	0.18	0.17	0.44	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.44	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	0.017	0.007	0.015	－	0.009	－	－	0.003	－	0.019	0.003	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	0.006	0.003	0.005	－	0.003	－	－	0.002	－	0.010	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.003	0.002	－	0.001	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.024	－	0.021	0.016	0.024	－	0.014	－	－	0.007	－	0.024	0.007	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.009	0.002	0.006	－	0.005	－	－	0.003	－	0.009	0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.004	0.006	0.007	－	0.004	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.03	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.2	－	－	6.5	－	－	5.2	－	－	6.5	－	6.5	5.2	6.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.8	7.9	8.1	9.0	8.9	7.9	6.9	7.4	7.4	7.9	7.9	9.0	6.9	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	23	－	－	22	－	－	20	－	－	24	－	24	20	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	65	－	－	59	－	－	52	－	－	63	－	65	52	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.46	0.42	0.43	0.45	0.45	0.46	0.51	0.60	0.56	0.51	0.56	0.60	0.42	0.49

<：未満を表します。

三ツ石浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.08	5月 R6.05.13	6月 R6.06.10	7月 R6.07.08	8月 R6.08.19	9月 R6.09.09	10月 R6.10.15	11月 R6.11.11	12月 R6.12.09	1月 R7.01.14	2月 R7.02.10	3月 R7.03.10	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	17.9	23.4	30.4	29.4	29.4	21.2	16.1	4.6	1.5	2.8	6.0	30.4	1.5	16.7
－	水温	－	℃	11.0	16.8	15.9	19.9	24.6	24.9	24.6	19.1	15.0	11.0	8.9	8.1	24.9	8.1	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.19	－	－	0.25	－	－	0.27	－	0.27	0.19	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.17	－	－	0.13	－	－	0.12	－	－	0.15	－	0.17	0.12	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.11	0.17	0.20	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.009	－	0.017	0.013	0.014	－	0.013	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.014	0.009	0.010	－	0.008	－	－	0.004	－	0.014	0.004	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.013	－	0.020	0.018	0.020	－	0.018	－	－	0.007	－	0.020	0.007	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.009	0.006	0.007	－	0.006	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.003	0.005	0.005	－	0.005	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.1	－	－	5.3	－	－	5.2	－	－	5.5	－	5.5	5.1	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.5	5.2	4.8	5.7	5.3	5.1	5.2	5.4	5.2	5.0	5.4	5.5	5.7	4.8	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	12	－	－	11	－	－	10	－	－	13	－	13	10	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	41	－	－	40	－	－	39	－	－	46	－	46	39	42
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.57	0.62	0.59	0.60	0.59	0.63	0.59	0.63	0.57	0.61	0.62	0.63	0.57	0.60

<：未満を表します。

宮島分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.08	5月 R6.05.13	6月 R6.06.10	7月 R6.07.08	8月 R6.08.19	9月 R6.09.09	10月 R6.10.15	11月 R6.11.11	12月 R6.12.09	1月 R7.01.14	2月 R7.02.10	3月 R7.03.10	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	19.4	20.3	32.8	29.7	34.1	23.0	16.9	8.1	6.4	4.3	11.0	34.1	4.3	18.5
－	水温	－	℃	12.4	17.1	17.8	20.6	25.4	27.7	24.0	19.8	15.9	11.7	10.3	9.8	27.7	9.8	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.06	－	0.13	0.22	0.22	－	0.11	－	－	<0.06	－	0.22	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.014	－	0.022	0.020	0.022	－	0.018	－	－	0.006	－	0.022	0.006	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.004	0.007	0.006	－	0.004	－	－	0.004	－	0.008	0.004	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	<0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.021	－	0.026	0.028	0.032	－	0.028	－	－	0.011	－	0.032	0.011	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.014	0.011	0.013	－	0.011	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.004	0.007	0.008	－	0.008	－	－	0.004	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.2	－	－	5.5	－	－	5.6	－	－	5.5	－	5.6	5.2	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.4	5.0	5.9	5.7	5.5	5.5	5.7	5.4	5.2	5.5	5.7	5.9	5.0	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	11	－	－	12	－	－	11	－	－	13	－	13	11	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	43	－	－	43	－	－	38	－	－	47	－	47	38	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.51	0.43	0.47	0.53	0.43	0.46	0.40	0.50	0.47	0.45	0.52	0.53	0.40	0.47

＜：未満を表します。

3

沼田川水道用水供給事業

埜田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.01	5月 R6.05.07	6月 R6.06.03	7月 R6.07.01	8月 R6.08.05	9月 R6.09.02	10月 R6.10.07	11月 R6.11.05	12月 R6.12.02	1月 R7.01.06	2月 R7.02.03	3月 R7.03.03	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	20.0	21.0	25.0	31.5	29.0	22.2	16.0	14.1	4.0	7.5	9.1	31.5	4.0	18.0
－	水温	－	℃	13.2	19.0	20.4	22.2	29.0	26.7	23.7	17.9	11.5	5.7	7.0	10.1	29.0	5.7	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20	18	17	20	0	6
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.59	0.47	0.46	0.39	0.32	0.43	0.40	0.50	0.31	0.40	0.62	0.58	0.62	0.31	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.12	－	－	<0.08	－	－	0.10	－	0.12	<0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	<0.06	0.09	0.07	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	0.006	0.008	0.007	－	0.003	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	－	0.002	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	0.001	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	0.009	0.014	0.012	－	0.005	－	－	0.006	－	0.014	0.005	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	－	0.002	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.003	0.005	0.004	－	0.002	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.9	－	－	7.0	－	－	4.8	－	－	16	－	16	4.8	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	7.4	5.8	6.2	5.1	7.5	5.8	5.5	5.9	6.6	21	7.7	21	5.1	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	28	－	－	28	－	－	20	－	－	32	－	32	20	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	62	－	－	69	－	－	64	－	－	84	－	84	62	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	0.8	0.7	0.9	0.7	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.50	0.51	0.58	0.53	0.59	0.52	0.56	0.56	0.50	0.62	0.46	0.62	0.46	0.54

<：未満を表します。

失平分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.01	5月 R6.05.07	6月 R6.06.03	7月 R6.07.01	8月 R6.08.05	9月 R6.09.02	10月 R6.10.07	11月 R6.11.05	12月 R6.12.02	1月 R7.01.06	2月 R7.02.03	3月 R7.03.03	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.7	17.5	19.4	24.5	33.0	29.6	21.9	19.7	13.5	5.2	7.7	6.7	33.0	5.2	17.9
－	水温	－	℃	11.5	17.1	19.6	21.8	26.7	27.5	25.2	20.7	15.5	10.3	9.2	8.8	27.5	8.8	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.09	0.11	0.13	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.012	－	0.020	0.025	0.017	－	0.018	－	－	0.006	－	0.025	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.002	0.006	－	0.002	－	－	0.002	－	0.006	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.018	－	0.028	0.036	0.035	－	0.028	－	－	0.013	－	0.036	0.013	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	0.007	0.009	0.010	0.006	－	0.010	－	－	0.004	－	0.010	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.007	0.009	0.012	－	0.008	－	－	0.005	－	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.6	－	－	7.6	－	－	6.9	－	－	10	－	10	6.6	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.5	7.7	7.0	6.1	9.6	7.0	7.4	6.4	7.0	9.4	9.6	9.6	6.1	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	27	－	－	28	－	－	27	－	－	29	－	29	27	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	66	－	－	71	－	－	77	－	－	71	－	77	66	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.5	7.3	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.22	0.29	0.23	0.29	0.30	0.32	0.31	0.37	0.28	0.20	0.30	0.23	0.37	0.20	0.28

<：未満を表します。

宮浦浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.01	5月 R6.05.07	6月 R6.06.03	7月 R6.07.01	8月 R6.08.05	9月 R6.09.02	10月 R6.10.07	11月 R6.11.05	12月 R6.12.02	1月 R7.01.06	2月 R7.02.03	3月 R7.03.03	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	21.9	21.2	24.8	32.3	29.8	21.9	18.9	9.8	4.8	7.1	9.5	32.3	4.8	18.4
－	水温	－	℃	13.6	21.9	23.9	23.3	30.2	27.9	25.1	18.5	12.0	6.4	7.1	10.4	30.2	6.4	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	5	5	0	0	0	0	0	3	15	26	50	8	50	0	9
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.61	0.45	0.46	0.43	0.24	0.48	0.48	0.53	0.36	0.40	0.62	0.63	0.63	0.24	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.11	－	－	<0.08	－	－	0.11	－	0.11	<0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	<0.06	0.12	0.09	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	0.006	0.012	0.007	－	0.004	－	－	0.002	－	0.012	0.002	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	0.004	0.003	0.006	0.004	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	0.001	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	0.009	0.019	0.012	－	0.006	－	－	0.005	－	0.019	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	0.004	0.003	0.006	0.004	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.003	0.006	0.004	－	0.002	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.2	－	－	7.9	－	－	4.9	－	－	13	－	13	4.9	8.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	7.5	6.3	6.8	5.8	7.9	6.1	5.8	6.5	7.0	17	8.4	17	5.8	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	29	－	－	30	－	－	20	－	－	32	－	32	20	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	72	－	－	74	－	－	59	－	－	80	－	80	59	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	1.2	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.2	7.7	7.4	7.4	7.3	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.70	0.79	0.77	0.86	0.89	1.1	0.92	0.85	0.80	0.79	0.66	0.73	1.1	0.66	0.82

<：未満を表します。

宮浦系末端

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.16	5月 R6.05.14	6月 R6.06.11	7月 R6.07.09	8月 R6.08.05	9月 R6.09.03	10月 R6.10.02	11月 R6.11.05	12月 R6.12.10	1月 R7.01.08	2月 R7.02.19	3月 R7.03.11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.1	18.8	27.1	29.3	32.1	29.0	27.0	19.5	8.6	5.3	6.2	12.3	32.1	5.3	19.8
－	水温	－	℃	17.0	19.6	22.4	25.2	27.8	28.4	27.7	21.9	12.5	11.0	9.2	9.6	28.4	9.2	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.37	0.42	0.35	0.26	0.43	0.39	0.53	0.35	0.38	0.59	0.64	0.64	0.26	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.14	0.13	0.09	0.12	0.10	0.14	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.14	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.07	0.16	0.17	0.17	0.18	0.16	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	0.007	0.012	0.014	0.031	0.019	0.020	0.015	0.007	0.006	0.002	0.004	0.031	0.002	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	<0.002	0.004	0.005	0.016	0.011	0.008	0.007	0.005	0.005	<0.002	0.004	0.016	<0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	0.014	0.023	0.021	0.043	0.029	0.033	0.022	0.014	0.012	0.007	0.008	0.043	0.007	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	0.004	0.007	0.009	0.018	0.012	0.013	0.011	0.006	0.006	<0.002	0.004	0.018	<0.002	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.005	0.008	0.005	0.010	0.007	0.010	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.010	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.3	8.3	9.0	7.6	7.1	6.6	7.3	4.6	8.4	8.2	8.8	7.6	9.0	4.6	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	12	12	8.0	6.3	8.4	7.1	7.4	8.1	6.8	9.5	7.8	12	6.3	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	31	36	30	32	35	35	37	36	41	44	38	44	27	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	58	67	82	67	72	65	77	60	65	54	61	61	82	54	66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.0	0.9	0.8	0.6	0.9	1.1	0.6	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.67	0.44	0.75	0.52	0.65	0.66	0.69	0.76	0.55	0.80	0.60	0.62	0.80	0.44	0.64

<：未満を表します。

※４～２月は有道分水点、３月は田熊分水点

坊士浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.18	5月 R6.05.08	6月 R6.06.05	7月 R6.07.03	8月 R6.08.01	9月 R6.09.12	10月 R6.10.10	11月 R6.11.14	12月 R6.12.04	1月 R7.01.16	2月 R7.02.06	3月 R7.03.06	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	16.1	21.6	28.0	31.9	30.0	21.4	15.1	9.0	1.6	0.7	6.4	31.9	0.7	16.7
－	水温	－	℃	17.7	18.6	19.9	23.1	28.6	28.1	21.7	15.8	11.6	5.1	4.7	7.2	28.6	4.7	16.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.45	0.44	0.34	0.28	0.34	0.50	0.49	0.36	0.51	0.48	0.60	0.60	0.28	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.11	0.08	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.12	0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.10	0.06	0.10	0.15	0.21	0.20	0.21	0.14	0.10	0.09	0.07	0.06	0.21	0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	0.006	0.008	0.007	0.011	0.010	0.010	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.011	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.06	<0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.1	7.8	7.2	6.5	6.5	7.1	5.4	6.6	7.7	9.5	8.9	8.5	9.5	5.4	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	0	8.6	8.8	8.4	9.7	12	8.8	9.4	12	12	12	12	8.4	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	31	31	29	32	35	37	43	44	41	43	43	44	27	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	70	64	63	52	60	70	69	65	67	65	73	64	73	52	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.1	0.9	0.9	1.0	1.2	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.2	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.76	0.78	0.73	0.99	0.90	0.81	0.81	0.78	0.75	0.70	0.69	0.68	0.99	0.68	0.78

＜：未満を表します。

坊士系末端

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.16	5月 R6.05.14	6月 R6.06.11	7月 R6.07.09	8月 R6.08.05	9月 R6.09.03	10月 R6.10.02	11月 R6.11.05	12月 R6.12.10	1月 R7.01.08	2月 R7.02.19	3月 R7.03.11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.1	18.1	25.4	29.7	32.3	26.9	26.1	20.3	10.0	6.8	3.6	11.2	32.3	3.6	19.4
－	水温	－	℃	16.9	19.1	21.7	27.2	29.7	28.8	27.2	20.2	14.5	7.9	8.9	9.9	29.7	7.9	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.37	0.42	0.35	0.31	0.44	0.39	0.51	0.39	0.38	0.59	0.64	0.64	0.31	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.14	<0.08	0.11	0.11	0.09	0.08	0.14	<0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.07	0.12	0.16	0.19	0.24	0.22	0.16	0.11	0.08	0.08	0.06	0.24	0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	0.006	0.009	0.011	0.015	0.014	0.012	0.007	0.002	0.002	0.001	0.002	0.015	0.001	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	0.012	0.016	0.017	0.024	0.023	0.023	0.012	0.008	0.006	0.005	0.006	0.024	0.005	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.004	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	0.11	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.01	0.11	0.01	0.04
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.3	7.8	8.0	7.2	6.8	8.3	7.3	5.5	8.4	8.5	9.0	8.0	9.0	5.5	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	11	11	7.9	8.7	11	9.6	11	11	9.7	13	11	13	7.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	32	31	33	41	39	44	27	34	47	38	41	47	27	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	59	61	75	70	73	66	75	63	66	66	62	66	75	59	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	0.7	1.1	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.66	0.51	0.53	0.67	0.53	0.45	0.50	0.57	0.78	0.52	0.90	0.90	0.90	0.45	0.63

＜：未満を表します。

※４～２月は江奥分水点、３月は大浜分水点

西内海分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R6.04.18	5月 R6.05.08	6月 R6.06.05	7月 R6.07.03	8月 R6.08.01	9月 R6.09.12	10月 R6.10.10	11月 R6.11.14	12月 R6.12.04	1月 R7.01.16	2月 R7.02.06	3月 R7.03.06	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.4	17.7	26.3	28.4	29.7	29.6	21.5	16.8	10.5	4.1	2.0	9.4	29.7	2.0	18.2
－	水温	－	℃	17.1	19.2	21.2	22.7	27.9	28.7	25.0	18.6	14.2	8.0	7.4	9.5	28.7	7.4	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.43	0.46	0.38	0.33	0.31	0.51	0.51	0.37	0.45	0.50	0.61	0.61	0.31	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12	0.08	0.10	0.19	0.09	0.08	0.08	0.19	0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.07	0.10	0.13	0.21	0.20	0.22	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.22	0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	0.006	0.010	0.009	0.012	0.012	0.009	0.005	0.004	0.002	0.001	0.003	0.012	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	0.012	0.017	0.015	0.022	0.020	0.024	0.011	0.010	0.006	0.004	0.007	0.024	0.004	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.004	0.007	0.005	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	<0.01	0.01	0.05	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.6	7.9	8.0	7.7	7.1	6.9	5.3	6.5	7.7	8.6	9.8	8.6	9.8	5.3	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	10	9.1	10	8.8	9.3	11	8.8	10	11	14	13	14	8.8	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	30	31	25	32	38	34	41	40	39	44	36	44	25	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	68	65	66	59	65	68	66	62	65	61	70	64	70	59	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.55	0.46	0.55	0.58	0.46	0.46	0.53	0.55	0.56	0.50	0.52	0.62	0.46	0.53

<：未満を表します。

4

竹原市水道事業

①中通水系　小梨地域交流センター

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月15日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月22日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月20日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.0	18.7	22.0	23.6	30.1	30.9	25.4	10.6	6.9	5.8	2.7	5.7	30.9	2.7	17.0
－	水温	－	℃	17.3	19.4	23.3	25.2	29.8	29.3	23.4	18.3	12.3	8.5	8.2	8.4	29.8	8.2	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.0	0.99	0.91	0.74	0.62	0.57	0.78	0.79	0.70	0.80	0.82	1.0	0.57	0.81
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.27	－	－	0.25	－	－	0.25	－	0.27	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.001	0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.6	5.3	4.8	5.3	5.6	5.6	5.1	5.7	5.3	5.9	6.4	6.4	4.8	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	90	－	－	－	－	－	－	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.27	0.39	0.38	0.57	0.62	0.49	0.30	0.30	0.10	0.11	0.43	0.62	0.10	0.35

<：未満を表します。

②中通水系　森本宅

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月13日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月21日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月19日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.3	19.6	22.7	24.3	32.2	30.1	24.8	13.6	8.8	6.0	6.7	8.0	32.2	6.0	18.1
－	水温	－	℃	19.6	21.2	24.9	27.4	31.8	32.3	25.8	20.2	13.4	11.0	10.5	10.0	32.3	10.0	20.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.3	1.0	0.99	0.90	0.74	0.61	0.57	0.83	0.78	0.70	0.78	0.83	1.3	0.57	0.84
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.28	－	－	0.27	－	－	0.24	－	0.28	0.24	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.7	5.1	4.6	5.1	5.4	5.5	5.3	5.0	5.3	5.8	6.4	6.4	4.6	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	6.9	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.18	0.38	0.27	0.39	0.40	0.32	0.15	0.19	0.17	0.12	0.31	0.40	0.12	0.26

<：未満を表します。

③東野水系　上仁賀管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月13日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月21日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月19日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	17.4	25.3	23.9	32.2	30.2	23.4	10.3	6.7	3.5	2.9	8.3	32.2	2.9	16.8
－	水温	－	℃	19.4	21.6	25.5	28.1	32.0	32.3	25.7	19.3	11.4	8.3	8.3	9.4	32.3	8.3	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.92	0.83	0.72	0.73	0.59	0.54	0.62	0.91	0.70	0.72	0.75	0.78	0.92	0.54	0.73
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.25	－	－	0.26	－	－	0.23	－	－	0.24	－	0.26	0.23	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.21	－	－	0.29	－	－	0.22	－	－	0.08	－	0.29	0.08	0.20
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	0.015	<0.001	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.033	－	－	0.017	－	－	0.004	－	0.033	0.004	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.8	－	－	－	－	－	－	9.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.5	6.4	6.0	6.7	6.8	6.4	6.4	6.2	6.3	6.3	6.7	6.8	6.0	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	56
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	120	－	－	110	－	－	110	－	－	100	－	120	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.7	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.8	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.16	0.17	0.11	0.12	0.22	0.19	0.47	0.52	0.27	0.35	0.27	0.29	0.52	0.11	0.26

<：未満を表します。

④東野水系　田万里管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月13日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月21日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月19日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.1	18.8	24.6	24.3	29.5	30.4	22.1	10.9	5.2	2.1	1.3	8.1	30.4	1.3	16.3
－	水温	－	℃	20.0	22.0	26.4	28.7	33.2	32.7	26.0	18.9	12.6	9.1	9.3	10.5	33.2	9.1	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.94	0.84	0.74	0.72	0.60	0.55	0.61	0.90	0.71	0.71	0.75	0.78	0.94	0.55	0.74
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.25	－	－	0.26	－	－	0.23	－	－	0.25	－	0.26	0.23	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.16	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	0.16	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.015	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.015	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.032	－	－	0.014	－	－	0.005	－	0.032	0.005	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.6	－	－	－	－	－	－	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	6.4	6.3	5.7	6.6	6.5	6.2	6.2	5.9	6.2	6.4	6.7	6.7	5.7	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	49
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	110	－	－	110	－	－	96	－	110	96	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.16	0.17	0.14	0.11	0.24	0.18	0.23	0.22	0.30	0.27	0.25	0.32	0.32	0.11	0.22

＜：未満を表します。

⑤東野水系　新庄町　乙井谷管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月15日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月22日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月20日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.1	19.8	23.6	23.7	29.6	28.3	26.4	9.4	6.3	9.8	5.2	8.5	29.6	5.2	17.7
－	水温	－	℃	16.5	19.3	23.4	25.8	29.9	27.3	24.6	19.4	12.5	9.7	9.1	9.9	29.9	9.1	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.91	0.80	0.73	0.73	0.59	0.55	0.62	0.81	0.70	0.73	0.78	0.80	0.91	0.55	0.73
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.25	－	－	0.22	－	－	0.25	－	0.25	0.22	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.20	－	－	0.28	－	－	0.09	－	0.28	0.08	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.017	－	－	0.012	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	6.3	6.2	5.6	6.4	6.5	6.3	6.0	5.9	6.3	6.5	6.8	6.8	5.6	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	48	－	－	－	－	－	－	48
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	110	－	－	93	－	110	93	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.30	0.25	0.23	0.10	0.21	0.24	0.37	0.29	0.42	0.38	0.37	0.42	0.10	0.29

<：未満を表します。

⑥成井水系　東向会館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月13日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月21日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月19日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.4	19.2	26.4	24.0	34.0	32.2	26.3	13.7	9.6	7.0	7.4	8.8	34.0	7.0	19.1
－	水温	－	℃	19.4	21.1	26.6	28.1	32.6	34.0	26.9	21.0	13.9	10.6	10.1	10.9	34.0	10.1	21.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.1	1.1	0.93	0.64	0.53	0.68	1.1	0.74	0.72	0.80	0.88	1.4	0.53	0.89
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.24	－	－	0.25	－	－	0.23	－	0.25	0.23	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.17	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	0.17	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.008	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.023	－	－	0.011	－	－	0.003	－	0.023	0.003	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.008	0.001	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.5	－	－	－	－	－	－	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.8	5.7	4.9	5.8	6.0	5.7	5.3	5.4	5.8	6.2	6.7	6.7	4.9	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	94	－	－	－	－	－	－	94
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.19	0.16	0.12	0.18	0.20	0.17	0.30	0.20	0.26	0.36	0.24	0.25	0.36	0.12	0.22

<：未満を表します。

⑦成井水系　旧忠海東小学校横墓所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月15日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月22日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月20日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.1	20.6	22.8	25.6	30.8	33.6	27.4	14.7	9.2	8.4	7.0	10.2	33.6	7.0	19.3
－	水温	－	℃	18.3	19.5	23.4	25.8	29.5	30.2	24.5	19.0	13.1	10.7	9.8	10.6	30.2	9.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.0	0.86	0.87	0.53	0.45	0.64	0.89	0.61	0.59	0.71	0.85	1.0	0.45	0.75
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.23	－	－	0.20	－	－	0.19	－	－	0.19	－	0.23	0.19	0.20
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.025	－	－	0.011	－	－	0.008	－	0.025	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	6.1	6.6	5.2	6.9	6.9	6.2	5.6	6.4	8.1	9.1	7.3	9.1	5.2	6.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	86	－	－	－	－	－	－	86
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.24	0.21	0.21	0.22	0.26	0.31	0.19	0.21	0.29	0.29	0.24	0.31	0.19	0.24

＜：未満を表します。

⑧末友水系管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月15日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月22日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月20日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.8	22.5	24.4	24.7	33.6	33.1	26.3	16.3	8.9	8.0	7.9	7.6	33.6	7.6	19.7
－	水温	－	℃	19.4	20.5	24.5	27.0	30.4	30.4	25.0	19.6	13.5	11.5	10.6	11.5	30.4	10.6	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	1.0	1.3	1.4	1.1	0.96	1.1	1.4	0.61	1.1	1.1	1.3	1.6	0.61	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.34	－	－	0.33	－	－	0.28	－	0.34	0.24	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.006	－	－	0.005	－	0.013	0.005	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.099	－	－	0.023	－	－	0.020	－	0.099	0.006	0.037
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	6.1	6.5	5.7	6.3	6.5	6.4	6.0	6.4	7.2	8.0	7.2	8.0	5.7	6.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	90	－	－	－	－	－	－	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	7.1	6.9	7.0	6.9	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.9	0.8	1.5	1.3	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.7	0.6	1.5	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.23	0.30	0.28	0.37	0.34	0.33	0.30	0.19	0.34	0.28	0.37	0.37	0.19	0.30

＜：未満を表します。

⑨福田水系　管末（末友水源地）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月15日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月22日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月20日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.6	21.7	25.8	26.1	31.7	34.0	27.5	13.6	8.6	6.8	5.7	8.8	34.0	5.7	19.2
－	水温	－	℃	19.7	19.4	24.1	25.0	23.5	28.8	23.3	19.0	14.1	13.6	14.4	13.5	28.8	13.5	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.0	1.9	1.7	2.0	1.4	1.3	1.4	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	2.0	1.3	1.7
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.43	－	－	0.45	－	－	0.44	－	－	0.48	－	0.48	0.43	0.45
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.038	－	－	0.13	－	－	0.033	－	－	0.048	－	0.13	0.033	0.062
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	6.6	6.3	6.0	6.0	6.1	6.3	6.0	6.0	6.3	6.5	6.9	6.9	6.0	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	94	－	－	－	－	－	－	94
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.8	1.3	1.1	1.9	1.6	0.6	0.6	0.9	1.2	1.1	0.8	1.9	<0.5	1.0
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.39	0.37	0.38	0.48	0.37	0.23	0.27	0.24	0.32	0.30	0.35	0.48	0.23	0.33

＜：未満を表します。

⑩広島県水道用水供給事業　西町水系　バンブー公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月15日	6月 6月20日	7月 7月11日	8月 8月22日	9月 9月20日	10月 10月16日	11月 11月20日	12月 12月19日	1月 1月16日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	22.3	23.3	25.6	34.3	31.7	23.2	14.7	8.5	4.2	7.4	8.3	34.3	4.2	18.5
－	水温	－	℃	18.9	19.9	24.2	26.7	31.3	31.8	24.9	18.9	11.7	6.3	8.7	10.4	31.8	6.3	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.37	0.35	0.48	0.28	0.30	0.48	0.50	0.31	0.39	0.46	0.48	0.50	0.28	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.21	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.21	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.014	－	－	0.029	－	－	0.009	－	－	0.005	－	0.029	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.025	－	－	0.051	－	－	0.020	－	－	0.013	－	0.051	0.013	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.004	－	0.010	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.016	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.016	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.027	－	－	0.055	－	－	0.020	－	－	0.012	－	0.055	0.012	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6.3	－	－	－	－	－	－	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.2	9.8	8.5	9.6	9.1	9.0	8.3	8.8	13	14	15	15	8.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	60	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.25	0.19	0.28	0.14	0.16	0.10	0.36	0.29	0.40	0.31	0.36	0.40	0.10	0.26

<：未満を表します。

5

三原市水道事業

西野浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/3	5/8(5/14)	6/3	7/2	8/6(8/6)	9/3	10/1	11/20(11/11)	12/5	1/7	2/4(2/13)	3/6			
－	気温	－	℃	14.7	18.3	21.1	25.4	31.7	27.1	25.8	10.8	8.3	6.2	1.9	9.4	31.7	1.9	16.7
－	水温	－	℃	14.7	20.2	21.3	23.1	31.1	28.7	27.2	16.7	12.4	7.1	7.5	9.1	31.1	7.1	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	4	0	4	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.59	0.44	0.45	0.42	0.30	0.42	0.34	0.52	0.42	0.43	0.65	0.56	0.65	0.30	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	0.20	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.20	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.019	－	－	0.004	－	－	0.004	－	0.019	0.004	0.009
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.032	－	－	0.014	－	－	0.012	－	0.032	0.012	0.018
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.005	－	0.010	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	0.007	0.006	<0.005	0.015	0.011	0.013	0.006	0.007	<0.005	0.006	<0.005	0.015	<0.005	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.6	8.1	7.4	5.6	8.1	7.2	9.6	8.5	9.0	9.2	15	9.0	15	5.6	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.5	6.9	6.5	6.4	7.6	8.0	6.8	7.8	7.7	19	8.9	19	6.4	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	31	27	22	31	31	34	33	33	33	32	27	34	22	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	70	－	－	74	－	－	80	－	－	88	－	88	70	78
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	0.8	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.85	0.98	0.86	0.98	0.89	1.0	0.96	0.83	0.73	0.64	0.65	0.68	1.0	0.64	0.84

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

八幡配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9	5/13(5/13)	6/5(6/10)	7/8(7/8)	8/1(8/6)	9/5(9/9)	10/7	11/18(11/11)	12/9	1/6	2/12(2/10)	3/4			
－	気温	－	℃	14.1	19.5	23.2	34.3	37.1	33.4	22.5	16.3	10.3	5.8	1.2	4.6	37.1	1.2	18.5
－	水温	－	℃	15.1	19.6	21.6	26.5	30.6	30.0	26.8	19.7	14.9	11.0	8.4	10.1	30.6	8.4	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.43	0.42	0.38	0.30	0.32	0.38	0.56	0.42	0.37	0.65	0.67	0.67	0.30	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.12	0.12	0.09	0.10	0.14	0.14	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.16	0.22	0.17	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.09
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.022	－	0.028	0.033	0.030	－	0.017	－	－	0.007	－	0.033	0.007	0.023
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	0.006	0.008	0.002	－	0.006	－	－	0.005	－	0.008	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.001	0.003	0.008	－	0.005	－	－	0.006	－	0.008	0.001	0.004
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.034	－	0.036	0.046	0.054	－	0.032	－	－	0.021	－	0.054	0.021	0.037
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	0.020	0.016	0.016	0.015	－	0.013	－	－	0.008	－	0.020	0.008	0.014
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	0.006	0.011	0.017	－	0.010	－	－	0.008	－	0.017	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.007	－	0.007	0.005	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.013	0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.7	8.0	7.3	5.5	6.6	8.9	9.9	7.7	8.9	9.3	11	11	11	5.5	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	7.9	7.7	6.2	6.4	8.8	8.5	6.6	7.7	7.8	11	10	11	6.2	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	25	32	30	22	27	37	36	29	33	33	32	35	37	22	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	73	－	－	66	－	－	71	－	－	79	－	79	66	72
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	8.1	8.0	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	8.1	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.40	0.25	0.56	0.45	0.19	0.57	0.77	0.51	0.44	0.42	0.44	0.77	0.19	0.45

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

糸崎配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9	5/13(5/14)	6/5(6/12)	7/8(7/10)	8/1(8/6)	9/5(9/11)	10/7	11/18(11/11)	12/9	1/6	2/12(2/13)	3/4			
－	気温	－	℃	13.1	15.2	22.8	31.2	30.6	28.0	22.3	17.7	7.2	6.3	3.3	4.7	31.2	3.3	16.9
－	水温	－	℃	16.9	20.9	22.5	27.0	31.8	31.6	28.3	20.9	16.5	11.9	9.6	11.6	31.8	9.6	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.43	0.43	0.38	0.29	0.35	0.42	0.56	0.41	0.37	0.64	0.67	0.67	0.29	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.12	0.12	0.09	0.10	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.10	0.13	0.16	0.22	0.15	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.023	－	0.026	0.034	0.033	－	0.016	－	－	0.007	－	0.034	0.007	0.023
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.003	0.007	0.014	0.007	－	0.004	－	－	0.004	－	0.014	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.001	0.003	0.006	－	0.005	－	－	0.005	－	0.006	0.001	0.004
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.034	－	0.034	0.048	0.054	－	0.032	－	－	0.020	－	0.054	0.020	0.037
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.013	0.017	0.016	0.017	0.012	－	0.012	－	－	0.006	－	0.017	0.006	0.013
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.006	0.011	0.015	－	0.010	－	－	0.008	－	0.015	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.007	－	0.010	0.007	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	0.010	<0.005	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	0.008	<0.005	0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.6	8.1	7.3	5.6	6.8	8.3	9.7	7.8	9.0	9.3	11	11	11	5.6	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	8.0	7.8	6.4	6.4	8.6	8.2	6.7	7.7	7.9	11	10	11	6.4	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	24	31	29	22	27	34	35	29	33	32	32	35	35	22	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	70	－	－	66	－	－	75	－	－	78	－	78	66	72
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.55	0.47	0.77	0.68	0.53	0.65	0.68	0.42	0.48	0.52	0.51	0.77	0.42	0.56

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

沼田東基幹配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/11	5/16(5/14)	6/13(6/12)	7/11(7/2)	8/8(8/6)	9/12(9/5)	10/8	11/21(11/11)	12/12	1/20	2/6(2/13)	3/13			
－	気温	－	℃	18.6	18.9	29.6	26.7	33.9	33.1	20.4	15.2	9.5	8.0	3.5	15.3	33.9	3.5	19.4
－	水温	－	℃	16.2	20.6	24.2	28.1	32.6	32.1	26.8	19.0	13.2	8.9	8.7	11.4	32.6	8.7	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.37	0.40	0.37	0.28	0.34	0.45	0.56	0.43	0.48	0.60	0.68	0.68	0.28	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.09	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	0.023	0.027	0.019	－	0.010	－	－	0.005	－	0.027	0.005	0.017
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	0.004	0.006	0.006	0.003	－	0.003	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.002	0.004	0.008	－	0.006	－	－	0.007	－	0.008	0.002	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.031	－	0.034	0.044	0.041	－	0.025	－	－	0.021	－	0.044	0.021	0.033
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.013	0.015	0.020	0.015	0.014	－	0.011	－	－	0.004	－	0.020	0.004	0.013
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.009	0.013	0.014	－	0.009	－	－	0.007	－	0.014	0.007	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.015	0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.5	8.4	8.3	6.5	8.1	9.0	9.3	8.5	9.6	10	12	7.9	12	6.5	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	8.6	8.5	6.0	6.6	9.0	8.0	7.0	8.3	9.1	13	8.1	13	6.0	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	23	31	31	24	30	33	33	32	35	32	34	27	35	23	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	71	－	－	72	－	－	78	－	－	87	－	87	71	77
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.8	7.4	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.52	0.48	0.66	0.50	0.51	0.50	0.49	0.57	0.42	0.42	0.46	0.66	0.42	0.50

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

高坂配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/11	5/16(5/14)	6/13(6/12)	7/11(7/2)	8/8(8/6)	9/12(9/5)	10/8	11/21(11/11)	12/12	1/20	2/6(2/13)	3/13			
－	気温	－	℃	19.2	18.1	30.2	27.4	34.3	34.1	21.0	16.9	10.6	10.5	2.0	18.8	34.3	2.0	20.3
－	水温	－	℃	16.1	20.2	23.2	26.8	31.6	31.7	27.7	22.1	16.1	11.3	10.5	12.2	31.7	10.5	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.37	0.38	0.36	0.29	0.29	0.47	0.54	0.43	0.49	0.60	0.68	0.68	0.29	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.12	0.12	0.14	0.17	0.15	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	0.025	0.032	0.017	－	0.010	－	－	0.008	－	0.032	0.008	0.019
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	0.005	0.011	0.013	0.013	－	0.008	－	－	0.003	－	0.013	0.003	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.003	0.004	0.009	－	0.007	－	－	0.005	－	0.009	0.003	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.031	－	0.037	0.050	0.041	－	0.026	－	－	0.020	－	0.050	0.020	0.034
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	0.014	0.019	0.014	0.014	－	0.011	－	－	0.003	－	0.019	0.003	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.010	0.013	0.014	－	0.010	－	－	0.008	－	0.014	0.008	0.011
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.005	－	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.006	－	0.014	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.6	7.6	7.8	6.7	8.2	9.4	8.7	8.6	9.3	10	12	8.0	12	6.6	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	8.3	8.4	5.8	6.6	8.1	7.5	6.9	7.7	9.5	13	8.2	13	5.8	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	24	29	31	26	32	37	33	33	35	32	32	27	37	24	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	66	－	－	72	－	－	78	－	－	82	－	82	66	75
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.56	0.55	0.60	0.53	0.95	0.57	0.62	0.56	0.46	0.48	0.49	0.95	0.46	0.57

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

土取配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/4	5/15(5/13)	6/12(6/10)	7/1(7/8)	8/14(8/6)	9/9(9/9)	10/3	11/21(11/11)	12/2	1/16	2/3(2/10)	3/12			
－	気温	－	℃	14.9	18.9	23.4	23.4	29.5	27.7	18.6	15.2	9.9	1.2	7.7	9.9	29.5	1.2	16.7
－	水温	－	℃	13.3	18.2	21.9	23.8	28.9	28.5	24.1	17.7	14.1	8.8	7.8	10.2	28.9	7.8	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.61	0.43	0.44	0.43	0.29	0.33	0.43	0.58	0.44	0.47	0.52	0.68	0.68	0.29	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.10	0.14	0.16	0.22	0.26	0.23	0.14	0.10	0.06	0.06	<0.06	0.26	<0.06	0.12
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.024	－	0.032	0.038	0.034	－	0.019	－	－	0.006	－	0.038	0.006	0.026
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	0.004	0.005	<0.002	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.004	0.006	－	0.006	－	－	0.009	－	0.009	0.002	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.035	－	0.045	0.056	0.055	－	0.036	－	－	0.025	－	0.056	0.025	0.042
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.014	0.019	0.021	0.019	0.015	－	0.016	－	－	0.007	－	0.021	0.007	0.016
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.011	0.014	0.015	－	0.011	－	－	0.009	－	0.015	0.009	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.008	－	0.008	0.007	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	<0.005	－	0.014	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.7	8.2	8.2	7.3	8.6	9.1	9.7	8.2	8.7	10	10	9.2	10	7.3	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	8.1	7.9	7.8	7.3	9.0	8.7	7.2	7.4	9.4	9.4	9.2	9.4	7.2	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	32	32	30	33	37	36	31	33	34	34	29	37	28	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	72	－	－	76	－	－	76	－	－	81	－	81	72	76
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.7	7.8	8.0	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7	7.7	7.6	8.2	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.38	0.35	0.43	0.31	0.20	0.36	0.75	0.54	0.36	0.37	0.41	0.75	0.20	0.40

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

久和喜配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/11	5/16(5/14)	6/13(6/12)	7/11(7/2)	8/8(8/6)	9/12(9/5)	10/8	11/21(11/11)	12/12	1/20	2/6(2/13)	3/13			
－	気温	－	℃	16.4	17.6	30.0	26.3	33.8	33.4	20.1	17.5	11.0	11.6	2.4	14.9	33.8	2.4	19.6
－	水温	－	℃	17.1	21.6	24.7	28.9	33.7	33.0	27.5	19.6	14.3	10.3	9.3	12.8	33.7	9.3	21.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.38	0.38	0.33	0.26	0.29	0.48	0.43	0.34	0.49	0.51	0.64	0.64	0.26	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.11	0.12	0.09	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.06	0.09	0.10	0.15	0.13	0.15	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.014	－	0.020	0.029	0.020	－	0.011	－	－	0.008	－	0.029	0.008	0.017
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	0.002	0.003	0.008	0.010	－	0.004	－	－	0.004	－	0.010	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.001	0.002	0.003	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.021	－	0.028	0.041	0.032	－	0.019	－	－	0.014	－	0.041	0.014	0.026
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	0.012	0.010	0.015	0.010	－	0.010	－	－	0.005	－	0.015	0.005	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.006	0.010	0.009	－	0.006	－	－	0.005	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.027	－	－	0.008	－	－	0.007	－	0.027	0.007	0.013
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.5	7.3	7.5	6.0	7.8	8.5	8.3	8.1	8.6	9.8	12	7.8	12	6.0	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	8.4	8.4	5.5	6.3	8.3	7.1	6.2	7.2	9.2	13	8.2	13	5.5	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	23	27	28	21	29	30	29	28	29	28	29	26	30	21	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	64	－	－	70	－	－	70	－	－	81	－	81	64	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.32	0.34	0.34	0.27	0.42	0.36	0.44	0.43	0.44	0.36	0.47	0.47	0.27	0.38

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

佐木配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/3	5/8(5/8)	6/3(6/12)	7/2(7/10)	8/6(8/20)	9/3(9/11)	10/1	11/20(11/14)	12/5	1/7	2/4(2/6)	3/6			
－	気温	－	℃	13.5	18.5	22.5	25.0	34.0	30.4	30.2	13.8	11.2	6.5	4.2	9.8	34.0	4.2	18.3
－	水温	－	℃	15.1	19.9	22.2	24.2	32.3	31.2	30.7	20.1	17.3	11.5	10.2	10.9	32.3	10.2	20.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.58	0.42	0.43	0.42	0.26	0.43	0.45	0.49	0.33	0.35	0.51	0.60	0.60	0.26	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	0.10	0.10	0.08	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.07	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.09	0.15	0.20	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	0.020	0.034	0.025	－	0.014	－	－	0.008	－	0.034	0.008	0.019
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.003	0.007	0.013	0.010	－	0.003	－	－	0.003	－	0.013	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.005	－	0.002	－	－	0.003	－	0.005	0.001	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.022	－	0.028	0.046	0.041	－	0.023	－	－	0.016	－	0.046	0.016	0.029
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	0.014	0.012	0.011	0.009	－	0.011	－	－	0.009	－	0.014	0.009	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.006	0.010	0.011	－	0.007	－	－	0.006	－	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.024	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.024	0.006	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.4	7.3	6.7	5.7	8.1	8.5	9.3	8.4	8.0	8.6	10	10	10	5.7	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	7.8	7.9	7.3	6.6	9.7	8.2	6.9	6.7	7.2	9.5	9.1	9.7	6.6	7.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	23	27	27	23	28	32	32	29	28	29	30	30	32	23	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	65	－	－	70	－	－	74	－	－	73	－	74	65	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.4	7.4	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.8	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.44	0.26	0.44	0.32	0.45	0.45	0.58	0.38	0.43	0.35	0.37	0.58	0.26	0.39

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

登町浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/11	5/16(5/14)	6/13	7/11	8/8(8/6)	9/12	10/8	11/21(11/11)	12/12	1/20	2/6(2/13)	3/13			
－	気温	－	℃	13.5	16.7	24.6	22.2	31.6	28.9	17.9	15.1	8.2	9.5	1.1	12.8	31.6	1.1	16.8
－	水温	－	℃	15.1	15.9	17.5	19.4	19.2	19.0	16.8	15.8	14.0	14.7	13.4	15.4	19.4	13.4	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2	2.9	3.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.24	0.24	0.24	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.23	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.030	－	－	0.030	－	－	0.028	－	－	0.027	－	0.030	0.027	0.029
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.015	0.006	0.011
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	25	25	24	24	24	24	24	24	23	23	24	23	25	23	24
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	17	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15	17	15	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	41	42	40	40	40	39	39	39	38	37	39	38	42	37	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	170	－	－	160	－	－	160	－	－	160	－	170	160	160
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.3	6.2	6.1	6.2	6.2	6.2	6.0	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.4	6.0	6.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.81	0.99	0.89	0.80	0.85	0.95	0.93	0.87	0.54	0.74	0.66	0.61	0.99	0.54	0.80

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

沖浦配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/11	5/16(5/14)	6/13(6/12)	7/11(7/2)	8/8(8/6)	9/12(9/5)	10/8	11/21(11/11)	12/12	1/20	2/6(2/13)	3/13			
－	気温	－	℃	13.5	16.7	24.6	22.2	31.6	28.9	17.9	15.1	8.2	9.5	1.1	12.8	31.6	1.1	16.8
－	水温	－	℃	14.9	19.2	21.8	26.0	30.0	28.9	24.0	17.2	12.1	8.3	7.6	9.8	30.0	7.6	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.0	3.1	3.0	2.9	3.1	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	3.1	2.9	3.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.002	0.002	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.007	0.005	0.005	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.007	<0.001	0.004
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.002	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	0.001	0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.021	－	－	0.020	－	－	0.020	－	0.021	0.019	0.020
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.007	－	－	<0.005	－	－	0.005	－	0.007	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.16	－	－	0.04	－	－	0.04	－	0.16	0.04	0.08
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	0.011	<0.005	0.007
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	25	26	25	24	24	24	24	24	23	23	24	23	26	23	24
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	17	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15	17	15	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	50	51	49	48	46	46	45	44	42	40	42	41	51	40	45
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	180	－	－	170	－	－	170	－	－	160	－	180	160	170
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.8	6.7	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.66	0.53	0.33	0.54	0.50	0.59	0.61	0.36	0.57	0.51	0.44	0.66	0.33	0.51

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

中之町水源地　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9	5/13(5/14)	6/5	7/8	8/1(8/6)	9/5	10/7	11/18(11/11)	12/9	1/6	2/12(2/13)	3/4			
－	気温	－	℃	13.7	18.3	24.3	31.6	32.8	30.3	22.2	15.7	7.9	7.5	5.8	5.9	32.8	5.8	18.0
－	水温	－	℃	16.5	16.0	16.6	18.2	19.4	21.2	22.3	21.9	21.4	20.1	18.9	18.3	22.3	16.0	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.5	1.4	1.7	1.9	1.0	1.7	1.8	1.8	1.4	2.0	2.8	3.0	3.0	1.0	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.31	0.34	0.34	0.33	0.37	0.34	0.32	0.36	0.36	0.33	0.29	0.29	0.37	0.29	0.33
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.13	0.12	0.12	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.020	－	－	0.021	－	－	0.019	－	0.021	0.019	0.020
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.072	－	－	0.046	－	－	0.049	－	－	0.038	－	0.072	0.038	0.051
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.4	8.3	8.7	9.7	8.8	9.5	9.2	8.7	7.6	7.8	8.3	8.9	9.7	7.6	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	6.0	6.6	7.2	5.7	7.3	7.3	6.0	6.0	7.2	8.5	9.6	9.6	5.7	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	32	27	29	36	30	35	33	30	26	28	31	34	36	26	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	79	－	－	84	－	－	89	－	－	87	－	89	79	85
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.68	0.64	0.72	0.85	0.91	0.92	0.88	0.75	0.66	0.68	0.67	0.64	0.92	0.64	0.75

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

中之町基幹配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9	5/13(5/14)	6/5	7/8	8/1(8/6)	9/5	10/7	11/18(11/11)	12/9	1/6	2/12(2/13)	3/4			
－	気温	－	℃	13.5	18.0	23.4	31.1	33.2	30.2	22.3	15.5	7.9	6.6	3.8	4.5	33.2	3.8	17.5
－	水温	－	℃	16.6	18.6	19.6	23.2	25.7	25.9	24.5	20.5	17.8	14.3	11.4	13.9	25.9	11.4	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.5	1.5	1.6	1.9	1.1	1.7	1.7	1.8	1.4	1.9	2.8	3.0	3.0	1.1	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.31	0.34	0.34	0.33	0.37	0.34	0.32	0.36	0.36	0.33	0.29	0.30	0.37	0.29	0.33
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.12	0.14	0.13	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.001	0.002	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.004	0.004	0.003	－	0.005	－	－	0.001	－	0.005	0.001	0.003
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.002	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.020	－	－	0.023	－	－	0.021	－	－	0.019	－	0.023	0.019	0.021
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.069	－	－	0.053	－	－	0.043	－	－	0.040	－	0.069	0.040	0.051
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.007	－	0.011	0.007	0.009
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.4	8.5	8.7	9.7	8.9	9.4	9.1	8.8	7.7	7.9	8.4	8.8	9.7	7.7	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	6.1	6.4	6.8	5.7	7.3	7.2	6.1	6.0	7.1	8.6	9.4	9.4	5.7	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	33	28	30	36	32	36	34	32	27	29	32	34	36	27	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	81	－	－	85	－	－	89	－	－	88	－	89	81	86
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.55	0.62	0.66	0.63	0.73	0.66	0.48	0.53	0.48	0.49	0.48	0.73	0.48	0.57

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

深第１配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9	5/13(5/14)	6/5	7/8	8/1(8/6)	9/5	10/7	11/18(11/11)	12/9	1/6	2/12(2/13)	3/4			
－	気温	－	℃	13.3	16.4	22.1	32.2	33.5	29.5	21.8	15.4	6.1	5.7	5.9	4.2	33.5	4.2	17.2
－	水温	－	℃	15.1	19.2	20.9	26.8	30.6	29.6	25.2	18.8	13.3	9.0	7.6	10.1	30.6	7.6	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.4	1.5	1.6	1.8	1.2	1.7	1.7	1.9	1.3	1.9	2.9	3.0	3.0	1.2	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.31	0.34	0.34	0.34	0.36	0.33	0.33	0.35	0.37	0.34	0.29	0.30	0.37	0.29	0.33
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.15	0.13	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.004	0.002	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.002	0.003	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	0.006	0.009	0.008	－	0.008	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.006
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.003	0.003	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.019	－	－	0.020	－	－	0.019	－	0.020	0.018	0.019
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.066	－	－	0.046	－	－	0.039	－	－	0.039	－	0.066	0.039	0.048
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.015	－	－	0.011	－	－	0.008	－	0.015	0.008	0.011
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.4	8.5	8.6	9.6	9.0	9.3	9.1	9.0	7.8	7.9	8.6	8.9	9.6	7.8	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	6.0	6.2	6.4	5.7	7.3	7.0	6.3	5.9	7.0	8.8	9.1	9.1	5.7	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	33	28	29	35	32	35	34	33	27	29	33	34	35	27	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	81	－	－	88	－	－	91	－	－	90	－	91	81	88
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.40	0.45	0.48	0.36	0.40	0.46	0.33	0.40	0.35	0.41	0.37	0.48	0.33	0.40

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

片山浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10	5月 5/1	6月 6/6(6/12)	7月 7/4	8月 8/15	9月 9/2(9/5)	10月 10/10	11月 11/13	12月 12/10(12/5)	1月 1/9	2月 2/13	3月 3/3(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.5	17.1	21.8	32.8	32.1	30.6	21.9	17.4	6.7	4.0	6.0	9.2	32.8	4.0	17.7
－	水温	－	℃	10.9	13.0	17.5	19.2	23.4	24.7	24.7	21.1	17.8	13.4	11.0	11.1	24.7	10.9	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.58	0.50	0.37	0.36	0.29	0.22	0.33	0.44	0.37	0.35	0.46	0.52	0.58	0.22	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.12	0.17	0.10	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.003
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.011	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.3	9.1	8.5	8.6	8.1	8.5	8.6	8.0	7.5	8.1	9.1	9.4	9.4	7.5	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.1	6.8	6.9	6.2	6.8	6.9	6.3	6.4	7.3	9.4	9.0	9.4	6.2	7.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	31	30	29	31	29	31	30	27	27	28	32	31	32	27	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	72	－	－	73	－	－	66	－	－	74	74	66	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.52	0.52	0.48	0.77	0.60	0.62	0.60	0.50	0.52	0.53	0.59	0.77	0.48	0.57

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

塔之岡配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10	5月 5/1	6月 6/6(6/12)	7月 7/4	8月 8/15	9月 9/2(9/5)	10月 10/10	11月 11/13	12月 12/10(12/5)	1月 1/9	2月 2/13	3月 3/3(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.1	15.1	20.9	30.1	31.5	28.3	21.4	15.4	6.2	3.5	6.2	9.7	31.5	3.5	16.6
－	水温	－	℃	16.7	20.0	24.4	26.9	35.3	32.5	26.1	20.6	13.5	9.5	8.1	11.5	35.3	8.1	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.0006	－	－	0.0007	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.60	0.50	0.36	0.37	0.29	0.24	0.34	0.44	0.37	0.35	0.48	0.52	0.60	0.24	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.12	0.18	0.12	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	0.002	0.005	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	0.002	0.003	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	0.008	0.012	0.012	－	－	0.005	－	－	0.003	0.012	0.003	0.008
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	0.003	0.004	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.007	0.010	0.007	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.016	－	－	0.011	－	－	0.008	0.017	0.008	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.4	9.1	8.6	8.6	8.0	8.6	8.5	8.1	7.5	8.1	9.0	9.3	9.4	7.5	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.3	6.9	6.9	6.1	6.7	7.0	6.5	6.4	7.3	9.7	9.2	9.7	6.1	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	31	30	30	31	29	31	30	28	27	29	31	31	31	27	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	69	－	－	72	－	－	65	－	－	72	72	65	70
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.42	0.36	0.38	0.53	0.43	0.38	0.48	0.44	0.46	0.43	0.51	0.53	0.36	0.44

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

野田配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/1	6/6(6/12)	7/4(7/2)	8/15(8/6)	9/2(9/5)	10/10	11/13	12/10(12/5)	1/9	2/13	3/3(3/6)			
－	気温	－	℃	16.6	17.5	22.9	30.0	35.3	32.8	23.8	19.7	8.7	2.0	4.7	9.5	35.3	2.0	18.6
－	水温	－	℃	16.8	20.2	24.3	26.5	34.3	32.2	26.8	20.2	12.9	8.3	7.0	10.1	34.3	7.0	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.41	0.42	0.36	0.30	0.43	0.47	0.48	0.33	0.45	0.60	0.59	0.60	0.30	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.11	0.13	0.08	0.13	0.10	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.15	0.16	0.15	0.10	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.018	0.014	0.022	0.020	－	－	0.006	－	－	0.005	0.022	0.005	0.014
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	0.009	0.012	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.012	0.004	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	<0.001	0.003	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	<0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	0.018	0.034	0.031	－	－	0.013	－	－	0.011	0.034	0.011	0.022
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.011	0.010	0.013	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	0.013	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	0.004	0.010	0.008	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.019	－	－	0.011	－	－	0.008	0.019	0.007	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	<0.005	－	－	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.5	7.9	7.5	4.9	8.0	7.1	7.0	6.8	9.0	9.5	9.7	10	10	4.9	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	8.2	6.8	6.4	6.3	9.0	8.5	5.5	7.7	8.9	10	9.8	10	5.5	7.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	23	28	27	18	29	27	28	24	29	29	29	29	29	18	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	66	－	－	65	－	－	71	－	－	74	74	65	69
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.6	0.7	0.5	0.6	1.0	0.5	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.1	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.6	7.4	7.5	7.7	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.61	0.70	1.0	0.80	0.73	0.84	0.98	0.82	0.75	0.67	0.65	1.0	0.59	0.76

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

南方配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/1	6/6(6/12)	7/4(7/2)	8/15(8/6)	9/2(9/5)	10/10	11/13	12/10(12/5)	1/9	2/13	3/3(3/6)			
－	気温	－	℃	16.7	17.3	22.9	30.9	35.4	32.5	26.4	21.4	12.5	2.8	7.3	8.7	35.4	2.8	19.6
－	水温	－	℃	14.9	19.1	21.0	24.9	31.6	29.1	23.9	18.5	10.7	7.2	6.7	9.8	31.6	6.7	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.45	0.44	0.41	0.34	0.33	0.44	0.50	0.31	0.35	0.58	0.60	0.60	0.31	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.10	0.09	0.12	0.13	0.11	0.08	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.15	0.17	0.14	0.10	0.09	0.07	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.024	0.024	0.041	0.026	－	－	0.012	－	－	0.007	0.041	0.007	0.022
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	0.003	0.017	0.014	－	－	0.008	－	－	0.005	0.017	<0.002	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.001	0.003	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.001	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.035	0.031	0.056	0.042	－	－	0.020	－	－	0.015	0.056	0.015	0.033
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.016	0.015	0.018	0.013	－	－	0.011	－	－	0.007	0.018	0.007	0.013
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	0.005	0.012	0.011	－	－	0.006	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.007	0.016	0.006	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.2	8.1	7.0	5.8	8.3	9.4	8.6	6.6	8.9	8.8	10	10	10	5.8	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	8.6	7.4	7.4	6.9	9.9	7.3	6.3	7.8	7.2	11	9.6	11	6.3	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	22	28	26	22	29	33	29	22	28	29	29	29	33	22	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	62	－	－	76	－	－	68	－	－	74	76	62	70
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.37	0.27	0.51	0.33	0.40	0.36	0.68	0.69	0.63	0.53	0.50	0.69	0.27	0.47

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

用倉配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/1	6/6(6/12)	7/4(7/2)	8/15(8/6)	9/2(9/5)	10/10	11/13	12/10(12/5)	1/9	2/13	3/3(3/6)			
－	気温	－	℃	12.5	14.5	18.9	29.2	32.7	28.6	21.9	18.9	9.8	-0.5	5.0	7.0	32.7	-0.5	16.5
－	水温	－	℃	16.4	19.2	23.8	24.8	33.2	31.2	25.9	20.2	13.6	9.2	7.8	10.5	33.2	7.8	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.58	0.42	0.37	0.41	0.35	0.31	0.41	0.49	0.32	0.32	0.52	0.60	0.60	0.31	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.07	0.14	0.19	0.27	0.32	0.28	0.17	0.11	0.10	0.09	0.08	0.32	0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.027	0.030	0.037	0.029	－	－	0.016	－	－	0.007	0.037	0.007	0.024
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	0.002	0.004	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.002	0.003	0.005	－	－	0.002	－	－	0.003	0.005	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.038	0.038	0.052	0.046	－	－	0.025	－	－	0.016	0.052	0.016	0.036
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.016	0.016	0.015	0.010	－	－	0.012	－	－	0.007	0.016	0.007	0.013
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	0.007	0.012	0.012	－	－	0.007	－	－	0.006	0.012	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.015	－	－	0.011	－	－	0.006	0.015	0.006	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.8	8.2	7.8	6.6	8.4	9.3	9.5	6.8	8.2	9.0	11	10	11	6.6	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	8.7	8.4	8.1	7.2	10	8.4	6.9	7.1	7.7	11	9.4	11	6.9	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	24	28	28	24	29	32	30	23	27	29	28	29	32	23	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	66	－	－	76	－	－	67	－	－	73	76	66	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.9	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9	7.4	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.43	0.48	0.50	0.49	0.55	0.59	0.60	0.37	0.42	0.40	0.42	0.60	0.37	0.47

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

入野地配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/1	6/6(6/12)	7/4(7/2)	8/15(8/6)	9/2(9/5)	10/10	11/13	12/10(12/5)	1/9	2/13	3/3(3/6)			
－	気温	－	℃	14.1	18.3	21.9	31.9	34.4	33.0	23.7	19.8	12.0	2.4	7.9	9.7	34.4	2.4	19.1
－	水温	－	℃	16.3	19.3	22.6	24.7	32.1	31.1	25.4	20.5	14.3	9.9	8.4	10.6	32.1	8.4	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.44	0.43	0.39	0.33	0.37	0.43	0.51	0.33	0.37	0.59	0.60	0.60	0.33	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.11	0.09	0.13	0.13	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.12	0.19	0.24	0.20	0.11	0.10	0.09	0.08	0.06	0.24	<0.06	0.11
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.020	0.018	0.029	0.022	－	－	0.009	－	－	0.006	0.029	0.006	0.017
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	0.004	0.008	0.004	－	－	0.002	－	－	0.005	0.008	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.001	0.003	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	0.008	0.001	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.030	0.024	0.042	0.044	－	－	0.018	－	－	0.014	0.044	0.014	0.029
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.014	0.012	0.013	0.011	－	－	0.008	－	－	0.006	0.014	0.006	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	0.005	0.010	0.014	－	－	0.006	－	－	0.005	0.014	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.024	－	－	0.011	－	－	0.007	0.024	0.007	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.2	8.3	7.2	5.6	8.3	9.2	8.3	6.9	8.8	8.9	10	10	10	5.6	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	8.8	7.0	7.3	6.8	10	7.4	6.0	8.0	7.3	11	9.9	11	6.0	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	22	28	26	22	30	33	29	24	28	29	29	30	33	22	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	63	－	－	76	－	－	69	－	－	73	76	63	70
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	1.0	0.5	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.3	7.6	7.8	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.8	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.46	0.43	0.52	0.46	0.48	0.44	0.50	0.51	0.54	0.54	0.46	0.54	0.38	0.48

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

新久井浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/2(4/8)	5月 5/14	6月 6/11	7月 7/9(7/8)	8月 8/7	9月 9/4	10月 10/2(10/8)	11月 11/19	12月 12/16	1月 1/14(1/14)	2月 2/18	3月 3/5	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.9	17.7	24.8	28.1	31.5	27.0	23.9	8.5	5.9	6.6	0.9	6.6	31.5	0.9	16.7
－	水温	－	℃	8.6	9.9	15.0	22.8	24.9	26.6	25.9	15.9	9.6	6.3	5.8	6.4	26.6	5.8	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.31	0.34	0.33	0.17	0.24	0.16	0.06	0.19	0.23	0.21	0.23	0.23	0.34	0.06	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.16	0.20	0.18	0.12	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.003
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.4	6.4	5.9	4.4	5.1	5.7	6.7	5.8	5.9	6.1	6.3	6.3	6.7	4.4	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	7.5	7.6	6.4	6.9	7.3	7.2	7.1	7.0	6.8	7.0	7.2	7.6	6.4	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	22	20	16	18	18	19	16	18	18	19	18	22	16	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	56	－	－	43	－	－	49	－	－	51	－	－	56	43	50
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.57	0.81	0.75	0.72	0.79	0.79	0.71	0.50	0.49	0.46	0.50	0.81	0.46	0.64

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

吉田配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/2(4/8)	5月 5/14	6月 6/11	7月 7/9(7/8)	8月 8/7	9月 9/4	10月 10/2(10/8)	11月 11/19	12月 12/16	1月 1/14(1/14)	2月 2/18	3月 3/5	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.9	19.7	25.5	28.7	31.2	27.2	22.9	10.4	6.9	6.5	1.0	8.0	31.2	1.0	17.2
－	水温	－	℃	13.3	19.5	22.7	27.6	31.8	30.2	28.3	18.4	10.8	7.7	7.4	9.0	31.8	7.4	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.31	0.33	0.35	0.15	0.24	0.14	0.09	0.21	0.21	0.20	0.23	0.23	0.35	0.09	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.17	0.20	0.21	0.12	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.010	0.008	0.009	0.009	－	－	0.002	－	－	0.010	0.002	0.007
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.003	0.003	0.004	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.020	0.018	0.021	0.022	－	－	0.008	－	－	0.022	0.008	0.017
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	0.006	0.007	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.010	－	－	0.012	－	－	0.015	－	－	0.006	－	－	0.015	0.006	0.011
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.013	－	－	0.013	－	－	0.025	－	－	<0.005	－	－	0.025	<0.005	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.5	6.4	6.3	4.3	5.1	5.8	6.8	5.7	5.8	6.2	6.3	6.4	6.8	4.3	6.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.2	7.5	7.7	6.6	6.9	7.4	7.4	7.1	6.9	6.8	6.9	7.3	7.7	6.6	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	22	24	24	18	20	21	22	18	19	19	19	19	24	18	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	56	－	－	42	－	－	54	－	－	51	－	－	56	42	51
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.30	0.34	0.36	0.41	0.36	0.37	0.35	0.26	0.35	0.33	0.37	0.41	0.26	0.34

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

和木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/4(4/9)	5月 5/15	6月 6/12	7月 7/1(7/3)	8月 8/14	9月 9/9	10月 10/3(10/7)	11月 11/7	12月 12/2	1月 1/16(1/9)	2月 2/17	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	22.1	26.6	25.1	33.4	31.8	19.2	15.6	14.7	5.2	6.8	12.1	33.4	5.2	19.1
－	水温	－	℃	14.6	18.4	20.6	21.5	26.2	27.2	24.6	20.9	17.8	12.1	12.1	11.5	27.2	11.5	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	1.4	1.1	1.4	0.62	0.62	0.62	1.1	0.63	0.20	0.62	0.57	1.4	0.20	0.84
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.06	0.10	0.07	0.12	0.06	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.10	0.19	0.28	0.19	0.13	0.09	0.08	0.07	0.09	0.28	<0.06	0.12
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.007	<0.001	0.004
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.7	8.0	8.1	6.7	8.0	8.3	8.9	7.6	9.1	9.2	9.2	8.3	9.2	6.7	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	9.1	10	8.4	9.0	9.7	9.0	8.0	9.5	13	11	11	13	7.9	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	33	33	30	33	31	32	27	29	26	28	23	33	23	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	75	－	－	75	－	－	82	－	－	69	－	－	82	69	75
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.40	0.47	0.52	0.55	0.53	0.53	0.55	0.48	0.42	0.41	0.43	0.55	0.40	0.47

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

和木第２配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/4(4/9)	5月 5/15	6月 6/12	7月 7/1(7/3)	8月 8/14	9月 9/9	10月 10/3(10/7)	11月 11/7	12月 12/2	1月 1/16(1/9)	2月 2/17	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.5	22.5	24.6	24.5	31.8	31.5	19.8	15.8	9.8	3.3	6.7	11.2	31.8	3.3	18.3
－	水温	－	℃	12.5	18.0	20.7	21.9	28.7	26.9	25.2	19.6	14.8	8.5	8.3	9.9	28.7	8.3	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.3	1.1	1.3	0.54	0.34	0.63	1.0	0.66	0.39	0.56	0.62	1.3	0.34	0.80
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07	0.12	0.07	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.11	0.10	0.21	0.41	0.20	0.14	0.10	0.06	0.06	0.10	0.41	<0.06	0.13
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	0.003	0.005	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	<0.001	0.003
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	0.002	0.003	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.008	0.008	0.011	0.011	－	－	0.003	－	－	0.011	0.001	0.007
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	0.003	0.004	0.003	－	－	0.001	－	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.007	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	<0.005	－	－	0.010	<0.005	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.008	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	<0.005	－	－	0.011	<0.005	0.007
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.4	8.5	8.9	6.9	7.9	8.6	9.0	7.9	9.5	9.3	9.3	8.1	9.5	6.4	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.1	9.5	11	8.7	9.3	11	9.1	8.4	11	10	11	11	11	8.1	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	29	34	34	30	32	27	32	29	29	27	27	22	34	22	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	72	－	－	74	－	－	81	－	－	71	－	－	81	71	75
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.25	0.30	0.33	0.32	0.29	0.36	0.35	0.33	0.35	0.31	0.33	0.36	0.25	0.32

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

新和木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/8(4/9)	5月 5/9	6月 6/10	7月 7/3(7/3)	8月 8/13	9月 9/10	10月 10/9(10/7)	11月 11/25	12月 12/4	1月 1/8(1/9)	2月 2/3	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	14.2	23.5	30.9	30.6	31.1	20.9	8.5	9.2	1.3	7.7	8.6	31.1	1.3	17.1
－	水温	－	℃	16.1	16.5	20.1	22.3	29.2	28.3	20.4	9.8	10.3	5.8	6.2	9.5	29.2	5.8	16.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.40	0.26	0.27	0.17	0.23	0.46	0.22	0.25	0.19	0.24	0.53	0.53	0.17	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.08	0.10	<0.05	0.11	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	<0.05	0.11	<0.05	0.06
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.11	0.15	0.17	0.32	0.41	0.35	0.14	0.15	0.09	0.08	0.11	0.41	0.07	0.18
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	<0.001	0.002
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.6	11	7.2	6.1	8.4	8.6	7.9	10	12	15	9.0	12	15	5.6	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	12	11	10	11	11	9.9	12	15	19	13	15	19	9.1	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	19	24	22	15	27	25	23	21	22	23	22	20	27	15	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	56	－	－	48	－	－	68	－	－	76	－	－	76	48	62
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	1.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	1.0	<0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.3	6.8	6.7	6.5	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.8	6.3	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.54	0.74	0.64	0.72	0.65	0.77	0.51	0.52	0.47	0.48	0.47	0.77	0.47	0.59

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

大具配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/8(4/9)	5月 5/9	6月 6/10	7月 7/3(7/3)	8月 8/13	9月 9/10	10月 10/9(10/7)	11月 11/25	12月 12/4	1月 1/8(1/9)	2月 2/3	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.8	16.9	24.9	31.4	32.5	31.0	20.9	9.4	8.7	0.8	8.0	8.3	32.5	0.8	17.6
－	水温	－	℃	16.2	20.1	24.0	24.6	32.7	32.0	25.8	17.4	14.4	8.9	8.3	10.1	32.7	8.3	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.41	0.40	0.31	0.18	0.30	0.42	0.26	0.24	0.13	0.21	0.56	0.56	0.13	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.09	0.11	0.06	0.10	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	<0.05	0.11	<0.05	0.06
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.11	0.19	0.18	0.33	0.42	0.34	0.15	0.14	0.09	0.08	0.11	0.42	0.07	0.18
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	0.004	0.005	0.010	－	－	0.003	－	－	0.010	<0.001	0.004
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	0.002	0.002	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.006	0.010	0.011	0.015	－	－	0.006	－	－	0.015	<0.001	0.008
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	0.003	0.003	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.007	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	0.007	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.010	－	－	<0.005	－	－	0.010	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.019	－	－	0.012	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.019	0.010	0.014
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.2	9.5	11	6.8	8.5	8.6	8.5	11	10	11	13	8.6	13	5.2	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	11	14	10	11	11	10	12	12	13	15	12	15	9.0	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	17	25	30	19	29	26	25	22	22	22	24	20	30	17	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	56	－	－	53	－	－	71	－	－	64	－	－	71	53	61
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.8	<0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.9	6.5	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.31	0.34	0.41	0.40	0.35	0.28	0.36	0.26	0.33	0.33	0.32	0.46	0.26	0.35

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

椋梨配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/4(4/9)	5月 5/15	6月 6/12	7月 7/1(7/3)	8月 8/14	9月 9/9	10月 10/3(10/7)	11月 11/7	12月 12/2	1月 1/16(1/9)	2月 2/17	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	22.1	26.6	25.1	33.4	31.8	19.2	15.6	14.7	5.2	6.8	12.1	33.1	5.9	19.5
－	水温	－	℃	13.5	19.3	22.4	23.6	31.3	30.5	28.1	20.6	15.1	8.3	8.1	10.9	30.1	8.7	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.37	0.34	0.30	0.18	0.66	0.27	0.33	0.25	0.42	0.59	0.53	0.50	0.19	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.09	0.10	0.06	0.11	0.10	0.09	<0.05	0.07	0.09	0.06	<0.05	0.12	0.05	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.11	0.17	0.17	0.33	0.28	0.34	0.21	0.14	0.06	0.11	0.12	0.32	<0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.004	0.004	0.005	0.006	－	－	0.003	－	－	0.017	0.002	0.011
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	0.002	0.002	0.002	－	－	0.001	－	－	0.004	0.003	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.008	0.010	0.010	0.012	－	－	0.006	－	－	0.028	0.007	0.021
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	0.003	0.003	0.003	－	－	0.002	－	－	0.009	0.003	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.009	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.8	9.3	9.6	6.8	8.6	7.8	9.9	7.6	10	11	11	8.9	16	8.0	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	11	13	9.9	12	9.5	11	9.5	12	11	14	12	17	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	25	28	20	29	30	26	17	22	24	26	21	31	20	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	60	－	－	55	－	－	74	－	－	66	－	－	85	64	77
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	<0.2	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.9	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.32	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.50	0.38	0.38	0.34	0.38	0.54	0.35	0.41

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

6

府中市水道事業

①城山浄水場　出口（城山浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月16日	6月 6月20日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月10日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.6	14.9	27.5	31.1	34.5	34.0	23.8	19.6	9.6	4.1	7.3	16.7	34.5	4.1	20.4
－	水温	－	℃	17.2	18.1	22.2	23.6	27.9	28.0	23.4	19.6	12.8	9.9	7.7	12.8	28.0	7.7	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.73	－	－	0.65	－	－	0.66	－	－	0.59	－	－	0.73	0.59	0.66
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.23	－	－	0.18	－	－	0.20	－	－	0.25	－	－	0.25	0.18	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.12	0.12	0.16	0.14	0.29	0.50	0.37	0.18	0.10	0.10	0.06	0.10	0.50	0.06	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.024	－	－	0.018	－	－	0.020	－	－	0.010	－	－	0.024	0.010	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.010	0.006	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.031	－	－	0.024	－	－	0.027	－	－	0.014	－	－	0.031	0.014	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.013	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.013	0.009	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.006	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.015	0.014	0.023	0.019	0.048	0.048	0.021	0.013	0.008	0.006	0.007	0.008	0.048	0.006	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	11	8.9	11	11	12	10	10	10	12	13	13	8.9	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	－	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	1.3	0.8	1.1
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.71	0.70	0.69	0.86	0.79	0.90	0.50	0.57	0.59	0.65	0.59	0.90	0.50	0.68

＜：未満を表します。

②用土浄水場　出口（用土浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月16日	6月 6月20日	7月 7月18日	8月 9月4日	9月 9月19日	10月 10月10日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.1	16.6	27.4	29.4	31.5	34.4	24.8	19.0	8.2	5.8	8.4	16.5	34.4	5.8	20.3
－	水温	－	℃	16.4	17.9	20.6	22.7	25.2	25.8	23.2	19.9	16.5	12.9	12.7	12.8	25.8	12.7	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.99	－	－	0.96	－	－	1.2	－	－	1.0	－	1.2	0.96	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.25	－	－	0.27	－	－	0.27	－	－	0.27	－	0.27	0.25	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.09	0.07	0.10	0.10	0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.1	7.6	7.2	6.5	7.0	7.2	6.8	7.2	7.3	7.3	8.0	8.6	8.6	6.5	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.51	0.50	0.56	0.60	0.60	0.63	0.53	0.60	0.56	0.52	0.50	0.63	0.50	0.55

<：未満を表します。

※8月は採水トラブルがあったため9/4に再検査を実施

③久佐浄水場　出口（久佐浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月16日	6月 6月20日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月10日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	18.5	27.3	29.8	32.8	30.0	20.5	13.0	3.1	3.0	3.0	13.8	32.8	3.0	17.7
－	水温	－	℃	15.8	17.8	20.5	20.8	23.6	23.0	20.6	17.0	13.5	10.7	10.2	12.0	23.6	10.2	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.7	1.7	0.70	0.45	0.46	0.98	0.90	0.75	0.53	0.58	0.88	1.7	0.45	0.89
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.54	0.57	0.54	0.53	0.46	0.44	0.42	0.49	0.55	0.60	0.61	0.53	0.61	0.42	0.52
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	4.3	4.0	3.9	4.2	4.0	3.8	4.0	3.8	4.1	4.1	4.1	4.3	3.8	4.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.5	7.8	7.4	7.5	7.8	7.0	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.63	0.54	0.47	0.74	0.58	0.43	0.53	0.48	0.47	0.49	0.42	0.45	0.74	0.42	0.52

<：未満を表します。

④上下浄水場　出口（上下浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月19日	7月 7月17日	8月 8月21日	9月 9月25日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.4	18.6	28.2	30.0	31.0	25.6	17.4	16.1	7.9	2.4	3.1	14.4	31.0	2.4	17.9
－	水温	－	℃	16.5	17.6	21.2	21.8	25.9	23.5	20.4	15.9	8.7	5.9	7.4	9.8	25.9	5.9	16.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.36	－	－	0.28	－	－	0.32	－	－	0.76	0.76	0.28	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.25	0.17	0.10	0.28	0.38	0.45	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.45	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.009	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.015	－	－	0.010	－	－	0.009	0.015	0.009	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	8.6	9.6	11	12	9.8	10	15	17	12	17	8.6	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	85	－	－	－	－	－	－	－	－	85
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.3	1.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	1.5	0.5	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	6.9	7.0	7.1	6.9	7.1	7.4	7.1	7.0	7.0	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.9	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	1.8	0.63	0.63	0.71	1.2	1.0	1.0	0.61	0.79	0.45	0.85	1.8	0.45	0.85

＜：未満を表します。

⑤清岳浄水場　出口（清岳浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月19日	7月 7月17日	8月 8月21日	9月 9月18日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.3	22.0	27.2	30.4	30.0	31.0	19.8	18.5	7.7	3.7	1.5	15.1	31.0	1.5	19.1
－	水温	－	℃	14.2	17.1	21.4	23.0	26.3	26.0	22.1	16.2	10.8	6.8	5.7	8.3	26.3	5.7	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.43	－	－	0.54	－	－	0.64	－	－	1.5	1.5	0.43	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.17	0.25	0.27	0.30	0.12	0.10	<0.06	0.08	0.07	0.30	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.8	7.1	5.8	6.6	6.9	7.4	5.6	6.8	8.1	11	8.5	11	5.6	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	－	87
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.74	0.81	1.1	1.2	0.94	0.79	1.0	0.90	0.64	0.86	0.78	1.2	0.48	0.85

<：未満を表します。

⑥矢多田浄水場　出口（矢多田浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月19日	7月 7月17日	8月 8月21日	9月 9月18日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.8	22.0	26.5	32.1	31.5	31.9	19.2	16.1	9.4	2.3	3.0	13.4	32.1	2.3	19.3
－	水温	－	℃	15.1	15.7	20.3	24.0	26.6	26.0	20.0	15.9	10.3	7.1	6.1	9.2	26.6	6.1	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.1	－	－	1.1	－	－	1.1	－	－	1.0	1.1	1.0	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.29	－	－	0.27	－	－	0.28	－	－	0.23	0.29	0.23	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.12	0.13	0.18	0.15	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.002	0.007	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.002	－	－	0.002	0.011	0.002	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.013	－	－	0.016	－	－	0.022	0.022	0.013	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	8.5	8.4	8.3	8.4	8.5	9.3	8.2	7.7	7.7	8.8	7.8	9.3	7.7	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.8	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.8	0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.72	0.68	0.36	0.59	0.79	0.46	0.65	0.59	0.44	0.53	0.49	0.40	0.79	0.36	0.56

<：未満を表します。

①城山給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月16日	6月 6月20日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月10日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.1	17.7	27.0	33.6	35.2	35.1	20.5	21.8	11.6	8.1	7.6	18.2	35.2	7.6	21.5
－	水温	－	℃	16.5	19.3	24.2	25.9	30.2	30.3	24.0	17.8	12.1	7.2	6.3	10.2	30.3	6.3	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.76	－	－	0.64	－	－	0.58	－	－	0.52	－	－	0.76	0.52	0.63
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.17	－	－	0.24	－	－	0.25	－	－	0.25	0.17	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.11	0.12	0.15	0.21	0.27	0.47	0.37	0.18	0.10	0.12	0.07	0.09	0.47	0.07	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.027	－	－	0.027	－	－	0.025	－	－	0.015	－	－	0.027	0.015	0.024
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	<0.002	<0.002	0.005	0.006	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.035	－	－	0.036	－	－	0.035	－	－	0.022	－	－	0.036	0.022	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.014	－	0.015	0.014	0.015	0.013	0.012	－	－	0.013	－	－	0.015	0.012	0.014
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.012	0.015	0.023	0.020	0.036	0.033	0.022	0.031	0.012	0.007	0.007	0.009	0.036	0.007	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.9	－	－	7.5	－	－	9.4	－	－	8.9	－	－	9.4	7.5	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	11	11	9.0	11	11	12	11	11	11	12	14	14	9.0	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	39	－	－	35	－	－	39	－	－	39	－	－	39	35	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	88	－	－	77	－	－	77	－	－	89	－	－	89	77	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	－	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.0	1.2	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	0.8	1.0
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.22	0.13	0.19	0.30	0.33	0.28	0.35	0.44	0.41	0.47	0.45	0.47	0.13	0.32

<：未満を表します。

②用土給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月16日	6月 6月20日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月10日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	20.8	27.0	29.5	32.7	33.0	23.1	17.2	10.1	2.1	7.6	11.5	33.0	2.1	19.3
－	水温	－	℃	16.9	18.1	21.6	22.9	25.6	26.5	22.8	19.5	15.5	12.4	11.7	13.3	26.5	11.7	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.98	－	－	0.99	－	－	1.1	－	－	1.0	－	1.1	0.98	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.27	－	－	0.26	－	－	0.28	－	0.28	0.24	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.009	0.006	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	9.1	－	－	9.9	－	－	9.7	－	－	9.5	－	9.9	9.1	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	7.9	7.4	6.7	7.3	7.3	6.9	7.6	7.5	7.7	8.4	8.9	8.9	6.7	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	44	－	－	46	－	－	46	－	－	44	－	46	44	45
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	100	－	－	110	－	－	99	－	110	99	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.45	0.50	0.51	0.58	0.54	0.56	0.56	0.49	0.36	0.49	0.58	0.58	0.36	0.51

<：未満を表します。

③久佐給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月16日	6月 6月20日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月10日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	18.5	27.3	29.8	32.8	30.0	20.5	13.0	3.1	3.0	3.0	13.8	32.8	3.0	17.7
－	水温	－	℃	16.0	18.3	21.0	21.5	24.8	24.3	20.8	17.5	14.0	10.7	9.8	11.9	24.8	9.8	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.7	1.8	0.72	0.44	0.46	1.0	0.90	0.76	0.53	0.59	0.88	1.8	0.44	0.90
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.56	0.56	0.53	0.56	0.48	0.45	0.44	0.50	0.56	0.61	0.63	0.55	0.63	0.44	0.54
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.7	－	－	7.3	－	－	10	－	－	9.8	－	－	10	7.3	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.0	4.3	3.9	3.9	4.1	4.0	3.8	4.0	3.8	4.0	4.1	4.1	4.3	3.8	4.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	21	－	－	23	－	－	22	－	－	20	－	－	23	20	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	68	－	－	72	－	－	75	－	－	80	－	－	80	68	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.8	0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.0	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.9	0.8	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.51	0.29	0.62	0.52	0.41	0.49	0.47	0.48	0.50	0.40	0.40	0.62	0.29	0.47

＜：未満を表します。

④上下給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月19日	7月 7月17日	8月 8月21日	9月 9月18日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.8	20.8	29.5	30.5	31.7	33.8	18.2	17.7	8.1	2.0	2.1	15.7	33.8	2.0	19.3
－	水温	－	℃	16.2	17.8	22.4	23.2	27.7	27.9	21.6	15.7	8.5	5.1	3.8	8.9	27.9	3.8	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	0.21	－	－	0.37	－	－	0.83	0.83	0.21	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.11	－	－	<0.08	－	－	<0.08	0.12	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	0.18	0.18	0.12	0.35	0.27	0.37	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.37	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.022	－	－	0.004	－	－	0.002	0.022	0.002	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.002	0.009	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.033	－	－	0.008	－	－	0.004	0.033	0.004	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	<0.002	0.011	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.002	0.009	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	0.010	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	12	－	－	9.9	－	－	9.2	－	－	8.8	12	8.8	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	11	8.9	10	11	11	9.5	11	18	21	13	21	8.9	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	36	－	－	33	－	－	32	－	－	29	36	29	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	88	－	－	86	－	－	82	－	－	77	88	77	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	1.5	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.2	7.0	7.3	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.80	0.38	0.53	0.41	0.26	0.38	0.52	0.50	0.42	0.42	0.44	0.80	0.26	0.45

＜：未満を表します。

⑤清岳給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月19日	7月 7月17日	8月 8月22日	9月 9月18日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月17日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.3	23.0	27.8	30.4	32.9	30.6	22.7	18.7	3.8	3.4	3.3	15.2	32.9	3.3	19.7
－	水温	－	℃	14.5	17.2	21.4	23.5	27.1	26.9	22.5	16.2	9.3	8.4	7.7	9.4	27.1	7.7	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.48	－	－	0.49	－	－	1.3	－	－	0.70	1.3	0.48	0.74
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.13	－	－	0.10	－	－	0.11	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.07	0.11	0.16	0.27	0.35	0.41	0.29	0.11	0.09	0.09	<0.06	0.41	<0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.020	－	－	0.011	－	－	0.005	0.020	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.010	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.010	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.032	－	－	0.019	－	－	0.010	0.032	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.2	－	－	7.5	－	－	5.6	－	－	6.4	7.5	5.6	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	6.6	7.5	6.4	7.0	7.7	7.5	6.8	6.3	6.3	6.8	10	10	6.3	7.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	41	－	－	43	－	－	37	－	－	37	43	37	40
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	78	－	－	87	－	－	78	－	－	78	87	78	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.22	0.15	0.17	0.27	0.44	0.47	0.44	0.55	0.12	0.21	0.25	0.35	0.55	0.12	0.30

＜：未満を表します。

⑥矢多田給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月19日	7月 7月17日	8月 8月21日	9月 9月18日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.8	22.0	26.5	32.1	31.5	31.9	19.2	16.1	9.4	2.3	3.0	13.4	32.1	2.3	19.3
－	水温	－	℃	14.8	17.1	21.4	22.2	27.1	26.0	22.7	17.3	11.2	7.2	6.1	9.1	27.1	6.1	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.98	－	－	1.1	－	－	1.1	－	－	1.1	1.1	0.98	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.31	－	－	0.27	－	－	0.27	－	－	0.23	0.31	0.23	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.17	0.22	0.18	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.013	－	－	0.002	－	－	0.004	0.013	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.020	－	－	0.004	－	－	0.006	0.020	0.004	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.014	－	－	0.012	－	－	0.025	0.025	0.012	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.6	－	－	8.3	－	－	7.5	－	－	6.9	8.3	6.9	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	8.4	8.3	8.8	8.5	8.7	9.5	8.4	7.8	7.7	9.0	7.9	9.5	7.7	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	29	－	－	25	－	－	23	－	－	22	29	22	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	77	－	－	79	－	－	79	－	－	66	79	66	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	6.9	6.7	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.46	0.32	0.39	0.48	0.46	0.33	0.58	0.44	0.43	0.47	0.42	0.58	0.32	0.45

<：未満を表します。

7

三次市水道事業

①寺戸系列　浄水（消石灰棟）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	7月 7月1日	10月 10月1日	1月 1月6日									最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	26.4	27.6	3.3									27.6	3.3	17.9
－	水温	－	℃	10.2	19.0	24.8	9.6									24.8	9.6	15.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0									0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.59	0.27	0.46									0.70	0.27	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	0.001	0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	0.002	0.001	<0.001									0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	0.003	<0.002	<0.002									0.003	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.3	5.6	6.5	5.3									6.5	5.3	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.002	<0.001	<0.001									0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	4.8	5.4	6.9									6.9	4.8	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	16	18	19	16									19	16	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	33	52	48	45									52	33	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.2									0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	7.0									7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5									0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.59	0.64	0.48									0.64	0.48	0.55

＜：未満を表します。

②向江田系列　浄水（水質検査室）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月7日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月8日	9月 9月3日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月6日	2月 2月10日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.8	18.2	26.8	25.0	34.8	32.0	26.8	16.9	10.9	4.5	3.5	7.8	35.9	3.5	23.5
－	水温	－	℃	13.5	19.2	20.7	22.5	29.9	27.7	27.0	17.8	12.3	6.2	4.7	9.5	29.9	4.7	21.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.78	－	－	0.41	－	－	0.068	－	－	0.57	－	－	0.78	0.068	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	0.08	－	－	0.16	－	－	0.12	－	－	0.16	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.21	－	－	0.09	－	－	0.21	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.008	－	－	0.015	－	－	0.004	－	－	0.015	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.011	－	－	0.024	－	－	0.006	－	－	0.024	0.006	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.006	0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.017	－	－	0.020	－	－	0.14	－	－	0.011	－	－	0.14	0.011	0.040
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	－	－	7.2	－	－	10	－	－	8.8	－	－	10	7.2	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	12	12	12	13	13	13	12	13	15	23	16	23	12	14
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	30	－	－	28	－	－	32	－	－	31	－	－	32	28	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	70	－	－	69	－	－	72	－	－	67	－	－	72	67	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.1	0.6	0.6	0.7	1.1	0.8	1.0	0.6	0.8	0.7	1.1	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	－	－	7.1	－	－	7.7	－	－	7.3	－	－	7.7	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.78	－	－	0.81	－	－	1.0	－	－	0.79	－	－	1.0	0.78	0.85

<：未満を表します。

①寺戸系列　浄水（低地区系　河内コミュニティセンター　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月7日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月8日	9月 9月3日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月6日	2月 2月10日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	17.2	23.8	25.9	32.3	29.4	29.0	17.7	7.8	2.6	2.4	7.7	32.3	2.4	17.5
－	水温	－	℃	14.7	21.2	23.1	25.1	33.0	31.4	30.0	20.8	13.4	8.2	5.0	8.6	33.0	5.0	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.80	－	－	0.67	－	－	0.34	－	－	0.47	－	－	0.80	0.34	0.57
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.011	0.003	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.4	－	－	5.9	－	－	6.4	－	－	5.3	－	－	6.4	5.3	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.4	5.7	5.2	5.4	5.6	5.3	5.0	5.6	7.2	8.0	8.1	8.1	5.0	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	17	－	－	22	－	－	21	－	－	17	－	－	22	17	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	34	－	－	55	－	－	48	－	－	43	－	－	55	34	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.3	7.1	7.0	6.9	7.3	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.35	0.38	0.39	0.35	0.45	0.46	0.46	0.44	0.42	0.41	0.46	0.46	0.35	0.42

＜：未満を表します。

②向江田系列　浄水（志和地消防分団　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月7日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月8日	9月 9月3日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月6日	2月 2月10日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.1	17.5	27.9	23.4	30.3	31.8	24.8	15.0	7.3	3.4	-0.3	6.8	31.8	-0.3	16.8
－	水温	－	℃	15.5	22.6	24.3	25.7	36.2	31.6	30.3	20.7	13.5	7.6	5.2	10.0	36.2	5.2	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.78	－	－	0.42	－	－	0.14	－	－	0.62	－	－	0.78	0.14	0.49
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	0.09	－	－	0.14	－	－	0.11	－	－	0.14	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	－	－	0.24	－	－	0.19	－	－	0.09	－	－	0.24	0.09	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.020	－	－	0.025	－	－	0.009	－	－	0.025	0.009	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.013	－	－	0.013	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.017	0.007	0.013
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.028	－	－	0.038	－	－	0.014	－	－	0.038	0.014	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	－	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.012	0.008	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.013	－	－	0.020	－	－	0.070	－	－	0.011	－	－	0.070	0.011	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.2	－	－	8.2	－	－	10	－	－	9.8	－	－	10	8.2	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	13	13	14	13	13	14	12	13	17	19	18	19	12	15
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	30	－	－	30	－	－	34	－	－	32	－	－	34	30	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	62	－	－	77	－	－	77	－	－	75	－	－	77	62	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	1.0	0.6	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.59	0.86	0.90	0.85	0.67	0.65	0.65	0.68	0.76	0.69	0.64	0.90	0.59	0.71

＜：未満を表します。

③寺戸系列　浄水（高地区系　尾越ポンプ所　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月7日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月8日	9月 9月3日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月6日	2月 2月10日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.2	17.8	24.8	26.1	33.3	29.7	27.9	15.3	9.8	5.9	3.4	7.6	33.3	3.4	17.9
－	水温	－	℃	12.9	18.0	20.2	22.6	28.0	27.8	27.2	21.0	15.8	10.8	8.0	9.1	28.0	8.0	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.79	－	－	0.64	－	－	0.31	－	－	0.47	－	－	0.79	0.31	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.5	－	－	5.9	－	－	6.5	－	－	5.4	－	－	6.5	5.4	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.6	5.8	5.1	5.5	5.4	5.4	5.0	5.7	7.2	8.0	8.2	8.2	5.0	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	18	－	－	22	－	－	21	－	－	17	－	－	22	17	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	36	－	－	60	－	－	49	－	－	48	－	－	60	36	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.5	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.46	0.39	0.39	0.38	0.47	0.50	0.39	0.43	0.53	0.39	0.55	0.55	0.38	0.45

＜：未満を表します。

④中野原系列　第二分団格納庫　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月23日	6月 6月21日	7月 7月24日	8月 8月28日	9月 9月20日	10月 10月15日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月21日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	21.3	22.8	26.8	30.7	32.7	23.7	5.4	6.0	5.7	-0.2	9.5	32.7	-0.2	16.9
－	水温	－	℃	17.8	22.2	26.3	28.6	32.6	32.1	25.6	15.8	10.6	7.3	5.9	9.5	32.6	5.9	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.31	0.33	0.31	0.38	0.36	0.54	0.27	0.45	0.36	0.35	0.42	0.54	0.27	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.09	－	－	0.18	－	－	0.19	－	－	0.19	0.09	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.017	－	－	0.018	－	－	0.003	－	－	0.018	0.003	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.009	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.009	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	－	－	0.026	－	－	0.028	－	－	0.008	－	－	0.028	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.013	－	－	0.013	－	－	0.003	－	－	0.013	0.003	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2	－	－	－	－	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.2	6.1	6.3	6.6	6.4	6.1	6.6	6.4	6.8	7.3	6.9	7.3	6.1	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	39
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.75	0.69	0.54	0.82	0.49	0.74	1.0	0.73	0.73	0.65	0.65	0.77	1.0	0.49	0.71

<：未満を表します。

⑤大仙系列　布野支所　給湯室　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月23日	6月 6月21日	7月 7月24日	8月 8月28日	9月 9月20日	10月 10月15日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月21日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.6	25.8	26.0	26.2	30.9	32.3	23.7	10.3	1.5	0.1	1.8	11.6	32.3	0.1	17.7
－	水温	－	℃	16.4	20.8	24.6	28.1	30.8	30.2	24.2	13.3	9.2	6.6	15.5	7.5	30.8	6.6	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.39	0.42	0.38	0.41	0.44	0.50	0.29	0.44	0.35	0.37	0.39	0.50	0.29	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.016	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.009	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.009	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.027	－	－	0.028	－	－	0.010	－	－	0.028	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.009	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	7.4	6.9	6.8	7.6	6.9	6.4	7.3	7.2	7.3	7.8	7.4	7.8	6.4	7.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	39
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.3	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.53	0.53	0.52	0.53	0.65	0.63	0.34	0.62	0.64	0.55	0.66	0.66	0.34	0.56

<：未満を表します。

⑥港系列　作木ふるさと活性化センター川の駅　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月1日	6月 6月5日	7月 7月10日	8月 8月9日	9月 9月5日	10月 10月8日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月7日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.5	15.9	23.1	27.6	29.5	27.0	18.5	15.0	7.8	-0.5	0.3	6.1	29.5	-0.5	15.7
－	水温	－	℃	14.9	19.5	23.1	28.8	33.0	30.7	24.9	19.3	13.2	8.3	5.5	7.7	33.0	5.5	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.86	0.65	0.62	0.81	0.53	0.83	0.58	1.6	1.1	1.1	1.2	1.2	1.6	0.53	0.92
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.011	0.002	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.9	8.2	8.3	8.7	7.6	9.3	7.2	8.0	13	14	14	14	7.2	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.3	7.1	7.3	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.55	0.52	0.44	0.41	0.38	0.48	0.51	0.72	0.67	0.71	0.65	0.72	0.38	0.55

<：未満を表します。

⑦大津系列　大津郵便局　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月1日	6月 6月5日	7月 7月10日	8月 8月9日	9月 9月5日	10月 10月8日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月7日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.9	15.6	21.5	27.7	33.0	26.4	19.1	15.0	7.0	-0.4	-0.7	8.1	33.0	-0.7	15.4
－	水温	－	℃	15.2	19.3	22.0	27.2	31.1	29.9	25.1	19.9	13.5	8.6	6.4	8.5	31.1	6.4	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.007	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.007	<0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.51	0.49	0.46	0.45	0.42	0.42	0.45	0.45	0.48	0.51	0.51	0.54	0.42	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.19	－	－	0.16	－	－	0.16	－	－	0.19	0.16	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.08	－	－	0.11	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9.9	10	10	10	9.9	9.9	10	10	10	10	9.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	43
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	100	－	－	100	－	－	100	－	－	110	－	－	110	100	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.3	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.76	0.76	0.94	0.69	0.77	0.73	0.43	0.45	0.72	0.76	0.75	0.94	0.43	0.70

<：未満を表します。

⑧作木浄水場系列　浄水（個人宅前ドレン）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月1日	6月 6月5日	7月 7月10日	8月 8月9日	9月 9月5日	10月 10月8日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月7日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.9	16.2	19.5	25.8	35.3	30.0	17.9	12.6	8.7	-0.9	-0.9	7.4	35.3	-0.9	15.5
－	水温	－	℃	14.9	19.2	22.1	28.0	32.9	30.1	24.9	18.7	11.8	6.7	4.6	7.4	32.9	4.6	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.92	0.79	0.55	0.76	0.40	0.65	0.46	1.8	0.73	0.95	1.2	1.1	1.8	0.40	0.86
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	－	－	0.12	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	0.12	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.007	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	11	9.0	10	11	13	9.6	12	12	18	18	18	9.0	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.2	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.51	0.49	0.53	0.45	0.42	0.46	0.52	0.67	0.72	0.58	0.55	0.72	0.42	0.54

＜：未満を表します。

⑨吉舎第１系列　海田原消防格納庫

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月2日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月4日	8月 8月9日	9月 9月13日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.7	22.4	23.1	27.0	31.3	29.5	19.0	14.0	4.6	2.9	4.0	4.4	31.3	2.9	16.4
－	水温	－	℃	13.0	17.6	22.1	25.6	31.8	29.0	25.3	17.7	11.4	6.5	4.2	7.7	31.8	4.2	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.68	0.50	0.45	0.52	0.34	0.27	0.28	0.69	0.35	0.25	0.62	0.86	0.86	0.25	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.29	－	－	0.29	－	－	0.36	－	－	0.31	－	－	0.36	0.29	0.31
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.021	－	－	0.013	－	－	0.005	－	－	0.021	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.008	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	－	－	0.028	－	－	0.028	－	－	0.011	－	－	0.028	0.011	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.009	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	14
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	10	11	8.9	11	11	11	9.5	10	11	13	10	13	8.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	80	－	－	81	－	－	89	－	－	78	－	－	89	78	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.57	0.47	0.49	0.51	0.68	0.58	0.45	0.51	0.57	0.53	0.44	0.68	0.44	0.53

＜：未満を表します。

⑩吉舎第２系列　丸田加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月4日	8月 8月9日	9月 9月13日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.1	23.4	25.7	28.9	36.4	32.5	19.1	14.4	5.1	3.0	1.8	5.4	36.4	1.8	17.9
－	水温	－	℃	14.9	20.4	24.0	26.7	33.8	31.8	28.2	21.4	14.5	10.2	8.9	10.5	33.8	8.9	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.77	0.54	0.50	0.49	0.38	0.32	0.26	0.66	0.38	0.22	0.37	0.67	0.77	0.22	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.018	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－	0.018	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.002	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.024	－	－	0.029	－	－	0.009	－	－	0.029	0.009	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	10	9.1	10	10	11	9.4	9.9	11	11	12	12	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.31	0.31	0.41	0.40	0.52	0.47	0.56	0.52	0.50	0.49	0.57	0.57	0.31	0.46

＜：未満を表します。

⑪安田系列　安田取水場給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月4日	8月 8月9日	9月 9月13日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.0	21.4	24.3	27.5	32.2	30.0	17.8	12.3	4.7	2.3	3.9	5.5	32.2	2.3	17.0
－	水温	－	℃	13.1	18.2	20.6	22.5	27.3	27.3	25.5	20.0	15.2	10.9	9.4	10.4	27.3	9.4	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.9	1.7	1.6	1.9	1.3	1.1	1.3	1.8	1.4	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	0.13	0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.001	－	－	0.008	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.015	－	－	0.004	－	－	0.015	0.004	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.057	－	－	－	－	－	－	－	0.057
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	7.6	7.6	7.3	8.0	7.8	7.1	7.3	7.4	7.7	8.0	7.7	8.0	7.1	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.42	0.52	0.49	0.51	0.48	0.46	0.43	0.61	0.46	0.51	0.39	0.61	0.39	0.48

<：未満を表します。

⑫敷地系列　片野加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月4日	8月 8月9日	9月 9月13日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.6	20.2	23.8	26.8	33.6	28.4	17.9	14.5	4.7	3.1	1.3	4.1	33.6	1.3	15.9
－	水温	－	℃	13.4	19.0	22.5	24.1	31.6	29.7	26.7	19.5	12.8	8.1	6.5	8.7	31.6	6.5	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	2.0	1.9	1.6	2.0	1.4	1.2	1.7	2.6	2.2	2.0	1.9	2.6	1.2	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	0.012	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.019	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－	0.019	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.4	－	－	－	－	－	－	－	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.5	9.5	7.3	9.0	8.8	9.5	7.5	8.2	11	17	19	19	7.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	96	－	－	－	－	－	－	－	96
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.54	0.47	0.47	0.71	0.73	0.45	0.78	0.59	0.48	0.59	0.39	0.78	0.39	0.57

＜：未満を表します。

⑬辻徳市系列　辻徳市配水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月4日	8月 8月9日	9月 9月13日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.0	24.2	27.3	27.4	34.8	32.8	18.5	15.2	6.1	2.7	1.2	6.5	34.8	1.2	17.5
－	水温	－	℃	18.9	19.2	21.8	23.8	31.3	29.5	26.6	18.8	11.6	6.4	5.2	8.4	31.3	5.2	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.29	0.27	0.33	0.23	0.27	0.23	0.45	0.28	0.27	0.40	0.56	0.56	0.23	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	0.10	－	－	0.13	－	－	0.11	－	－	0.13	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.010	0.002	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	－	－	0.017	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.021	0.006	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	8.8	8.9	8.3	8.9	9.0	9.4	9.3	8.2	8.9	9.6	9.5	9.6	8.2	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.004
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.59	0.58	0.73	0.62	0.84	0.89	0.79	0.55	0.57	0.47	0.41	0.89	0.41	0.63

＜：未満を表します。

⑭上郷系列　個人宅　玄関先散水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月3日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月7日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.0	24.4	24.0	31.4	31.0	26.0	21.1	15.7	9.5	2.3	3.1	6.9	31.4	2.3	18.1
－	水温	－	℃	14.9	18.7	21.0	24.7	28.2	27.7	28.4	18.4	14.7	9.1	7.4	8.9	28.4	7.4	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	0.69	0.48	0.72	0.28	0.56	0.48	1.8	1.3	0.30	0.78	1.2	1.9	0.28	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.22	－	－	0.17	－	－	0.16	－	0.22	0.16	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.17	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.17	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.011	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.014	－	－	0.021	－	－	0.012	－	－	0.008	－	0.021	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.006	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	7.3	7.7	7.6	5.9	6.8	6.2	6.4	6.0	8.1	12	12	12	5.9	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	80	－	－	94	－	－	120	－	－	78	－	120	78	93
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.8	6.6	6.7	6.9	6.7	6.9	6.9	7.3	7.0	7.0	7.3	6.6	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.30	0.26	0.26	0.31	0.42	0.57	0.39	0.45	0.49	0.38	0.39	0.57	0.26	0.39

<：未満を表します。

⑮下郷系列　長田集会所　散水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月3日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月7日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.3	22.3	22.2	28.9	28.2	25.6	21.4	16.6	5.4	3.1	1.1	4.7	28.9	1.1	16.7
－	水温	－	℃	17.3	21.8	22.9	27.6	32.0	29.5	26.5	19.7	13.2	7.9	6.8	8.7	32.0	6.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.4	0.95	1.1	0.62	0.66	0.60	1.5	1.2	1.0	1.6	1.6	1.9	0.60	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.18	－	－	0.20	－	－	0.17	－	－	0.18	－	0.20	0.17	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	14	12	9.4	8.9	6.9	7.0	6.2	8.3	8.1	24	36	36	6.2	13
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	55	－	－	44	－	－	46	－	－	49	－	55	44	49
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	120	－	－	100	－	－	110	－	－	110	－	120	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.55	0.54	0.55	0.64	0.65	0.40	0.67	0.61	0.59	0.61	0.63	0.67	0.40	0.59

＜：未満を表します。

⑯灰塚系列　長沢加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月3日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月7日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.2	25.2	23.3	31.5	31.7	26.5	20.9	18.2	12.4	1.8	3.5	6.5	31.7	1.8	18.8
－	水温	－	℃	19.7	24.3	25.6	30.0	34.2	31.5	30.0	22.5	15.3	9.1	8.3	10.7	34.2	8.3	21.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.73	0.45	0.28	0.54	0.15	0.73	0.13	1.4	0.34	0.27	0.67	0.85	1.4	0.13	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.19	－	－	0.21	－	－	0.20	－	－	0.19	－	0.21	0.19	0.20
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.014	－	－	0.016	－	－	0.019	－	－	0.004	－	0.019	0.004	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.029	－	－	0.028	－	－	0.009	－	0.029	0.009	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.5	5.6	6.3	4.7	5.9	6.5	7.4	5.0	7.2	9.0	15	11	15	4.7	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.8	1.1	0.8	1.3	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.8	1.3	0.6	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.8	0.5	<0.5	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.9	<0.5	0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.59	0.50	0.57	0.52	0.57	0.63	0.53	0.70	0.60	0.58	0.49	0.70	0.49	0.57

＜：未満を表します。

⑰敷名第１系列　旧敷名浄水場　散水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月9日	6月 6月14日	7月 7月1日	8月 8月9日	9月 9月6日	10月 10月10日	11月 11月8日	12月 12月3日	1月 1月9日	2月 2月18日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.8	17.0	28.6	26.7	31.8	29.4	20.5	9.6	15.3	-1.5	1.9	9.2	31.8	-1.5	17.4
－	水温	－	℃	14.4	19.3	26.5	25.4	33.3	27.8	22.8	15.2	12.3	4.8	4.8	8.2	33.3	4.8	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.23	0.12	0.26	0.079	0.18	0.45	0.43	0.27	0.16	0.56	0.67	0.67	0.079	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.12	－	－	0.17	－	－	0.11	－	－	0.17	0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.026	－	－	0.025	－	－	0.007	－	－	0.026	0.007	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.033	－	－	0.034	－	－	0.012	－	－	0.034	0.012	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.013	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	11	9.5	9.4	11	11	11	10	11	12	16	13	16	9.4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	1.1	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	1.1	0.6	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.9	6.9	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.8	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.49	0.42	0.54	0.55	0.66	0.55	0.66	0.64	0.35	0.53	0.57	0.66	0.35	0.54

＜：未満を表します。

⑱板木系列　下板木コミュニティセンター　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月9日	6月 6月14日	7月 7月1日	8月 8月9日	9月 9月6日	10月 10月10日	11月 11月8日	12月 12月3日	1月 1月9日	2月 2月18日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	15.3	27.6	25.3	30.3	28.5	16.5	7.6	9.4	-1.3	2.4	8.2	30.3	-1.3	15.5
－	水温	－	℃	12.6	17.3	23.6	23.5	30.8	27.9	22.5	17.3	12.3	5.5	5.8	8.6	30.8	5.5	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.054	0.042	<0.025	<0.025	0.026	0.080	0.12	0.056	0.030	0.029	0.033	0.063	0.12	<0.025	0.044
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.010	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.017	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.017	0.007	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.7	5.7	5.4	5.9	5.6	6.3	5.3	5.3	5.4	5.7	6.0	6.3	5.3	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	4
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.40	0.33	0.28	0.26	0.28	0.30	0.46	0.53	0.55	0.56	0.55	0.56	0.26	0.41

＜：未満を表します。

⑲日南系列　上山三区集会所　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月9日	6月 6月14日	7月 7月1日	8月 8月9日	9月 9月6日	10月 10月10日	11月 11月8日	12月 12月3日	1月 1月14日	2月 2月18日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.6	16.7	28.4	28.8	34.3	33.0	20.2	11.3	14.7	8.0	0.9	7.8	34.3	0.9	18.8
－	水温	－	℃	13.2	18.5	22.9	25.4	31.3	29.4	24.2	18.7	13.0	7.8	7.3	9.5	31.3	7.3	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.75	0.52	0.39	0.32	0.34	0.28	0.27	0.91	0.70	0.32	0.62	0.91	0.91	0.27	0.53
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	－	－	0.17	－	－	0.28	－	－	0.43	－	－	0.43	0.17	0.28
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.009	0.002	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.023	－	－	0.023	－	－	0.007	－	－	0.023	0.007	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.9	11	9.9	8.0	7.8	8.5	6.7	6.6	8.7	9.2	9.0	11	6.6	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.9	7.7	7.8	8.0	8.0	7.8	8.0	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.49	0.34	0.32	0.46	0.56	0.55	0.45	0.45	0.45	0.59	0.63	0.63	0.32	0.47

<：未満を表します。

⑳敷名営農飲雑用水供給施設　個人氏宅

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月9日	6月 6月14日	7月 7月1日	8月 8月9日	9月 9月6日	10月 10月10日	11月 11月8日	12月 12月3日	1月 1月9日	2月 2月18日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	16.1	29.5	25.5	32.5	30.3	21.0	7.0	12.4	-0.5	3.0	8.7	32.5	-0.5	16.8
－	水温	－	℃	13.7	18.9	24.4	24.2	31.5	29.7	24.8	20.1	14.5	8.3	7.6	9.7	31.5	7.6	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.2	1.3	0.31	0.54	0.30	0.55	0.47	1.7	0.94	0.90	1.0	1.5	2.2	0.30	0.98
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	－	－	0.14	－	－	0.10	－	－	0.16	－	－	0.16	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.06	－	－	0.14	－	－	0.07	－	－	0.14	0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.014	－	－	0.012	－	－	0.001	－	－	0.014	0.001	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.023	－	－	0.019	－	－	0.005	－	－	0.023	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.3	－	－	－	－	－	－	－	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.8	6.3	4.9	5.3	5.5	7.7	4.1	5.3	5.7	5.8	6.2	7.7	4.1	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	1.8	0.9	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.9	1.8	0.4	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	1.9	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.66	0.55	0.76	0.42	0.69	0.49	0.35	0.48	0.58	0.51	0.43	0.76	0.35	0.54

＜：未満を表します。

㉑橋本系列　矢原加圧ポンプ所前ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月21日	6月 6月13日	7月 7月22日	8月 8月20日	9月 9月17日	10月 10月17日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.7	25.3	30.8	35.2	30.1	32.5	23.4	12.8	5.0	3.6	3.0	10.7	35.2	3.0	19.3
－	水温	－	℃	15.1	21.5	24.9	28.1	30.7	30.8	24.1	17.7	9.6	6.3	6.8	8.7	30.8	6.3	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.056	0.039	0.040	0.031	0.036	0.047	0.040	0.044	0.042	0.046	0.041	0.044	0.056	0.031	0.042
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	0.09	－	－	<0.08	－	－	0.12	－	0.12	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.13	－	－	0.11	－	0.13	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.017	－	－	0.008	－	－	0.002	－	0.017	0.002	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.006	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	9.2	8.7	9.3	8.1	8.1	8.2	8.9	8.7	9.1	8.9	8.3	9.3	8.1	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－	－	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	7.1	7.0	6.9	6.7	6.8	7.4	6.7	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.43	0.37	0.67	0.44	0.34	0.44	0.60	0.57	0.57	0.53	0.52	0.67	0.34	0.50

＜：未満を表します。

㉒大掛系列　大掛浄水場　給食センター　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月21日	6月 6月13日	7月 7月22日	8月 8月20日	9月 9月17日	10月 10月17日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.5	23.3	30.8	33.5	29.7	31.4	23.8	12.2	4.7	4.5	3.7	10.7	33.5	3.7	18.8
－	水温	－	℃	13.4	19.6	22.9	25.7	30.6	28.5	22.1	16.5	8.3	5.4	5.8	7.9	30.6	5.4	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.14	0.14	0.086	0.12	0.13	0.30	0.34	0.24	0.29	0.36	0.35	0.41	0.086	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.18	－	－	0.32	－	－	0.15	－	－	0.10	0.32	0.10	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.012	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.023	－	－	0.004	－	－	<0.001	0.023	<0.001	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.008	<0.001	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.003	0.014	0.003	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	11	－	－	12	－	－	10	－	－	9.3	12	9.3	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	12	12	9.8	13	13	14	12	15	20	18	12	20	9.8	14
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	30	－	－	28	－	－	16	30	16	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	71	－	－	87	－	－	77	－	－	57	87	57	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.4	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	1.0	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	7.4	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	6.8	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.68	0.64	0.86	0.67	0.87	0.75	0.97	0.66	0.69	0.70	0.80	0.73	0.97	0.64	0.75

＜：未満を表します。

㉓茂田飲料水供給施設　浄水（個人宅前ドレン）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月23日	6月 6月21日	7月 7月24日	8月 8月28日	9月 9月20日	10月 10月15日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月21日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	22.1	23.4	23.6	28.0	29.3	21.7	7.3	3.5	3.0	-0.4	10.8	29.3	-0.4	15.9
－	水温	－	℃	16.8	21.7	24.8	26.7	29.7	28.3	21.2	11.4	5.9	4.3	3.8	7.1	29.7	3.8	16.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.23	0.26	0.28	0.27	0.27	0.26	0.28	0.28	0.23	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	5.1	5.1	5.2	5.4	5.2	5.3	5.5	5.4	5.5	5.2	5.4	5.5	5.1	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	88	－	－	－	－	－	－	－	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.58	0.52	0.51	0.55	0.55	0.58	0.44	0.54	0.49	0.64	0.35	0.64	0.35	0.52

＜：未満を表します。

8

庄原市水道事業

①布掛山浄水場　給水栓　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月14日	6月 6月4日	7月 7月11日	8月 8月19日	9月 9月11日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.6	17.6	19.6	26.6	28.8	30.8	25.4	18.0	5.6	0.8	5.0	5.5	30.8	0.8	16.7
－	水温	－	℃	12.2	15.6	18.7	22.6	28.2	27.0	19.6	13.9	9.0	5.0	4.3	6.6	28.2	4.3	15.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.47	0.32	0.39	0.20	0.19	0.57	0.51	0.34	0.35	0.41	0.57	0.57	0.19	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.22	－	－	0.13	－	－	0.08	－	0.22	0.08	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.027	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.027	0.005	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.004	－	0.007	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.023	－	－	0.041	－	－	0.013	－	－	0.008	－	0.041	0.008	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.005	－	0.010	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.011	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.082	－	－	0.036	－	－	0.012	－	0.082	0.012	0.038
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	8.3	8.2	7.2	8.9	8.2	8.5	7.1	7.3	8.1	9.8	10	10	7.1	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000004
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.75	0.84	0.91	0.79	0.84	0.81	0.81	0.75	0.84	0.86	0.69	0.74	0.91	0.69	0.80

「<」：未満を表します。

③川西浄水場（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月1日	6月 6月11日	7月 7月10日	8月 8月19日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月8日	12月 12月16日	1月 1月15日	2月 2月14日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	13.1	26.9	26.5	28.0	31.0	24.4	8.1	5.6	2.1	0.5	5.5	31.0	0.5	15.3
－	水温	－	℃	12.8	16.7	19.9	24.1	28.0	26.4	21.0	15.6	7.6	4.4	2.9	7.5	28.0	2.9	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.61	0.53	0.46	0.53	0.38	0.35	0.43	0.58	0.37	0.45	0.50	0.50	0.61	0.35	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.30	－	－	0.13	－	－	0.08	0.30	0.08	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.003	0.013	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.017	－	－	0.005	－	－	0.005	0.017	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.007	0.003	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	4.1	4.5	4.0	5.0	4.5	4.2	3.7	4.9	5.9	6.2	4.5	6.2	3.7	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.8	0.9	0.9	0.6	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.52	0.44	0.47	0.42	0.51	0.42	0.43	0.57	0.54	0.53	0.49	0.59	0.42	0.49

<：未満を表します。

④鯉の池浄水場（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月1日	6月 6月11日	7月 7月10日	8月 8月19日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月8日	12月 12月16日	1月 1月15日	2月 2月14日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	15.1	23.3	25.7	27.2	28.4	24.6	7.6	5.3	2.6	0.1	4.9	28.4	0.1	15.5
－	水温	－	℃	12.0	14.8	17.2	19.5	24.8	23.1	20.5	17.7	11.9	9.1	7.3	9.4	24.8	7.3	16.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.97	1.1	0.77	0.78	0.59	0.52	0.58	0.90	0.55	0.58	0.61	0.77	1.1	0.52	0.73
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.33	－	－	0.22	－	－	<0.06	0.33	<0.06	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	4.6	5.1	4.4	5.4	5.2	4.8	4.3	7.9	9.4	14	6.9	14	4.3	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	70	－	－	55	－	－	52	－	－	51	70	51	57
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	110	－	－	96	－	－	87	－	－	80	110	80	93
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.51	0.61	0.51	0.62	0.53	0.64	0.34	0.54	0.49	0.59	0.51	0.64	0.34	0.53

<：未満を表します。

⑥向泉浄水場　浄水

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月10日	8月 8月20日	9月 9月20日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月13日	1月 1月17日	2月 2月18日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	13.2	28.5	25.4	25.5	28.0	19.4	6.6	6.0	3.9	0.2	3.6	28.5	0.2	14.7
－	水温	－	℃	11.9	16.7	20.7	22.1	26.6	25.4	19.0	14.6	9.9	6.2	5.9	8.4	26.6	5.9	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基51	濁度	2以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

<：未満を表します。

①尾引町　甲平（管末）浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月14日	6月 6月4日	7月 7月11日	8月 8月19日	9月 9月11日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.8	19.5	22.0	27.2	28.9	29.8	19.7	17.5	4.9	2.7	7.2	6.6	29.8	2.7	16.9
－	水温	－	℃	14.9	19.6	21.4	25.9	30.2	29.6	25.4	19.5	14.8	10.8	8.3	8.8	30.2	8.3	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.45	0.38	0.43	0.21	0.31	0.36	0.57	0.38	0.35	0.39	0.52	0.57	0.21	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	0.09	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	0.09	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.12	－	－	0.21	－	－	0.16	－	－	0.09	－	0.21	0.09	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.025	－	－	0.038	－	－	0.015	－	－	0.007	－	0.038	0.007	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	－	0.010	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.030	－	－	0.055	－	－	0.024	－	－	0.012	－	0.055	0.012	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.007	－	0.013	0.007	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.004	－	0.013	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.077	－	－	0.018	－	－	0.019	－	0.077	0.018	0.034
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.5	－	－	7.5	－	－	5.9	－	－	6.6	－	7.5	5.9	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	8.3	8.3	7.1	8.8	7.8	8.7	7.3	7.6	8.4	9.3	10	10	7.1	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	20	－	－	29	－	－	19	－	－	20	－	29	19	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	60	－	－	66	－	－	43	－	－	47	－	66	43	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000002	0.000004	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	0.000003	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.8	0.4	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.6	7.7	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.48	0.31	0.27	0.16	0.27	0.23	0.54	0.48	0.68	0.63	0.58	0.68	0.16	0.42

＜：未満を表します。

②西城地区　西城支所　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月14日	6月 6月4日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月11日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月26日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	25.6	18.2	24.6	33.9	30.0	23.1	18.2	7.4	1.0	6.4	2.8	33.9	1.0	17.5
－	水温	－	℃	14.6	19.2	21.4	24.7	29.9	29.2	22.2	17.1	10.6	6.4	4.4	8.8	29.9	4.4	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.45	0.37	0.39	0.27	0.35	0.62	0.48	0.42	0.41	0.49	0.48	0.62	0.27	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.22	－	－	0.12	－	－	0.22	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.009	－	－	0.018	－	－	0.003	－	－	0.018	0.003	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.009	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.015	－	－	0.025	－	－	0.007	－	－	0.025	0.007	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.012	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	3.9	4.3	4.0	4.2	4.3	4.3	4.1	4.3	4.4	4.5	4.3	4.5	3.9	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.4	0.7	0.5	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	1.1	0.50	0.85	0.75	0.49	0.60	0.49	0.97	0.95	1.1	1.0	1.0	1.1	0.49	0.82

<：未満を表します。

③西城地区　ＪＲ平子駅　浄水

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月8日	5月 5月14日	6月 6月4日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月26日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	23.9	21.0	24.3	29.8	29.5	21.1	18.5	6.0	1.9	6.0	3.3	29.8	1.9	17.0
－	水温	－	℃	14.1	19.3	22.0	27.4	33.0	30.4	23.9	16.6	11.0	6.3	4.2	8.5	33.0	4.2	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.59	0.43	0.36	0.46	0.27	0.40	0.30	0.65	0.41	0.43	0.59	0.57	0.65	0.27	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.3	4.3	4.6	3.9	4.3	4.4	4.9	4.1	4.9	4.6	5.2	4.5	5.2	3.9	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.1	7.5	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	1.1	0.66	0.68	0.43	0.17	0.33	0.55	0.66	0.81	1.2	1.2	1.1	1.2	0.17	0.74

<：未満を表します。

④西城三坂地区　クロカンパーク　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月14日	6月 6月4日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月11日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月6日	1月 1月21日	2月 2月26日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.5	26.7	14.4	22.7	30.2	29.7	17.4	13.5	5.6	5.1	4.3	0.5	30.2	0.5	15.6
－	水温	－	℃	10.0	13.6	15.6	21.0	25.0	23.6	19.5	14.2	9.4	4.7	3.6	4.2	25.0	3.6	13.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.052	0.049	0.050	0.044	0.042	0.040	0.049	0.047	0.054	0.054	0.057	0.057	0.057	0.040	0.050
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.3	5.3	5.3	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3	5.4	5.2	5.2	5.8	5.0	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.41	0.43	0.40	0.38	0.36	0.36	0.31	0.33	0.36	0.36	0.31	0.43	0.31	0.37

<：未満を表します。

⑤西城常納原地区　美古登小学校　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月14日	6月 6月4日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月11日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月6日	1月 1月7日	2月 2月26日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.1	24.9	18.8	25.0	33.3	30.0	21.9	17.4	6.5	1.7	4.9	3.6	33.3	1.7	17.2
－	水温	－	℃	12.2	16.7	18.7	23.3	26.9	26.5	22.3	16.4	11.3	7.0	4.3	7.8	26.9	4.3	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.33	0.25	0.28	0.22	0.26	0.41	0.28	0.24	0.25	0.31	0.37	0.41	0.22	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－	0.023	－	－	0.003	－	－	0.023	0.003	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.002	－	－	0.012	0.002	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.015	－	－	0.028	－	－	0.005	－	－	0.028	0.005	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	－	－	0.020	－	－	0.004	－	－	0.020	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.0	4.4	4.1	4.4	4.3	4.1	4.3	4.3	6.2	6.9	5.1	6.9	4.0	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	<0.5	1.0	0.6	0.5	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	1.0	0.81	0.81	0.52	0.60	0.53	0.94	1.2	1.4	1.2	1.0	0.98	1.4	0.52	0.92

<：未満を表します。

⑥東城帝釈地区（帝釈公民館）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月1日	6月 6月11日	7月 7月10日	8月 8月19日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月8日	12月 12月16日	1月 1月15日	2月 2月14日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.5	14.5	28.2	25.8	28.3	32.0	24.4	13.7	4.6	2.7	5.6	5.0	32.0	2.7	16.4
－	水温	－	℃	12.3	17.2	18.3	21.6	24.0	24.5	20.2	16.2	10.1	7.6	6.1	9.6	24.5	6.1	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.60	0.53	0.48	0.45	0.39	0.57	0.66	0.60	0.46	0.54	0.55	0.50	0.66	0.39	0.53
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.040	－	－	0.047	－	－	0.037	－	－	0.041	0.047	0.037	0.041
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.9	4.9	5.9	5.3	4.4	4.3	4.1	4.0	4.2	4.5	4.3	4.1	5.9	4.0	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	120	－	－	130	－	－	120	－	－	130	130	120	130
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	150	－	－	150	－	－	150	－	－	150	150	150	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	8.0	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.37	0.40	0.35	0.41	0.35	0.34	0.39	0.39	0.40	0.43	0.41	0.43	0.34	0.39

<：未満を表します。

⑦永田配水池系　別作地区管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月10日	8月 8月20日	9月 9月20日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月13日	1月 1月17日	2月 2月18日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	17.1	31.7	26.4	29.5	32.7	19.3	11.1	5.6	5.6	1.3	5.9	32.7	1.3	16.9
－	水温	－	℃	13.3	19.0	23.8	26.6	29.9	28.2	20.6	15.3	10.2	5.6	4.9	8.2	29.9	4.9	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.41	0.33	0.38	0.23	0.29	0.49	0.37	0.35	0.41	0.47	0.34	0.49	0.23	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.019	－	－	0.008	－	－	0.004	－	0.019	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.003	－	0.007	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.038	－	－	0.015	－	－	0.011	－	0.038	0.011	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.005	0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.012	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.014
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.3	7.9	7.5	8.5	7.6	7.4	7.8	9.7	12	14	8.1	14	7.4	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	0.8	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.77	0.50	0.27	0.38	0.10	0.11	0.37	0.57	0.48	0.46	0.45	0.74	0.77	0.10	0.43

＜：未満を表します。

⑧木原谷配水池系　宮内市場上ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月10日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月13日	1月 1月17日	2月 2月18日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.8	14.9	30.9	26.1	27.9	28.5	19.3	13.3	6.3	5.8	1.3	3.7	30.9	1.3	16.1
－	水温	－	℃	12.3	16.4	18.9	21.3	25.5	27.1	21.7	17.0	11.5	7.3	6.1	8.8	27.1	6.1	16.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.41	0.32	0.37	0.22	0.42	0.47	0.35	0.35	0.41	0.46	0.33	0.47	0.22	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.2	7.9	7.5	8.4	7.8	7.5	7.8	9.5	12	13	8.1	13	7.5	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.6	0.3	0.6	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	1.0	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.68	0.43	0.18	0.38	0.10	0.25	0.21	0.52	0.43	0.37	0.36	0.69	0.69	0.10	0.38

<：未満を表します。

⑨湯木配水池系　管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月10日	8月 8月20日	9月 9月20日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月13日	1月 1月17日	2月 2月18日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.6	16.2	30.6	25.7	29.1	32.2	19.4	11.8	5.4	5.9	0.8	5.8	32.2	0.8	16.5
－	水温	－	℃	12.1	17.1	20.8	23.7	28.0	27.4	21.9	16.9	12.0	7.6	6.1	8.9	28.0	6.1	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.40	0.32	0.35	0.22	0.30	0.52	0.37	0.35	0.43	0.47	0.35	0.52	0.22	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.3	8.1	7.5	8.4	7.5	7.3	7.8	9.6	12	13	8.2	13	7.3	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.9	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.76	0.49	0.36	0.42	0.17	0.13	0.43	0.56	0.50	0.44	0.44	0.71	0.76	0.13	0.45

<：未満を表します。

⑩高野支所（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月21日	7月 7月12日	8月 8月20日	9月 9月12日	10月 10月17日	11月 11月19日	12月 12月13日	1月 1月17日	2月 2月26日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	20.3	23.2	24.6	26.9	28.4	22.3	6.7	3.0	2.4	3.8	3.9	28.4	2.4	15.2
－	水温	－	℃	17.2	21.9	25.2	26.2	32.7	30.5	25.0	15.9	8.9	3.2	2.5	5.4	32.7	2.5	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.60	0.61	0.50	1.0	0.45	0.68	0.73	1.1	0.80	0.67	0.79	1.5	1.5	0.45	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.005	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.011	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.3	5.8	5.9	5.0	5.3	5.1	5.1	4.8	5.1	5.6	6.7	7.5	7.5	4.8	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.2	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.21	0.48	0.48	0.41	0.35	0.35	0.34	0.34	0.40	0.43	0.45	0.44	0.48	0.21	0.39

＜：未満を表します。

⑪ファーマーズマーケット前ドレン管

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月21日	7月 7月12日	8月 8月20日	9月 9月12日	10月 10月17日	11月 11月19日	12月 12月13日	1月 1月17日	2月 2月26日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	20.1	22.6	23.1	26.9	28.5	22.0	4.8	4.5	2.9	3.5	2.5	28.5	2.5	14.9
－	水温	－	℃	14.3	18.0	22.8	23.4	28.1	26.9	20.7	14.4	8.0	3.7	2.8	3.5	28.1	2.8	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.64	0.61	0.55	1.0	0.47	0.74	0.72	1.4	0.83	0.68	0.73	1.0	1.4	0.47	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.3	5.6	6.1	5.1	5.2	5.2	5.1	4.9	5.1	5.5	6.5	6.9	6.9	4.9	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.16	0.26	0.30	0.34	0.32	0.34	0.43	0.37	0.41	0.40	0.42	0.30	0.43	0.16	0.34

<：未満を表します。

⑫比和保育所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月21日	7月 7月12日	8月 8月20日	9月 9月12日	10月 10月17日	11月 11月19日	12月 12月13日	1月 1月17日	2月 2月26日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	23.2	24.2	25.0	27.7	28.7	26.6	7.6	8.5	4.7	5.6	11.1	28.7	4.7	17.7
－	水温	－	℃	15.8	19.7	24.0	23.8	28.2	27.5	23.7	16.5	9.9	5.1	4.0	6.8	28.2	4.0	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.39	0.29	0.42	0.24	0.31	0.38	0.38	0.39	0.45	0.42	0.67	0.67	0.24	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.002	－	0.014	0.002	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.024	－	－	0.016	－	－	0.005	－	0.024	0.005	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	5.1	5.1	4.5	5.1	4.7	4.9	5.0	5.1	7.3	6.5	6.8	7.3	4.5	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.1	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.9	0.6	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.39	0.45	0.37	0.48	0.22	0.50	0.49	0.62	0.63	0.60	0.59	0.63	0.22	0.49

<：未満を表します。

⑬総領支所　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月21日	6月 6月13日	7月 7月22日	8月 8月20日	9月 9月17日	10月 10月17日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.1	27.2	29.0	37.4	31.0	32.5	27.3	13.4	3.0	2.8	4.5	13.1	37.4	2.8	20.1
－	水温	－	℃	15.8	22.9	26.6	27.8	32.9	31.8	25.5	18.0	9.8	7.2	7.6	9.5	32.9	7.2	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.49	0.28	0.43	0.21	0.23	0.47	0.52	0.32	0.42	0.48	0.63	0.63	0.21	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	－	－	0.19	－	－	0.21	－	－	0.10	－	－	0.21	0.07	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.026	－	－	0.023	－	－	0.006	－	－	0.026	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	－	－	0.033	－	－	0.033	－	－	0.009	－	－	0.033	0.009	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.015	－	－	0.017	－	－	0.006	－	－	0.017	0.006	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.012	－	－	0.030	－	－	0.035	－	－	0.011	－	－	0.035	0.011	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	8.3	8.6	7.6	9.1	8.7	7.8	7.2	7.8	10	11	9.9	11	7.2	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000004	0.000002	0.000004	0.000009	－	－	－	－	－	－	0.000009	0.000002	0.000005
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.7	7.6	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.60	0.36	0.68	0.37	0.58	0.87	0.73	0.57	0.48	0.62	0.63	0.87	0.36	0.59

<：未満を表します。

9

東広島市水道事業

①吾妻子浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月2日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月17日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.8	16.5	23.1	23.9	29.1	31.5	25.0	17.9	16.3	7.3	3.6	8.2	31.5	3.6	18.6
－	水温	－	℃	13.6	19.3	21.9	23.2	29.4	27.7	23.4	19.4	12.5	7.9	7.1	9.7	29.4	7.1	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	2	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	2
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.28	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.28	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.003	0.013	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.021	－	－	0.012	－	－	0.008	0.021	0.008	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	0.003	0.006	0.008	0.005	0.009	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	<0.002	0.009	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	0.006	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.029	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	8.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	8.8	11	8.0	9.1	9.6	11	8.7	11	12	15	12	15	8.0	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	1.1	0.8	0.6	1.0	0.9	0.7	1.0	0.5	0.4	0.4	1.1	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.8	7.3	8.1	7.3	7.3	7.3	8.1	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.65	0.68	0.87	0.77	0.71	0.94	0.95	0.80	0.73	0.52	0.55	0.60	0.95	0.52	0.73

<：未満を表します。

②松子山浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月2日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月17日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	15.2	19.4	23.4	28.2	26.3	22.8	16.1	10.5	2.2	0.6	5.5	28.2	0.6	15.4
－	水温	－	℃	13.3	18.8	21.5	23.8	29.2	28.1	23.1	19.9	13.8	8.1	7.3	9.9	29.2	7.3	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.27	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.27	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.018	－	－	0.007	－	－	0.003	0.018	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.003	0.010	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.029	－	－	0.015	－	－	0.009	0.029	0.006	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.003	0.010	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.004	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.013
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	8.9	4.1	5.1	4.9	9.3	5.3	8.6	8.6	12	14	12	14	4.1	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.67	0.74	0.64	0.62	0.71	0.72	0.68	0.56	0.52	0.56	0.57	0.64	0.74	0.52	0.64

<：未満を表します。

③三津浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月4日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.7	12.2	22.3	24.3	32.7	32.6	22.5	13.0	11.2	3.6	4.3	9.5	32.7	3.6	17.2
－	水温	－	℃	13.5	18.4	21.2	22.0	28.0	27.6	22.9	19.5	13.2	8.4	6.6	9.6	28.0	6.6	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	<0.08	0.12	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.004	0.016	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.031	－	－	0.013	－	－	0.010	0.031	0.010	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	0.006	0.003	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.004	0.011	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.6	9.3	8.3	9.1	8.9	8.5	8.6	8.8	12	14	12	14	8.3	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.55	0.44	0.49	0.56	0.52	0.55	0.53	0.53	0.54	0.52	0.55	0.56	0.44	0.53

<：未満を表します。

④木谷浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月3日	8月 8月6日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.1	13.2	25.2	25.9	30.2	30.3	24.8	17.8	11.0	7.2	5.5	9.0	30.3	5.5	18.3
－	水温	－	℃	15.6	17.8	21.3	21.4	32.0	27.8	25.1	22.8	16.0	15.1	13.7	14.5	32.0	13.7	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.21	－	－	0.24	－	－	0.23	－	－	0.18	0.24	0.18	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.27	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.27	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	0.004	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.1	7.8	7.4	6.9	6.9	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4	11	18	18	6.9	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	76	－	－	80	－	－	78	－	－	82	82	76	79
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	140	－	－	150	－	－	140	－	－	150	150	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.55	0.71	0.69	0.75	0.74	0.81	0.65	0.59	0.51	0.50	0.60	0.81	0.50	0.64

<：未満を表します。

⑥失平浄水場浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月1日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月7日	9月 9月10日	10月 10月17日	11月 11月14日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月12日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.2	14.4	25.4	30.3	31.7	32.2	25.8	16.5	6.9	4.3	0.5	9.0	32.2	0.5	17.4
－	水温	－	℃	13.9	16.3	18.6	20.0	22.1	22.4	21.9	17.5	13.1	9.2	7.9	10.6	22.4	7.9	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.97
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.11	－	－	0.11	0.14	0.11	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	9.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	3.9	3.7	3.4	3.9	3.9	4.0	3.6	4.0	4.2	4.3	4.2	4.3	3.4	3.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	100	－	－	110	－	－	96	－	－	89	110	89	99
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	<0.2	0.3	<0.2	0.3	<0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.67	0.63	0.62	0.60	0.67	0.63	0.57	0.62	0.58	0.62	0.56	0.58	0.67	0.56	0.61

<：未満を表します。

⑦下竹仁浄水場浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月22日	5月 5月13日	6月 6月11日	7月 7月9日	8月 8月7日	9月 9月5日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月5日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.2	21.2	27.8	30.4	30.0	31.3	19.4	19.1	8.3	3.1	-0.5	6.0	31.3	-0.5	18.1
－	水温	－	℃	16.4	17.2	19.4	22.4	26.2	24.9	22.6	17.0	12.3	7.4	6.5	9.2	26.2	6.5	16.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.74
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.045	0.047	0.059	0.067	0.11	0.095	0.085	0.048	0.039	0.027	0.023	0.017	0.11	0.017	0.055
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	6.6	5.9	5.3	5.9	6.0	6.2	5.5	5.7	6.4	6.9	5.9	6.9	5.3	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.2	7.8	7.2	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.89	1.1	1.0	0.98	1.2	0.93	0.80	0.57	0.47	0.53	0.51	1.2	0.47	0.80

<：未満を表します。

①吾妻子管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月2日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月17日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	16.0	25.8	24.2	32.4	30.6	25.6	18.2	16.1	8.5	4.0	8.2	32.4	4.0	19.1
－	水温	－	℃	13.2	18.2	21.0	22.8	28.3	28.6	24.0	21.6	16.5	10.3	8.9	10.8	28.6	8.9	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.25	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.25	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.024	－	－	0.017	－	－	0.004	0.024	0.004	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.003	0.007	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.038	－	－	0.027	－	－	0.012	0.038	0.012	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.006	0.007	0.010	0.010	0.010	0.008	0.010	0.008	0.003	0.004	0.003	0.010	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.005	0.010	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	8.9	9.7	8.6	10	9.8	10	9.0	10	12	13	12	13	8.6	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.6	7.9	7.3	7.4	7.3	7.9	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.56	0.45	0.48	0.40	0.41	0.41	0.40	0.42	0.36	0.35	0.44	0.62	0.35	0.44

<：未満を表します。

②松子山管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月2日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月17日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	16.3	20.4	23.7	29.0	28.0	23.0	17.0	13.6	4.5	2.3	6.2	29.0	2.3	16.8
－	水温	－	℃	14.2	19.8	21.6	24.5	30.8	29.8	25.8	22.4	15.7	10.3	9.3	11.3	30.8	9.3	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.15	－	－	0.26	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.26	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.005	0.023	0.005	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.011	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.011	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.037	－	－	0.018	－	－	0.013	0.037	0.012	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.003	0.010	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	8.9	4.5	3.6	4.9	8.8	6.7	6.6	8.4	12	14	12	14	3.6	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.47	0.56	0.56	0.61	0.54	0.51	0.45	0.41	0.45	0.54	0.56	0.61	0.41	0.52

<：未満を表します。

③三津管末（印内出所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月3日	8月 8月6日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	13.1	22.4	25.9	28.8	34.3	21.5	12.7	12.7	2.2	3.5	12.8	34.3	2.2	17.3
－	水温	－	℃	15.0	19.4	23.1	23.9	32.2	31.9	25.2	20.8	13.1	9.4	8.2	11.1	32.2	8.2	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	<0.08	0.12	<0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.21	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.21	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.018	－	－	0.006	－	－	0.004	0.018	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.032	－	－	0.015	－	－	0.010	0.032	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	0.006	0.003	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	8.9	9.7	8.5	9.4	8.9	8.6	8.7	8.7	12	14	12	14	8.5	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.52	0.55	0.58	0.51	0.51	0.58	0.62	0.53	0.56	0.56	0.59	0.62	0.51	0.56

<：未満を表します。

④木谷管末（赤崎集会所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月3日	8月 8月6日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.9	14.9	23.3	24.8	27.5	29.5	23.9	15.6	8.3	6.2	5.7	8.4	29.5	5.7	17.3
－	水温	－	℃	14.6	18.9	21.8	22.5	29.3	29.4	24.1	20.3	14.3	10.5	8.8	10.8	29.4	8.8	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.22	－	－	0.24	－	－	0.23	－	－	0.18	0.24	0.18	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.27	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.27	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	<0.001	0.008	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.019	－	－	0.010	－	－	0.009	0.019	0.009	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	7.9	7.6	7.1	7.0	7.5	6.0	7.3	7.5	7.4	11	17	17	6.0	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	77	－	－	80	－	－	79	－	－	82	82	77	80
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	140	－	－	150	－	－	150	－	－	150	150	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.46	0.37	0.31	0.27	0.39	0.31	0.37	0.35	0.24	0.27	0.42	0.47	0.24	0.35

<：未満を表します。

⑦失平浄水場管末（新）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月1日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月7日	9月 9月10日	10月 10月17日	11月 11月14日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月12日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.1	14.8	29.1	32.4	31.8	30.1	26.6	19.0	10.6	1.3	3.7	10.0	32.4	1.3	18.6
－	水温	－	℃	15.4	18.5	24.0	27.4	32.0	30.8	25.5	19.1	13.0	7.9	7.0	10.2	32.0	7.0	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.12	－	－	0.09	－	－	<0.08	0.13	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.13	0.13	0.11	0.18	0.20	0.17	0.08	0.06	<0.06	0.08	<0.06	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	0.013	0.022	0.021	0.030	0.025	0.029	0.017	0.011	0.009	0.006	0.012	0.030	0.006	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	0.021	0.033	0.027	0.044	0.038	0.041	0.026	0.020	0.017	0.014	0.017	0.044	0.014	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.006	0.012	0.011	0.012	0.010	0.015	0.009	0.008	0.008	0.004	0.007	0.015	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.006	0.009	0.005	0.011	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.011	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	8.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	8.3	7.8	6.0	6.3	9.0	6.8	5.6	7.5	9.2	11	7.7	11	5.6	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	77	－	－	78	－	－	81	－	－	64	81	64	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	1.1	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.55	0.49	0.58	0.47	0.66	0.56	0.37	0.54	0.50	0.42	0.33	0.66	0.33	0.50

<：未満を表します。

⑧下竹仁浄水場管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月22日	5月 5月13日	6月 6月11日	7月 7月9日	8月 8月7日	9月 9月5日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月5日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.3	18.9	27.1	31.2	31.7	30.2	20.6	19.5	9.9	4.5	0.3	6.2	31.7	0.3	18.5
－	水温	－	℃	17.2	19.1	22.1	26.4	29.0	28.2	25.1	18.5	13.7	7.4	7.2	9.1	29.0	7.2	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.022	－	－	0.003	－	－	0.003	0.022	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.037	－	－	0.010	－	－	0.009	0.037	0.009	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.004	0.011	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.033	0.048	0.072	0.061	0.11	0.093	0.087	0.050	0.038	0.027	0.028	0.024	0.11	0.024	0.056
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	6.3	6.8	5.8	5.9	5.9	6.2	5.6	6.1	6.7	6.7	7.0	7.0	5.6	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.37	0.29	0.49	0.44	0.43	0.18	0.39	0.34	0.27	0.52	0.34	0.52	0.18	0.36

<：未満を表します。

⑨大芝東集会所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月3日	8月 8月6日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	16.8	25.3	27.0	30.3	31.4	25.6	17.6	8.7	8.8	7.0	8.0	31.4	7.0	18.8
－	水温	－	℃	14.0	18.2	21.3	22.5	30.0	28.9	24.6	20.3	13.6	9.3	7.4	9.5	30.0	7.4	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.16	－	－	0.25	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.25	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.006	0.023	0.006	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.039	－	－	0.019	－	－	0.013	0.039	0.013	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.004	0.008	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.037	－	－	0.016	－	－	0.014	0.037	0.014	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	9.1	9.9	9.1	9.4	9.0	8.9	8.5	8.9	12	14	12	14	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.47	0.47	0.45	0.34	0.41	0.53	0.34	0.36	0.42	0.40	0.39	0.53	0.34	0.41

<：未満を表します。

⑩大田屯所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月3日	8月 8月6日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.1	17.8	26.5	30.8	33.2	33.4	26.0	18.9	3.5	12.1	6.8	7.6	33.4	3.5	19.6
－	水温	－	℃	13.5	18.7	21.6	22.5	29.7	28.9	24.0	20.3	13.9	9.4	8.8	10.0	29.7	8.8	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.003	0.014	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.027	－	－	0.013	－	－	0.009	0.027	0.009	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.045	－	－	0.018	－	－	0.015	0.045	0.015	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.0	9.6	8.3	9.4	9.0	8.6	8.9	8.8	12	14	12	14	8.3	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.54	0.50	0.57	0.53	0.52	0.56	0.51	0.53	0.58	0.52	0.57	0.58	0.50	0.54

<：未満を表します。

⑪白坂ポンプ所（県用水）管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月3日	8月 8月6日	9月 9月12日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	18.0	27.3	31.5	30.8	33.5	26.1	18.1	1.6	10.6	6.5	6.9	33.5	1.6	19.7
－	水温	－	℃	15.7	19.0	23.1	24.3	35.1	33.6	25.7	20.1	11.3	8.4	8.1	11.6	35.1	8.1	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	0.45	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.45	<0.06	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.004	0.019	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.008	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.008	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.032	－	－	0.013	－	－	0.010	0.032	0.010	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.043	－	－	0.018	－	－	0.015	0.043	0.015	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	9.2	10	8.7	9.8	9.4	8.8	9.2	8.8	12	14	12	14	8.7	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.47	0.43	0.50	0.42	0.34	0.48	0.54	0.40	0.44	0.56	0.49	0.56	0.34	0.47

<：未満を表します。

⑫津江増圧ポンプ場（広島用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月2日	10月 10月17日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.7	17.0	22.4	26.6	32.1	25.2	19.8	19.4	7.2	11.1	5.9	2.5	32.1	2.5	17.5
－	水温	－	℃	13.7	18.1	20.6	22.9	27.6	27.0	24.5	20.5	15.8	11.3	7.6	10.9	27.6	7.6	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.16	－	－	0.29	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.29	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.025	－	－	0.009	－	－	0.005	0.025	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.003	0.010	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.040	－	－	0.018	－	－	0.012	0.040	0.012	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.003	0.012	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.004	0.011	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.054	－	－	0.021	－	－	0.014	0.054	0.014	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.1	9.7	9.2	9.7	9.9	9.5	9.0	8.6	12	14	13	14	8.6	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.7	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.4	0.6	0.9	1.3	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	2.2	0.8	2.2	0.5	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.56	0.50	0.59	0.69	0.55	0.60	0.58	0.46	0.70	0.69	0.70	0.70	0.46	0.59

<：未満を表します。

⑬市の畑ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.9	21.4	24.0	33.1	35.1	31.7	20.3	18.5	9.9	8.5	7.0	14.4	35.1	7.0	20.2
－	水温	－	℃	16.2	21.2	23.0	25.6	29.6	29.7	27.2	21.6	17.5	13.7	10.5	14.7	29.7	10.5	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.003	0.014	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.027	－	－	0.014	－	－	0.008	0.027	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	0.006	0.003	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.040	－	－	0.019	－	－	0.015	0.040	0.015	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	9.1	9.8	8.4	9.5	9.0	9.4	8.1	9.2	11	14	12	14	8.1	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.3	7.3	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.47	0.34	0.42	0.37	0.37	0.40	0.51	0.45	0.35	0.48	0.52	0.52	0.34	0.43

<：未満を表します。

⑭吉川工業団地配水池（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.1	19.6	23.1	31.7	33.9	32.5	20.1	18.4	9.8	8.0	6.5	13.7	33.9	6.5	19.7
－	水温	－	℃	13.4	17.9	20.5	23.3	27.5	26.4	23.5	17.5	11.9	7.3	6.0	9.4	27.5	6.0	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.002	0.009	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.019	－	－	0.008	－	－	0.007	0.019	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.032	－	－	0.044	－	－	0.020	－	－	0.018	0.044	0.018	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.0	9.4	8.4	9.6	9.0	9.3	8.2	8.9	12	14	13	14	8.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.63	0.61	0.60	0.60	0.54	0.56	0.62	0.62	0.60	0.30	0.57	0.58	0.63	0.30	0.57

<：未満を表します。

⑮上条ハイツポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.8	16.7	22.2	29.9	31.5	29.3	18.8	16.0	2.8	6.2	2.1	12.7	31.5	2.1	17.4
－	水温	－	℃	14.5	19.2	22.1	24.6	28.8	28.9	26.3	19.7	14.7	9.5	8.1	10.9	28.9	8.1	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.36	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.36	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.019	－	－	0.007	－	－	0.004	0.019	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.003	0.006	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.033	－	－	0.015	－	－	0.010	0.033	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.036	－	－	0.018	－	－	0.015	0.036	0.015	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	9.2	10	8.5	9.8	9.1	9.9	8.3	9.4	11	15	13	15	8.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.56	0.46	0.53	0.40	0.46	0.44	0.45	0.39	0.41	0.51	0.45	0.56	0.39	0.47

<：未満を表します。

⑯岩友ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.8	16.9	23.4	30.4	32.5	29.5	18.9	16.3	5.7	6.8	3.1	13.4	32.5	3.1	18.0
－	水温	－	℃	21.6	27.1	28.9	32.3	36.2	33.1	30.7	29.4	21.3	21.3	14.7	22.4	36.2	14.7	26.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.36	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.36	<0.06	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.025	－	－	0.010	－	－	0.006	0.025	0.006	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.003	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	0.038	－	－	0.020	－	－	0.013	0.038	0.013	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.004	0.011	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.005	0.010	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.035	－	－	0.017	－	－	0.014	0.035	0.014	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	9.1	10	8.7	9.7	9.1	10	8.3	9.4	12	15	13	15	8.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	8.0	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	8.0	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.44	0.31	0.49	0.45	0.52	0.39	0.44	0.38	0.42	0.41	0.46	0.52	0.31	0.43

<：未満を表します。

⑰六条ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.3	18.6	21.9	30.4	33.0	32.3	19.3	17.6	9.4	6.8	6.2	14.5	33.0	6.2	19.0
－	水温	－	℃	17.9	21.8	25.3	28.7	32.8	33.0	28.1	21.5	15.4	10.0	9.0	12.6	33.0	9.0	21.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.18	－	－	0.44	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.44	<0.06	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.016	－	－	0.009	－	－	0.004	0.016	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.011	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.011	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.026	－	－	0.018	－	－	0.010	0.026	0.010	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.003	0.011	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.004	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.039	－	－	0.021	－	－	0.016	0.039	0.016	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.2	10	8.7	10	9.2	10	8.3	9.3	12	15	13	15	8.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.48	0.44	0.68	0.57	0.60	0.69	0.55	0.42	0.44	0.51	0.50	0.69	0.42	0.53

<：未満を表します。

⑱吉行ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	16.7	23.2	29.8	32.0	29.9	19.5	15.9	3.0	5.4	4.1	13.6	32.0	3.0	17.6
－	水温	－	℃	13.9	18.3	21.3	23.7	28.1	27.5	24.5	18.5	13.7	8.6	7.3	10.2	28.1	7.3	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.003	0.012	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.024	－	－	0.010	－	－	0.008	0.024	0.008	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.041	－	－	0.021	－	－	0.015	0.041	0.015	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.2	9.9	8.5	9.6	9.1	9.6	8.2	9.2	11	14	13	14	8.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.63	0.52	0.68	0.64	0.71	0.61	0.56	0.52	0.50	0.56	0.53	0.71	0.50	0.59

<：未満を表します。

⑲うぐいすヶ丘団地ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	17.1	22.5	30.4	32.5	29.5	18.9	17.2	6.0	6.1	5.5	12.7	32.5	5.5	18.1
－	水温	－	℃	15.5	19.8	23.0	26.0	30.8	30.5	26.3	20.6	15.0	9.8	8.3	11.4	30.8	8.3	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.43	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.43	<0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.025	－	－	0.010	－	－	0.006	0.025	0.006	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.028	－	－	0.040	－	－	0.020	－	－	0.013	0.040	0.013	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.031	－	－	0.018	－	－	0.014	0.031	0.014	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	9.1	10	8.6	9.8	9.0	10	8.2	9.3	12	15	13	15	8.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.53	0.37	0.48	0.38	0.29	0.28	0.42	0.42	0.41	0.49	0.43	0.57	0.28	0.42

<：未満を表します。

⑳大内原配水池（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月1日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月7日	9月 9月10日	10月 10月17日	11月 11月14日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月12日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.0	14.2	24.1	29.2	29.7	31.2	24.5	17.5	4.5	2.3	2.9	9.2	31.2	2.3	16.8
－	水温	－	℃	15.9	18.6	23.1	25.7	30.0	30.1	22.5	20.9	15.4	10.1	8.7	11.0	30.1	8.7	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.27	0.49	0.50	0.50	0.14	0.56	0.17	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.56	0.07	0.25
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	0.014	0.025	0.026	0.032	0.026	0.029	0.021	0.015	0.012	0.012	0.009	0.032	0.009	0.019
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.003	<0.002	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	0.022	0.035	0.031	0.045	0.038	0.043	0.030	0.024	0.021	0.021	0.017	0.045	0.017	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	0.007	0.017	0.016	0.016	0.013	0.016	0.011	0.012	0.010	0.010	0.006	0.017	0.005	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	0.006	0.008	0.005	0.011	0.009	0.011	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.011	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	8.8	7.5	6.9	6.3	9.3	7.1	6.0	7.0	8.7	11	9.4	11	6.0	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.29	0.23	0.41	0.30	0.43	0.25	0.23	0.36	0.30	0.33	0.39	0.43	0.23	0.32

<：未満を表します。

１０

廿日市市水道事業

１．田屋公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	20.1	27.6	25.4	36.2	33.1	20.8	12.3	8.9	9.1	7.1	16.4	36.2	7.1	19.6
－	水温	－	℃	14.7	19.0	20.6	23.6	27.2	27.9	24.7	18.1	14.4	11.3	9.7	11.2	27.9	9.7	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.26	0.21	0.19	0.24	0.25	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.30	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.17	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.022	－	－	0.020	－	－	0.008	－	－	0.022	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.026	－	－	0.031	－	－	0.015	－	－	0.031	0.015	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.016	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.4	5.1	5.8	6.2	5.6	5.4	5.5	5.3	5.2	5.5	5.9	6.2	5.1	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.35	0.52	0.49	0.46	0.41	0.50	0.49	0.44	0.47	0.56	0.50	0.56	0.35	0.47

<：未満を表します。

２．佐方四丁目公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月17日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.7	18.9	25.5	29.9	32.1	32.0	20.8	16.1	6.9	6.6	3.4	15.5	32.1	3.4	18.9
－	水温	－	℃	16.7	20.1	23.1	24.2	28.8	29.3	24.4	17.2	13.1	11.2	9.4	11.5	29.3	9.4	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.22	0.19	0.24	0.25	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.30	0.19	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.17	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.022	－	－	0.021	－	－	0.008	－	－	0.022	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.026	－	－	0.033	－	－	0.015	－	－	0.033	0.015	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.016	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.4	5.1	5.7	6.2	5.6	5.4	5.5	5.4	5.2	5.5	5.9	6.2	5.1	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.37	0.50	0.47	0.44	0.41	0.43	0.49	0.49	0.45	0.49	0.52	0.52	0.37	0.46

<：未満を表します。

３．木材港南

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月17日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	20.0	26.1	28.7	33.8	32.0	21.1	15.8	10.3	8.5	6.5	15.3	33.8	6.5	19.8
－	水温	－	℃	14.3	18.4	20.8	23.4	25.6	27.1	26.0	19.9	16.3	12.6	10.4	11.5	27.1	10.4	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.22	0.19	0.24	0.26	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.30	0.19	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.17	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.025	－	－	0.022	－	－	0.009	－	－	0.025	0.009	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.029	－	－	0.035	－	－	0.016	－	－	0.035	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.016	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.4	5.1	5.8	6.2	5.6	5.4	5.6	5.4	5.2	5.6	5.9	6.2	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.38	0.39	0.45	0.45	0.39	0.42	0.44	0.38	0.27	0.51	0.43	0.51	0.27	0.41

<：未満を表します。

4．鼓ヶ浜公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	22.0	27.6	25.2	36.4	33.8	21.6	10.5	8.8	6.8	6.2	16.5	36.4	6.2	19.5
－	水温	－	℃	16.7	20.8	23.2	25.9	30.0	30.9	26.0	18.9	15.5	11.7	11.4	12.2	30.9	11.4	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.21	0.19	0.23	0.25	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.30	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.17	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.022	－	－	0.019	－	－	0.008	－	－	0.022	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	－	－	0.026	－	－	0.030	－	－	0.015	－	－	0.030	0.015	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.017	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.017	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.3	5.1	5.9	6.2	5.6	5.4	5.6	5.5	5.2	5.6	5.9	6.2	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.42	0.41	0.48	0.56	0.52	0.57	0.43	0.53	0.43	0.50	0.52	0.57	0.41	0.49

<：未満を表します。

５．阿品ハイツ第一公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	22.2	27.1	24.9	35.5	34.3	19.4	12.0	9.0	9.5	7.0	14.6	35.5	7.0	19.5
－	水温	－	℃	16.8	21.0	24.1	26.1	30.1	30.3	25.9	18.9	14.9	11.2	10.8	12.5	30.3	10.8	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.21	0.20	0.23	0.25	0.30	0.28	0.27	0.26	0.27	0.30	0.20	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.12	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.17	0.12	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.025	－	－	0.024	－	－	0.009	－	－	0.025	0.009	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	－	－	0.030	－	－	0.037	－	－	0.016	－	－	0.037	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.018	0.007	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.4	5.2	5.9	6.3	5.8	5.5	5.7	5.4	5.3	5.7	5.8	6.3	5.2	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.24	0.36	0.24	0.34	0.28	0.31	0.43	0.36	0.30	0.37	0.36	0.43	0.24	0.32

<：未満を表します。

６．阿品台第七公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.7	21.6	26.7	24.8	36.0	34.6	19.3	11.1	8.5	9.4	5.8	15.4	36.0	5.8	19.4
－	水温	－	℃	16.2	20.1	23.3	25.0	30.1	29.9	24.8	17.5	13.8	10.5	9.5	11.0	30.1	9.5	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.21	0.20	0.23	0.25	0.29	0.28	0.27	0.26	0.28	0.30	0.20	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.17	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.18	－	－	<0.06	－	－	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.025	－	－	0.025	－	－	0.009	－	－	0.025	0.009	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	－	－	0.030	－	－	0.038	－	－	0.016	－	－	0.038	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.018	0.007	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.4	5.2	5.9	6.2	5.8	5.5	5.7	5.4	5.2	5.6	6.0	6.2	5.2	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.30	0.36	0.27	0.34	0.33	0.36	0.44	0.45	0.34	0.40	0.42	0.45	0.27	0.37

＜：未満を表します。

7．ふじタウン第三公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.3	21.8	27.1	25.4	36.1	33.7	21.6	11.8	8.7	7.6	6.4	16.6	36.1	6.4	19.7
－	水温	－	℃	16.1	19.9	24.4	25.0	29.9	29.6	24.8	14.7	13.3	10.5	9.6	11.4	29.9	9.6	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.21	0.20	0.23	0.25	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.30	0.20	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.18	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.025	－	－	0.024	－	－	0.010	－	－	0.025	0.010	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	－	－	0.030	－	－	0.037	－	－	0.018	－	－	0.037	0.018	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.018	0.007	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.5	5.2	5.9	6.3	5.8	5.5	5.8	5.5	5.2	5.7	5.9	6.3	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.24	0.39	0.33	0.35	0.35	0.37	0.47	0.45	0.33	0.43	0.43	0.47	0.24	0.37

<：未満を表します。

８．六本松公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	20.8	27.4	25.4	35.5	34.1	20.4	12.5	8.6	11.3	5.9	16.9	35.5	5.9	19.9
－	水温	－	℃	17.0	20.7	22.4	24.8	30.8	30.0	25.1	17.4	13.0	10.5	9.1	11.4	30.8	9.1	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.28	0.21	0.20	0.23	0.25	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.30	0.20	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.18	0.11	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.16	－	－	0.10	－	－	0.16	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.025	－	－	0.024	－	－	0.009	－	－	0.025	0.009	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.019	－	－	0.030	－	－	0.037	－	－	0.016	－	－	0.037	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.017	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.017	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.4	5.2	5.9	6.3	5.6	5.5	5.7	5.4	5.4	5.7	6.0	6.3	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.37	0.41	0.37	0.40	0.30	0.37	0.46	0.38	0.45	0.48	0.49	0.49	0.30	0.41

<：未満を表します。

９．佐原田公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月17日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.1	21.1	27.3	29.1	33.5	33.5	22.1	14.1	8.8	12.0	7.6	16.5	33.5	7.6	20.6
－	水温	－	℃	17.0	20.2	24.5	26.4	30.8	31.0	25.4	18.6	13.5	10.2	9.2	11.5	31.0	9.2	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.21	0.20	0.23	0.25	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.30	0.20	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.18	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.027	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.027	0.009	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	－	－	0.032	－	－	0.037	－	－	0.016	－	－	0.037	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.018	0.007	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.4	5.2	5.9	6.4	5.7	5.5	5.7	5.4	5.3	5.7	5.9	6.4	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.26	0.38	0.26	0.35	0.33	0.31	0.42	0.37	0.36	0.43	0.40	0.43	0.26	0.35

<：未満を表します。

１０．四季が丘くちなし公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月17日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.1	20.8	26.3	28.7	34.6	33.1	22.2	14.6	9.0	10.8	7.5	14.3	34.6	7.5	20.2
－	水温	－	℃	15.6	19.6	22.3	24.6	28.5	29.4	25.0	18.1	13.5	10.8	7.5	11.1	29.4	7.5	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.22	0.19	0.23	0.25	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.30	0.19	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.18	0.11	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.026	－	－	0.024	－	－	0.009	－	－	0.026	0.009	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.019	－	－	0.030	－	－	0.037	－	－	0.016	－	－	0.037	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.018	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.018	0.006	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.4	5.1	5.9	6.2	5.7	5.5	5.7	5.4	5.3	5.7	6.0	6.2	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.33	0.45	0.40	0.39	0.38	0.42	0.47	0.40	0.40	0.45	0.46	0.47	0.33	0.41

<：未満を表します。

１１．宮園第五公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月17日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	20.7	27.0	29.9	33.5	33.2	22.0	14.7	9.8	9.8	7.1	16.2	33.5	7.1	20.3
－	水温	－	℃	17.1	20.9	23.5	25.4	29.5	30.6	26.5	19.0	15.4	12.4	10.5	12.5	30.6	10.5	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.22	0.20	0.23	0.26	0.30	0.29	0.27	0.27	0.28	0.30	0.20	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.11	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.17	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.023	－	－	0.022	－	－	0.009	－	－	0.023	0.009	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.019	－	－	0.027	－	－	0.035	－	－	0.016	－	－	0.035	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.017	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.017	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.020
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.4	5.1	5.8	6.2	5.7	5.5	5.7	5.5	5.3	5.8	5.9	6.2	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.36	0.41	0.41	0.48	0.39	0.52	0.51	0.44	0.42	0.50	0.47	0.52	0.36	0.45

<：未満を表します。

１２．陽光台第一公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月17日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.8	19.3	26.4	29.9	33.6	32.1	22.2	15.7	9.9	8.9	5.5	14.3	33.6	5.5	19.0
－	水温	－	℃	16.5	19.2	20.7	24.7	27.8	28.4	25.0	17.6	14.1	11.1	9.4	11.7	28.4	9.4	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.22	0.20	0.24	0.25	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.30	0.20	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.18	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.023	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.023	0.008	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.027	－	－	0.035	－	－	0.015	－	－	0.035	0.015	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.016	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.4	5.1	5.8	6.2	5.6	5.4	5.8	5.5	5.2	5.7	6.1	6.2	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.40	0.50	0.52	0.48	0.42	0.46	0.49	0.43	0.43	0.53	0.47	0.53	0.40	0.47

<：未満を表します。

１３．佐方三丁目

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月25日	7月 7月17日	8月 8月5日	9月 9月10日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.9	20.2	25.2	29.8	33.5	31.8	19.6	16.1	7.1	6.8	4.5	15.5	33.5	4.5	19.0
－	水温	－	℃	15.2	18.4	21.2	23.1	26.2	27.1	23.4	16.9	12.4	9.5	8.4	10.6	27.1	8.4	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.66	0.56	0.58	0.57	0.51	0.54	0.56	0.82	0.67	0.59	0.65	0.73	0.82	0.51	0.62
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.16	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	0.16	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.013	－	－	0.019	－	－	0.002	－	－	0.019	0.002	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.019	－	－	0.029	－	－	0.007	－	－	0.029	0.007	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	<0.002	－	－	0.010	<0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.9	9.0	7.9	7.8	9.0	7.8	7.8	7.6	8.4	8.6	8.4	9.0	7.6	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.34	0.39	0.37	0.42	0.38	0.41	0.42	0.44	0.51	0.46	0.47	0.51	0.34	0.42

<：未満を表します。

１．物見第３公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月17日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.9	18.9	26.5	24.1	32.2	33.0	21.1	9.2	5.8	9.6	5.3	16.6	33.0	5.3	18.5
－	水温	－	℃	16.4	18.3	22.2	22.6	24.9	26.4	22.1	17.8	14.3	12.5	11.5	13.0	26.4	11.5	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	0.94	0.94	1.0	1.0	0.90	0.96	0.91	0.92	1.1	1.3	1.2	1.3	0.90	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.45	－	－	0.43	－	－	0.46	－	－	0.47	－	－	0.47	0.43	0.45
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.6	8.8	9.1	10	11	10	10	11	11	13	12	13	8.8	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.8	6.7	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.51	0.51	0.55	0.33	0.40	0.46	0.45	0.46	0.47	0.39	0.42	0.55	0.33	0.45

＜：未満を表します。

２．廿日市市大野支所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月17日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.1	19.2	26.6	26.1	33.1	33.3	19.6	11.6	5.7	11.0	4.0	17.4	33.3	4.0	19.1
－	水温	－	℃	18.3	21.3	25.3	26.4	30.6	30.8	25.2	18.8	14.1	12.6	11.4	13.2	30.8	11.4	20.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	0.95	0.94	1.0	1.0	0.89	0.96	0.92	0.93	1.1	1.3	1.2	1.3	0.89	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.45	－	－	0.44	－	－	0.47	－	－	0.48	－	－	0.48	0.44	0.46
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.020
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	8.8	9.2	10	11	10	10	11	11	13	12	13	8.8	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.49	0.46	0.47	0.53	0.35	0.37	0.40	0.48	0.43	0.36	0.36	0.53	0.35	0.43

<：未満を表します。

３．福面公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月17日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	18.1	26.1	24.4	30.3	31.4	20.5	14.9	4.2	9.3	7.2	14.5	31.4	4.2	18.2
－	水温	－	℃	15.6	19.9	22.0	24.3	28.1	29.4	25.7	19.2	14.3	11.9	10.5	11.9	29.4	10.5	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.22	0.27	0.22	0.19	0.24	0.25	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.30	0.19	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.17	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.024	－	－	0.021	－	－	0.008	－	－	0.024	0.008	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.029	－	－	0.033	－	－	0.015	－	－	0.033	0.015	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.015	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.015	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.3	5.1	5.8	6.1	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.7	5.8	6.1	5.1	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.38	0.44	0.41	0.54	0.39	0.45	0.34	0.42	0.38	0.49	0.50	0.54	0.34	0.43

＜：未満を表します。

４．宮島口公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月17日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.3	20.9	26.2	25.2	32.6	31.1	21.2	14.0	4.4	13.7	5.8	15.7	32.6	4.4	19.1
－	水温	－	℃	17.1	20.0	23.5	25.5	29.2	30.9	23.7	16.9	12.1	10.2	9.2	12.0	30.9	9.2	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.35	0.37	0.47	0.25	0.37	0.35	0.37	0.30	0.39	0.42	0.26	0.47	0.25	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.18	－	－	0.21	－	－	0.20	－	－	0.22	0.18	0.20
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.016	－	－	0.018	－	－	0.007	－	－	0.018	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.021	－	－	0.028	－	－	0.013	－	－	0.028	0.013	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.010	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.1	5.7	6.8	6.3	6.5	6.0	6.0	5.5	6.1	6.7	5.8	6.8	5.5	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	6.9	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.34	0.37	0.40	0.30	0.30	0.41	0.39	0.38	0.42	0.43	0.48	0.48	0.30	0.39

＜：未満を表します。

５．ふじシーサイド公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月17日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	20.5	27.2	26.1	32.6	31.8	20.8	12.1	6.1	11.3	4.7	17.7	32.6	4.7	19.2
－	水温	－	℃	18.2	21.4	25.3	26.1	31.0	31.4	25.7	19.1	14.5	12.3	11.2	13.2	31.4	11.2	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	0.94	0.94	1.0	1.0	0.90	0.84	0.91	0.94	1.1	1.3	1.1	1.3	0.84	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.45	－	－	0.39	－	－	0.43	－	－	0.46	－	－	0.46	0.39	0.43
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.008	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.015
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.6	8.8	9.2	10	11	9.6	10	11	11	13	12	13	8.8	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.45	0.42	0.34	0.44	0.31	0.31	0.36	0.42	0.37	0.37	0.33	0.45	0.31	0.38

<：未満を表します。

６．サンランド公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月16日	8月 8月5日	9月 9月17日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月20日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.1	20.7	25.2	24.7	32.2	30.7	19.5	12.5	6.3	11.3	4.9	17.4	32.2	4.9	18.8
－	水温	－	℃	18.4	20.0	23.7	23.6	30.2	32.8	24.0	17.6	11.7	10.2	8.6	10.6	32.8	8.6	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	0.37	0.40	0.32	0.36	0.79	0.39	0.44	0.42	0.44	0.84	0.44	0.84	0.32	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.16	－	－	0.21	－	－	0.21	－	－	0.22	0.16	0.20
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.018	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	－	－	0.022	－	－	0.025	－	－	0.012	－	－	0.025	0.012	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	6.3	5.8	6.1	6.7	9.7	6.4	6.6	6.5	6.5	9.7	7.0	9.7	5.8	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.39	0.38	0.35	0.36	0.23	0.35	0.30	0.42	0.34	0.37	0.39	0.44	0.23	0.36

<：未満を表します。

１．東部地区　なかよし広場公園

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.6	21.5	27.2	32.0	30.4	25.4	22.5	12.3	7.2	11.0	6.5	6.5	32.0	6.5	18.6
－	水温	－	℃	14.9	19.4	22.3	23.4	27.5	26.4	22.7	13.0	11.3	9.0	7.9	10.2	27.5	7.9	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	0.86	0.85	0.92	0.62	0.63	0.71	0.73	0.62	0.62	0.80	0.84	1.2	0.62	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.6	3.5	2.9	3.6	3.4	3.5	3.3	3.4	3.6	3.9	3.6	3.9	2.9	3.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.35	0.25	0.35	0.42	0.37	0.32	0.32	0.37	0.38	0.39	0.38	0.42	0.25	0.35

＜：未満を表します。

２．東部地区　吉末集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.9	20.2	25.4	28.6	29.1	24.2	22.7	12.1	5.2	2.4	4.0	3.6	29.1	2.4	16.4
－	水温	－	℃	14.7	20.4	22.7	25.3	29.1	26.9	22.6	14.4	8.7	7.4	5.6	8.5	29.1	5.6	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	0.87	0.80	0.98	0.62	0.63	0.72	0.74	0.63	0.62	0.80	0.85	1.2	0.62	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.010	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.6	3.6	3.0	3.6	3.5	3.5	3.3	3.4	3.6	3.9	3.6	3.9	3.0	3.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.24	0.19	0.18	0.25	0.32	0.29	0.35	0.32	0.36	0.42	0.33	0.42	0.18	0.29

<：未満を表します。

３．東部地区　下大町集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.2	19.9	25.2	30.3	29.5	23.3	22.5	12.2	5.9	5.8	4.7	5.6	30.3	4.7	17.0
－	水温	－	℃	14.2	19.1	21.9	23.6	27.8	27.0	22.7	15.8	10.7	8.1	6.6	9.2	27.8	6.6	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	0.87	0.80	0.96	0.62	0.63	0.72	0.75	0.62	0.62	0.82	0.86	1.2	0.62	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.6	3.6	2.9	3.6	3.5	3.5	3.3	3.4	3.7	4.1	3.6	4.1	2.9	3.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.25	0.27	0.24	0.31	0.32	0.26	0.30	0.35	0.37	0.40	0.33	0.40	0.24	0.30

<：未満を表します。

４．東部地区　大沢地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月28日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	20.1	25.6	29.5	29.5	25.8	22.8	11.2	6.5	6.5	3.5	6.7	29.5	3.5	17.2
－	水温	－	℃	14.8	19.3	20.7	22.4	26.9	25.7	22.6	15.4	11.1	9.2	7.8	10.0	26.9	7.8	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.0	0.82	1.0	0.65	0.73	0.65	0.88	0.67	0.64	0.82	0.98	1.4	0.64	0.85
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.17	－	－	0.22	－	－	0.09	－	－	0.22	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.014	0.001	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.019	－	－	0.013	－	－	0.004	－	－	0.019	0.004	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.9	3.7	3.9	3.5	3.9	3.9	3.8	3.5	3.6	3.8	4.1	3.6	4.1	3.5	3.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.27	0.25	0.33	0.33	0.30	0.33	0.29	0.40	0.36	0.33	0.22	0.40	0.22	0.31

＜：未満を表します。

５．南部地区　友和浄化センター

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月27日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	21.0	26.6	33.0	30.7	24.0	25.2	11.6	4.7	6.5	10.6	7.6	33.0	4.7	18.5
－	水温	－	℃	15.6	19.7	22.1	23.5	27.6	28.3	23.9	14.4	9.8	8.2	7.5	10.1	28.3	7.5	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.8	1.6	1.5	1.4	0.84	0.96	0.93	1.1	0.88	0.85	0.91	1.0	1.8	0.84	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.20	－	－	0.16	－	－	0.25	－	－	0.31	－	－	0.31	0.16	0.23
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.0	4.0	3.9	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.5	3.4	4.0	3.4	3.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.28	0.21	0.26	0.18	0.32	0.34	0.35	0.36	0.34	0.43	0.43	0.43	0.18	0.32

<：未満を表します。

６．南部地区　佐伯苑城山団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月28日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.1	20.1	25.4	32.5	31.8	25.4	22.1	8.7	7.1	4.0	7.3	7.4	32.5	4.0	17.7
－	水温	－	℃	17.2	23.0	24.2	26.4	30.7	28.8	23.2	13.6	8.3	6.5	6.4	10.2	30.7	6.4	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.72	0.64	0.59	0.79	0.56	0.56	0.48	0.54	0.45	0.44	0.44	0.48	0.79	0.44	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.16	－	－	0.16	0.12	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	－	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	7.5	7.7	8.9	9.3	8.0	8.2	7.9	7.0	7.5	8.6	8.5	9.3	7.0	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	0.3	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.19	0.20	0.19	0.27	0.31	0.25	0.27	0.28	0.32	0.30	0.27	0.32	0.19	0.26

＜：未満を表します。

７．南部地区　久保田団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.3	19.6	24.9	26.4	29.5	22.7	26.5	9.8	4.9	0.0	2.0	4.8	29.5	0.0	15.9
－	水温	－	℃	16.7	21.8	22.5	25.5	29.7	27.2	23.1	14.0	7.7	6.6	5.8	9.9	29.7	5.8	17.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.71	0.63	0.60	0.77	0.56	0.55	0.47	0.53	0.45	0.45	0.44	0.48	0.77	0.44	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.16	－	－	0.16	0.12	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	－	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.5	7.7	9.0	9.3	7.9	8.1	7.8	7.0	7.7	8.6	8.6	9.3	7.0	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.30	0.31	0.37	0.49	0.42	0.41	0.26	0.34	0.35	0.37	0.32	0.49	0.26	0.35

<：未満を表します。

８．南部地区　権現ハウス

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	19.6	23.2	25.0	29.4	23.8	23.5	10.0	2.2	-1.3	0.7	4.3	29.4	-1.3	15.0
－	水温	－	℃	15.7	21.9	25.0	26.9	32.4	29.7	25.4	12.3	9.4	6.5	6.3	9.5	32.4	6.3	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.72	0.64	0.60	0.78	0.57	0.56	0.48	0.54	0.45	0.45	0.44	0.48	0.78	0.44	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.15	－	－	0.15	0.12	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	7.5	7.7	9.0	9.3	8.0	8.2	7.9	7.1	7.7	8.7	8.6	9.3	7.1	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	0.3	0.4	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.20	0.21	0.21	0.19	0.19	0.22	0.33	0.23	0.30	0.31	0.33	0.27	0.33	0.19	0.25

<：未満を表します。

９．南部地区　青光園団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.0	19.6	23.1	25.6	29.9	24.1	25.2	9.9	3.0	-1.0	1.1	4.8	29.9	-1.0	15.4
－	水温	－	℃	17.7	23.9	23.9	27.1	31.0	28.1	24.1	14.0	7.9	7.0	6.1	10.3	31.0	6.1	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	4	7	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.69	0.63	0.59	0.76	0.57	0.57	0.48	0.56	0.46	0.44	0.46	0.48	0.76	0.44	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.16	－	－	0.14	－	－	0.13	－	－	0.16	－	－	0.16	0.13	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.5	7.8	8.7	9.3	8.1	8.2	7.9	7.1	7.5	8.9	8.5	9.3	7.1	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.27	0.26	0.29	0.31	0.36	0.38	0.36	0.34	0.32	0.35	0.33	0.38	0.26	0.32

＜：未満を表します。

１０．南部地区　みゆき台団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	20.9	25.2	28.9	27.9	23.1	22.5	14.3	1.1	1.0	-0.8	4.5	28.9	-0.8	15.5
－	水温	－	℃	16.6	22.9	23.2	26.3	29.8	26.6	22.2	12.5	6.9	5.6	4.8	9.1	29.8	4.8	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.68	0.63	0.59	0.77	0.58	0.57	0.49	0.57	0.47	0.44	0.41	0.47	0.77	0.41	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.14	－	－	0.13	－	－	0.16	－	－	0.16	0.13	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	－	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.5	7.8	8.8	9.3	8.3	8.3	8.0	7.2	7.5	7.8	8.4	9.3	7.2	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	100	－	－	－	－	－	－	－	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	0.3	0.4	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.26	0.25	0.21	0.26	0.28	0.30	0.26	0.27	0.29	0.28	0.28	0.30	0.21	0.27

＜：未満を表します。

１１．南部地区　上峠河内地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	21.4	23.8	28.5	28.4	24.0	22.9	14.2	0.4	3.0	7.4	4.6	28.5	0.4	16.4
－	水温	－	℃	17.8	23.0	22.8	26.3	30.4	28.1	24.5	15.2	8.8	8.2	6.4	10.5	30.4	6.4	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.69	0.64	0.60	0.77	0.57	0.56	0.49	0.55	0.46	0.44	0.41	0.48	0.77	0.41	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.14	－	－	0.13	－	－	0.16	－	－	0.16	0.13	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.5	7.8	8.8	9.3	8.0	8.3	7.9	7.1	7.6	7.8	8.6	9.3	7.1	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	96	－	－	－	－	－	－	－	96
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	0.3	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.35	0.27	0.28	0.35	0.35	0.30	0.18	0.28	0.31	0.31	0.31	0.35	0.18	0.30

＜：未満を表します。

１２．津田地区　下栗栖集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月15日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	22.0	27.3	32.0	30.6	25.8	22.9	12.4	6.4	10.4	5.1	6.0	32.0	5.1	18.4
－	水温	－	℃	18.5	25.3	24.9	29.8	32.4	28.9	23.8	12.3	6.5	5.5	5.4	9.0	32.4	5.4	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.0	1.7	1.5	1.5	1.1	1.2	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	2.0	1.1	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.23	－	－	0.22	－	－	0.24	－	－	0.24	0.22	0.23
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	4.7	4.9	4.1	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.7	4.7	4.6	4.9	4.1	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.35	0.25	0.32	0.24	0.32	0.36	0.39	0.37	0.38	0.43	0.35	0.43	0.24	0.34

<：未満を表します。

１３．津田地区　佐伯支所または花上加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月15日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	21.1	26.1	34.5	31.1	25.4	23.6	12.8	7.2	10.5	4.0	5.5	34.5	2.6	16.7
－	水温	－	℃	17.3	22.0	22.0	25.9	29.4	27.6	23.3	13.9	7.6	7.0	5.4	10.0	29.4	5.4	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.0	1.7	1.5	1.5	1.1	1.2	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	2.0	1.1	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.23	－	－	0.22	－	－	0.24	－	－	0.24	0.22	0.23
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.007	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.022	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.020	0.021	0.025	0.026	0.022	0.026	0.019	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	4.7	4.8	4.1	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.7	4.7	4.6	4.8	4.1	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	72	－	－	－	－	－	－	－	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.2	0.3	0.3	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.35	0.29	0.25	0.26	0.33	0.33	0.42	0.38	0.39	0.41	0.37	0.42	0.25	0.35

＜：未満を表します。

１４．津田地区　花上地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月15日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	21.2	27.1	34.1	31.3	25.3	25.3	12.6	7.2	12.3	-3.3	5.8	34.1	-3.3	15.7
－	水温	－	℃	17.2	22.5	22.8	24.7	29.1	27.3	22.7	13.2	7.1	6.5	5.1	9.8	29.1	5.1	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.1	1.7	1.5	1.5	1.1	1.2	1.2	1.6	1.6	1.5	1.3	1.9	2.1	1.1	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.23	－	－	0.23	－	－	0.25	－	－	0.25	0.22	0.23
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.22	－	－	0.21	－	－	0.33	－	－	0.26	－	－	0.33	<0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.009	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	－	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.1	4.7	4.8	4.3	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.9	4.8	4.7	5.1	4.3	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	71	－	－	－	－	－	－	－	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.4	<0.2	0.3	0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.35	0.23	0.23	0.18	0.23	0.30	0.30	0.37	0.41	0.45	0.33	0.45	0.18	0.31

<：未満を表します。

１５．浅原地区　戸屋原地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月15日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.3	21.0	27.7	32.2	30.3	25.4	23.8	14.0	6.9	7.8	2.4	7.3	32.2	2.4	18.3
－	水温	－	℃	18.7	25.0	24.7	28.3	31.9	30.5	21.2	13.1	10.2	9.1	7.6	10.8	31.9	7.6	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.38	0.37	0.36	0.41	1.2	1.2	0.41	0.40	0.39	0.33	0.39	1.2	0.33	0.52
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.31	－	－	0.24	－	－	0.22	－	－	0.42	－	－	0.42	0.22	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.08	－	－	0.11	－	－	0.15	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.015	－	－	<0.001	－	－	0.006	－	－	0.015	<0.001	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	－	－	0.020	－	－	0.001	－	－	0.009	－	－	0.020	0.001	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.009	<0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.005	<0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.3	3.2	3.4	3.3	3.7	4.3	4.3	3.4	3.7	3.6	4.2	3.5	4.3	3.2	3.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	72	－	－	－	－	－	－	－	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	6.7	6.6	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.2	6.6	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.29	0.19	0.28	0.18	0.31	0.38	0.36	0.62	0.44	0.44	0.30	0.62	0.18	0.34

<：未満を表します。

１６．浅原地区　冷川地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月27日	6月 6月24日	7月 7月22日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月15日	11月 11月26日	12月 12月23日	1月 1月20日	2月 2月25日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.1	21.0	27.0	30.6	26.7	23.8	23.1	12.0	2.5	10.2	1.4	5.5	30.6	1.4	16.9
－	水温	－	℃	17.8	23.6	24.1	26.5	30.5	27.9	23.8	13.7	7.5	6.7	5.1	9.6	30.5	5.1	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.38	0.37	0.36	0.41	0.43	0.51	0.41	0.39	0.40	0.31	0.36	0.51	0.31	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.32	－	－	0.24	－	－	0.34	－	－	0.42	－	－	0.42	0.24	0.33
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.24	－	－	<0.06	－	－	0.24	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.022	－	－	0.028	－	－	0.004	－	－	0.028	0.004	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.029	－	－	0.035	－	－	0.006	－	－	0.035	0.006	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	－	－	0.010	－	－	0.017	－	－	0.004	－	－	0.017	0.004	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.3	3.4	3.5	3.3	3.8	3.6	3.5	3.3	3.5	3.6	3.7	3.3	3.8	3.3	3.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.7	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.29	0.42	0.34	0.44	0.38	0.57	0.31	0.35	0.37	0.37	0.26	0.57	0.26	0.37

<：未満を表します。

１．頓原地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月22日	6月 6月21日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月13日	10月 10月7日	11月 11月20日	12月 12月10日	1月 1月15日	2月 2月25日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	23.0	24.8	26.2	29.5	28.9	19.9	4.8	5.0	0.2	2.7	7.2	29.5	0.2	15.8
－	水温	－	℃	11.7	13.7	17.9	17.9	24.8	23.4	21.8	15.5	10.4	6.5	5.8	6.1	24.8	5.8	14.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	0.65	0.45	0.77	0.45	0.85	0.47	1.1	0.81	1.0	0.99	1.0	1.7	0.45	0.85
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	－	－	0.25	－	－	0.32	－	－	0.31	－	－	0.32	0.25	0.29
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.006	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	15	15	13	14	12	13	14	15	20	20	26	26	12	16
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.19	0.17	0.17	0.21	0.23	0.19	0.21	0.23	0.25	0.23	0.21	0.27	0.17	0.21

＜：未満を表します。

２．駄荷地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月22日	6月 6月21日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月13日	10月 10月7日	11月 11月20日	12月 12月10日	1月 1月15日	2月 2月25日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	21.8	24.0	25.7	28.2	23.4	18.5	4.5	4.1	0.3	5.4	8.0	28.2	0.3	14.6
－	水温	－	℃	14.1	19.5	22.5	22.7	27.9	25.9	21.8	13.2	7.0	3.8	2.8	4.2	27.9	2.8	14.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	0.59	0.43	0.79	0.45	0.81	0.45	1.1	0.83	1.0	1.1	1.0	1.7	0.43	0.85
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	－	－	0.26	－	－	0.32	－	－	0.31	－	－	0.32	0.26	0.29
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.006	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	17	15	15	12	14	12	13	14	16	20	22	22	22	12	16
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.6	6.7	6.7	6.8	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.20	0.18	0.18	0.15	0.20	0.15	0.18	0.29	0.21	0.18	0.29	0.29	0.15	0.21

<：未満を表します。

１２

江田島市水道事業

①津久茂公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月12日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月8日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.5	17.5	28.0	29.4	29.7	26.2	24.6	14.0	11.7	7.1	3.3	7.4	29.7	3.3	17.6
－	水温	－	℃	16.4	21.0	24.3	29.9	32.0	30.2	25.2	19.7	12.2	9.6	8.7	10.8	32.0	8.7	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.13	－	－	0.10	－	－	0.10	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.020	－	－	0.012	－	－	0.005	0.020	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.037	－	－	0.023	－	－	0.014	0.037	0.014	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.003	0.007	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.006	0.012	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.017	－	－	0.009	－	－	0.005	0.017	0.005	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	7.1	7.5	6.2	7.5	7.0	7.1	6.6	7.4	11	12	12	12	6.2	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.34	0.34	0.16	0.37	0.29	0.34	0.44	0.41	0.55	0.55	0.47	0.55	0.16	0.38

＜：未満を表します。

②美能松原公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月12日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月8日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	16.9	25.7	26.2	29.3	26.4	23.5	15.7	9.3	6.2	6.5	7.6	29.3	6.2	17.3
－	水温	－	℃	16.2	21.2	25.3	32.3	35.0	31.9	27.4	21.8	15.1	11.1	10.2	11.2	35.0	10.2	21.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.066	－	－	－	－	－	－	－	－	0.066
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.12	－	－	0.15	－	－	<0.06	0.15	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.018	－	－	0.010	－	－	0.009	0.018	0.009	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	0.006	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.003	0.006	0.002	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	6.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	6.8	5.8	5.8	6.1	6.1	6.2	6.0	6.1	6.1	5.9	5.7	6.8	5.7	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.59	0.61	0.44	0.28	0.46	0.53	0.60	0.59	0.45	0.50	0.53	0.61	0.28	0.51

＜：未満を表します。

③鹿川小学校

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月12日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月8日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	17.4	25.0	30.2	33.5	27.8	28.7	18.7	12.7	7.4	7.0	9.6	33.5	7.0	19.7
－	水温	－	℃	15.6	19.8	22.3	26.2	29.9	28.6	24.4	20.6	14.7	10.0	9.4	10.8	29.9	9.4	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	0.10	0.13	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.15	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.019	－	－	0.008	－	－	0.004	0.019	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.036	－	－	0.018	－	－	0.012	0.036	0.012	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.045	－	－	0.014	－	－	0.010	0.045	0.010	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	8.7	8.0	7.8	8.7	8.5	8.8	7.7	8.6	11	13	12	13	7.7	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.58	0.60	0.56	0.55	0.59	0.62	0.57	0.62	0.58	0.54	0.60	0.62	0.54	0.58

<：未満を表します。

④三高小学校

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月12日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月8日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	17.3	27.5	27.7	30.6	27.2	24.5	15.5	10.5	5.1	7.2	8.3	30.6	5.1	18.0
－	水温	－	℃	15.3	19.6	22.0	26.5	30.4	29.0	24.0	19.5	13.1	8.8	8.0	9.7	30.4	8.0	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.058	－	－	－	－	－	－	－	－	0.058
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.11	－	－	0.13	－	－	0.07	0.13	0.07	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.007	0.010	0.007	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.003	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	6.7	5.7	5.8	6.2	6.0	6.1	5.8	5.9	6.3	5.9	5.7	6.7	5.7	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.67	0.76	0.52	0.54	0.52	0.53	0.68	0.54	0.50	0.50	0.62	0.76	0.50	0.58

<：未満を表します。

⑤鹿田公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月12日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月8日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	18.4	26.0	28.8	31.5	26.4	27.2	15.5	11.7	7.8	7.1	8.6	31.5	7.1	18.8
－	水温	－	℃	16.4	21.0	24.8	27.8	31.4	29.9	26.4	21.9	16.5	11.9	10.9	12.0	31.4	10.9	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.10	－	－	0.10	0.14	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.17	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.17	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.022	－	－	0.012	－	－	0.005	0.022	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	0.006	0.004	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.041	－	－	0.024	－	－	0.015	0.041	0.015	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.002	0.008	0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.006	0.013	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.042	－	－	0.017	－	－	0.008	0.042	0.008	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.0	8.1	8.6	7.5	8.9	8.6	8.6	8.2	8.6	12	13	13	13	7.5	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.45	0.50	0.45	0.31	0.39	0.41	0.46	0.50	0.64	0.58	0.58	0.64	0.31	0.47

<：未満を表します。

⑥大君公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月12日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月8日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	20.3	26.7	31.0	32.0	27.8	27.6	17.6	13.6	6.6	9.6	9.0	32.0	6.6	20.0
－	水温	－	℃	15.9	21.9	24.8	31.2	33.2	31.1	26.0	21.4	14.7	10.1	9.6	11.0	33.2	9.6	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.13	－	－	0.10	－	－	0.10	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.15	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.026	－	－	0.012	－	－	0.005	0.026	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	0.007	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.048	－	－	0.023	－	－	0.015	0.048	0.015	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	<0.002	0.008	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.006	0.015	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.045	－	－	0.015	－	－	0.010	0.045	0.010	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.0	8.1	8.5	7.6	8.9	8.7	8.6	8.3	8.7	12	13	13	13	7.6	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.7	7.5	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.28	0.32	0.21	0.22	0.13	0.20	0.29	0.42	0.56	0.44	0.47	0.56	0.13	0.32

＜：未満を表します。

⑦切串公民館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月12日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月16日	11月 11月8日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月19日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.4	18.5	28.2	29.7	30.0	25.7	23.8	13.2	5.9	5.0	4.6	6.8	30.0	4.6	16.9
－	水温	－	℃	15.7	19.6	23.1	27.9	30.4	27.6	23.1	18.5	12.8	8.3	7.8	9.9	30.4	7.8	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.13	－	－	0.10	－	－	0.10	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.004	0.015	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.029	－	－	0.017	－	－	0.012	0.029	0.012	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	0.006	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.004	0.013	0.004	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	7.0	7.1	6.3	7.4	7.1	7.0	6.3	7.3	11	12	11	12	6.3	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.44	0.40	0.45	0.38	0.59	0.59	0.59	0.62	0.69	0.68	0.57	0.69	0.38	0.54

<：未満を表します。

１３

熊野町水道事業

①長尾水系　皇帝ハイツ内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	22.6	24.0	29.7	25.9	28.9	23.7	15.7	5.4	-1.3	0.7	6.8	29.7	-1.3	16.7
－	水温	－	℃	15.6	23.1	26.9	30.4	33.4	31.3	24.5	17.8	12.1	7.5	5.6	10.3	33.4	5.6	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.38	0.35	0.38	0.28	0.29	0.38	0.57	0.34	0.36	0.44	0.50	0.57	0.28	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.004	0.019	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.033	－	－	0.014	－	－	0.010	0.033	0.010	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.047	－	－	0.018	－	－	0.016	0.047	0.016	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	9.1	9.4	8.4	9.6	8.9	8.6	8.2	8.9	10	14	12	14	8.2	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.35	0.18	0.20	0.11	0.14	0.32	0.42	0.43	0.47	0.44	0.47	0.49	0.11	0.34

＜：未満を表します。

②初神水系　湖翠園団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	26.8	24.7	31.1	25.5	30.5	26.0	17.3	7.5	0.0	2.1	9.3	31.1	0.0	18.4
－	水温	－	℃	15.3	22.7	26.0	28.5	32.4	30.2	23.9	17.9	12.4	8.1	7.4	10.7	32.4	7.4	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.36	0.34	0.37	0.29	0.29	0.37	0.54	0.34	0.36	0.44	0.51	0.54	0.29	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.018	－	－	0.006	－	－	0.004	0.018	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.033	－	－	0.014	－	－	0.011	0.033	0.011	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.004	0.011	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.032	－	－	0.047	－	－	0.019	－	－	0.016	0.047	0.016	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	9.1	9.4	8.3	9.5	8.8	8.6	8.1	8.8	11	14	12	14	8.1	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.43	0.24	0.39	0.58	0.28	0.43	0.48	0.47	0.46	0.47	0.48	0.58	0.24	0.43

<：未満を表します。

③長尾水系　皇帝ハイツ送水ポンプ所内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	22.2	24.6	29.7	27.1	28.9	24.1	16.2	5.7	-1.0	2.6	8.3	29.7	-1.0	17.2
－	水温	－	℃	15.1	21.2	25.1	27.4	31.4	29.7	23.8	17.9	12.2	8.1	7.0	10.4	31.4	7.0	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.31	0.32	0.34	0.29	0.30	0.33	0.50	0.33	0.38	0.44	0.47	0.50	0.29	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.004	－	－	0.003	0.015	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.028	－	－	0.010	－	－	0.008	0.028	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.040	－	－	0.052	－	－	0.023	－	－	0.018	0.052	0.018	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	9.1	9.3	8.3	9.4	8.6	8.6	8.1	8.7	12	13	11	13	8.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.51	0.40	0.48	0.49	0.40	0.55	0.55	0.56	0.55	0.57	0.56	0.57	0.40	0.51

<：未満を表します。

④初神水系　東ふれあい館内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.1	27.0	25.0	31.2	25.9	32.6	26.5	17.3	7.5	0.5	1.5	8.2	32.6	0.5	18.7
－	水温	－	℃	14.2	19.3	26.2	28.8	31.6	31.0	27.2	22.1	13.1	9.4	10.4	11.5	31.6	9.4	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.38	0.34	0.36	0.29	0.30	0.37	0.53	0.33	0.37	0.44	0.50	0.53	0.29	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.003	0.016	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.030	－	－	0.011	－	－	0.009	0.030	0.009	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.049	－	－	0.017	－	－	0.017	0.049	0.017	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.0	9.4	8.3	9.4	8.8	8.6	8.0	8.7	11	13	12	13	8.0	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.29	0.19	0.48	0.54	0.37	0.41	0.50	0.47	0.54	0.51	0.47	0.54	0.19	0.43

<：未満を表します。

⑤八幡山水系　中央ふれあい公園内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	24.4	25.2	30.6	27.1	31.0	26.1	17.1	6.7	4.4	3.1	8.7	31.0	3.1	18.7
－	水温	－	℃	14.2	19.7	23.6	25.0	28.6	27.9	22.7	17.9	12.6	8.1	7.1	9.8	28.6	7.1	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.31	0.31	0.33	0.30	0.30	0.32	0.49	0.33	0.38	0.44	0.48	0.49	0.30	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.002	0.014	0.002	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.026	－	－	0.010	－	－	0.007	0.026	0.007	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	<0.002	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.036	－	－	0.053	－	－	0.019	－	－	0.017	0.053	0.017	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	9.1	9.4	8.3	9.3	8.6	8.6	8.1	8.6	12	13	11	13	8.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.54	0.46	0.49	0.54	0.50	0.59	0.59	0.55	0.52	0.54	0.54	0.59	0.46	0.53

＜：未満を表します。

⑥東山水系　平谷送水ポンプ所内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	22.3	23.6	29.0	26.0	29.0	23.6	15.8	4.4	-1.4	1.8	5.7	29.0	-1.4	16.5
－	水温	－	℃	14.4	19.7	22.5	24.9	29.2	28.2	23.3	18.6	13.9	9.5	8.3	10.6	29.2	8.3	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.37	0.36	0.38	0.29	0.29	0.38	0.55	0.33	0.37	0.44	0.50	0.55	0.29	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.003	0.019	0.003	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.033	－	－	0.014	－	－	0.009	0.033	0.009	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.048	－	－	0.018	－	－	0.017	0.048	0.017	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.0	9.4	8.3	9.5	8.8	8.6	8.1	8.6	11	14	12	14	8.1	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.40	0.17	0.33	0.20	0.29	0.38	0.43	0.45	0.47	0.47	0.29	0.47	0.17	0.36

<：未満を表します。

⑦初神水系　城之堀団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.0	27.6	24.7	30.9	25.5	31.8	26.0	17.0	8.3	1.2	1.2	8.1	31.8	1.2	18.6
－	水温	－	℃	16.1	22.3	26.1	28.5	32.7	30.8	25.1	19.3	13.1	8.5	7.6	11.1	32.7	7.6	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.38	0.36	0.38	0.28	0.29	0.39	0.56	0.35	0.36	0.42	0.52	0.56	0.28	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.018	－	－	0.007	－	－	0.004	0.018	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.032	－	－	0.015	－	－	0.010	0.032	0.010	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.028	－	－	0.047	－	－	0.020	－	－	0.017	0.047	0.017	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	9.0	9.4	8.3	9.6	8.9	8.6	8.1	8.8	11	13	12	13	8.1	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.33	0.18	0.29	0.29	0.24	0.36	0.40	0.46	0.45	0.38	0.49	0.49	0.18	0.36

<：未満を表します。

⑧初神水系　くまの産業団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月28日	9月 9月17日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月9日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.7	26.9	24.7	31.6	26.0	31.8	27.2	17.0	7.6	1.0	1.0	9.0	31.8	1.0	18.8
－	水温	－	℃	14.8	22.3	25.7	28.8	31.4	30.0	23.6	17.3	8.2	4.2	4.2	7.3	31.4	4.2	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.38	0.35	0.38	0.28	0.28	0.40	0.50	0.43	0.36	0.41	0.56	0.56	0.28	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.006	0.010	0.006	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.021	－	－	0.018	－	－	0.013	0.021	0.013	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.004	0.007	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.005	0.007	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.028	－	－	0.046	－	－	0.020	－	－	0.016	0.046	0.016	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	9.0	9.4	8.3	9.6	9.0	8.7	8.3	8.5	9.9	12	12	12	8.3	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.32	0.12	0.19	0.35	0.11	0.18	0.31	0.26	0.20	0.40	0.39	0.40	0.11	0.26

＜：未満を表します。

１４

北広島町水道事業

①北広島町商工会（浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月17日	8月 8月20日	9月 9月12日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月17日	1月 1月22日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.1	21.1	24.9	30.3	28.4	30.5	20.9	17.3	4.0	1.9	2.3	11.6	30.5	1.9	17.2
－	水温	－	℃	15.2	19.2	23.4	25.2	30.3	30.1	24.6	18.0	10.4	7.5	5.0	10.3	30.3	5.0	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.89	0.69	1.4	0.73	0.55	0.63	1.2	0.54	0.64	0.62	1.4	1.4	0.54	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.020	－	－	0.001	－	－	0.020	0.001	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.010	－	－	<0.002	－	－	0.010	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.013	－	－	0.029	－	－	0.005	－	－	0.029	0.005	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.012	－	－	<0.002	－	－	0.012	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.002	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	0.08	－	－	0.08	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.5	－	－	6.4	－	－	6.9	－	－	7.8	－	－	7.8	6.4	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.8	8.1	7.5	6.2	8.4	8.4	7.3	7.5	15	10	16	9.5	16	6.2	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	23	－	－	29	－	－	22	－	－	19	－	－	29	19	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	51	－	－	66	－	－	54	－	－	55	－	－	66	51	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5	1.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	1.1	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.9	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.0	1.5	0.8	0.7	0.5	2.1	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	2.1	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.13	0.10	0.41	0.33	0.41	0.12	0.59	0.40	0.52	0.47	0.42	0.59	0.10	0.35

＜：未満を表します。

②県営工業団地（浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月17日	8月 8月20日	9月 9月12日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月17日	1月 1月22日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.1	17.5	23.7	27.9	26.5	30.5	19.2	16.2	3.0	-0.2	2.9	11.4	30.5	-0.2	15.7
－	水温	－	℃	14.1	17.0	19.2	21.1	26.2	24.7	21.2	17.0	11.3	9.4	8.6	10.6	26.2	8.6	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	0.82	0.66	1.1	0.56	0.55	0.60	1.1	0.59	0.70	0.63	1.3	1.3	0.55	0.80
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.015	－	－	0.001	－	－	0.015	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.007	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.013	－	－	0.024	－	－	0.005	－	－	0.024	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	0.009	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	8.6	8.8	7.1	8.9	8.8	8.5	8.1	13	11	14	9.9	14	7.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.23	0.18	0.37	0.30	0.45	0.19	0.57	0.40	0.20	0.52	0.42	0.57	0.18	0.37

<：未満を表します。

③本地地区　本地給水区　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月17日	8月 8月20日	9月 9月12日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月17日	1月 1月22日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.9	16.0	23.0	26.8	27.8	28.1	18.8	13.3	2.9	-1.1	2.1	10.6	28.1	-1.1	14.9
－	水温	－	℃	15.9	19.6	22.9	24.8	30.5	29.4	23.7	17.9	9.7	8.4	6.2	11.1	30.5	6.2	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	9.6	9.5	9.6	9.5	9.4	9.5	9.2	9.2	9.3	9.2	9.9	9.9	9.2	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	130	－	－	120	－	－	110	－	－	120	－	－	130	110	120
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.27	0.26	0.29	0.22	0.25	0.23	0.36	0.26	0.28	0.24	0.27	0.36	0.22	0.27

＜：未満を表します。

④明神ハイツ　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月17日	8月 8月20日	9月 9月12日	10月 10月9日	11月 11月13日	12月 12月17日	1月 1月22日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.1	13.7	20.2	24.0	24.3	23.9	16.4	11.7	4.3	1.3	0.5	9.3	24.3	0.5	13.3
－	水温	－	℃	11.7	12.5	15.1	16.4	20.3	17.5	18.2	14.5	9.5	8.3	10.4	8.5	20.3	8.3	13.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.39	0.37	0.42	0.37	0.34	0.36	0.40	0.35	0.33	0.35	0.37	0.42	0.33	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.20	－	－	0.20	－	－	0.16	－	－	0.19	－	0.20	0.16	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	4.3	4.4	4.2	4.4	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.2	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.5	6.5	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.75	0.50	0.54	0.58	0.60	0.57	0.52	0.46	0.58	0.57	0.48	0.58	0.75	0.46	0.56

＜：未満を表します。

⑤北広島町役場大朝支所（大朝配水池系統）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月9日	8月 8月20日	9月 9月10日	10月 10月8日	11月 11月13日	12月 12月17日	1月 1月22日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.6	22.5	30.2	25.9	28.3	30.6	17.8	18.8	4.0	10.6	2.5	11.3	30.6	2.5	17.8
－	水温	－	℃	12.9	16.5	19.7	23.6	26.7	26.1	21.5	16.9	8.8	5.5	4.0	8.6	26.7	4.0	15.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.86	0.74	0.59	0.65	0.60	0.58	0.77	0.96	0.90	0.93	0.81	1.1	1.1	0.58	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.001	－	－	0.008	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.4	7.1	7.0	7.1	6.8	7.4	6.7	7.2	7.7	7.7	8.6	8.6	6.7	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.39	0.44	0.37	0.31	0.40	0.42	0.56	0.66	0.65	0.68	0.59	0.68	0.31	0.49

＜：未満を表します。

⑥北広島町図書館（朝枝配水池系統）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月9日	8月 8月20日	9月 9月10日	10月 10月8日	11月 11月13日	12月 12月17日	1月 1月22日	2月 2月13日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.1	23.2	30.9	28.4	26.1	31.0	17.0	14.5	3.3	9.1	2.2	10.1	31.0	2.2	17.2
－	水温	－	℃	14.3	17.9	21.7	26.8	29.1	28.9	24.2	17.8	8.2	5.7	4.4	8.6	29.1	4.4	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.72	0.40	0.33	0.58	0.32	0.42	0.35	0.84	0.56	0.49	0.48	0.78	0.84	0.32	0.52
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	0.007	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	13	13	12	13	12	13	11	13	15	15	14	15	11	13
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.35	0.39	0.33	0.36	0.35	0.30	0.28	0.41	0.43	0.44	0.46	0.47	0.28	0.38

＜：未満を表します。

⑦琴庄地区　浄水（北広島町役場豊平支所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月13日	7月 7月5日	8月 8月19日	9月 9月4日	10月 10月9日	11月 11月7日	12月 12月4日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.9	24.2	27.5	30.6	27.8	27.2	22.0	11.7	9.3	0.4	-1.2	8.6	30.6	-1.2	17.3
－	水温	－	℃	13.4	17.4	22.6	23.5	28.4	25.9	22.4	18.1	11.8	5.4	4.7	6.9	28.4	4.7	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.52	0.56	0.73	0.43	0.58	0.56	0.70	0.54	0.60	0.70	0.68	0.73	0.43	0.59
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.10	－	－	0.08	－	－	0.09	－	0.10	0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	8.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.9	5.9	5.4	5.8	5.5	5.9	5.0	5.7	5.9	6.2	6.3	6.3	5.0	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.0	7.1	6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.3	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.29	0.27	0.36	0.49	0.45	0.43	0.44	0.49	0.57	0.55	0.61	0.61	0.26	0.43

＜：未満を表します。

⑧雄鹿原地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月24日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.6	19.0	18.9	26.2	27.6	19.9	15.2	8.9	2.8	5.2	3.2	6.5	27.6	2.8	14.2
－	水温	－	℃	8.3	10.5	15.3	16.6	20.1	18.7	14.2	8.5	5.3	3.7	0.7	5.4	20.1	0.7	10.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.35	0.35	0.36	0.34	0.33	0.36	0.28	0.30	0.48	0.41	0.50	0.50	0.28	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.011	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.5	5.6	5.6	5.5	5.8	5.6	5.1	5.8	5.8	7.2	6.5	7.0	7.2	5.1	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	1.2	0.7	0.9	1.0	1.4	1.5	1.1	0.7	0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	0.8
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.43	0.44	0.32	0.35	0.35	0.43	0.34	0.31	0.32	0.31	0.43	0.44	0.31	0.37

＜：未満を表します。

⑨細見地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月28日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	20.8	23.3	26.3	28.7	23.6	15.0	9.7	5.0	-0.8	2.4	15.1	28.7	-0.8	15.2
－	水温	－	℃	8.4	10.6	14.3	17.1	19.5	17.9	15.1	10.1	7.5	5.0	2.7	5.7	19.5	2.7	11.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.098	0.083	0.096	0.089	0.11	0.11	0.099	0.069	0.078	0.13	0.13	0.17	0.17	0.069	0.11
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.9	5.8	6.0	6.4	6.2	5.8	6.4	6.0	6.4	6.8	7.0	7.0	5.8	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	30
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	1.0	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.1	1.8	1.8	1.7	1.7	2.8	2.9	1.6	0.7	0.6	<0.5	0.9	2.9	<0.5	1.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.39	0.36	0.70	0.60	0.53	0.54	0.55	0.54	0.56	0.47	0.48	0.70	0.36	0.51

＜：未満を表します。

⑩八幡地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月24日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	20.5	18.7	23.5	24.8	18.2	14.6	8.5	1.3	-0.7	1.9	9.5	24.8	-0.7	12.9
－	水温	－	℃	8.5	11.3	14.8	16.2	19.2	18.8	14.3	10.3	5.8	4.2	2.2	4.9	19.2	2.2	10.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.24	0.23	0.22	0.27	0.27	0.29	0.18	0.20	0.26	0.27	0.30	0.30	0.18	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	6.0	5.9	6.1	6.3	6.2	5.8	6.7	6.4	6.8	7.2	7.3	7.3	5.8	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	38
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.3	1.0	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.42	0.58	0.76	0.65	0.82	0.87	0.69	0.58	0.57	0.71	0.47	0.87	0.42	0.64

＜：未満を表します。

⑪美和東地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月28日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.8	17.0	19.2	25.7	25.1	21.0	15.1	7.9	0.5	-0.8	-3.5	10.3	25.7	-3.5	12.6
－	水温	－	℃	9.3	11.4	15.2	16.3	20.1	19.2	15.4	11.7	7.6	5.6	3.5	6.3	20.1	3.5	11.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.40	0.33	0.41	0.38	0.33	0.41	0.31	0.30	0.31	0.38	0.40	0.47	0.30	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.002	－	－	0.001	0.011	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.5	5.5	5.4	5.7	5.6	5.3	5.9	5.6	5.7	6.1	6.0	6.1	5.3	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	32
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.36	0.39	0.50	0.42	0.24	0.44	0.44	0.32	0.36	0.34	0.37	0.50	0.24	0.38

＜：未満を表します。

⑫雲月地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月24日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.4	18.2	21.7	26.5	27.1	21.5	16.1	9.2	4.0	5.4	1.0	8.9	27.1	1.0	14.6
－	水温	－	℃	9.1	11.2	15.1	16.8	19.6	18.8	14.9	9.9	6.3	4.5	1.3	4.9	19.6	1.3	11.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.20	0.16	0.15	0.18	0.14	0.18	0.26	0.15	0.17	0.25	0.24	0.35	0.35	0.14	0.20
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.016	－	－	0.003	－	－	0.002	0.016	0.002	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.001	0.006	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	6.0	6.0	5.8	6.3	6.2	5.6	6.3	6.4	7.1	7.1	7.6	7.6	5.6	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5	0.7	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.6	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	1.0	0.9	1.4	1.2	1.4	1.8	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	0.8
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.41	0.37	0.47	0.39	0.41	0.43	0.39	0.37	0.39	0.38	0.31	0.47	0.31	0.40

＜：未満を表します。

⑬土橋地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月24日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	19.3	21.2	27.3	27.5	23.1	16.8	10.0	6.0	5.7	-0.3	13.1	27.5	-0.3	15.5
－	水温	－	℃	9.5	11.5	15.4	17.3	19.2	19.4	15.2	12.3	7.3	5.0	2.9	5.9	19.4	2.9	11.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.23	0.22	0.27	0.20	0.26	0.23	0.19	0.21	0.25	0.26	0.34	0.34	0.19	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.011	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	0.013
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.8	6.8	6.3	7.2	6.9	6.8	7.2	7.1	7.5	7.6	7.9	7.9	6.3	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	45	－	－	－	－	－	－	－	－	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.2	1.0	1.0	1.7	1.4	1.9	1.3	1.2	0.7	0.5	<0.5	0.6	1.9	<0.5	1.0
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.45	0.62	0.59	0.83	0.68	0.77	0.51	0.52	0.55	0.49	0.43	0.83	0.43	0.57

＜：未満を表します。

⑭美和中央地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月28日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.4	17.2	21.4	26.0	26.0	22.1	15.1	11.0	3.4	-0.5	1.1	10.5	26.0	-0.5	14.0
－	水温	－	℃	7.9	10.5	13.1	16.3	17.9	17.8	15.4	11.9	8.0	5.4	4.2	5.0	17.9	4.2	11.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.18	0.11	0.14	0.15	0.21	0.22	0.12	0.16	0.34	0.27	0.36	0.36	0.11	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.001	0.007	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	4.7	4.8	4.5	5.2	5.0	4.2	5.1	5.0	6.6	6.9	7.4	7.4	4.2	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.8	0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.6	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.39	0.37	0.39	0.51	0.35	0.39	0.37	0.43	0.29	0.29	0.32	0.51	0.29	0.37

＜：未満を表します。

⑮美和西地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月28日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.8	17.6	21.8	25.3	28.1	22.5	16.2	9.3	5.6	-0.2	1.4	11.6	28.1	-0.2	14.6
－	水温	－	℃	9.4	11.8	15.2	17.7	20.0	19.9	16.1	11.7	6.9	4.8	2.9	5.2	20.0	2.9	11.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.13	0.071	0.10	0.19	0.17	0.21	0.21	0.071	0.16
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.012	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.009	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.004	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.026	－	－	0.002	－	－	0.001	0.026	0.001	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.009	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.010	<0.001	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.4	5.5	5.2	5.9	5.8	5.6	6.0	5.5	6.4	6.5	6.5	6.5	5.2	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	31
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	<0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.45	0.46	0.44	0.47	0.53	0.52	0.56	0.49	0.41	0.35	0.38	0.56	0.35	0.46

＜：未満を表します。

⑯才乙地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月17日	6月 6月18日	7月 7月19日	8月 8月23日	9月 9月24日	10月 10月24日	11月 11月22日	12月 12月12日	1月 1月24日	2月 2月25日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.3	17.0	22.2	27.5	28.9	23.2	17.3	9.0	5.4	6.0	3.2	10.9	28.9	3.2	15.5
－	水温	－	℃	9.6	12.1	15.3	17.3	19.9	19.4	16.0	12.4	8.0	5.4	4.1	5.7	19.9	4.1	12.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.26	0.25	0.21	0.24	0.16	0.21	0.19	0.14	0.18	0.21	0.22	0.28	0.28	0.14	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.018	－	－	0.008	－	－	0.003	0.018	0.003	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.001	0.007	0.001	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	6.0	6.0	6.0	6.4	6.3	6.1	6.5	6.3	6.7	6.9	6.9	6.9	6.0	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.2	0.5	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.36	0.32	0.38	0.36	0.51	0.44	0.31	0.31	0.34	0.35	0.32	0.51	0.31	0.36

＜：未満を表します。

１５

大崎上島町水道事業

①沖浦屋内運動場

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.3	20.2	26.6	26.0	30.6	30.5	23.7	11.0	8.2	10.1	2.2	15.2	30.6	2.2	18.7
－	水温	－	℃	18.9	23.6	26.3	28.3	33.4	31.2	25.2	21.0	12.3	11.6	10.7	12.0	33.4	10.7	21.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.40	0.35	0.47	0.30	0.32	0.40	0.53	0.36	0.40	0.46	0.48	0.53	0.30	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.16	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.027	－	－	0.017	－	－	0.005	－	0.027	0.005	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.028	－	－	0.045	－	－	0.028	－	－	0.013	－	0.045	0.013	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.003	－	0.010	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.023	－	－	0.051	－	－	0.029	－	－	0.013	－	0.051	0.013	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	9.0	9.3	8.5	9.6	9.6	9.2	8.7	10	12	14	13	14	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.7	7.6	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.3	7.4	7.3	7.9	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.33	0.28	0.31	0.27	0.19	0.45	0.36	0.37	0.36	0.31	0.46	0.46	0.19	0.34

<：未満を表します。

②本郷老人集会所

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.3	20.7	27.1	24.3	30.6	28.9	23.3	12.1	8.6	10.6	5.1	13.4	30.6	5.1	19.0
－	水温	－	℃	19.6	23.0	25.5	28.7	33.0	30.8	24.9	19.6	12.7	11.3	10.7	12.5	33.0	10.7	21.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.42	0.37	0.45	0.29	0.32	0.40	0.52	0.37	0.41	0.47	0.50	0.52	0.29	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.17	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.17	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.030	－	－	0.017	－	－	0.004	－	0.030	0.004	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.028	－	－	0.048	－	－	0.028	－	－	0.012	－	0.048	0.012	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.003	－	0.011	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.045	－	－	0.029	－	－	0.014	－	0.045	0.014	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	8.8	9.3	8.5	9.6	9.7	9.3	8.8	11	12	15	12	15	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.6	7.4	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.7	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.45	0.37	0.48	0.32	0.43	0.46	0.42	0.48	0.48	0.35	0.54	0.54	0.32	0.44

<：未満を表します。

③長島集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.1	22.0	26.4	24.5	30.5	28.9	23.6	15.8	9.3	9.0	7.8	14.1	30.5	7.8	19.4
－	水温	－	℃	19.2	21.1	23.9	25.9	29.9	29.0	24.1	19.8	12.9	10.2	9.7	11.8	29.9	9.7	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.44	0.37	0.47	0.27	0.32	0.31	0.51	0.37	0.41	0.47	0.55	0.55	0.27	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.21	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.21	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.017	－	－	0.024	－	－	0.009	－	－	0.005	－	0.024	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.026	－	－	0.043	－	－	0.020	－	－	0.013	－	0.043	0.013	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.050	－	－	0.021	－	－	0.014	－	0.050	0.014	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	8.6	9.6	8.5	9.4	9.7	8.5	8.4	10	12	15	13	15	8.4	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.19	0.14	0.25	0.24	0.29	0.31	0.39	0.34	0.37	0.39	0.33	0.39	0.14	0.30

<：未満を表します。

④小原老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.0	19.5	23.2	23.5	27.7	26.0	22.0	9.6	6.2	6.8	3.8	11.7	27.7	3.8	16.7
－	水温	－	℃	18.9	24.1	26.2	28.5	32.4	29.6	23.6	17.4	10.7	8.9	8.4	11.7	32.4	8.4	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.39	0.34	0.42	0.32	0.33	0.43	0.52	0.42	0.38	0.46	0.46	0.52	0.32	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.15	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.020	－	－	0.032	－	－	0.021	－	－	0.006	－	0.032	0.006	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.031	－	－	0.051	－	－	0.032	－	－	0.014	－	0.051	0.014	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.004	－	0.011	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.024	－	－	0.047	－	－	0.031	－	－	0.013	－	0.047	0.013	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.1	9.5	8.8	9.7	9.5	9.5	8.8	11	12	14	14	14	8.8	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.30	0.21	0.19	0.10	0.10	0.21	0.24	0.34	0.36	0.32	0.37	0.37	0.10	0.26

<：未満を表します。

⑤矢弓老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	20.9	24.4	23.5	27.7	26.3	22.2	12.1	6.6	7.0	5.3	11.6	27.7	5.3	17.3
－	水温	－	℃	16.5	19.5	22.4	24.8	28.4	27.7	23.4	18.6	13.5	10.3	9.1	10.8	28.4	9.1	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.42	0.37	0.46	0.30	0.32	0.40	0.52	0.40	0.41	0.49	0.49	0.52	0.30	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.19	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.023	－	－	0.012	－	－	0.007	0.026	0.007	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.037	－	－	0.040	－	－	0.022	－	－	0.014	0.040	0.014	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.004	0.016	0.004	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.039	－	－	0.062	－	－	0.018	－	－	0.011	0.062	0.011	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	8.8	9.4	8.5	9.7	9.6	9.3	8.7	11	12	15	13	15	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.51	0.42	0.50	0.26	0.38	0.48	0.51	0.63	0.44	0.48	0.54	0.63	0.26	0.47

<：未満を表します。

⑥明石会館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.0	20.9	26.1	27.2	30.7	30.1	24.1	11.3	9.4	14.1	4.1	16.0	30.7	4.1	19.8
－	水温	－	℃	19.2	22.6	26.4	28.7	31.8	28.6	23.6	18.9	13.0	9.6	9.7	11.0	31.8	9.6	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.39	0.35	0.43	0.30	0.33	0.43	0.53	0.39	0.39	0.49	0.47	0.53	0.30	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.18	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.18	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.024	－	－	0.013	－	－	0.007	0.024	0.007	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.034	－	－	0.042	－	－	0.023	－	－	0.016	0.042	0.016	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.004	0.013	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.006	0.013	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.031	－	－	0.062	－	－	0.018	－	－	0.013	0.062	0.013	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	9.1	9.5	8.7	9.7	9.6	9.4	8.8	11	12	15	14	15	8.7	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.5	7.6	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.31	0.31	0.31	0.27	0.19	0.39	0.31	0.41	0.36	0.43	0.44	0.44	0.19	0.34

<：未満を表します。

⑦山尻公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.6	20.5	24.3	24.4	28.2	26.5	22.4	12.4	8.2	8.3	4.6	12.6	28.2	4.6	17.8
－	水温	－	℃	16.6	19.7	22.3	24.2	28.4	27.9	24.1	20.0	14.9	12.2	10.9	12.4	28.4	10.9	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.41	0.37	0.44	0.30	0.32	0.40	0.53	0.42	0.41	0.50	0.47	0.53	0.30	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.19	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.025	－	－	0.013	－	－	0.007	0.026	0.007	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.038	－	－	0.043	－	－	0.023	－	－	0.016	0.043	0.016	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.004	0.015	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.006	0.013	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.033	－	－	0.063	－	－	0.017	－	－	0.013	0.063	0.013	0.032
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.3	－	－	－	－	－	－	－	－	8.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	9.0	9.5	8.7	9.8	9.7	9.4	8.9	12	12	16	14	16	8.7	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.9	1.2	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.2	0.7	0.9	0.7	0.6	1.2	0.6	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.20	0.28	0.34	0.27	0.21	0.18	0.31	0.24	0.34	0.34	0.33	0.53	0.53	0.18	0.30

<：未満を表します。

⑧生野島フェリー待合所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.9	20.0	21.2	23.8	26.6	25.8	24.4	9.9	5.2	3.8	3.0	11.7	26.6	3.0	16.1
－	水温	－	℃	17.9	22.0	23.2	25.4	30.3	28.4	21.9	16.7	11.5	9.7	8.0	11.5	30.3	8.0	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.44	0.38	0.47	0.29	0.32	0.36	0.51	0.43	0.42	0.51	0.50	0.51	0.29	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.023	－	－	0.011	－	－	0.007	0.023	0.007	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.003	0.007	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.034	－	－	0.038	－	－	0.021	－	－	0.014	0.038	0.014	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.005	0.015	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.032	－	－	0.059	－	－	0.019	－	－	0.010	0.059	0.010	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	8.8	9.5	8.5	9.8	9.7	9.2	8.7	12	13	16	13	16	8.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.53	0.51	0.58	0.49	0.54	0.56	0.47	0.54	0.36	0.45	0.54	0.58	0.36	0.51

<：未満を表します。

⑨古江老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.8	20.2	21.0	24.3	29.5	25.6	21.6	12.8	4.8	3.0	1.1	11.0	29.5	1.1	16.0
－	水温	－	℃	16.6	19.9	23.4	25.4	29.7	28.4	24.1	19.8	14.6	11.0	9.8	11.3	29.7	9.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.43	0.37	0.46	0.29	0.32	0.38	0.52	0.38	0.41	0.51	0.51	0.52	0.29	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.13	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.023	－	－	0.020	－	－	0.006	－	－	0.023	0.006	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	－	－	0.032	－	－	0.034	－	－	0.014	－	－	0.034	0.014	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.011	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.014	－	－	0.027	－	－	0.043	－	－	0.012	－	－	0.043	0.012	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.8	9.4	8.5	9.8	9.7	9.3	8.7	11	12	16	12	16	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.54	0.45	0.54	0.45	0.41	0.55	0.51	0.49	0.45	0.46	0.53	0.55	0.41	0.49

<：未満を表します。

⑩垂水老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.8	21.3	22.6	24.3	29.5	25.6	21.7	13.1	4.7	2.4	0.8	11.0	29.5	0.8	16.3
－	水温	－	℃	19.2	23.1	25.7	29.0	33.0	30.4	24.7	19.8	13.4	11.3	10.1	12.4	33.0	10.1	21.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.42	0.36	0.45	0.29	0.32	0.39	0.52	0.38	0.41	0.48	0.50	0.52	0.29	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.13	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.013	－	－	0.023	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.023	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.021	－	－	0.033	－	－	0.036	－	－	0.015	－	－	0.036	0.015	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.011	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.015	－	－	0.027	－	－	0.042	－	－	0.011	－	－	0.042	0.011	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.9	9.4	8.5	9.8	9.8	9.3	8.7	11	12	15	13	15	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.8	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.50	0.37	0.53	0.38	0.36	0.50	0.43	0.49	0.45	0.44	0.55	0.55	0.36	0.45

<：未満を表します。

⑪瀬井集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.2	22.9	27.9	25.0	32.6	30.5	23.5	14.1	8.5	13.3	5.0	16.0	32.6	5.0	20.2
－	水温	－	℃	18.4	21.7	24.4	26.5	31.8	29.8	25.1	19.6	13.5	11.2	10.2	11.9	31.8	10.2	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.42	0.38	0.45	0.29	0.32	0.39	0.52	0.40	0.42	0.48	0.50	0.52	0.29	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.13	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.018	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.021	0.006	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.023	－	－	0.030	－	－	0.036	－	－	0.015	－	－	0.036	0.015	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.014	－	－	0.025	－	－	0.040	－	－	0.011	－	－	0.040	0.011	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.8	9.4	8.5	9.8	9.8	9.4	8.6	11	13	15	12	15	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.49	0.39	0.44	0.34	0.39	0.58	0.44	0.47	0.45	0.43	0.55	0.58	0.34	0.45

<：未満を表します。

⑫沖菅原親水公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月19日	7月 7月11日	8月 8月20日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月20日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月19日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.1	21.9	26.3	25.0	31.5	30.1	23.8	13.0	9.0	10.8	7.8	13.4	31.5	7.8	19.6
－	水温	－	℃	17.1	20.1	23.5	25.9	30.2	28.1	23.8	19.5	12.4	10.1	7.7	10.8	30.2	7.7	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.45	0.36	0.44	0.25	0.32	0.32	0.52	0.39	0.42	0.49	0.56	0.56	0.25	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.13	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	0.13	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.017	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.017	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.019	－	－	0.029	－	－	0.029	－	－	0.013	－	－	0.029	0.013	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.016	－	－	0.025	－	－	0.033	－	－	0.012	－	－	0.033	0.012	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.6	9.8	8.6	9.5	9.8	8.6	8.5	11	13	15	12	15	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.29	0.26	0.24	0.18	0.50	0.31	0.37	0.32	0.46	0.46	0.41	0.50	0.18	0.35

＜：未満を表します。

１６

世羅町水道事業

①さかえ浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月2日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	20.0	21.3	28.3	31.2	29.1	23.8	19.1	5.8	-0.4	8.9	6.1	31.2	-0.4	17.9
－	水温	－	℃	14.3	20.1	22.4	24.3	30.9	29.6	28.5	20.5	13.1	7.6	6.7	9.6	30.9	6.7	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.79	0.60	0.46	0.52	0.34	0.73	0.37	0.61	0.61	0.57	0.52	0.65	0.79	0.34	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.17	－	－	0.15	－	－	0.12	－	－	0.16	0.17	0.12	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.17	－	－	0.49	－	－	0.13	－	－	0.08	0.49	0.08	0.23
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.020	－	－	0.004	－	－	0.002	0.020	0.002	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.009	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.030	－	－	0.010	－	－	0.008	0.030	0.008	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.008	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	9.6	9.4	7.4	8.4	9.1	9.1	9.9	10	11	11	13	13	7.4	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.1	1.0	0.9	0.8	1.2	0.9	1.1	0.7	0.6	0.5	0.6	1.2	0.5	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.20	0.29	0.40	0.49	0.42	0.21	0.53	0.45	0.45	0.33	0.36	0.31	0.53	0.20	0.37

<：未満を表します。

②重永前・田打浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月2日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	17.6	20.1	26.5	32.5	27.9	23.5	16.9	12.7	0.4	7.5	5.0	32.5	0.4	17.1
－	水温	－	℃	14.3	15.2	15.3	15.8	16.3	16.5	16.2	15.1	14.1	13.4	13.2	13.8	16.5	13.2	14.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	0.004	0.003	0.004
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.088	0.084	0.088	0.080	0.082	0.086	0.084	0.083	0.087	0.087	0.087	0.082	0.088	0.080	0.085
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.16	－	－	0.16	－	－	0.17	－	－	0.17	0.17	0.16	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.09	－	－	0.07	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3	4.6	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.5	4.7	4.3	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.7	6.8	6.6	6.8	6.6	6.8	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.52	0.51	0.49	0.43	0.65	0.63	0.58	0.49	0.51	0.38	0.45	0.65	0.38	0.51

<：未満を表します。

③賀茂浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月2日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.8	17.1	22.9	28.9	31.3	29.3	20.5	17.4	13.1	0.6	6.0	5.7	31.3	0.6	17.4
－	水温	－	℃	13.4	18.5	20.8	23.2	28.2	27.9	26.0	19.9	12.8	7.4	6.9	8.5	28.2	6.9	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.71	0.50	0.44	0.41	0.42	0.92	0.42	0.61	0.62	0.72	0.69	0.75	0.92	0.41	0.60
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.13	－	－	<0.08	－	－	0.09	0.13	<0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.013	<0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.025	－	－	0.007	－	－	0.003	0.025	0.003	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.001	0.008	0.001	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	9.5	9.2	8.0	8.1	9.2	9.5	9.3	9.4	9.9	9.9	9.8	9.9	8.0	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	1.0	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.38	0.57	0.72	0.38	0.42	0.51	0.38	0.30	0.36	0.36	0.35	0.72	0.30	0.43

<：未満を表します。

⑤津口浄水場　垰水源

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月2日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月11日	1月 1月8日	2月 2月4日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.9	14.5	20.5	27.8	32.1	24.7	18.4	14.5	8.9	1.2	-2.3	3.0	32.1	-2.3	14.7
－	水温	－	℃	12.9	14.8	15.3	18.6	19.0	19.5	17.6	15.1	12.9	11.6	6.9	8.6	19.5	6.9	14.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.17	0.15	0.13	0.11	0.098	0.15	0.17	0.18	0.15	0.21	0.12	0.30	0.098	0.16
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.3	4.0	4.1	4.0	3.9	3.7	3.9	4.0	4.1	3.9	4.1	3.7	4.3	3.7	4.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.18	0.30	0.35	0.35	0.33	0.34	0.42	0.22	0.29	0.26	0.30	0.19	0.42	0.18	0.29

<：未満を表します。

⑥水の別飲料水供給施設　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月4日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月2日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.9	17.1	21.2	29.9	30.1	28.0	18.4	18.2	11.2	-0.2	4.3	5.5	30.1	-0.2	16.7
－	水温	－	℃	11.3	16.2	18.3	21.8	25.5	26.2	24.5	18.8	12.5	7.2	6.2	7.2	26.2	6.2	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.18	0.29	0.30	0.13	0.18	0.11	0.13	0.22	0.22	0.25	0.32	0.47	0.11	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.13	－	－	0.08	－	－	0.12	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.16	－	－	0.50	－	－	0.11	－	－	<0.06	0.50	<0.06	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.036	－	－	0.015	－	－	0.010	0.039	0.010	0.026
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.007	0.014	0.007	0.011
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.036	－	－	0.045	－	－	0.018	－	－	0.015	0.045	0.015	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.021	－	－	0.012	－	－	0.007	0.021	0.007	0.015
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.004	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.052	－	－	0.012	－	－	0.007	0.052	0.007	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	11	11	8.9	7.1	6.8	7.1	6.4	6.5	7.1	7.6	11	6.4	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000008
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.6	1.4	0.9	0.8	0.8	0.9	1.6	0.8	1.1
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.29	0.28	0.22	0.27	0.34	0.44	0.51	0.59	0.56	0.46	0.55	0.59	0.22	0.42

<：未満を表します。

⑦大見浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月4日	7月 7月4日	8月 8月2日	9月 9月2日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月3日	1月 1月8日	2月 2月4日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	16.8	21.0	29.4	33.5	31.4	20.1	15.2	16.1	1.0	1.6	4.3	33.5	1.0	17.2
－	水温	－	℃	13.6	18.3	20.4	22.7	27.6	26.5	24.9	18.4	13.1	8.7	8.2	9.7	27.6	8.2	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.76	0.76	0.79	0.81	0.84	0.82	0.82	0.84	0.84	0.83	0.80	0.80	0.84	0.76	0.81
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.45	－	－	0.45	－	－	0.44	－	－	0.39	0.45	0.39	0.43
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.06	0.12	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.3	7.7	7.2	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	85	－	－	85	－	－	86	－	－	87	87	85	86
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	150	－	－	150	－	－	140	－	－	160	160	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.39	0.43	0.33	0.35	0.31	0.37	0.32	0.32	0.39	0.32	0.44	0.44	0.31	0.36

<：未満を表します。

⑧小国浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月2日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月3日	1月 1月8日	2月 2月4日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.3	13.3	19.0	28.3	31.1	26.0	18.2	13.7	11.4	1.8	-1.8	2.3	31.1	-1.8	14.9
－	水温	－	℃	14.0	19.2	21.7	25.0	31.1	29.0	27.6	17.4	13.7	6.5	6.7	9.9	31.1	6.5	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	0.79	0.68	1.0	0.39	1.1	0.68	1.3	0.99	1.0	1.1	0.95	1.4	0.39	0.95
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	0.10	0.14	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.18	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.18	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－	0.010	0.018	0.010	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.004	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	0.006	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	17	14	9.8	12	12	15	11	13	15	15	16	17	9.8	14
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	1.1	1.3	1.9	1.3	1.1	1.5	1.1	1.0	0.9	1.1	1.3	1.3	1.9	0.9	1.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.9	7.2	7.7	7.5	7.6	7.5	7.9	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	1.1	1.9	1.0	1.2	1.2	1.0	0.7	0.9	0.7	1.0	1.1	1.9	0.6	1.0
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.74	0.63	0.62	0.74	0.67	0.46	0.71	0.66	0.28	0.52	0.40	0.32	0.74	0.28	0.56

<：未満を表します。

⑨津田浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月8日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月2日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月3日	1月 1月8日	2月 2月4日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	15.8	20.6	28.5	32.0	27.7	18.9	14.7	13.4	0.5	-0.8	2.1	32.0	-0.8	15.8
－	水温	－	℃	12.8	18.9	20.8	24.1	28.9	27.9	25.4	17.1	12.4	6.9	5.9	8.3	28.9	5.9	17.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.20	0.13	0.28	0.095	0.11	0.16	0.18	0.17	0.23	0.27	0.28	0.44	0.095	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.28	－	－	0.12	－	－	<0.06	0.28	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.001	－	－	0.002	0.008	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.1	5.0	9.6	5.5	5.6	6.1	6.3	5.9	6.4	6.1	6.1	6.4	9.6	5.0	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	6.8	7.0	6.7	6.8	7.0	6.9	6.8	7.2	7.2	7.0	7.2	6.7	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.8	1.1	0.6	1.4	1.0	0.6	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.53	0.70	0.82	0.77	0.69	0.55	0.72	0.50	0.67	0.35	0.51	0.82	0.35	0.61

<：未満を表します。

⑩黒淵浄水場　管理棟

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月5日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月2日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	17.0	17.2	32.2	31.2	27.9	18.4	16.7	14.2	1.5	5.8	6.7	32.2	1.5	16.9
－	水温	－	℃	11.8	17.2	20.0	22.3	27.0	27.7	26.2	19.8	13.0	7.3	6.4	6.9	27.7	6.4	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.20	0.29	0.34	0.21	0.18	0.18	0.14	0.23	0.23	0.28	0.35	0.46	0.14	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.37	－	－	0.10	－	－	0.07	0.37	0.07	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.002	0.010	0.002	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	8.7	8.6	7.5	7.7	8.3	8.4	8.2	7.8	7.5	8.9	9.6	9.6	7.5	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.54	0.60	0.60	0.63	0.35	0.54	0.58	0.53	0.52	0.41	0.52	0.63	0.35	0.54

<：未満を表します。

１７

神石高原町簡易水道事業

①四日市地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月19日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月8日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	12.5	19.9	25.9	26.2	23.6	22.9	9.8	8.9	-1.0	-4.9	5.4	26.2	-4.9	14.0
－	水温	－	℃	15.2	18.6	21.5	23.6	29.2	25.5	25.2	17.5	10.9	6.2	5.0	7.5	29.2	5.0	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.90	0.98	0.88	0.94	0.82	1.0	0.75	1.1	0.79	0.74	0.73	0.88	1.1	0.73	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	6.7	5.7	6.0	5.9	5.6	5.6	5.6	5.4	5.5	5.7	5.3	6.7	5.3	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	99	－	－	90	－	－	84	－	－	92	－	99	84	91
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	140	－	－	120	－	－	120	－	－	130	－	140	120	130
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	<0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.6	7.4	7.7	7.6	7.6	7.3	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.71	0.48	0.56	0.68	0.64	0.52	0.55	0.58	0.64	0.64	0.44	0.64	0.71	0.44	0.59

<：未満を表します。

②小畠地区簡水　河原郷浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	22.1	18.3	23.0	28.0	29.0	24.8	12.6	10.1	2.5	4.3	5.5	29.0	2.5	16.3
－	水温	－	℃	11.6	15.9	16.7	19.8	23.8	23.2	23.2	17.5	12.7	8.9	7.8	8.4	23.8	7.8	15.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.80	0.43	0.58	0.85	0.41	2.1	0.43	1.3	0.33	0.26	0.27	1.6	2.1	0.26	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.12	－	－	0.17	－	－	0.10	－	0.17	0.08	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	0.005	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	5.3	5.5	5.8	4.8	6.8	4.9	7.6	4.3	6.5	6.8	16	16	4.3	6.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.6	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	7.0	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.36	0.46	0.46	0.35	0.24	0.54	0.24	0.41	0.36	0.54	0.44	0.54	0.24	0.41

<：未満を表します。

②小畠地区簡水　小畠浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.7	22.6	18.7	23.3	28.7	29.2	24.8	12.7	9.8	2.6	4.2	5.6	29.2	2.6	16.5
－	水温	－	℃	13.2	21.0	18.9	20.6	28.4	24.4	23.4	16.8	11.4	6.5	7.3	7.1	28.4	6.5	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.15	0.20	0.15	0.10	0.13	0.23	0.11	0.26	0.14	0.16	0.16	0.29	0.29	0.10	0.17
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.010	0.002	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	4.6	4.3	4.8	4.9	4.8	4.6	4.5	4.6	4.5	4.2	5.0	5.2	4.2	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.19	0.30	0.38	0.19	0.29	0.32	0.36	0.47	0.48	0.32	0.36	0.48	0.19	0.33

<：未満を表します。

③小畠地区簡水　光信浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.5	22.4	18.6	23.6	29.3	29.3	25.2	12.3	11.0	3.3	4.5	6.0	29.3	3.3	16.8
－	水温	－	℃	13.2	15.5	15.7	16.9	18.7	18.8	18.0	14.6	13.2	10.8	10.3	11.0	18.8	10.3	14.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.7	5.6	5.5	5.3	5.5	5.3	5.3	5.3	5.7	5.2	5.8	5.8	5.2	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	100	－	－	100	－	－	99	－	100	99	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.4	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.27	0.38	0.28	0.28	0.46	0.55	0.38	0.45	0.29	0.42	0.33	0.55	0.27	0.37

<：未満を表します。

④小畠地区簡水　大上浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	20.2	18.2	24.0	29.5	28.4	24.5	12.0	8.8	2.8	2.1	5.4	29.5	2.1	16.0
－	水温	－	℃	13.8	15.1	15.5	16.6	17.9	17.8	17.3	15.4	13.0	12.5	12.2	12.4	17.9	12.2	15.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.5	7.1	7.4	7.5	7.1	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	100	－	－	97	－	－	94	－	100	94	98
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.31	0.46	0.50	0.49	0.45	0.55	0.55	0.43	0.52	0.47	0.46	0.55	0.31	0.47

＜：未満を表します。

⑤高蓋地区簡水　高蓋浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.4	23.2	19.5	23.7	32.0	29.7	25.6	13.0	11.4	3.6	3.3	6.0	32.0	3.3	17.3
－	水温	－	℃	13.4	20.2	19.2	21.2	28.0	27.6	24.2	16.2	8.5	7.2	6.7	7.5	28.0	6.7	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	<0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.58	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58	0.24	0.40	0.15	0.12	0.12	0.39	0.59	0.12	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.014	－	－	0.004	－	0.014	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.019	－	－	0.006	－	0.019	<0.001	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.008	－	－	0.004	－	0.008	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.005	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	3.8	3.6	4.1	4.2	3.9	4.2	5.2	3.6	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	<0.2	0.5	<0.2	<0.2	<0.2	0.8	1.0	0.6	0.4	0.3	0.8	1.0	<0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	7.5	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.5	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.6	3.2	1.7	0.9	0.6	1.2	3.2	<0.5	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.35	0.35	0.24	0.13	0.26	0.14	0.17	0.23	0.12	0.32	0.28	0.35	0.12	0.25

<：未満を表します。

⑥高蓋地区簡水　花屋谷浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.4	21.2	18.3	23.5	29.8	29.0	23.9	12.7	8.8	2.6	3.5	5.8	29.8	2.6	16.3
－	水温	－	℃	14.5	14.7	14.8	16.5	14.7	14.7	14.5	14.3	12.4	14.2	11.0	11.2	16.5	11.0	14.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.58	0.57	0.58	0.57	0.55	0.53	0.52	0.54	0.52	0.57	0.53	0.55	0.58	0.52	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.16	－	－	0.08	－	0.16	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.3	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	5.2	4.8	5.1	5.3	4.8	5.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.61	0.49	0.48	0.38	0.42	0.55	0.42	0.41	0.21	0.48	0.48	0.61	0.21	0.45

<：未満を表します。

⑥来見地区簡水　高下田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	22.0	18.6	23.5	32.1	30.1	26.1	13.2	10.3	2.0	2.5	4.0	32.1	2.0	16.5
－	水温	－	℃	11.8	15.9	16.4	17.2	24.0	23.9	22.6	17.1	13.1	8.9	7.9	8.0	24.0	7.9	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.19	0.093	0.075	0.045	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.19	<0.025	0.034
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.15	－	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.06	－	－	0.08	－	－	0.06	－	－	0.06	－	0.08	0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.008	0.005	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.001	－	0.014	<0.001	0.006
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.4	5.6	5.7	5.3	5.4	5.2	5.4	5.0	5.2	4.8	5.0	5.9	4.8	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	98	－	－	100	－	－	110	－	－	99	－	110	98	100
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	180	－	－	170	－	－	180	－	－	160	－	180	160	170
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	2.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.15	0.12	0.15	0.11	0.15	0.22	0.10	0.26	0.15	0.38	0.13	0.38	0.10	0.18

＜：未満を表します。

⑦来見地区簡水　井関浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.5	21.5	18.2	23.4	33.1	30.5	15.2	11.8	7.8	1.7	4.1	3.4	33.1	1.7	15.4
－	水温	－	℃	13.2	19.9	19.4	22.3	27.1	25.7	22.6	18.9	15.0	8.2	7.2	14.2	27.1	7.2	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.10	0.087	0.076	0.071	0.17	0.10	0.071	0.063	<0.025	0.029	0.034	0.061	0.17	<0.025	0.072
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.19	－	－	0.23	－	－	0.10	－	0.23	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.020	－	－	0.016	－	－	0.005	－	0.020	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	5.9	6.3	7.6	6.8	7.3	6.8	6.8	5.5	5.7	5.3	5.6	9.2	5.3	6.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	69	－	－	28	－	－	63	－	－	61	－	69	28	55
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	130	－	－	75	－	－	110	－	－	110	－	130	75	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	1.1	1.0	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	1.1	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.13	0.19	0.12	0.13	0.14	0.25	0.24	0.27	0.24	0.48	0.12	0.48	0.12	0.22

＜：未満を表します。

⑨来見地区簡水　時安浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.9	19.9	17.6	23.2	25.8	28.9	21.0	12.5	4.9	1.3	2.0	3.0	28.9	1.3	14.4
－	水温	－	℃	12.4	17.6	17.3	21.2	24.2	24.3	21.4	16.1	8.7	4.3	3.9	6.9	24.3	3.9	14.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.40	0.43	0.41	0.57	0.70	0.41	0.69	0.30	0.37	0.37	0.48	0.70	0.30	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.06	－	0.17	0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	8.7	8.7	8.5	9.3	9.8	8.4	8.2	7.7	6.6	6.3	9.0	9.8	6.3	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.6	0.9	1.0	0.7	0.7	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	1.0	<0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	7.4	7.5	7.4	7.2	7.5	6.7	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.65	0.61	0.54	0.60	0.46	0.64	0.76	0.29	0.45	0.68	0.55	0.37	0.76	0.29	0.55

＜：未満を表します。

⑨来見地区簡水　時安谷水源（予備水源）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月4日	7月 7月1日	8月 8月21日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.7	19.8	17.2	22.7	25.6	28.5	23.4	13.2	10.5	3.7	3.3	3.5	28.5	3.3	15.3
－	水温	－	℃	13.4	17.9	18.3	19.4	18.6	23.5	17.7	16.4	15.0	10.5	13.9	14.1	23.5	10.5	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.6	1.7	1.6	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	2.1	1.5	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.7	4.0	3.9	3.3	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	4.1	4.0	4.4	4.7	3.3	3.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.4	6.7	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.7	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.38	0.28	0.26	0.38	0.23	0.22	0.18	0.20	0.22	0.23	0.22	0.38	0.18	0.26

<：未満を表します。

⑩永野北地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月21日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月4日	1月 1月7日	2月 2月5日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.5	22.0	21.1	27.0	31.5	30.9	21.8	15.2	8.9	0.9	-4.3	7.3	31.5	-4.3	16.8
－	水温	－	℃	12.7	15.1	16.0	17.3	22.1	22.2	19.9	17.4	12.1	8.7	6.4	7.6	22.2	6.4	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.5	1.6	1.2	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.2	1.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.002	0.010	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.019	－	－	0.009	－	－	0.008	0.019	0.008	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.035	－	－	0.076	－	－	0.10	－	－	0.16	0.16	0.035	0.093
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	7.6	7.8	7.4	8.4	8.2	8.5	8.2	8.6	8.6	10	9.5	10	7.4	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	160	－	－	160	－	－	160	－	－	160	160	160	160
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	200	－	－	210	－	－	190	－	－	210	210	190	200
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.4	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.12	0.20	0.18	0.18	0.38	0.18	0.16	0.24	0.54	0.24	0.19	0.54	0.54	0.12	0.26

＜：未満を表します。

⑫野呂谷地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月19日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月8日	2月 2月6日	3月 3月24日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	11.8	20.3	26.1	25.9	22.4	23.3	9.3	4.9	-0.2	-6.1	15.4	26.1	-6.1	14.3
－	水温	－	℃	13.8	15.4	17.1	19.6	23.8	22.7	21.7	16.5	13.5	9.2	7.6	9.5	23.8	7.6	15.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.007	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.20	0.42	0.16	0.41	0.16	0.29	0.14	0.41	0.16	0.16	0.19	0.40	0.42	0.14	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	4.8	4.5	4.8	4.7	4.7	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7	4.8	4.4	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	100	－	－	100	－	－	110	－	－	100	－	110	100	100
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	140	－	－	140	－	－	150	－	－	150	－	150	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.8	7.9	7.7	8.0	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	8.0	7.7	8.0	7.7	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.51	0.28	0.38	0.41	0.30	0.49	0.17	0.41	0.34	0.46	0.72	0.72	0.17	0.41

<：未満を表します。

⑬油木地区簡水　市場浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月21日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月4日	1月 1月7日	2月 2月5日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	23.4	18.5	26.3	26.2	27.6	21.0	11.6	7.3	0.4	-5.0	6.9	27.6	-5.0	15.1
－	水温	－	℃	14.4	19.0	18.9	22.1	28.0	25.8	22.7	16.8	10.0	4.8	3.4	6.6	28.0	3.4	16.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.20	0.24	0.21	0.27	0.26	0.32	0.42	0.42	0.19	0.16	0.41	0.66	0.66	0.16	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.24	－	－	<0.06	－	0.24	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	9.4	9.0	7.5	8.5	8.5	8.9	7.0	8.3	9.9	31	12	31	7.0	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.6	1.1	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4	0.8	0.7	1.1	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	7.2	7.0	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.18	0.20	0.13	0.11	0.33	0.26	0.52	0.94	0.88	0.44	0.42	0.94	0.11	0.42

<：未満を表します。

⑭油木地区簡水　西油木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月21日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月4日	1月 1月7日	2月 2月5日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	23.0	19.2	26.8	27.4	30.5	22.0	14.4	8.6	-0.2	-5.4	7.2	30.5	-5.4	16.0
－	水温	－	℃	15.4	19.7	20.5	23.5	29.1	27.4	23.8	17.8	10.2	6.3	6.3	6.8	29.1	6.3	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	0.54	1.1	0.89	1.0	0.73	1.1	1.3	1.1	1.3	1.9	1.3	1.9	0.54	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	0.011	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	21	11	15	13	14	11	13	13	13	15	19	18	21	11	15
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	71	－	－	98	－	－	93	－	－	120	－	120	71	96
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.7	<0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.69	0.32	0.39	0.41	0.42	0.35	0.32	0.21	0.35	0.48	0.26	0.41	0.69	0.21	0.38

<：未満を表します。

⑮小吹地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月19日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月8日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.1	11.8	18.6	25.7	25.8	21.7	21.8	9.4	4.9	-0.5	-7.2	5.8	25.8	-7.2	13.0
－	水温	－	℃	13.9	19.2	21.0	23.2	29.0	27.2	24.8	16.2	10.0	4.5	3.7	7.1	29.0	3.7	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.060	0.62	0.64	0.50	0.54	0.86	0.65	0.76	0.63	0.73	0.88	0.88	0.88	0.060	0.65
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.38	<0.08	<0.08	0.09	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.38	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.19	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.001	－	0.011	<0.001	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.001	－	0.005	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	8.7	8.5	8.0	8.6	8.5	8.2	7.3	8.7	9.3	12	8.1	12	6.8	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	34	－	－	46	－	－	29	－	－	43	－	46	29	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	74	－	－	79	－	－	55	－	－	88	－	88	55	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.5	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.56	0.82	0.66	0.43	0.40	0.43	0.32	0.20	0.28	0.32	0.25	0.82	0.20	0.43

<：未満を表します。

⑯安田地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月19日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月8日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	12.5	19.5	26.5	26.8	25.1	23.5	10.5	6.5	-0.6	-2.4	6.0	26.8	-2.4	14.4
－	水温	－	℃	15.9	19.4	21.3	24.5	30.2	27.2	25.4	14.9	10.4	5.5	3.8	7.6	30.2	3.8	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.005	－	0.005	0.004	0.005
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.18	0.15	0.17	0.20	0.16	0.29	0.17	0.26	0.14	0.15	0.14	0.23	0.29	0.14	0.19
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.007	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.017	－	－	0.009	－	－	0.005	－	0.017	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.5	5.3	5.3	5.1	4.9	5.1	4.9	5.1	5.4	5.1	4.9	5.6	4.9	5.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	59	－	－	55	－	－	59	－	－	56	－	59	55	57
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	98	－	－	95	－	－	110	－	110	95	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.61	0.55	0.43	0.16	0.18	0.18	0.40	0.31	0.38	0.63	0.17	0.63	0.16	0.39

＜：未満を表します。

⑰近田花済地区簡易水道　近田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月19日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月8日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	11.0	19.5	25.4	25.3	21.5	22.1	9.2	5.5	-0.8	-5.8	6.1	25.4	-5.8	13.1
－	水温	－	℃	14.0	16.7	17.7	20.7	24.4	24.5	22.7	16.5	10.9	5.8	4.3	7.3	24.5	4.3	15.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.78	0.65	0.67	0.57	0.62	0.72	0.64	0.67	0.65	0.74	0.91	0.86	0.91	0.57	0.71
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.21	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.21	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	<0.001	－	0.008	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	8.5	8.9	8.5	9.1	8.6	8.3	7.6	8.6	11	12	8.2	12	7.6	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.74	0.72	0.75	0.78	0.55	0.54	0.54	0.38	0.26	0.34	0.39	0.35	0.78	0.26	0.53

<：未満を表します。

⑱近田花済地区簡易水道　花済浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月19日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月29日	2月 2月19日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	13.0	20.1	25.2	24.9	22.5	23.0	9.1	6.5	-0.8	1.5	5.6	28.0	-0.8	16.8
－	水温	－	℃	14.0	16.0	18.0	22.1	26.7	24.0	22.5	14.8	8.5	8.8	5.5	7.8	27.0	5.5	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.003
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.88	0.65	0.65	0.61	0.57	0.57	0.64	0.79	0.54	0.84	1.0	0.97	1.0	0.54	0.73
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.09	－	－	0.36	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.36	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.001	－	0.019	0.001	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.009	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.006	0.001	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.033	－	－	0.016	－	－	0.004	－	0.033	0.004	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.008	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.008	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.002	－	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.5	9.3	9.1	11	9.8	8.6	7.9	8.8	9.7	13	9.5	13	7.9	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.5	<0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.52	0.51	0.41	1.0	0.48	0.22	0.36	0.43	0.70	0.46	0.46	1.0	0.22	0.51

<：未満を表します。
※8月の塩素酸は8/27に実施

⑲東南油木地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月19日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月8日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	13.9	19.8	26.3	26.4	23.0	22.8	9.6	6.8	-0.5	-3.7	6.5	26.4	-3.7	14.1
－	水温	－	℃	15.3	15.9	16.6	17.9	18.4	18.0	17.7	14.8	12.9	11.1	10.7	12.6	18.4	10.7	15.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	9.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.2	6.8	6.8	7.2	6.8	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	110	－	－	110	－	－	110	－	110	110	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.36	0.49	0.48	0.37	0.38	0.45	0.44	0.51	0.31	0.34	0.65	0.65	0.31	0.43

<：未満を表します。

第２部

工業用水定期水質検査結果

①瀬野川浄水場工業用水

採水年月日	R6.04.15	R6.05.20	R6.06.17	R6.07.16	R6.08.26	R6.09.17	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.16	R7.01.20	R7.02.17	R7.03.17	最高	最低	平均
前日天候	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
天候	曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇			
気温	18.8	22.0	23.3	24.5	31.0	31.5	20.3	15.7	9.4	8.5	9.6	6.5	31.5	6.5	18.4
水温	16.5	17.6	23.5	21.6	27.7	27.5	20.4	16.7	9.5	7.1	7.0	9.0	27.7	7.0	17.0
濁度	1.0	1.1	0.9	2.8	1.2	0.8	1.5	0.5	0.5	0.3	0.5	1.1	2.8	0.3	1.0
pH値	7.5	7.4	7.5	7.3	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
アルカリ度	15	16	19	15	22	22	22	18	16	16	16	14	22	14	18
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	17	19	22	18	22	20	23	19	17	19	18	16	23	16	19
蒸発残留物	58	64	64	53	57	58	49	57	55	56	61	53	64	49	57
塩化物イオン	7.0	6.9	7.1	4.8	7.1	6.8	6.5	7.2	8.2	10	11	9.9	11	4.8	7.7
鉄及びその化合物	0.03	0.03	0.04	0.10	0.05	0.05	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.05	0.10	<0.03	0.04
アルミニウム及びその化合物	0.23	0.25	0.20	0.32	0.26	0.19	0.28	0.30	0.37	0.28	0.24	0.34	0.37	0.19	0.27

②温品浄水場工業用水

採水年月日	R6.04.15	R6.05.20	R6.06.17	R6.07.16	R6.08.26	R6.09.17	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.16	R7.01.20	R7.02.17	R7.03.17	最高	最低	平均
前日天候	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
天候	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇			
気温	21.5	21.4	25.1	25.2	32.0	32.0	19.6	15.7	8.6	8.0	10.5	5.9	32.0	5.9	18.8
水温	19.6	17.1	23.1	19.9	27.3	27.7	19.0	15.8	8.8	6.8	6.8	8.0	27.7	6.8	16.7
濁度	1.4	0.9	1.1	3.6	1.1	0.6	1.3	0.5	0.5	0.4	0.7	1.7	3.6	0.4	1.2
pH値	7.3	7.4	7.5	7.1	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.1	7.3
アルカリ度	13	16	20	13	24	22	21	19	16	18	16	12	24	12	18
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	15	19	23	14	22	22	21	19	17	20	19	14	23	14	19
蒸発残留物	54	68	61	47	58	59	44	54	55	54	58	54	68	44	56
塩化物イオン	6.3	6.2	6.7	4.0	6.5	6.2	5.7	6.2	7.7	10	11	8.5	11	4.0	7.1
鉄及びその化合物	0.03	0.04	0.06	0.15	0.06	0.04	0.12	0.04	0.04	0.03	0.04	0.09	0.15	0.03	0.06
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.04	0.05	0.13	0.05	0.03	0.08	0.04	0.03	0.02	0.02	0.09	0.13	0.02	0.05

③田口浄水場工業用水

採水年月日	R6.04.17	R6.05.22	R6.06.19	R6.07.18	R6.08.28	R6.09.19	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.01.22	R7.02.19	R7.03.18	最高	最低	平均
前日天候	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇			
天候	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴			
気温	23.8	25.0	31.6	29.8	31.5	35.2	22.6	11.7	5.8	8.4	4.7	7.4	35.2	4.7	19.8
水温	19.9	20.5	23.3	25.7	32.1	30.3	22.4	16.1	8.9	6.3	6.2	9.6	32.1	6.2	18.4
濁度	2.0	4.3	4.7	4.8	7.7	3.8	4.4	9.4	5.3	11	4.6	2.1	11	2.0	5.3
pH値	7.2	7.3	7.0	7.1	7.6	7.2	7.1	7.4	7.3	8.2	7.1	7.3	8.2	7.0	7.3
アルカリ度	29	35	34	26	40	43	39	31	32	33	26	31	43	26	33
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	36	38	37	30	37	39	39	32	33	34	35	35	39	30	35
蒸発残留物	85	91	91	72	90	98	86	81	83	81	84	81	98	72	85
塩化物イオン	8.0	7.5	5.8	4.0	6.7	6.9	7.3	5.4	6.7	8.6	12	10	12	4.0	7.4
鉄及びその化合物	0.14	0.19	0.49	0.37	0.43	0.20	0.23	0.34	0.25	0.16	0.12	0.18	0.49	0.12	0.26
アルミニウム及びその化合物	0.11	0.11	0.13	0.08	0.08	0.10	0.16	0.25	0.17	0.08	0.80	0.19	0.80	0.08	0.19

④本郷浄水場工業用水

採水年月日	R6.04.01	R6.05.07	R6.06.03	R6.07.01	R6.08.05	R6.09.02	R6.10.07	R6.11.05	R6.12.02	R7.01.06	R7.02.03	R7.03.03	最高	最低	平均
前日天候	曇	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇			
天候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	雨			
気温	18.7	19.6	20.1	24.6	31.5	29.0	21.6	18.7	11.5	5.0	9.8	8.6	31.5	5.0	18.2
水温	12.7	18.0	18.5	22.0	27.5	25.8	22.6	17.0	10.5	6.1	6.6	10.0	27.5	6.1	16.4
濁度	1.1	1.1	3.4	0.5	3.2	1.1	1.2	2.3	0.8	0.8	3.9	1.4	3.9	0.5	1.7
pH値	7.1	7.2	7.2	6.8	7.3	7.0	7.0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	6.8	7.2
アルカリ度	21	26	28	12	33	26	26	17	30	30	27	28	33	12	25
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	24	31	28	18	30	28	25	18	30	28	28	28	31	18	26
蒸発残留物	63	77	76	51	78	69	68	66	72	71	85	82	85	51	72
塩化物イオン	7.0	7.8	5.4	6.6	5.0	7.0	7.6	5.3	5.2	6.2	13	10	13	5.0	7.2
鉄及びその化合物	0.05	0.06	0.27	0.03	0.20	0.06	0.10	0.11	0.07	0.05	0.22	0.07	0.27	0.03	0.11
アルミニウム及びその化合物	0.36	0.40	0.44	0.15	0.26	0.37	0.27	0.41	0.04	0.02	0.23	0.04	0.44	0.02	0.25

第３部
その他

1

特定事業場排水等検査結果

1 特定事業場排水等検査結果

※瀬野川浄水場総合排水口2は欠測

瀬野川浄水場　総合排水口1

採水年月日	R6.04.15	R6.06.17	R6.08.26	R6.10.21	R6.12.16	R7.02.17	最高	最低	平均
前日天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
当日天候	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	20.5	21.8	31.0	20.3	9.4	9.6	31.0	9.4	18.8
水温	15.8	21.2	25.7	20.5	11.4	8.8	25.7	8.8	17.2
カドミウム及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
シアン化合物	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	<0.04			<0.04			<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ほう素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	<0.1			0.1			0.1	<0.1	<0.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.2			1.2			1.2	1.2	1.2
1,4-ジオキサン	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化ビニルモノマー									
水素イオン濃度	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
生物化学的酸素要求量	0.9	0.9	1.3	0.9	0.7	0.6	1.3	0.6	0.9
化学的酸素要求量	1.5	1.5	1.2	2.3	1.5	1.8	2.3	1.2	1.6
浮遊物質量	1	<1	<1	2	1	2	2	<1	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類含有量	<0.2						<0.2	<0.2	<0.2
銅含有量	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛含有量	0.01						0.01	0.01	0.01
溶解性鉄含有量	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
クロム含有量	<0.04						<0.04	<0.04	<0.04
大腸菌群数	<30	<30		<30	<30	<30	<30	<30	<30
窒素含有量	1.6	0.6	0.9	1.7	1.6	2.2	2.2	0.6	1.4
リン含有量	0.09	0.14	<0.05	0.10	0.15	0.11	0.15	<0.05	0.10

瀬野川浄水場　汚濁負荷量(kg/日)

採水年月日	R6.8.7	R7.2.12
化学的酸素要求量	0.06	0.07
窒素含有量	0.08	0.13
リン含有量	0.004	0.007

温品浄水場　総合排水

採水年月日	R6.04.15	R6.06.17	R6.08.26	R6.10.21	R6.12.16	R7.02.17	最高	最低	平均
前日天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	21.5	25.1	32.0	19.6	8.6	10.5	32.0	8.6	19.6
水温	17.2	22.2	28.0	24.1	14.7	13.4	28.0	13.4	19.9
ほう素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

白ヶ瀬浄水場　総合排水

採水年月日	R6.04.08	R6.06.10	R6.08.19	R6.10.15	R6.12.09	R7.02.10	最高	最低	平均
前日天候	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候	曇	曇	曇	曇	晴	晴			
気温	17.3	21.3	27.9	22.3	5.9	2.5	27.9	2.5	16.2
水温	13.5	17.9	25.0	21.9	13.2	10.5	25.0	10.5	17.0
ほう素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

本郷浄水場　総合排水

採水年月日	R6.04.01	R6.07.01	R6.10.07	R7.01.06	最高	最低	平均
前日天候	曇	雨	雨	晴			
当日天候	晴	雨	雨	雨			
気温	14.0	25.0	22.0	4.5	25.0	4.5	16.4
水温	13.0	24.0	23.0	5.0	24.0	5.0	16.3
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
水銀及びアルキル水銀その他の水	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水素イオン濃度	7.5	7.5	7.3	7.1	7.5	7.1	7.4
生物化学的酸素要求量	0.7	1.4	1.4	2.2	2.2	0.7	1.4
化学的酸素要求量	2.3		2.3	2.8	2.8	2.3	2.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

宮浦浄水場　総合排水

採水年月日	R7.02.03
前日天候	曇
天候	晴
気温	7.1
水温	7.2
水素イオン濃度	7.6
生物化学的酸素要求量	0.6
化学的酸素要求量	1.6
浮遊物質量	<1
大腸菌群数	<30
窒素含有量	0.4
リン含有量	<0.05

2

最終処分場検査結果

2 中伏最終処分場(廿日市市)検査結果

①最終処分場放流水

採水年月日	R6.04.10	R6.05.14	R6.06.05	R6.07.03	R6.08.21	R6.09.04	R6.10.02	R6.11.13	R6.12.04	R7.01.08	R7.02.13	R7.03.05	最高	最低	平均
前日天候	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴	晴	雪	雨	雨			
天候	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	雪	雪	曇			
気温	10.2	20.0	20.3	24.4	25.6	25.7	19.1	15.6	8.2	0.7	1.6	8.5	25.7	0.7	15.0
水温	13.9	14.7	14.3	14.3	14.5	15.0	16.5	14.8	14.4	12.9	12.4	14.1	16.5	12.4	14.3
カドミウム及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
シアン化合物					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素及びその化合物					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ほう素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物					1.2						0.7		1.2	0.7	1.0
1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
水素イオン濃度	6.2	6.1	6.1	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.7	6.7	6.2	6.7	5.9	6.2
生物化学的酸素要求量	0.2	0.1	0.9	<0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.7	0.3	<0.1	0.9	<0.1	0.3
化学的酸素要求量	0.5		0.4	1.0	0.5	0.6	0.5	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.5	1.0	<0.4	<0.4
浮遊物質量	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量					<0.5						<0.5		<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類含有量					<0.2						<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
銅含有量					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛含有量					0.03						<0.01		0.03	<0.01	0.02
溶解性鉄含有量					0.1						<0.1		0.1	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量					0.1						<0.1		0.1	<0.1	<0.1
クロム含有量					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
大腸菌群数	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
窒素含有量	4.8	6.0	2.4	7.3	1.3	1.4	0.7	2.8	1.5	0.9	0.7	4.2	7.3	0.7	2.8
リン含有量	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
ダイオキシン類					0.0013										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
流量	65	98	46	280	74	100	49	79	49	41	28	81	280	28	83

②地下水1

採水年月日	R6.04.10	R6.05.14	R6.06.05	R6.07.03	R6.08.21	R6.09.04	R6.10.02	R6.11.13	R6.12.04	R7.01.08	R7.02.13	R7.03.05	最高	最低	平均
前日天候	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴	晴	雪	雨	雨			
天候	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	雪	雪	曇			
気温	12.0	20.5	21.7	25.2	26.0	23.0	19.0	15.0	8.5	0.6	0.8	8.9	26.0	0.6	15.1
水温	13.6	14.7	13.8	14.5	14.9	14.7	16.5	15.4	14.7	13.9	14.6	14.4	16.5	13.6	14.6
アルキル水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
総水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
全シアン					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
セレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
電気伝導率	49	49	49	51	35	38	37	37	38	36	37	38	51	35	41
塩化物イオン	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
水素イオン濃度					5.7						5.8		5.8	5.7	5.8
生物化学的酸素要求量					0.6						0.1		0.6	0.1	0.4
化学的酸素要求量					0.5						<0.4		0.5	<0.4	<0.4
浮遊物質量					1						9		9	1	5
大腸菌群数					<30						<30		<30	<30	<30
臭気					異常なし						異常なし				

③地下水2

採水年月日	R6.04.10	R6.05.14	R6.06.05	R6.07.03	R6.08.21	R6.09.04	R6.10.02	R6.11.13	R6.12.04	R7.01.08	R7.02.13	R7.03.05	最高	最低	平均
前日天候	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴	晴	雪	雨	雨			
天候	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	雪	雪	曇			
気温	10.2	20.0	20.3	24.4	25.6	25.7	19.1	15.6	8.2	0.7	1.6	8.5	25.7	0.7	15.0
水温	12.0	13.2	13.4	16.3	15.4	16.9	17.8	15.1	14.2	12.5	12.2	10.4	17.8	10.4	14.1
アルキル水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
総水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
全シアン					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
セレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
電気伝導率	120	140	110	120	100	120	100	150	150	140	140	150	150	100	130
塩化物イオン	1	1	2	1	3	2	3	2	3	4	5	4	5	1	3
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
水素イオン濃度					7.3						7.2		7.3	7.2	7.3
生物化学的酸素要求量					0.4						0.2		0.4	0.2	0.3
化学的酸素要求量					1.0						1.0		1.0	1.0	1.0
浮遊物質量					<1						4		4	<1	2
大腸菌群数					<30						<30		<30	<30	<30
臭気					異常なし						異常なし				

④木末川

採水年月日	R6.08.21	R7.02.13
前日天候	曇	雨
天候	曇	雪
気温	29.3	4.3
水温	20.2	5.4
水素イオン濃度	7.7	7.4
生物化学的酸素要求量	0.4	0.3
化学的酸素要求量	1.8	1.5
浮遊物質量	3	<1
溶存酸素	8.1	11
大腸菌群数	89	14
臭気	藻臭	藻臭
流量	22000	15000

⑤後畑川

採水年月日	R6.08.21	R7.02.13
前日天候	曇	雨
天候	曇	雪
気温	24.2	2.1
水温	19.4	5.1
水素イオン濃度	7.5	7.3
生物化学的酸素要求量	0.1	0.2
化学的酸素要求量	2.8	1.4
浮遊物質量	10	<1
溶存酸素	8	11
大腸菌群数	73	16
臭気	藻臭	藻臭
流量	12000	9100

3

取水場・浄水場汚泥検査結果

3 取水場・浄水場汚泥検査結果

採取場所・検体	戸坂取水場 天日乾燥床	瀬野川浄水場 天日乾燥床	温品浄水場 ケーキホッパー	白ヶ瀬浄水場 ケーキホッパー	本郷取水場 天日乾燥床	本郷浄水場 ケーキホッパー	埜田浄水場 ろ過池掻取	田口浄水場 天日乾燥床
採取年月日	R6.04.15	R6.10.21	R6.10.21	R6.11.11	R7.01.06	R7.01.06	R7.01.06	R6.11.20
アルキル水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水銀又はその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛又はその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
有機リン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素又はその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン又はその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン	<0.005	0.00000000	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
含水率	43.8	74.5	45.4	64.0	3.7	60.2	22.8	74.8
強熱減量	9.8	20.0	15.4	37.4	0.3	20.9	1.6	21.6

4

令和６年度の主な水質事故等一覧

令和6年度　主な水質事故等一覧表

事業名	管轄事務所等	浄水場系	発生日	水源 河川名	発生場所	事故内容	対　応
廿日市市 水道 事業	廿日市 事務所	大野浄 水場系	R6.5.1	永慶寺川	廿日市市大野	病院のボイラー用重油タンク配管から漏洩	情報収集
広島水道 用水供給 事業	広島水道 事務所	瀬野川 浄水場・ 宮原浄 水場系	R6.5.1	川(太田川	広島市安佐北区	住民宅から灯油が流出	情報収集
三次市 水道 事業	三次 事務所	向江田 浄水場 系	R6.6.12	馬洗川 (灰塚ダ ム)	三次市三良坂町	給水区域内住民から異臭味苦情が入り、かび臭対応実施	情報収集 臨時検査 広報
三次市 水道 事業	三次 事務所	敷名地 区 浄水場 系	R6.6.17	敷名地区 (営農) 浄水場系	三次市三和町	原水色度が高い状態が継続し、浄水色度も上昇。	情報収集
広島水道 用水供給 事業	広島水道 事務所	瀬野川 浄水場・ 宮原浄 水場系	R6.6.20	太田川	安芸高田市八千代町	土師ダムにおけるかび臭物質の増加	情報収集 臨時検査
東広島市 水道事業	東広島水 道事務所	県用水 受水系	R6.7.19	沼田川	東広島市河内町入野	塩素酸が給水栓で非常に高く検出された。	情報収集 現地調査 臨時検査 運転管理見直し
広島水道 用水供給 事業	広島水道 事務所	瀬野川 浄水場・ 宮原浄 水場系	R6.7.24	川(太田川	山県郡安芸太田町	牧場から降雨の影響により堆肥が流出。	情報収集
広島水道 用水供給 事業	広島水道 事務所	瀬野川 浄水場・ 宮原浄 水場系	R6.8.2	太田川	安芸高田市八千代町	土師ダムにおけるかび臭物質の増加	情報収集 臨時検査

令和6年度　主な水質事故等一覧表

事業名	管轄事務所等	浄水場系	発生日	水源 河川名	発生場所	事故内容	対　応
神石高原町簡易水道事業	神石高原事務所	近田花済浄水場系	R6.8.19	仙養ダム（伏流水）	神石高原町花済	8月の定期検査において花済浄水場の浄水から基準値を超える塩素酸が検出された。	情報収集 現地調査 臨時検査 運転管理見直し
竹原市水道事業	竹原事務所	成井浄水場系	R6.8.21	ー	竹原市下野町	採水作業中、ろ過水渠に蛍光ペンが落下、流下した。 同製品について安全データシートで毒性がない事を確認。また浄水について全項目検査を実施し、問題のない事を確認した。	情報収集 臨時検査
廿日市市水道事業	廿日市事務所	大砂利浄水場系	R6.9.9	青海苔水源地（伏流水）	廿日市市宮島町	9月の定期検査において包ヶ浦公園内給水栓で、トリクロロ酢酸が基準値を超えて検出された。	情報収集
広島西部地域水道用水供給事業	水みらい広島（白ヶ瀬）	白ヶ瀬浄水場系	R6.9.23	八幡川	広島市佐伯区	かび臭物質（ジェオスミン）が白ヶ瀬浄水場浄水で基準値を超えて検出	情報収集 臨時検査 運転管理見直し
広島水道用水供給事業	広島水道事務所	瀬野川浄水場・宮原浄水場系	R6.9.27	太田川	安芸高田市八千代町	土師ダムにおけるかび臭物質の増加	情報収集 臨時検査
三原市水道事業	三原事務所	西野浄水場系	R6.12.4	沼田川	三原市 沼田西町	道路改良工事に伴う消火栓嵩上げ工事中、給水系統に白濁水が発生 空気混入によるもので、健康影響等なし。	情報収集 広報 排水作業
府中市水道事業	府中事務所	久佐浄水場系	R7.1.12	久佐水源（浅井戸）	府中市久佐町	府中事務所久佐浄水場浄水の定期検査において、それまで検出されたことが無いテトラクロロエチレンを検出（0.002mg/L）。以降実施した臨時及び定期検査においても継続的に検出。	情報収集 現地調査 臨時検査
安芸高田市水道事業	安芸高田事務所	佐々井浄水場系	R7.1.22	佐々井第1・2水源（浅井戸）	安芸高田市八千代町	住民が簸ノ川（江の川支川）に灯油を漏洩	情報収集

水　質　年　報

発行日　令和７年８月
発行所　広島県水道広域連合企業団水質管理センター
〒736-0089　広島市安芸区畑賀町 2970
電話 050-3785-2920　FAX 082-827-0261
e-mail suisitsukanri@union.hiroshima-water.lg.jp