水　　質　　年　　報

令 和 5 年 度

広 島 県 水 道 広 域 連 合 企 業 団
水 質 管 理 セ ン タ ー

令和５年度水質年報

第１部　水道事業（水道用水）定期水質検査（試験）結果
１　広島水道用水供給事業
２　広島西部地域水道用水供給事業
３　沼田川水道用水供給事業
４　竹原市水道事業
５　三原市水道事業
６　府中市水道事業
７　三次市水道事業
８　庄原市水道事業
９　東広島市水道事業
１０　廿日市市水道事業

１２　江田島市水道事業
１３　熊野町水道事業
１４　北広島町水道事業
１５　大崎上島町水道事業
１６　世羅町水道事業
１７　神石高原町簡易水道事業

第２部　工業用水定期水質検査結果
（瀬野川浄水場・温品浄水場・田口浄水場・本郷浄水場）

第３部　その他
１　特定事業場排水等検査結果
２　最終処分場検査結果
３　取水場・浄水場汚泥検査結果
４　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）検査結果
５　令和５年度の主な水質事故等一覧表

第１部

水道事業（水道用水）定期水質検査結果

1

広島水道用水供給事業

瀬野川浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.17	5月 R5.05.23	6月 R5.06.19	7月 R5.07.18	8月 R5.08.21	9月 R5.09.19	10月 R5.10.16	11月 R5.11.20	12月 R5.12.18	1月 R6.01.22	2月 R6.02.19	3月 R6.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	23.3	28.5	30.8	33.2	30.5	21.4	17.2	5.2	8.0	12.2	10.5	33.2	5.2	19.7
－	水温	－	℃	15.4	19.8	23.5	24.7	27.1	26.1	19.5	13.0	11.3	9.2	8.7	10.5	27.1	8.7	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.39	－	－	0.30	－	－	0.31	－	－	0.42	－	0.42	0.30	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.13	－	－	0.12	－	－	0.10	－	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.07	0.16	0.09	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.16	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	0.004	0.008	0.005	－	0.002	－	－	0.001	－	0.008	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.003	0.004	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	0.010	0.016	0.012	－	0.006	－	－	0.004	－	0.016	0.004	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.003	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.004	0.006	0.005	－	0.002	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.5	－	－	7.0	－	－	6.9	－	－	6.8	－	7.0	6.5	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	9.6	9.3	8.8	8.8	9.2	8.7	9.2	10	11	10	9.6	11	8.7	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	19	－	－	21	－	－	21	－	－	16	－	21	16	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	58	－	－	56	－	－	55	－	－	49	－	58	49	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.56	0.60	0.67	0.58	0.61	0.63	0.61	0.61	0.63	0.57	0.59	0.67	0.56	0.61

<：未満を表します。

西町分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.19	5月 R5.05.25	6月 R5.06.21	7月 R5.07.20	8月 R5.08.23	9月 R5.09.21	10月 R5.10.18	11月 R5.11.21	12月 R5.12.20	1月 R6.01.24	2月 R6.02.21	3月 R6.03.21	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.4	20.2	23.4	26.4	27.7	28.9	22.3	10.9	6.1	3.5	10.7	5.8	28.9	3.5	17.1
－	水温	－	℃	15.5	19.6	22.3	24.0	28.0	27.1	22.5	16.5	13.4	10.0	10.7	11.8	28.0	10.0	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.06	－	0.08	0.21	0.12	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.21	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	0.011	0.019	0.018	－	0.006	－	－	0.003	－	0.019	0.003	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.003	0.004	0.004	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.003	0.004	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.019	－	0.021	0.032	0.033	－	0.016	－	－	0.009	－	0.033	0.009	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.006	0.010	0.008	－	0.004	－	－	0.002	－	0.010	0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.007	0.010	0.011	－	0.007	－	－	0.004	－	0.011	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.04	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.4	－	－	7.1	－	－	6.9	－	－	7.1	－	7.1	6.4	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.5	9.7	8.6	9.1	9.3	9.0	9.3	11	11	10	10	11	8.6	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	19	－	－	21	－	－	21	－	－	16	－	21	16	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	54	－	－	53	－	－	50	－	－	53	－	54	50	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.48	0.55	0.54	0.53	0.49	0.50	0.46	0.41	0.52	0.48	0.50	0.56	0.41	0.50

<：未満を表します。

中野分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.19	5月 R5.05.25	6月 R5.06.21	7月 R5.07.20	8月 R5.08.23	9月 R5.09.21	10月 R5.10.18	11月 R5.11.21	12月 R5.12.20	1月 R6.01.24	2月 R6.02.21	3月 R6.03.21	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	21.7	22.5	29.6	26.3	30.2	22.8	14.4	9.1	2.3	11.7	7.9	30.2	2.3	18.0
－	水温	－	℃	16.2	19.8	22.3	24.8	28.1	27.8	24.5	19.4	15.9	12.6	12.6	12.6	28.1	12.6	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.08	0.21	0.11	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.21	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	0.013	0.023	0.022	－	0.011	－	－	0.004	－	0.023	0.004	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.005	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.003	0.004	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.023	－	0.024	0.036	0.038	－	0.023	－	－	0.011	－	0.038	0.011	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.006	0.013	0.009	－	0.005	－	－	0.002	－	0.013	0.002	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.008	0.010	0.012	－	0.008	－	－	0.004	－	0.012	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.04	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.3	－	－	6.8	－	－	6.8	－	－	7.0	－	7.0	6.3	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.4	10	8.8	9.0	9.4	9.2	9.1	10	9.9	10	10	11	8.8	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	20	－	－	19	－	－	22	－	－	16	－	22	16	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	52	－	－	56	－	－	53	－	－	53	－	56	52	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.38	0.37	0.42	0.38	0.37	0.30	0.31	0.30	0.52	0.45	0.51	0.52	0.30	0.39

＜：未満を表します。

宮原浄水場　調整池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.06	5月 R5.05.17	6月 R5.06.07	7月 R5.07.14	8月 R5.08.17	9月 R5.09.06	10月 R5.10.11	11月 R5.11.09	12月 R5.12.06	1月 R6.01.11	2月 R6.02.14	3月 R6.03.06	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	24.2	21.8	25.5	29.0	27.9	19.0	15.9	8.1	6.0	8.8	8.0	29.0	6.0	17.5
－	水温	－	℃	15.9	19.0	20.0	22.7	28.1	27.5	22.0	19.0	12.9	9.3	8.2	9.0	28.1	8.2	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	0.33	－	－	0.36	－	－	0.45	0.45	0.33	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.12	－	－	0.11	－	－	0.11	0.12	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.08	0.09	0.08	0.12	0.09	0.07	0.07	0.08	<0.06	0.07	<0.06	0.12	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.001	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.016	－	－	0.007	－	－	0.005	0.016	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.07	0.07	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.07	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.5	－	－	8.0	－	－	7.4	－	－	7.0	8.0	6.5	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	8.8	8.6	7.0	9.5	9.6	9.7	9.8	10	11	11	9.4	11	7.0	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	18	－	－	24	－	－	21	－	－	18	24	18	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	52	－	－	66	－	－	56	－	－	51	66	51	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000004	0.000003	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.80	0.90	0.90	1.0	1.0	1.1	0.70	0.90	0.90	0.90	0.90	1.0	1.1	0.70	0.92

<：未満を表します。

宇和木分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.19	5月 R5.05.25	6月 R5.06.21	7月 R5.07.20	8月 R5.08.23	9月 R5.09.21	10月 R5.10.18	11月 R5.11.21	12月 R5.12.20	1月 R6.01.24	2月 R6.02.21	3月 R6.03.21	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.9	22.0	22.8	30.1	26.1	31.1	20.4	15.9	9.3	3.4	12.0	7.4	31.1	3.4	18.5
－	水温	－	℃	16.1	20.3	23.0	24.7	28.3	27.8	23.3	16.9	13.2	7.1	11.5	11.9	28.3	7.1	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	0.12	0.15	0.13	－	0.07	－	－	0.06	－	0.15	0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.014	－	0.016	0.022	0.023	－	0.009	－	－	0.004	－	0.023	0.004	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.004	0.006	0.006	－	<0.002	－	－	0.004	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.003	0.004	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.022	－	0.026	0.035	0.038	－	0.019	－	－	0.011	－	0.038	0.011	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	0.009	0.011	0.010	－	0.005	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.008	0.010	0.011	－	0.007	－	－	0.004	－	0.011	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.03	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.06	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.4	－	－	7.5	－	－	7.6	－	－	7.2	－	7.6	6.4	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	8.9	9.6	8.3	9.3	9.7	9.6	9.9	12	10	11	10	12	8.3	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	19	－	－	21	－	－	23	－	－	18	－	23	18	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	54	－	－	58	－	－	58	－	－	56	－	58	54	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.52	0.48	0.61	0.56	0.52	0.47	0.51	0.44	0.60	0.65	0.64	0.65	0.44	0.55

＜：未満を表します。

盛谷分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.19	5月 R5.05.25	6月 R5.06.21	7月 R5.07.20	8月 R5.08.23	9月 R5.09.21	10月 R5.10.18	11月 R5.11.21	12月 R5.12.20	1月 R6.01.24	2月 R6.02.21	3月 R6.03.21	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	20.9	22.2	29.4	27.5	28.9	22.6	12.9	10.4	3.3	10.4	8.0	29.4	3.3	17.9
－	水温	－	℃	16.2	20.3	22.7	25.0	28.7	28.4	24.8	19.4	15.4	12.8	12.4	13.1	28.7	12.4	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.11	－	0.13	0.20	0.18	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.20	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.020	－	0.022	0.027	0.031	－	0.015	－	－	0.006	－	0.031	0.006	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.004	0.007	0.007	－	<0.002	－	－	0.004	－	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.003	0.004	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.027	－	0.032	0.041	0.048	－	0.027	－	－	0.013	－	0.048	0.013	0.031
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	－	0.012	0.015	0.015	－	0.006	－	－	0.005	－	0.015	0.005	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.008	0.011	0.013	－	0.009	－	－	0.005	－	0.013	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.06	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.6	－	－	7.6	－	－	7.8	－	－	7.3	－	7.8	6.6	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.3	9.6	8.5	9.5	9.7	9.7	9.8	10	10	10	10	10	8.5	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	19	－	－	22	－	－	25	－	－	21	－	25	19	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	53	－	－	58	－	－	52	－	－	59	－	59	52	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.57	0.53	0.54	0.65	0.68	0.59	0.51	0.56	0.52	0.53	0.51	0.68	0.51	0.57

＜：未満を表します。

2

広島西部地域水道用水供給事業

白ヶ瀬浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.10	5月 R5.05.15	6月 R5.06.12	7月 R5.07.10	8月 R5.08.07	9月 R5.09.11	10月 R5.10.10	11月 R5.11.13	12月 R5.12.11	1月 R6.01.15	2月 R6.02.13	3月 R6.03.11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.4	20.0	24.9	19.7	27.0	25.5	19.8	6.8	13.4	8.3	8.6	5.7	27.0	5.7	16.1
－	水温	－	℃	12.5	15.9	18.7	20.3	23.5	23.5	20.3	14.5	11.4	6.6	6.0	7.6	23.5	6.0	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.53	－	－	0.46	－	－	0.65	－	－	0.78	－	0.78	0.46	0.61
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	0.09	－	－	0.10	－	0.10	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.11	<0.06	0.14	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	0.007	0.007	0.011	－	0.004	－	－	0.003	－	0.011	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.005	0.004	0.006	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.015	－	0.010	0.012	0.019	－	0.010	－	－	0.007	－	0.019	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.004	0.003	0.005	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.003	0.004	0.006	－	0.004	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.5	－	－	6.0	－	－	7.1	－	－	6.8	－	7.1	5.5	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	7.3	7.4	7.9	6.8	7.9	7.5	8.6	9.1	8.8	9.0	7.6	9.1	6.8	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	19	－	－	22	－	－	27	－	－	25	－	27	19	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	57	－	－	60	－	－	68	－	－	69	－	69	57	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.61	0.61	0.62	0.59	0.61	0.60	0.63	0.63	0.59	0.60	0.66	0.66	0.59	0.61

<：未満を表します。

佐方分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.10	5月 R5.05.15	6月 R5.06.12	7月 R5.07.10	8月 R5.08.07	9月 R5.09.11	10月 R5.10.10	11月 R5.11.13	12月 R5.12.11	1月 R6.01.15	2月 R6.02.13	3月 R6.03.11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.1	24.2	30.1	22.6	26.5	27.2	21.6	11.0	15.3	8.3	14.7	15.8	26.9	7.8	17.5
－	水温	－	℃	12.3	15.0	17.7	20.4	24.2	23.8	20.5	16.0	11.4	7.8	7.0	7.8	25.1	8.8	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.47	－	－	－	－	－	－	－	0.47	0.47	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.12	0.07	0.13	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	0.012	0.010	0.014	－	0.005	－	－	0.003	－	0.014	0.003	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.006	0.004	0.006	－	0.002	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	0.002	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.015	－	0.016	0.016	0.023	－	0.014	－	－	0.008	－	0.023	0.008	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.006	0.004	0.006	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.004	0.005	0.007	－	0.006	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	0.04	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.5	－	－	6.0	－	－	7.2	－	－	6.8	－	7.2	5.5	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	7.7	7.6	7.5	7.0	7.7	7.6	8.8	9.2	9.0	9.2	7.9	9.2	7.0	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	18	－	－	21	－	－	27	－	－	26	－	27	18	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	57	－	－	58	－	－	65	－	－	70	－	70	57	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.42	0.31	0.53	0.40	0.45	0.46	0.49	0.50	0.58	0.51	0.47	0.62	0.31	0.48

<：未満を表します。

三ツ石浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.10	5月 R5.05.15	6月 R5.06.12	7月 R5.07.10	8月 R5.08.07	9月 R5.09.11	10月 R5.10.10	11月 R5.11.13	12月 R5.12.11	1月 R6.01.15	2月 R6.02.13	3月 R6.03.11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.3	22.3	25.3	23.9	26.6	26.0	21.6	7.4	13.1	8.1	6.0	6.6	26.6	6.0	16.8
－	水温	－	℃	9.7	14.8	16.4	21.0	23.4	25.1	23.9	19.0	15.1	10.8	8.8	9.1	25.1	8.8	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.18	－	－	0.19	－	－	0.20	－	－	0.28	－	0.28	0.18	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.18	－	－	0.21	－	0.21	0.13	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.06	－	0.12	0.16	0.18	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.18	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.010	－	0.018	0.012	0.006	－	0.004	－	－	0.004	－	0.018	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	0.013	0.006	0.004	－	0.002	－	－	0.003	－	0.013	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.012	－	0.023	0.018	0.012	－	0.009	－	－	0.008	－	0.023	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.009	0.004	0.003	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.009	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.005	0.005	0.004	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.4	－	－	5.0	－	－	5.3	－	－	6.5	－	6.5	5.0	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	5.4	5.0	5.5	4.9	4.7	5.0	5.0	5.1	5.7	6.0	5.8	6.8	4.7	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	8	－	－	10	－	－	14	－	－	14	－	14	8	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	41	－	－	41	－	－	41	－	－	53	－	53	41	44
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.58	0.58	0.57	0.53	0.59	0.60	0.62	0.59	0.61	0.55	0.60	0.62	0.53	0.59

＜：未満を表します。

宮島分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.10	5月 R5.05.15	6月 R5.06.12	7月 R5.07.10	8月 R5.08.07	9月 R5.09.11	10月 R5.10.10	11月 R5.11.13	12月 R5.12.11	1月 R6.01.15	2月 R6.02.13	3月 R6.03.11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	22.7	24.2	22.4	26.9	24.2	20.7	10.7	13.9	7.8	9.8	9.2	26.9	7.8	17.5
－	水温	－	℃	13.5	15.7	17.9	12.1	24.3	25.1	23.7	19.0	15.2	11.8	8.8	10.2	25.1	8.8	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.19	－	－	－	－	－	－	－	0.19	0.19	0.19
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	0.14	0.14	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	0.12	0.20	0.21	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.21	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.013	－	0.026	0.016	0.012	－	0.007	－	－	0.006	－	0.026	0.006	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	0.003	0.003	0.003	－	0.002	－	－	0.005	－	0.011	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.002	0.003	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.016	－	0.032	0.025	0.022	－	0.016	－	－	0.013	－	0.032	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	0.016	0.008	0.006	－	0.003	－	－	0.003	－	0.016	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.006	0.007	0.007	－	0.006	－	－	0.005	－	0.007	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.4	－	－	5.1	－	－	5.5	－	－	6.5	－	6.5	5.1	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	5.3	5.2	5.6	5.1	4.9	5.3	5.3	5.4	5.7	6.1	6.0	6.6	4.9	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	9	－	－	10	－	－	14	－	－	15	－	15	9	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	40	－	－	42	－	－	42	－	－	52	－	52	40	44
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.43	0.41	0.42	0.42	0.45	0.47	0.41	0.50	0.53	0.42	0.47	0.56	0.41	0.46

<：未満を表します。

3

沼田川水道用水供給事業

埜田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.03	5月 R5.05.08	6月 R5.06.05	7月 R5.07.03	8月 R5.08.01	9月 R5.09.04	10月 R5.10.02	11月 R5.11.06	12月 R5.12.04	1月 R6.01.09	2月 R6.02.05	3月 R6.03.04	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	18.0	21.0	25.0	31.0	30.5	21.5	19.0	6.0	1.0	5.0	7.0	31.0	1.0	16.7
－	水温	－	℃	14.0	16.5	21.0	23.0	28.5	27.0	24.0	18.0	10.0	6.2	7.0	8.2	28.5	6.2	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.35	0.39	0.45	0.12	0.34	0.35	0.42	0.47	0.46	0.66	0.67	0.67	0.12	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.09	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.13	－	0.14	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	0.06	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	0.006	0.011	0.012	－	0.003	－	－	0.003	－	0.012	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.002	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	0.009	0.019	0.021	－	0.008	－	－	0.007	－	0.021	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.006	0.007	－	0.003	－	－	0.003	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.8	－	－	7.7	－	－	11	－	－	12	－	12	4.8	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	7.9	7.2	6.3	5.9	7.3	8.4	9.1	9.9	8.2	14	7.4	14	5.9	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	23	－	－	31	－	－	34	－	－	33	－	34	23	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	56	－	－	68	－	－	80	－	－	86	－	86	56	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.52	0.49	0.50	0.52	0.45	0.54	0.58	0.44	0.55	0.43	0.55	0.58	0.43	0.51

＜：未満を表します。

失平分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.03	5月 R5.05.08	6月 R5.06.05	7月 R5.07.03	8月 R5.08.01	9月 R5.09.04	10月 R5.10.02	11月 R5.11.06	12月 R5.12.04	1月 R6.01.09	2月 R6.02.05	3月 R6.03.04	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.2	15.2	20.7	23.3	32.1	32.2	22.9	22.6	13.2	5.8	3.9	10.8	32.2	3.9	18.7
－	水温	－	℃	13.4	16.3	20.5	22.1	25.7	27.0	25.4	19.1	13.7	10.3	8.8	10.1	27.0	8.8	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.10	0.14	0.15	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.15	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	0.014	0.024	0.026	－	0.008	－	－	0.007	－	0.026	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.003	0.004	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.016	－	0.023	0.037	0.041	－	0.019	－	－	0.017	－	0.041	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009	－	0.004	－	－	0.004	－	0.009	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.007	0.010	0.011	－	0.007	－	－	0.007	－	0.011	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.3	－	－	8.0	－	－	11	－	－	12	－	12	6.3	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	8.0	9.2	9.5	7.2	8.9	8.8	10	9.5	8.4	13	9.5	13	7.2	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	26	－	－	29	－	－	34	－	－	35	－	35	26	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	63	－	－	73	－	－	83	－	－	92	－	92	63	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.21	0.33	0.22	0.28	0.26	0.26	0.29	0.26	0.23	0.27	0.23	0.33	0.21	0.26

<：未満を表します。

宮浦浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.03	5月 R5.05.08	6月 R5.06.05	7月 R5.07.03	8月 R5.08.01	9月 R5.09.04	10月 R5.10.02	11月 R5.11.06	12月 R5.12.04	1月 R6.01.09	2月 R6.02.05	3月 R6.03.04	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	19.0	24.5	26.4	32.5	30.5	23.1	21.5	6.0	2.5	3.5	8.5	32.5	2.5	17.8
－	水温	－	℃	15.2	18.5	21.1	24.2	29.5	27.4	25.1	18.7	9.3	6.9	9.6	8.5	29.5	6.9	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	4	3	2	0	0	0	4	5	15	17	27	12	27	0	7
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.35	0.33	0.42	0.14	0.39	0.38	0.43	0.47	0.48	0.67	0.68	0.68	0.14	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.14	－	0.14	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.10	0.14	0.10	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	0.008	0.009	0.009	－	0.003	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	－	0.002	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	0.011	0.015	0.016	－	0.008	－	－	0.006	－	0.016	0.006	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.005	0.005	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.01	<0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.9	－	－	7.9	－	－	11	－	－	13	－	13	5.9	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	7.0	7.3	6.4	5.9	7.1	8.6	9.6	10	8.3	13	8.5	13	5.9	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	25	－	－	33	－	－	34	－	－	33	－	34	25	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	59	－	－	72	－	－	83	－	－	86	－	86	59	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.72	0.71	0.81	0.76	0.88	0.98	0.81	0.81	0.85	0.75	0.69	0.77	0.98	0.69	0.80

＜：未満を表します。

宮浦系末端

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.11	5月 R5.05.08	6月 R5.06.13	7月 R5.07.04	8月 R5.08.09	9月 R5.09.12	10月 R5.10.03	11月 R5.11.06	12月 R5.12.05	1月 R6.01.09	2月 R6.02.06	3月 R6.03.04	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	18.9	24.2	28.3	31.9	30.1	21.8	22.4	10.1	8.4	6.9	11.3	31.9	6.9	19.3
－	水温	－	℃	15.5	18.0	21.6	24.2	29.6	28.1	26.4	20.1	13.2	10.5	9.6	11.8	29.6	9.6	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.28	0.36	0.42	0.39	0.30	0.37	0.44	0.48	0.48	0.65	0.66	0.66	0.28	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.11	0.09	0.09	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.14	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.10	0.19	0.22	0.17	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.015	0.017	0.006	0.008	0.013	0.012	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.017	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	0.010	0.003	0.004	0.008	0.005	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.010	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.003	0.005	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.021	0.023	0.011	0.012	0.022	0.025	0.011	0.014	0.011	0.008	0.008	0.008	0.025	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	0.013	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.013	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	0.006	0.004	0.003	0.007	0.008	0.004	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.08	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.0	7.1	7.5	6.8	8.7	10	9.8	11	11	9.9	12	8.9	12	6.8	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	6.1	11	8.6	9.8	12	12	14	14	12	17	12	17	6.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	36	35	38	29	36	38	42	39	39	39	38	49	49	29	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	59	45	56	61	87	86	73	74	79	68	84	68	87	45	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.0	1.0	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	1.3	1.3	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.70	0.70	0.90	0.70	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.51	0.70	0.90	0.50	0.64

＜：未満を表します。

坊士浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.06	5月 R5.05.11	6月 R5.06.08	7月 R5.07.06	8月 R5.08.03	9月 R5.09.06	10月 R5.10.12	11月 R5.11.01	12月 R5.12.07	1月 R6.01.18	2月 R6.02.01	3月 R6.03.07	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	19.9	20.5	26.6	31.0	29.0	18.8	15.7	11.2	7.3	8.9	7.3	31.0	7.3	17.7
－	水温	－	℃	15.1	16.5	19.4	23.5	28.6	27.7	20.8	17.3	9.7	7.5	8.2	8.5	28.6	7.5	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.43	0.41	0.46	0.17	0.29	0.36	0.40	0.49	0.49	0.61	0.67	0.67	0.17	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	<0.08	0.10	0.09	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	0.10	0.08	0.13	<0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	<0.06	0.08	0.09	0.17	0.18	0.15	0.15	0.08	<0.06	0.07	<0.06	0.18	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	0.003	0.005	0.006	0.011	0.014	0.007	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.014	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.08	0.09	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.09	<0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.4	7.7	7.4	6.8	8.5	8.4	9.1	10	10	12	10	8.6	12	6.8	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	11	9.9	9.2	10	9.2	11	11	14	16	16	13	16	9.2	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	36	33	35	30	33	39	37	44	38	44	42	46	46	30	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	60	61	60	62	60	81	61	76	73	90	75	68	90	60	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.70	0.80	0.68	0.80	0.90	0.68	0.82

<：未満を表します。

坊士系末端

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.11	5月 R5.05.08	6月 R5.06.15	7月 R5.07.04	8月 R5.08.09	9月 R5.09.12	10月 R5.10.03	11月 R5.11.06	12月 R5.12.05	1月 R6.01.09	2月 R6.02.06	3月 R6.03.04	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.8	17.1	22.3	29.1	33.1	29.0	21.3	21.4	10.1	9.1	8.9	10.7	33.1	8.9	19.1
－	水温	－	℃	15.5	18.3	22.0	23.6	28.9	27.8	25.4	19.1	11.3	8.9	8.5	10.1	28.9	8.5	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.34	0.37	0.42	0.44	0.29	0.37	0.44	0.49	0.48	0.65	0.65	0.65	0.29	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.06	0.09	0.10	0.20	0.21	0.17	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	0.006	0.004	0.007	0.010	0.009	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.010	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.003	0.002	0.004	0.007	0.005	0.005	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	0.012	0.009	0.011	0.019	0.019	0.010	0.013	0.009	0.008	0.007	0.007	0.019	0.007	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.007	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08	0.09	0.06	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.09	0.01	0.04
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	7.4	7.8	6.8	8.6	10	10	11	11	10	12	9.1	12	6.8	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.9	12	8.6	9.7	11	12	14	14	12	17	12	17	8.6	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	40	40	32	32	37	37	44	40	44	42	47	52	52	32	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	63	49	70	65	81	82	72	73	76	67	82	67	82	49	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.0	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.60	0.50	0.70	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.53	0.70	0.70	0.50	0.61

<：未満を表します。

西内海分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R5.04.06	5月 R5.05.11	6月 R5.06.08	7月 R5.07.06	8月 R5.08.03	9月 R5.09.06	10月 R5.10.12	11月 R5.11.01	12月 R5.12.07	1月 R6.01.18	2月 R6.02.01	3月 R6.03.07	最大値	最小値	平均値
−	気温	−	℃	16.1	23.4	21.6	26.3	32.4	28.8	21.9	17.3	13.2	10.4	7.4	11.3	32.4	7.4	19.2
−	水温	−	℃	15.5	17.9	20.4	24.0	28.6	28.0	23.0	19.7	12.4	9.2	9.4	10.3	28.6	9.2	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	−	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	−	−	−
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.41	0.38	0.44	0.15	0.32	0.38	0.45	0.43	0.47	0.58	0.63	0.63	0.15	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	<0.08	0.10	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.13	<0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	<0.06	0.08	0.10	0.18	0.24	0.17	0.15	0.08	0.06	0.07	<0.06	0.24	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.007	0.011	0.012	0.006	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	0.012	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.003	<0.002	0.003	0.007	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.007	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	<0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	0.008	0.012	0.013	0.020	0.024	0.015	0.013	0.008	0.006	0.006	0.007	0.024	0.006	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.005	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007	0.008	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.04	0.08	0.08	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.08	0.01	0.04
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.1	7.5	6.9	7.7	8.4	8.8	8.9	9.7	10	10	10	8.3	10	6.9	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	9.9	9.1	9.4	9.8	10	12	11	13	12	12	13	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	35	36	31	31	38	38	36	45	40	43	37	46	46	31	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	60	55	58	61	71	84	64	74	70	86	70	69	86	55	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	−	7.3	7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.7	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	−	mg/L	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.60	0.66	0.60	0.66	0.50	0.58

<：未満を表します。

4

竹原市水道事業

①中通水系　小梨地域交流センター

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月11日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月15日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.2	18.0	24.7	26.0	30.5	29.5	21.6	11.9	14.2	10.9	14.0	12.8	30.5	10.9	18.9
－	水温	－	℃	13.9	18.3	21.2	24.0	28.6	28.4	23.7	18.3	14.1	10.3	9.9	10.4	28.6	9.9	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.82	0.94	0.86	0.88	0.67	0.51	0.44	0.46	0.56	0.63	0.69	0.83	0.94	0.44	0.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.21	－	－	0.28	－	－	0.27	－	－	0.24	－	0.28	0.21	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.003	－	0.011	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－	－	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	5.8	5.4	5.3	5.3	5.8	5.9	6.1	6.4	6.5	6.7	6.5	6.8	5.3	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	87
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.41	0.31	0.35	0.43	0.47	0.39	0.22	0.21	0.31	0.32	0.30	0.47	0.21	0.34

<：未満を表します。

②中通水系　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月10日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月21日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月14日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.6	21.2	24.5	28.5	31.0	30.1	24.2	17.0	13.1	11.0	10.7	11.4	31.0	10.7	19.7
－	水温	－	℃	17.4	19.5	23.6	25.6	30.0	30.3	24.9	18.8	15.3	12.0	11.1	12.5	30.3	11.1	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.79	1.1	1.0	0.87	0.56	0.44	0.44	0.52	0.59	0.61	0.75	0.91	1.1	0.44	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.27	－	－	0.26	－	－	0.28	－	－	0.26	－	0.28	0.26	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.2	－	－	－	－	－	－	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	5.2	5.9	5.3	5.7	5.8	5.7	6.3	6.3	6.5	6.6	6.2	6.6	5.2	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	88	－	－	－	－	－	－	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.31	0.31	0.30	0.25	0.31	0.25	0.28	0.31	0.27	0.33	0.29	0.33	0.25	0.29

＜：未満を表します。

③東野水系　上仁賀管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月10日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月14日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.4	15.8	25.2	28.3	34.7	28.7	19.7	13.4	10.0	8.4	4.3	13.1	34.7	4.3	18.0
－	水温	－	℃	14.0	20.0	24.1	26.9	31.3	29.2	23.5	18.4	13.8	10.1	9.5	12.2	31.3	9.5	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.74	0.85	0.79	0.71	0.58	0.49	0.51	0.59	0.64	0.67	0.70	0.80	0.85	0.49	0.67
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.26	－	－	0.26	－	－	0.26	－	－	0.25	－	0.26	0.25	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.08	－	－	0.22	－	－	0.12	－	0.22	0.08	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.008	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.021	－	－	0.013	－	－	0.006	－	0.021	0.006	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.2	6.3	6.1	5.7	6.7	6.8	7.0	6.9	6.7	6.7	6.5	7.0	5.7	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	56
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	110	－	－	110	－	－	95	－	110	95	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.18	0.23	0.34	0.26	0.14	0.28	0.20	0.33	0.34	0.25	0.29	0.26	0.34	0.14	0.26

<：未満を表します。

④東野水系　田万里管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月10日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月21日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月14日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	12.4	23.5	27.3	29.6	25.9	19.5	9.5	10.6	7.6	2.3	13.1	29.6	2.3	16.3
－	水温	－	℃	17.8	19.4	23.7	26.4	29.9	28.9	23.7	17.7	11.9	10.3	9.9	12.4	29.9	9.9	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.73	0.84	0.79	0.71	0.58	0.48	0.51	0.58	0.63	0.67	0.69	0.81	0.84	0.48	0.67
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.25	－	－	0.26	－	－	0.27	－	－	0.25	－	0.27	0.25	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.14	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.14	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.009	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.023	－	－	0.013	－	－	0.007	－	0.023	0.007	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.2	6.2	6.1	6.4	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.4	6.8	6.1	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	50
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	100	－	－	97	－	110	97	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.29	0.22	0.11	0.19	0.21	0.26	0.13	0.13	0.22	0.33	0.21	0.33	0.11	0.22

＜：未満を表します。

⑤東野水系　新庄町　乙井谷管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月11日	6月 6月14日	7月 7月20日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月15日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.1	17.4	24.4	31.0	29.2	32.7	24.0	9.2	18.8	10.1	12.0	13.9	32.7	9.2	19.7
－	水温	－	℃	16.0	18.7	21.5	26.0	27.6	26.4	23.0	19.2	14.4	10.5	10.3	11.1	27.6	10.3	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.72	0.83	0.78	0.72	0.57	0.49	0.52	0.56	0.65	0.67	0.75	0.80	0.83	0.49	0.67
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.26	－	－	0.26	－	－	0.26	－	0.26	0.22	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.27	－	－	0.09	－	－	0.07	－	0.27	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.0	6.0	5.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.7	6.6	6.8	6.4	6.8	5.6	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	49
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	110	－	－	95	－	110	95	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.17	0.19	0.18	0.25	0.40	0.38	0.18	0.23	0.29	0.36	0.36	0.40	0.17	0.27

＜：未満を表します。

⑥成井水系　東向会館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月10日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月21日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月14日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.1	22.2	26.0	28.5	33.1	31.2	22.9	15.2	13.1	10.9	9.1	14.6	33.1	9.1	20.0
－	水温	－	℃	17.3	20.4	23.6	25.8	32.0	31.4	26.1	19.6	15.4	11.9	10.8	12.9	32.0	10.8	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.81	1.1	1.1	0.92	0.62	0.48	0.47	0.56	0.60	0.62	0.75	0.95	1.1	0.47	0.75
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.25	－	－	0.25	－	－	0.27	－	－	0.25	－	0.27	0.25	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.18	－	－	0.18	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	0.18	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.018	－	－	0.009	－	－	0.005	－	0.018	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	5.8	6.4	5.7	5.9	6.4	6.2	6.4	6.5	6.5	6.7	6.3	6.7	5.7	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	44
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.27	0.31	0.32	0.15	0.44	0.42	0.26	0.22	0.25	0.30	0.27	0.44	0.15	0.29

＜：未満を表します。

⑦成井水系　旧忠海東小学校横墓所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月11日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月15日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	20.9	24.5	27.5	32.3	31.2	23.7	16.0	14.5	12.1	14.5	17.0	32.3	12.1	20.7
－	水温	－	℃	16.4	18.5	22.1	24.3	29.3	28.7	23.9	18.5	15.0	11.6	11.1	12.5	29.3	11.1	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.63	1.1	0.72	0.72	0.51	0.44	0.42	0.43	0.54	0.56	0.72	0.89	1.1	0.42	0.64
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.21	－	－	0.20	－	－	0.22	－	0.22	0.20	0.21
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.012	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.026	－	－	0.013	－	－	0.008	－	0.026	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.1	－	－	－	－	－	－	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	5.6	7.9	6.9	7.1	7.1	6.7	7.4	7.3	8.7	7.6	6.8	8.7	5.6	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	75	－	－	－	－	－	－	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	6.8	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.18	0.25	0.24	0.20	0.17	0.20	0.25	0.23	0.32	0.26	0.26	0.32	0.17	0.24

<：未満を表します。

⑧末友水系管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月11日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月15日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	22.0	25.6	28.4	33.6	33.4	24.4	17.6	14.6	11.8	15.5	16.8	33.6	11.8	21.5
－	水温	－	℃	17.7	19.1	22.6	24.7	29.4	28.9	24.1	18.9	15.5	12.2	11.6	13.2	29.4	11.6	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.92	1.5	1.4	1.4	1.1	0.85	0.86	0.98	1.0	0.56	0.76	0.89	1.5	0.56	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.34	－	－	0.37	－	－	0.38	－	－	0.26	－	0.38	0.26	0.34
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.005	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.007	－	0.014	0.005	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.017	－	－	0.068	－	－	0.017	－	－	0.005	－	0.068	0.005	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	6.4	7.1	6.4	6.3	6.6	6.6	7.1	7.6	8.8	7.8	6.8	8.8	6.3	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	89	－	－	－	－	－	－	89
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.9	1.3	1.1	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.22	0.26	0.30	0.38	0.34	0.27	0.31	0.19	0.23	0.30	0.25	0.26	0.38	0.19	0.28

＜：未満を表します。

⑨福田水系　管末（末友水源地）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月11日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月15日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.4	23.5	25.6	28.0	32.9	31.8	24.1	15.9	14.5	12.7	13.2	14.5	32.9	12.7	20.8
－	水温	－	℃	17.0	18.4	22.2	23.7	24.5	27.4	23.1	18.8	16.2	13.8	14.3	15.0	27.4	13.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.7	1.9	1.7	1.3	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.9	1.1	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.42	－	－	0.46	－	－	0.52	－	－	0.53	－	0.53	0.42	0.48
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.020	－	－	0.095	－	－	0.022	－	－	0.012	－	0.095	0.012	0.037
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	6.7	6.5	6.1	5.9	6.1	6.5	6.9	7.7	7.9	8.2	7.5	8.2	5.9	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	1.0	1.6	1.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.39	0.40	0.47	0.39	0.36	0.30	0.24	0.23	0.23	0.18	0.19	0.47	0.18	0.31

<：未満を表します。

⑩広島県水道用水供給事業　西町水系　バンブー公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月11日	6月 6月14日	7月 7月14日	8月 8月22日	9月 9月19日	10月 10月12日	11月 11月15日	12月 12月15日	1月 1月19日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.4	24.2	24.9	28.9	31.7	30.2	23.3	14.2	13.2	10.4	14.2	11.5	31.7	10.4	20.0
－	水温	－	℃	16.2	20.4	23.7	26.3	32.4	29.2	23.5	18.0	14.6	11.7	11.8	11.5	32.4	11.5	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.44	0.38	0.43	0.33	0.36	0.23	0.28	0.35	0.50	0.55	0.50	0.55	0.23	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.18	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.18	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.027	－	－	0.012	－	－	0.006	－	0.027	0.006	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.047	－	－	0.026	－	－	0.015	－	0.047	0.015	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.014	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.046	－	－	0.021	－	－	0.010	－	0.046	0.010	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.3	9.2	8.8	9.8	9.6	9.6	9.7	10	11	11	10	11	8.8	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	7.5	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	<0.5	0.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.30	0.31	0.30	0.22	0.28	0.21	0.30	0.37	0.38	0.42	0.40	0.42	0.21	0.33

<：未満を表します。

5

三原市水道事業

西野浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/4	5/1(5/15)	6/1	7/4	8/7(*/2)	9/5	10/4	11/7(11/7)	12/5	1/9	2/5(2/6)	3/5			
－	気温	－	℃	14.4	15.8	21.1	25.2	28.3	30.3	20.8	16.9	7.8	0.6	5.2	8.4	30.3	0.6	16.2
－	水温	－	℃	16.0	17.1	21.4	24.1	31.7	29.3	23.7	19.5	10.1	8.2	8.4	9.3	31.7	8.2	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	4	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.37	0.35	0.45	0.28	0.29	0.25	0.40	0.43	0.51	0.70	0.75	0.75	0.25	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	0.09	0.11	0.11	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.15	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.12	0.14	0.13	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.014	0.002	0.008
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.006	－	0.007	0.001	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.030	－	－	0.019	－	－	0.014	－	0.030	0.014	0.020
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.012	0.010	0.012	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.005	0.012	<0.005	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	6.7	7.2	5.9	9.9	9.3	9.9	11	12	11	13	9.2	13	5.9	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	8.0	8.4	6.0	8.5	7.9	8.1	10	11	9.4	14	8.6	14	6.0	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	33	25	29	23	36	32	36	37	37	37	39	35	39	23	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	61	－	－	84	－	－	89	－	－	96	－	96	61	82
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.7	7.6	7.8	7.6	7.5	7.4	7.8	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.71	0.96	0.90	0.82	0.83	0.87	0.97	0.74	0.68	0.80	0.67	0.73	0.97	0.67	0.81

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

八幡配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/13	5/11(5/15)	6/8(6/12)	7/6(7/10)	8/16(8/18)	9/12(9/11)	10/12	11/9(11/13)	12/11	1/18	2/6(2/19)	3/12			
－	気温	－	℃	19.2	22.4	22.2	30.5	33.0	28.4	21.8	17.7	13.8	7.3	7.3	9.7	33.0	7.3	19.4
－	水温	－	℃	16.2	18.9	21.3	24.8	29.3	28.5	24.2	20.3	13.7	10.0	9.2	10.4	29.3	9.2	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.32	0.35	0.40	0.34	0.25	0.24	0.39	0.48	0.57	0.70	0.74	0.74	0.24	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.10	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.11	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.09	0.13	0.15	0.13	0.10	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.020	－	0.026	0.031	0.026	－	0.010	－	－	0.004	－	0.031	0.004	0.020
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.002	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.008	0.006	－	0.010	－	－	0.011	－	0.011	0.002	0.007
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.029	－	0.040	0.055	0.047	－	0.034	－	－	0.027	－	0.055	0.027	0.039
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.016	0.014	0.019	0.011	0.011	－	0.004	－	－	0.005	－	0.019	0.004	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.010	0.017	0.014	－	0.012	－	－	0.009	－	0.017	0.007	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.007	－	0.008	0.006	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.3	7.2	7.1	7.9	9.9	10	11	12	12	12	12	9.1	12	7.1	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	7.1	8.3	8.3	8.6	8.7	9.3	11	11	12	12	9.4	12	7.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	32	30	30	31	39	37	37	40	40	41	42	34	42	30	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	67	－	－	88	－	－	96	－	－	98	－	98	67	87
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.6	7.7	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	7.7	7.7	7.6	8.1	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.42	0.37	0.25	0.36	0.34	0.46	0.38	0.42	0.39	0.38	0.28	0.46	0.25	0.37

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

糸崎配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/5	5/8(5/15)	6/14(6/13)	7/5(7/11)	8/15(8/2)	9/14(9/12)	10/10	11/9(11/7)	12/11	1/18	2/6(2/6)	3/12			
－	気温	－	℃	16.4	19.1	23.5	25.1	28.6	28.7	23.9	19.7	15.5	8.3	6.3	8.7	28.7	6.3	18.6
－	水温	－	℃	18.0	19.9	22.7	25.4	31.1	30.9	26.1	22.4	15.9	11.8	10.7	12.3	31.1	10.7	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.32	0.37	0.39	0.35	0.23	0.23	0.39	0.47	0.57	0.70	0.73	0.73	0.23	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.09	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.11	0.15	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.17	0.12	0.10	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.021	－	0.025	0.030	0.027	－	0.011	－	－	0.005	－	0.030	0.005	0.020
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	0.004	0.003	0.011	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.011	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.010	0.007	－	0.011	－	－	0.010	－	0.011	0.002	0.007
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.030	－	0.038	0.060	0.049	－	0.038	－	－	0.026	－	0.060	0.026	0.040
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.019	0.014	0.018	0.013	0.012	－	0.004	－	－	0.002	－	0.019	0.002	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.010	0.020	0.015	－	0.013	－	－	0.009	－	0.020	0.008	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.008	－	0.010	0.006	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.013	<0.005	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.007	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	6.9	7.2	8.1	9.8	10	11	12	12	12	12	9.1	12	6.9	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	7.7	7.8	8.5	8.7	8.9	9.2	11	11	12	12	9.4	12	7.7	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	33	27	27	31	38	36	37	39	39	40	41	33	41	27	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	64	－	－	88	－	－	92	－	－	95	－	95	64	85
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.67	0.70	0.40	0.56	0.43	0.61	0.48	0.31	0.33	0.32	0.30	0.70	0.30	0.46

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

沼田東基幹配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/17	5月 5/10(5/15)	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/14(11/7)	12月 12/14	1月 1/22	2月 2/15(2/6)	3月 3/14	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.8	21.8	20.2	31.5	28.8	31.8	20.3	15.0	11.6	9.7	15.2	15.1	31.8	9.7	19.7
－	水温	－	℃	17.1	19.4	22.1	25.1	31.0	31.0	25.0	19.0	13.6	10.3	9.7	11.2	31.0	9.7	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.33	0.35	0.44	0.33	0.28	0.23	0.43	0.47	0.56	0.84	0.69	0.84	0.23	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.12	0.10	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.08	0.12	0.13	0.16	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.017	－	0.025	0.024	0.028	－	0.007	－	－	0.008	－	0.028	0.007	0.018
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	0.005	0.005	0.010	0.015	－	0.002	－	－	0.003	－	0.015	0.002	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.009	0.005	－	0.010	－	－	0.005	－	0.010	0.002	0.006
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.024	－	0.034	0.050	0.046	－	0.028	－	－	0.021	－	0.050	0.021	0.034
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.016	0.015	0.016	0.013	0.016	－	0.004	－	－	0.002	－	0.016	0.002	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.007	0.017	0.013	－	0.010	－	－	0.008	－	0.017	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.012	<0.005	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.006	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.2	7.1	7.2	6.6	9.7	9.4	11	12	12	12	11	8.4	12	6.6	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.0	7.1	8.6	6.9	8.6	8.4	9.2	12	10	12	11	9.5	12	6.9	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	29	29	29	26	37	34	36	41	38	42	38	31	42	26	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	65	－	－	86	－	－	98	－	－	92	－	98	65	85
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.6	7.7	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	8.0	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.56	0.52	0.56	0.48	0.81	0.70	0.44	0.41	0.41	0.42	0.53	0.81	0.41	0.52

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

高坂配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/17	5/10(5/15)	6/6(6/6)	7/11(7/6)	8/17(8/2)	9/4(9/5)	10/11	11/14(11/7)	12/14	1/22	2/15(2/6)	3/14			
－	気温	－	℃	17.3	23.4	19.6	31.1	32.1	34.2	24.8	15.5	14.5	9.9	16.0	14.6	34.2	9.9	21.1
－	水温	－	℃	17.6	19.4	21.9	24.6	30.8	30.9	26.0	20.5	15.6	11.7	11.0	12.0	30.9	11.0	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.34	0.35	0.45	0.34	0.32	0.27	0.47	0.46	0.58	0.81	0.65	0.81	0.27	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.10	0.11	0.10	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.10	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.07	0.08	0.11	0.13	0.14	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	0.025	0.027	0.032	－	0.007	－	－	0.006	－	0.032	0.006	0.019
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	0.004	0.008	0.015	0.013	－	0.003	－	－	0.002	－	0.015	0.002	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.008	0.004	－	0.011	－	－	0.006	－	0.011	0.001	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.026	－	0.034	0.053	0.050	－	0.030	－	－	0.020	－	0.053	0.020	0.036
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	0.012	0.016	0.014	0.014	－	0.003	－	－	0.002	－	0.016	0.002	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.007	0.018	0.014	－	0.010	－	－	0.008	－	0.018	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.006	－	0.012	<0.005	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	6.6	6.4	6.3	9.5	9.5	10	13	11	13	11	8.4	13	6.3	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	7.1	7.5	7.0	8.2	8.5	9.0	12	10	12	10	9.1	12	7.0	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	27	26	25	38	35	36	42	39	42	39	31	42	25	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	62	－	－	86	－	－	96	－	－	90	－	96	62	84
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.57	0.65	0.59	0.64	0.57	0.75	0.52	0.43	0.45	0.47	0.55	0.75	0.40	0.55

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

土取配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/6(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/10)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/16)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/15)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.9	20.0	19.1	22.6	30.7	24.7	19.0	12.1	13.3	2.5	9.5	6.5	30.7	2.5	16.3
－	水温	－	℃	14.0	19.1	19.2	22.7	27.7	26.2	23.7	15.5	13.1	8.8	8.2	8.0	27.7	8.0	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.36	0.30	0.40	0.15	0.29	0.34	0.38	0.45	0.54	0.79	0.79	0.79	0.15	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.09	0.11	0.15	0.18	0.20	0.17	0.11	0.07	<0.06	0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.031	0.032	0.035	0.036	－	－	0.005	－	－	0.036	0.005	0.026
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.003	0.005	0.005	0.005	－	－	0.010	－	－	0.010	0.003	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.027	－	－	0.044	0.051	0.054	0.055	－	－	0.026	－	－	0.055	0.026	0.043
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.012	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.018	0.003	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.010	0.014	0.014	0.014	－	－	0.009	－	－	0.014	0.009	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.008	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.017	－	－	<0.005	－	－	0.017	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	6.5	8.0	7.9	9.1	9.7	10	12	12	11	12	9.7	12	6.5	9.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	7.2	9.0	8.2	7.8	8.6	9.1	10	11	10	13	9.6	13	7.2	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	35	27	32	31	35	37	37	40	40	39	38	37	40	27	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	84	－	－	72	－	－	86	－	－	84	－	－	86	72	82
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	7.7	7.7	7.5	8.2	7.5	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.32	0.40	0.26	0.25	0.19	0.45	0.39	0.42	0.38	0.31	0.28	0.45	0.19	0.33

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

久和喜配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/5	5/8(5/15)	6/14(6/6)	7/5(7/6)	8/15(8/2)	9/14(9/5)	10/10	11/14(11/7)	12/14	1/22	2/15(2/6)	3/14			
－	気温	－	℃	17.9	19.5	26.9	25.4	28.2	30.0	26.6	16.7	13.3	10.9	16.0	14.2	30.0	10.9	20.5
－	水温	－	℃	18.3	19.9	23.7	25.8	31.9	31.3	25.7	19.7	15.2	11.7	11.2	12.7	31.9	11.2	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.32	0.32	0.39	0.39	0.29	0.30	0.52	0.44	0.52	0.68	0.63	0.68	0.29	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09	0.13	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.10	0.12	0.16	0.14	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.016	－	0.017	0.022	0.022	－	0.009	－	－	0.008	－	0.022	0.008	0.016
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	<0.002	0.002	0.007	0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.003	0.003	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.024	－	0.024	0.036	0.034	－	0.020	－	－	0.015	－	0.036	0.015	0.026
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	0.010	0.010	0.012	0.014	－	0.006	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.006	0.011	0.009	－	0.007	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.016	－	－	0.008	－	－	0.013	－	0.016	0.008	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.8	6.6	6.9	6.4	8.9	8.9	10	12	11	12	9.9	8.3	12	6.4	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	6.5	7.8	7.6	7.8	8.2	9.0	12	9.7	12	9.3	9.4	12	6.5	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	25	25	24	31	32	34	37	34	35	34	30	37	24	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	62	－	－	75	－	－	93	－	－	85	－	93	62	79
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.23	0.45	0.36	0.22	0.25	0.38	0.38	0.39	0.37	0.33	0.39	0.45	0.22	0.33

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

佐木配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/4	5/1(5/16)	6/1(6/13)	7/4(7/11)	8/7(8/17)	9/5(9/12)	10/4	11/7(11/14)	12/5	1/9	2/5(2/20)	3/5			
－	気温	－	℃	16.5	19.6	22.3	27.7	27.2	29.9	25.2	20.2	10.2	7.1	6.0	7.3	29.9	6.0	18.3
－	水温	－	℃	16.4	18.2	22.0	25.4	31.7	30.7	28.4	22.1	15.9	11.5	10.5	11.1	31.7	10.5	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.36	0.20	0.39	0.19	0.38	0.36	0.44	0.48	0.50	0.65	0.73	0.73	0.19	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	0.13	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.12	0.18	0.13	0.16	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.018	－	0.018	0.033	0.034	－	0.014	－	－	0.008	－	0.034	0.008	0.021
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.002	0.005	0.007	0.006	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.003	0.003	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.001	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.025	－	0.028	0.048	0.048	－	0.026	－	－	0.017	－	0.048	0.017	0.032
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	0.010	0.012	0.016	0.015	－	0.006	－	－	0.008	－	0.016	0.006	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.007	0.011	0.011	－	0.008	－	－	0.006	－	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.023	－	－	0.012	－	－	0.009	－	0.023	0.009	0.014
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.6	6.6	7.9	8.0	8.9	9.3	10	11	11	9.9	12	9.2	12	6.6	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	8.1	10	9.4	7.5	8.3	9.1	11	10	9.0	13	9.7	13	7.5	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	25	28	30	33	34	34	35	35	34	37	32	37	25	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	60	－	－	75	－	－	87	－	－	86	－	87	60	77
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.4	7.8	7.4	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.19	0.34	0.30	0.45	0.28	0.32	0.47	0.62	0.39	0.37	0.30	0.26	0.62	0.19	0.36

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

登町浄水場　浄水

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月 12/14	1月 1/22	2月 2/15(2/6)	3月 3/14	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	6.9	13.8	11.0	13.8	6.9	10.0
－	水温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	13.9	13.5	15.1	14.3	15.1	13.5	14.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.032	－	－	－	0.032
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.013	－	－	－	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	25	25	25	25	25	25	25
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	19	18	18	17	19	17	18
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	43	42	43	42	43	42	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170	－	－	－	170
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	6.3
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	1.7	1.0	0.95	0.77	1.7	0.77	1.1

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

沖浦配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
												12/14	1/22	2/15(2/6)	3/14			
－	気温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	6.9	13.8	11.0	13.8	6.9	10.0
－	水温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	13.0	9.9	9.7	10.3	13.0	9.7	10.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.90	3.2	3.1	3.2	3.2	0.90	2.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14	0.24	0.24	0.25	0.25	0.14	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12	0.07	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023	－	－	－	0.023
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	0.04
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012	－	－	－	0.012
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	14	25	25	25	25	14	22
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	12	18	17	17	18	12	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	38	51	50	49	51	38	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180	－	－	－	180
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	6.7	6.8	6.7	7.4	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.84	0.69	0.73	0.52	0.84	0.52	0.70

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

中之町水源地　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/5	5/8(5/15)	6/14	7/5	8/15(8/2)	9/14	10/10	11/9(11/7)	12/11	1/18	2/6(2/6)	3/12			
－	気温	－	℃	18.3	19.8	25.6	25.3	28.1	28.8	24.8	19.7	15.9	9.1	8.2	10.3	28.8	8.2	19.5
－	水温	－	℃	17.8	17.0	17.6	18.0	19.9	20.9	21.4	21.1	21.0	20.1	19.5	17.7	21.4	17.0	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	0.0003	－	－	<0.0003	－	0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.3	1.9	1.8	1.4	1.4	2.0	2.2	3.0	4.0	3.9	4.2	2.8	4.2	1.4	2.7
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	0.29	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.30	0.32	0.26	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.17	0.10	0.14	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.021	－	－	0.021	－	－	0.026	－	－	0.026	－	0.026	0.021	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.043	－	－	0.042	－	－	0.011	－	－	0.007	－	0.043	0.007	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	9.1	8.9	8.9	9.0	9.4	10	11	11	12	12	9.7	12	8.9	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	6.7	6.5	6.2	6.8	7.0	8.1	10	13	13	13	8.2	13	6.2	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	36	29	29	28	30	34	38	42	44	42	42	32	44	28	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	85	－	－	84	－	－	110	－	－	130	－	130	84	100
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.66	0.70	0.83	0.84	0.73	0.79	0.70	0.58	0.67	0.63	0.67	0.84	0.51	0.69

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

中之町基幹配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/5	5/8(5/15)	6/14	7/5	8/15(8/2)	9/14	10/10	11/9(11/7)	12/11	1/18	2/6(2/6)	3/12			
－	気温	－	℃	17.6	19.8	25.4	25.3	27.4	28.7	22.6	18.3	15.3	9.3	5.3	9.5	28.7	5.3	18.7
－	水温	－	℃	17.8	18.5	20.7	22.1	25.7	25.7	22.8	20.8	16.7	14.8	14.1	13.8	25.7	13.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.5	2.0	1.8	1.3	1.3	2.0	2.2	2.9	3.8	3.8	4.2	2.9	4.2	1.3	2.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	0.29	0.32	0.33	0.32	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.30	0.33	0.25	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.16	0.10	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.002	0.003	0.003	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.001	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.025	－	－	0.021	－	－	0.027	－	－	0.024	－	0.027	0.021	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.033	－	－	0.047	－	－	0.009	－	－	0.007	－	0.047	0.007	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.010	0.006	0.009
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	9.3	9.0	8.7	9.0	9.3	10	11	12	12	12	10	12	8.7	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	7.0	6.5	5.9	6.5	6.8	8.1	10	12	12	13	8.3	13	5.9	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	37	30	30	28	31	35	39	43	46	43	43	34	46	28	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	88	－	－	85	－	－	110	－	－	130	－	130	85	100
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.47	0.56	0.56	0.62	0.55	0.57	0.53	0.47	0.56	0.51	0.54	0.62	0.39	0.53

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

深第１配水池系給水栓

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/5	5/8(5/15)	6/14	7/5	8/15(8/2)	9/14	10/10	11/9(11/7)	12/11	1/18	2/6(2/6)	3/12			
－	気温	－	℃	16.8	18.8	25.5	25.2	27.3	28.4	22.5	18.4	14.9	7.9	5.1	9.1	28.4	5.1	18.3
－	水温	－	℃	15.3	18.2	22.0	24.5	28.8	27.9	22.9	19.3	12.6	9.5	8.7	9.9	28.8	8.7	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.6	2.1	1.8	1.2	1.3	2.0	2.1	2.9	3.8	3.7	4.2	2.9	4.2	1.2	2.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	0.28	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.30	0.32	0.25	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.15	0.10	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	0.006	0.007	0.006	－	0.006	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.006
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.003	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.034	－	－	0.018	－	－	0.024	－	－	0.027	－	0.034	0.018	0.026
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.028	－	－	0.048	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.048	0.006	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.013	－	－	0.009	－	0.013	0.008	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	9.5	9.0	8.5	8.8	9.3	10	11	12	12	12	10	12	8.5	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	7.0	6.5	5.9	6.4	6.8	7.8	10	12	12	13	8.5	13	5.9	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	37	31	30	28	30	34	39	43	46	43	43	35	46	28	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	91	－	－	85	－	－	110	－	－	130	－	130	85	100
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.33	0.40	0.39	0.45	0.40	0.37	0.35	0.33	0.46	0.40	0.41	0.46	0.28	0.38

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

片山浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/12	5/9	6/15(6/6)	7/3	8/3	9/6(9/5)	10/3	11/1	12/7(12/6)	1/10	2/8	3/7(3/6)			
－	気温	－	℃	13.9	18.3	22.1	26.0	33.2	31.8	20.9	13.7	10.9	4.1	5.5	9.5	33.2	4.1	17.5
－	水温	－	℃	12.4	14.3	18.6	20.4	23.2	25.5	24.7	21.6	17.3	11.7	9.9	9.8	25.5	9.8	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.43	0.40	0.43	0.26	0.21	0.23	0.24	0.41	0.51	0.55	0.66	0.66	0.21	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.14	0.09	0.08	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.007	0.008	0.009	0.009	0.011	0.011	0.011	0.009	0.008	0.006	<0.005	0.005	0.011	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.3	7.5	8.0	7.4	8.3	8.8	9.2	10	10	10	10	10	7.4	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	6.6	6.1	6.8	6.0	6.6	7.4	8.2	9.8	9.5	10	9.3	10	6.0	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	31	25	25	29	26	30	32	33	35	34	35	34	35	25	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	65	－	－	76	－	－	80	－	－	78	80	65	75
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.57	0.60	0.55	0.58	0.55	0.70	0.49	0.50	0.52	0.52	0.56	0.70	0.49	0.55

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

塔之岡配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/12	5月 5/9	6月 6/15(6/6)	7月 7/3	8月 8/3	9月 9/6(9/5)	10月 10/3	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/10	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	17.5	22.6	25.6	34.0	30.0	21.5	13.3	10.2	3.5	2.1	7.7	34.0	2.1	16.8
－	水温	－	℃	18.7	20.4	24.5	27.0	34.4	32.5	28.0	20.7	13.6	9.9	9.3	10.7	34.4	9.3	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.0005	－	－	0.0007	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.45	0.39	0.43	0.27	0.21	0.23	0.23	0.40	0.52	0.57	0.66	0.66	0.21	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.14	0.19	0.08	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	0.003	0.004	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.005	<0.001	0.003
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.002	0.002	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	0.008	0.009	0.013	－	－	0.005	－	－	0.005	0.013	0.005	0.008
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	0.003	0.003	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.009	0.015	0.009	0.012
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.4	7.6	7.9	7.3	8.3	8.8	9.1	10	10	10	10	10	7.3	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	6.7	6.1	6.8	5.9	6.6	7.4	8.1	9.7	9.6	10	9.4	10	5.9	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	31	25	25	29	26	30	32	33	35	34	35	34	35	25	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	63	－	－	74	－	－	77	－	－	77	77	63	73
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.40	0.39	0.33	0.36	0.33	0.26	0.30	0.38	0.41	0.43	0.43	0.43	0.26	0.37

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

野田配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/17	5月 5/10	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/17	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	24.3	20.4	33.0	30.6	34.8	24.9	17.6	13.7	4.4	8.4	9.0	34.8	4.4	19.9
－	水温	－	℃	17.8	20.4	23.4	26.5	32.3	32.2	25.4	20.5	12.4	8.3	8.6	10.2	32.3	8.3	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.34	0.38	0.40	0.37	0.38	0.30	0.42	0.45	0.50	0.74	0.70	0.74	0.30	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.06	0.10	0.08	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.09	0.09	0.13	0.06	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	0.010	0.021	0.023	－	－	0.005	－	－	0.005	0.023	0.005	0.012
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	0.007	0.012	0.011	－	－	0.003	－	－	0.005	0.012	0.003	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	0.001	0.003	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.015	0.016	0.035	0.034	－	－	0.013	－	－	0.010	0.035	0.010	0.020
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	0.008	0.011	0.013	－	－	0.003	－	－	0.005	0.013	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	0.004	0.010	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	0.010	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	0.020	－	－	0.010	－	－	0.005	0.020	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	<0.005	0.007	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.8	4.8	6.1	5.5	9.4	9.1	9.6	10	11	11	11	8.3	11	4.8	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.0	8.2	8.0	7.7	8.8	8.3	9.1	9.3	10	13	9.5	13	7.7	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	20	22	22	32	31	33	33	35	34	31	31	35	20	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	56	－	－	77	－	－	80	－	－	72	80	56	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.1	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.82	0.79	0.81	0.72	0.70	0.80	0.82	0.62	0.54	0.46	0.54	0.82	0.46	0.68

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

南方配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/17	5月 5/10	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/17	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.5	19.0	19.7	28.5	29.5	32.8	21.1	21.7	13.7	7.0	9.0	12.4	32.8	7.0	19.2
－	水温	－	℃	15.5	18.4	21.5	24.4	29.9	30.0	20.0	18.6	11.7	7.8	8.0	9.0	30.0	7.8	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.33	0.38	0.44	0.36	0.30	0.26	0.38	0.46	0.52	0.63	0.70	0.70	0.26	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.13	0.14	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	0.018	0.035	0.035	－	－	0.008	－	－	0.009	0.035	0.008	0.020
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	0.005	0.018	0.013	－	－	0.003	－	－	0.006	0.018	0.003	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.001	0.003	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	0.025	0.052	0.050	－	－	0.018	－	－	0.016	0.052	0.016	0.030
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	0.009	0.016	0.016	－	－	0.005	－	－	0.008	0.016	0.005	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	0.006	0.013	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	0.022	－	－	0.010	－	－	0.006	0.022	<0.005	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.3	6.5	6.8	6.3	9.0	8.9	10	11	11	12	13	9.0	13	6.3	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	7.0	9.5	7.7	8.3	8.5	9.2	10	10	12	14	9.1	14	7.0	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	25	24	26	23	31	31	33	33	34	34	34	32	34	23	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	63	－	－	77	－	－	83	－	－	73	83	63	74
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.2	7.2	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.29	0.51	0.45	0.34	0.32	0.41	0.53	0.42	0.46	0.47	0.35	0.53	0.27	0.40

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

用倉配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/17	5/10	6/6(6/6)	7/11(7/6)	8/17(8/2)	9/4(9/5)	10/11	11/1	12/7(12/6)	1/17	2/8	3/7(3/6)			
－	気温	－	℃	14.1	20.3	17.9	28.3	27.5	31.9	20.2	18.5	11.4	7.0	6.5	7.7	31.9	6.5	17.6
－	水温	－	℃	17.4	19.2	22.2	24.3	30.6	30.6	24.8	21.2	13.6	9.7	8.9	10.5	30.6	8.9	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.36	0.29	0.42	0.33	0.30	0.30	0.33	0.48	0.50	0.62	0.71	0.71	0.29	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.10	0.12	0.17	0.27	0.28	0.21	0.15	0.11	0.07	0.07	0.07	0.28	0.07	0.14
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	0.022	0.036	0.036	－	－	0.010	－	－	0.012	0.036	0.010	0.022
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	0.003	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.002	0.004	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.025	0.032	0.053	0.050	－	－	0.022	－	－	0.020	0.053	0.020	0.034
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	0.009	0.011	0.014	－	－	0.005	－	－	0.010	0.014	0.005	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	0.007	0.013	0.011	－	－	0.008	－	－	0.006	0.013	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.022	－	－	0.010	－	－	0.007	0.022	0.007	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.4	6.5	7.5	7.5	8.5	9.2	10	11	11	10	11	9.4	11	6.5	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.4	9.8	9.1	8.7	8.7	9.4	9.9	11	9.7	12	9.6	12	8.4	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	24	27	27	32	31	33	33	35	34	34	32	35	24	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	65	－	－	78	－	－	85	－	－	75	85	65	76
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.45	0.47	0.45	0.41	0.44	0.50	0.44	0.47	0.39	0.38	0.42	0.50	0.38	0.44

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

入野地配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/17	5月 5/10	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/17	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	21.0	19.0	31.4	30.5	32.2	21.0	18.3	11.3	6.9	7.3	9.4	32.2	6.9	18.7
－	水温	－	℃	17.5	19.8	22.0	24.9	30.7	30.7	25.1	21.1	14.0	9.9	9.5	10.8	30.7	9.5	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.33	0.38	0.44	0.35	0.32	0.26	0.40	0.46	0.52	0.63	0.69	0.69	0.26	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.10	0.12	0.21	0.19	0.14	0.11	0.07	<0.06	<0.06	0.06	0.21	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	0.016	0.029	0.031	－	－	0.008	－	－	0.009	0.031	0.008	0.018
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	0.003	0.009	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.009	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.002	0.004	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	0.023	0.046	0.045	－	－	0.019	－	－	0.015	0.046	0.015	0.028
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	0.009	0.012	0.012	－	－	0.004	－	－	0.007	0.012	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	0.006	0.013	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.026	－	－	0.011	－	－	0.006	0.026	0.005	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.5	6.7	6.8	6.3	9.2	9.2	10	11	11	12	13	8.8	13	6.3	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	7.1	9.4	7.9	8.5	9.0	9.4	10	10	12	14	8.9	14	7.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	25	26	24	32	32	34	34	34	35	34	31	35	24	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	80	－	－	82	－	－	72	82	61	74
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.5	7.8	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.44	0.45	0.48	0.45	0.43	0.45	0.41	0.41	0.39	0.42	0.38	0.48	0.36	0.42

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

新久井浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/13(4/19)	5月 5/11	6月 6/8	7月 7/6(7/10)	8月 8/16	9月 9/12	10月 10/12(10/16)	11月 11/13	12月 12/6	1月 1/15(1/15)	2月 2/1	3月 3/13	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.9	19.8	20.8	28.3	31.2	26.9	18.3	5.5	9.5	6.5	8.1	7.5	31.2	5.5	16.6
－	水温	－	℃	8.8	10.3	11.6	20.3	26.0	25.8	20.9	14.9	10.5	7.2	6.8	7.2	26.0	6.8	14.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.24	0.27	0.29	0.35	0.26	0.11	0.10	0.15	0.23	0.29	0.27	0.30	0.35	0.10	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.18	0.17	0.15	0.10	0.09	0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.002	0.004
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.8	6.2	6.3	5.3	5.5	5.9	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.5	6.9	5.3	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	7.3	7.4	7.1	7.5	7.4	7.7	8.0	7.6	7.7	7.8	7.6	8.0	6.9	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	22	23	20	19	20	22	23	24	23	23	21	24	19	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	58	－	－	50	－	－	49	－	－	54	－	－	58	49	53
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.50	0.59	0.61	0.66	0.80	0.70	0.64	0.49	0.56	0.57	0.53	0.80	0.47	0.59

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

吉田配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/13(4/19)	5月 5/11	6月 6/8	7月 7/6(7/10)	8月 8/16	9月 9/12	10月 10/12(10/16)	11月 11/13	12月 12/6	1月 1/15(1/15)	2月 2/1	3月 3/13	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	20.4	21.4	27.7	30.2	27.1	20.2	6.4	9.7	7.2	8.6	7.6	30.2	6.4	17.0
－	水温	－	℃	16.2	19.1	21.5	24.7	29.5	29.1	23.3	18.2	11.7	8.1	7.8	9.5	29.5	7.8	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.24	0.27	0.29	0.34	0.28	0.10	0.09	0.14	0.22	0.28	0.27	0.30	0.34	0.09	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.17	0.20	0.17	0.09	0.08	0.07	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	0.008	0.007	0.004	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.004
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	0.004	0.005	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.014	0.020	0.018	0.014	－	－	0.009	－	－	0.020	0.009	0.014
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	0.007	0.006	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.009	－	－	0.014	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.014	0.006	0.010
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.013	－	－	0.014	－	－	0.014	－	－	0.012	－	－	0.014	0.012	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.8	6.2	6.3	5.5	5.5	6.0	6.5	6.8	6.8	6.9	7.0	6.6	7.0	5.5	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.8	7.0	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	22	23	24	22	23	23	24	24	25	24	24	22	25	22	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	60	－	－	53	－	－	51	－	－	54	－	－	60	51	54
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.34	0.34	0.30	0.26	0.36	0.38	0.38	0.29	0.37	0.43	0.37	0.43	0.26	0.34

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

和木浄水場　浄水

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/6(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/5)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/3)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/9)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	23.7	23.5	22.9	33.1	26.8	24.1	17.6	15.3	5.9	11.6	9.2	33.1	5.9	19.5
－	水温	－	℃	15.8	18.9	20.5	21.9	25.7	25.1	23.8	19.7	15.7	12.5	11.9	12.2	25.7	11.9	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.86	0.79	0.75	1.5	0.84	0.77	0.87	0.87	0.87	0.80	0.82	1.0	1.5	0.75	0.90
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.07	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.07	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.12	0.15	0.13	0.17	0.18	0.14	0.10	0.09	0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.004
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.014	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.014	0.003	0.009
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.008	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.008	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.5	8.9	8.1	9.7	9.9	10	10	11	12	9.4	8.0	12	8.0	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	9.5	8.5	9.7	9.4	9.4	9.8	11	13	11	9.1	13	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	31	26	26	34	36	36	36	35	34	33	32	31	36	26	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	84	－	－	82	－	－	87	－	－	86	－	－	87	82	85
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.2	<0.2	0.8	<0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.51	0.68	0.54	0.58	0.60	0.55	0.49	0.46	0.43	0.46	0.44	0.68	0.43	0.52

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

和木第２配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/6(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/5)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/3)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/9)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.7	21.2	20.2	23.8	32.6	27.5	22.8	18.3	15.5	5.5	8.6	9.3	32.6	5.5	18.6
－	水温	－	℃	14.3	18.0	19.8	22.9	27.6	27.0	25.1	19.1	12.3	9.0	8.9	9.7	27.6	8.9	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.96	0.93	0.79	1.5	0.83	0.79	0.86	0.87	0.84	0.67	0.83	1.0	1.5	0.67	0.91
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.07	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12	0.07	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.12	0.14	0.13	0.17	0.19	0.15	0.10	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	－	－	0.011	0.008	0.008	0.007	－	－	0.001	－	－	0.011	0.001	0.006
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	0.003	0.003	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.020	0.017	0.018	0.016	－	－	0.005	－	－	0.020	0.005	0.014
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	0.005	0.006	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.006	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	<0.005	－	－	0.013	<0.005	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.009	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.012	0.007	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.4	8.9	8.4	9.7	9.4	10	11	11	12	10	7.8	12	7.8	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.9	9.2	9.4	9.1	9.7	11	11	14	12	9.2	14	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	32	26	27	32	37	35	36	35	34	32	33	31	37	26	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	84	－	－	78	－	－	86	－	－	84	－	－	86	78	83
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	<0.2	<0.2	1.0	<0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.36	0.39	0.37	0.36	0.36	0.39	0.38	0.39	0.34	0.36

<：未満を表します。

＊：委託検査項目（採水日）

新和木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10(4/19)	5月 5/15	6月 6/13	7月 7/13(7/5)	8月 8/8	9月 9/7	10月 10/5(10/3)	11月 11/6	12月 12/13	1月 1/11(1/9)	2月 2/7	3月 3/6	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.9	19.4	25.7	28.2	30.3	28.1	20.1	21.2	10.1	4.6	6.3	8.5	30.3	4.6	18.1
－	水温	－	℃	13.9	18.1	22.9	22.7	26.8	26.4	21.5	18.0	11.5	6.2	6.9	7.9	26.8	6.2	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.30	0.24	0.27	0.22	0.25	0.15	0.20	1.8	0.28	0.16	0.50	1.8	0.15	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.06	0.09	0.05	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.05	0.06	0.12	<0.05	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.15	0.15	0.21	0.31	0.32	0.26	0.17	0.14	0.10	<0.06	0.06	0.32	<0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.011	0.001	0.006
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	－	－	0.018	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.018	0.004	0.012
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.7	8.7	9.9	8.8	12	11	12	12	10	19	11	7.6	19	7.6	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	11	9.8	15	11	11	12	13	20	15	9.9	20	9.8	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	19	22	16	32	27	25	27	34	25	27	23	34	16	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	64	－	－	56	－	－	77	－	－	88	－	－	88	56	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.1	0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	1.2	0.5	<0.2	<0.2	1.2	<0.2	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.9	6.7	6.9	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.64	0.76	0.85	0.81	0.84	0.70	0.54	0.52	0.50	0.44	0.45	0.85	0.44	0.64

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

大具配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10(4/19)	5月 5/15	6月 6/13	7月 7/13(7/5)	8月 8/8	9月 9/7	10月 10/5(10/3)	11月 11/6	12月 12/13	1月 1/11(1/9)	2月 2/7	3月 3/6	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.6	21.6	28.2	31.8	28.1	33.1	20.5	21.1	10.3	6.2	6.6	7.7	33.1	6.2	19.3
－	水温	－	℃	15.9	20.2	23.1	25.5	31.4	30.9	25.9	20.7	13.2	9.3	8.1	9.4	31.4	8.1	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.30	0.29	0.28	0.18	0.20	0.16	0.25	0.25	0.27	0.14	0.51	0.53	0.14	0.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.05	0.09	0.07	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	0.12	0.05	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.15	0.15	0.21	0.29	0.33	0.25	0.16	0.14	0.10	<0.06	<0.06	0.33	<0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.016	0.015	0.015	0.009	－	－	0.002	－	－	0.016	0.002	0.011
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	0.003	0.004	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.025	0.028	0.028	0.020	－	－	0.008	－	－	0.028	0.008	0.021
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	0.009	0.009	0.007	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	<0.005	－	－	0.007	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	0.008	－	－	0.019	－	－	0.017	－	－	0.019	<0.005	0.011
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	8.9	9.6	9.1	12	11	12	13	12	14	12	7.8	14	7.8	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	10	10	10	12	11	11	14	12	16	15	10	16	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	18	22	17	30	28	28	30	27	28	29	25	30	17	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	68	－	－	57	－	－	78	－	－	80	－	－	80	57	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	<0.2	<0.2	1.0	<0.2	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	6.9	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.35	0.29	0.43	0.31	0.40	0.37	0.28	0.32	0.34	0.32	0.39	0.43	0.25	0.34

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

椋梨配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/6(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/5)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/3)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/9)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	23.7	23.5	22.9	33.1	26.8	24.1	17.6	15.3	5.9	11.6	9.2	33.1	5.9	19.5
－	水温	－	℃	15.7	19.4	21.3	24.2	30.1	29.0	26.7	20.0	12.9	9.2	8.7	9.9	30.1	8.7	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.30	0.30	0.32	0.19	0.19	0.21	0.22	0.29	0.26	0.43	0.50	0.50	0.19	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.06	0.08	0.07	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.05	0.12	0.05	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.15	0.17	0.21	0.29	0.32	0.26	0.17	0.15	0.09	<0.06	0.06	0.32	<0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.017	0.015	0.014	0.011	－	－	0.002	－	－	0.017	0.002	0.011
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	0.003	0.004	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.003	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.028	0.028	0.026	0.023	－	－	0.007	－	－	0.028	0.007	0.021
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	0.009	0.009	0.008	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.009	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.009	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	13	8.9	9.2	9.5	12	12	13	12	13	16	11	8.0	16	8.0	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	10	10	10	12	12	12	12	14	17	13	10	17	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	20	20	21	31	30	29	30	28	28	28	24	31	20	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	77	－	－	64	－	－	81	－	－	85	－	－	85	64	77
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	<0.2	<0.2	0.9	<0.2	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.42	0.54	0.45	0.36	0.42	0.41	0.35	0.37	0.39	0.41	0.41	0.54	0.35	0.41

<：未満を表します。　　＊：委託検査項目（採水日）

6

府中市水道事業

①城山浄水場　出口（城山浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月25日	5月 5月17日	6月 6月15日	7月 7月13日	8月 8月24日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月14日	1月 1月25日	2月 2月15日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.7	24.3	24.9	30.1	32.2	30.1	24.8	15.1	11.9	4.4	14.3	15.1	32.2	4.4	19.7
－	水温	－	℃	16.7	19.1	22.5	23.4	28.9	28.4	22.0	17.2	12.9	9.2	11.0	12.2	28.9	9.2	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	欠測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.83	－	0.64	－	－	0.35	－	－	0.61	－	－	0.83	0.35	0.61
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.23	－	0.17	－	－	0.31	－	－	0.31	－	－	0.31	0.17	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.11	0.11	0.23	0.21	0.25	0.40	0.32	0.18	0.13	0.07	0.08	0.06	0.40	0.06	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.023	－	0.044	－	－	0.024	－	－	0.012	－	－	0.044	0.012	0.026
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.015	－	0.025	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.025	0.006	0.015
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.028	－	0.050	－	－	0.033	－	－	0.018	－	－	0.050	0.018	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.016	－	0.027	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.027	0.007	0.016
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.007	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.011	0.011	0.028	0.021	0.056	0.046	0.021	0.017	0.018	0.009	0.008	0.009	0.056	0.008	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	10	12	10	11	13	12	10	14	11	13	12	14	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.0	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	1.3	0.9	0.8	0.9	1.3	0.8	1.1
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.1	7.1	7.7	7.2	7.1	7.2	7.7	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.50	0.46	0.90	0.92	1.1	0.84	0.72	0.68	0.61	0.60	0.62	1.1	0.46	0.71

＜：未満を表します。

※5月17日の一般細菌は後日、採水検査して「0」であることを確認。

②用土浄水場　出口（用土浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月25日	5月 5月17日	6月 6月23日	7月 7月24日	8月 8月24日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月14日	1月 1月25日	2月 2月15日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	31.1	26.2	33.9	28.8	30.0	21.5	12.8	9.9	3.5	13.8	13.9	33.9	3.5	19.7
－	水温	－	℃	16.3	19.0	19.9	22.7	24.0	24.8	21.5	18.8	16.1	13.6	12.9	13.4	24.8	12.9	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	1.1	－	－	0.93	－	－	0.73	－	－	0.91	－	1.1	0.73	0.92
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.28	－	－	0.29	－	－	0.26	－	－	0.27	－	0.29	0.26	0.28
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.07	0.13	0.10	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.005	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	7.9	7.7	7.2	7.6	7.5	7.7	7.6	8.4	8.2	9.3	8.9	9.3	7.2	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	99
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.34	0.56	0.60	0.62	0.48	0.60	0.53	0.60	0.44	0.55	0.52	0.62	0.34	0.53

<：未満を表します。

③久佐浄水場　出口（久佐浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月25日	5月 5月17日	6月 6月15日	7月 7月13日	8月 8月24日	9月 9月28日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月13日	1月 1月25日	2月 2月15日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	22.1	22.4	27.8	28.4	26.9	17.9	9.3	14.2	2.4	12.9	4.7	28.4	2.4	16.7
－	水温	－	℃	14.6	17.9	18.9	21.2	23.3	22.7	19.5	15.6	13.8	10.3	11.7	11.4	23.3	10.3	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.4	0.94	1.9	0.56	0.46	0.41	0.42	0.57	0.73	0.94	1.2	1.9	0.41	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.50	0.61	0.58	0.60	0.65	0.52	0.55	0.55	0.52	0.55	0.60	0.51	0.65	0.50	0.56
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	4.3	4.3	4.0	4.0	4.2	4.2	3.8	4.3	4.2	4.4	4.3	4.4	3.8	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	1.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	1.0	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.5	7.2	7.6	7.6	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.54	0.50	0.50	0.47	0.55	0.53	0.56	0.32	0.46	0.40	0.47	0.56	0.32	0.48

＜：未満を表します。

④上下浄水場　出口（上下浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月24日	5月 5月16日	6月 6月14日	7月 7月12日	8月 8月23日	9月 9月20日	10月 10月19日	11月 11月15日	12月 12月13日	1月 1月24日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.9	22.8	26.4	26.1	26.5	26.4	13.7	8.5	9.5	-1.1	13.2	6.4	26.5	-1.1	15.8
－	水温	－	℃	15.8	17.7	21.4	22.5	27.5	24.8	18.1	12.6	11.8	6.9	8.8	9.7	27.5	6.9	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.33	－	－	0.31	－	－	0.58	－	－	0.85	0.85	0.31	0.52
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.16	0.13	0.15	0.19	0.26	0.36	0.30	0.17	0.14	0.12	0.13	0.09	0.36	0.09	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.008	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.006	0.010	0.006	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	12	10	9.3	11	10	12	12	11	12	15	12	15	9.3	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	99	－	－	－	－	－	－	－	－	99
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.6	1.0	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.3	7.6	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.56	0.59	0.63	0.84	0.85	0.92	0.75	0.75	0.49	0.48	0.84	0.92	0.48	0.70

＜：未満を表します。

⑤清岳浄水場　出口（清岳浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月24日	5月 5月16日	6月 6月14日	7月 7月12日	8月 8月23日	9月 9月20日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月13日	1月 1月24日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.8	23.0	23.4	29.8	25.8	27.0	18.5	14.6	9.4	-2.0	15.6	8.5	29.8	-2.0	17.2
－	水温	－	℃	14.8	16.5	19.8	22.3	26.0	24.4	19.2	14.6	11.1	8.4	7.5	8.4	26.0	7.5	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.58	－	－	0.70	－	－	0.51	－	－	1.6	1.6	0.51	0.85
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.08	0.12	0.21	0.20	0.20	0.12	0.10	0.06	0.10	0.09	0.21	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.2	6.7	6.5	5.7	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	9.3	9.3	8.6	9.3	5.7	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	－	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.0	6.8	7.0	7.0	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	6.8	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.78	0.60	0.89	1.0	0.87	0.83	0.55	0.68	0.54	0.78	0.82	1.0	0.52	0.74

＜：未満を表します。

⑥矢多田浄水場　出口（矢多田浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月24日	5月 5月16日	6月 6月14日	7月 7月12日	8月 8月23日	9月 9月20日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月13日	1月 1月24日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	22.9	24.3	31.6	25.4	28.3	19.0	11.8	9.9	-2.1	6.5	7.7	31.6	-2.1	16.4
－	水温	－	℃	14.4	15.1	19.1	21.1	24.0	24.7	17.4	14.0	12.0	7.4	7.8	8.3	24.7	7.4	15.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.96	－	－	0.76	－	－	0.63	－	－	0.98	0.98	0.63	0.83
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.30	－	－	0.31	－	－	0.39	－	－	0.26	0.39	0.26	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.11	0.09	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.003	0.010	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.015	－	－	0.018	－	－	0.020	0.020	0.013	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.8	8.4	9.1	8.2	8.1	7.8	8.0	8.5	7.8	7.6	7.9	9.8	7.6	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	7.1	6.9	6.9	7.2	6.9	7.2	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.73	0.61	0.55	0.36	0.55	0.71	0.63	0.62	0.38	0.24	0.56	0.44	0.73	0.24	0.53

＜：未満を表します。

①城山給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月25日	5月 5月17日	6月 6月15日	7月 7月20日	8月 8月24日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月14日	1月 1月25日	2月 2月15日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	31.2	24.7	27.3	31.1	31.5	21.3	13.1	13.0	3.9	13.5	7.6	31.5	3.9	19.1
－	水温	－	℃	16.3	19.4	21.9	26.6	29.0	27.6	21.9	17.2	11.9	8.1	8.7	9.5	29.0	8.1	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.80	－	0.64	－	－	0.36	－	－	0.58	－	－	0.80	0.36	0.60
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.22	－	0.15	－	－	0.30	－	－	0.31	－	－	0.31	0.15	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.11	0.11	0.22	0.15	0.24	0.35	0.32	0.20	0.11	0.07	0.08	0.07	0.35	0.07	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.032	－	0.032	－	－	0.031	－	－	0.024	－	－	0.032	0.024	0.030
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	0.003	0.007	0.005	0.003	0.005	－	－	0.010	－	－	0.010	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.040	－	0.043	－	－	0.044	－	－	0.033	－	－	0.044	0.033	0.040
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.020	0.022	0.017	0.016	0.013	0.015	－	－	0.016	－	－	0.022	0.013	0.017
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.011	0.007	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.013	0.010	0.016	0.021	0.033	0.025	0.018	0.019	0.012	0.010	0.009	0.009	0.065	0.009	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	8.4	－	8.1	－	－	9.8	－	－	10	－	－	10	8.1	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	11	12	9.5	11	12	12	11	12	12	13	12	13	9.5	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	34	－	35	－	－	41	－	－	40	－	－	41	34	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	76	－	81	－	－	84	－	－	88	－	－	88	76	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.4	0.9	1.0
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.16	0.28	0.14	0.38	0.17	0.21	0.33	0.48	0.34	0.41	0.46	0.39	0.48	0.14	0.31

＜：未満を表します。

②用土給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月25日	5月 5月17日	6月 6月23日	7月 7月24日	8月 8月24日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月14日	1月 1月25日	2月 2月15日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.5	27.6	24.9	31.1	29.6	28.2	25.6	10.5	9.1	1.9	12.0	13.1	31.1	1.9	18.0
－	水温	－	℃	16.1	18.3	20.7	24.6	25.3	25.5	22.0	18.5	16.3	12.3	12.4	13.0	25.5	12.3	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	1.1	－	－	0.89	－	－	0.70	－	－	0.88	－	1.1	0.70	0.89
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.27	－	－	0.28	－	－	0.25	－	－	0.28	－	0.28	0.25	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.14	0.12	0.07	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.006	－	0.009	0.006	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	9.9	－	－	9.9	－	－	9.8	－	－	10	－	10	9.8	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	8.1	8.1	7.4	8.0	7.9	8.1	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	9.8	7.4	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	43	－	－	46	－	－	45	－	－	46	－	46	43	45
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	94	－	－	99	－	－	99	－	－	97	－	99	94	97
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.53	0.52	0.63	0.55	0.55	0.52	0.52	0.44	0.49	0.53	0.49	0.63	0.44	0.52

＜：未満を表します。

③久佐給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月25日	5月 5月17日	6月 6月15日	7月 7月13日	8月 8月24日	9月 9月28日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月13日	1月 1月25日	2月 2月15日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	22.1	22.4	27.8	28.4	27.0	17.9	9.3	14.2	2.4	12.9	4.7	28.4	2.4	16.5
－	水温	－	℃	14.9	18.3	19.8	21.3	24.5	22.9	19.8	15.9	13.9	10.5	11.2	11.7	24.5	10.5	16.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.4	0.96	1.9	0.54	0.45	0.41	0.42	0.57	0.74	0.94	1.3	1.9	0.41	0.89
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.51	0.65	0.59	0.61	0.66	0.54	0.56	0.58	0.53	0.56	0.61	0.54	0.66	0.51	0.58
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.004	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.9	－	8.3	－	－	8.5	－	－	9.0	－	－	9.0	7.9	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.2	4.3	4.3	4.1	4.0	4.2	4.2	3.8	4.3	4.2	4.4	4.3	4.4	3.8	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	25	－	32	－	－	23	－	－	23	－	－	32	23	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	71	－	89	－	－	70	－	－	77	－	－	89	70	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	1.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.5	7.2	7.5	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.45	0.43	0.50	0.48	0.59	0.48	0.48	0.32	0.47	0.32	0.49	0.59	0.32	0.46

＜：未満を表します。

④上下給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月24日	5月 5月16日	6月 6月14日	7月 7月12日	8月 8月23日	9月 9月20日	10月 10月19日	11月 11月15日	12月 12月13日	1月 1月24日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.2	24.0	24.3	27.2	26.7	26.8	17.6	13.1	9.8	1.3	15.4	9.5	27.2	1.3	17.3
－	水温	－	℃	15.9	18.3	21.5	23.4	27.9	25.7	19.2	13.9	10.9	5.6	6.8	8.3	27.9	5.6	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.36	－	－	0.36	－	－	0.22	－	－	0.90	0.90	0.22	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	<0.08	0.14	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.17	0.12	0.18	0.21	0.27	0.40	0.41	0.14	0.13	0.14	0.13	0.08	0.41	0.08	0.20
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.013	－	－	0.004	－	－	0.003	0.013	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.024	－	－	0.010	－	－	0.006	0.024	0.006	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.005	0.014	0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	12	－	－	14	－	－	7.6	－	－	11	14	7.6	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	12	10	9.5	11	11	12	11	11	12	13	12	13	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	31	－	－	37	－	－	37	－	－	30	37	30	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	81	－	－	95	－	－	92	－	－	90	95	81	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.3	7.7	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.32	0.41	0.43	0.23	0.38	0.38	0.58	0.36	0.32	0.40	0.50	0.58	0.23	0.39

＜：未満を表します。

⑤清岳給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月24日	5月 5月16日	6月 6月14日	7月 7月12日	8月 8月23日	9月 9月20日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月13日	1月 1月24日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.8	24.6	23.8	28.2	26.5	25.5	20.8	14.0	12.1	-1.5	16.0	8.9	28.2	-1.5	17.2
－	水温	－	℃	15.1	17.0	20.3	22.8	27.0	25.7	20.9	16.3	12.8	7.1	7.0	8.8	27.0	7.0	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.66	－	－	0.27	－	－	0.50	－	－	2.1	2.1	0.27	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.15	－	－	0.16	－	－	0.11	0.16	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.10	0.12	0.21	0.24	0.22	0.19	0.12	0.10	0.08	0.08	0.24	0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.004	0.014	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.027	－	－	0.010	－	－	0.009	0.027	0.009	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.1	－	－	7.3	－	－	6.4	－	－	6.1	7.3	6.1	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	6.9	7.4	7.0	7.7	8.0	7.8	8.0	7.6	9.3	9.3	9.1	9.3	6.9	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	35	－	－	41	－	－	41	－	－	40	41	35	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	89	－	－	80	－	－	79	－	－	82	89	79	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.20	0.14	0.20	0.19	0.22	0.41	0.28	0.27	0.26	0.19	0.33	0.28	0.41	0.14	0.25

<：未満を表します。

⑥矢多田給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月24日	5月 5月16日	6月 6月14日	7月 7月12日	8月 8月23日	9月 9月20日	10月 10月18日	11月 11月15日	12月 12月13日	1月 1月24日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	22.9	24.3	31.6	25.4	28.3	19.0	11.8	9.9	-2.1	6.5	7.7	31.6	-2.1	15.9
－	水温	－	℃	15.1	15.4	19.0	22.7	25.1	24.2	18.8	14.7	11.8	8.4	8.0	8.5	25.1	8.0	15.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.2	－	－	0.78	－	－	0.62	－	－	1.1	1.2	0.62	0.93
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.29	－	－	0.30	－	－	0.40	－	－	0.26	0.40	0.26	0.31
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.11	0.10	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.003	0.009	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.016	－	－	0.008	－	－	0.005	0.016	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.017	－	－	0.016	－	－	0.017	0.017	0.012	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.4	－	－	8.1	－	－	7.9	－	－	7.1	8.1	7.1	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	10	8.7	9.2	8.2	8.0	7.9	8.0	8.3	8.1	7.8	8.2	10	7.8	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	27	－	－	25	－	－	23	－	－	22	27	22	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	84	－	－	75	－	－	75	－	－	75	84	75	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.47	0.49	0.33	0.33	0.48	0.55	0.52	0.35	0.29	0.44	0.41	0.55	0.29	0.42

<：未満を表します。

7

三次市水道事業

①寺戸系列　浄水（消石灰棟）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	7月 7月19日	10月 10月2日	1月 1月9日									最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	28.4	18.8	2.0									28.4	2.0	16.6
－	水温	－	℃	12.5	19.9	23.6	9.7									23.6	9.7	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0									0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.47	0.33	0.60									0.60	0.33	0.49
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	<0.08	0.08	<0.08									0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	<0.06									0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.7	5.3	6.3	5.7									6.3	5.3	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.0	5.8	6.6									6.6	5.0	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	16	18	18									21	16	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	47	48	59	58									59	47	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3									0.4	0.3	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	6.8	7.0	7.0									7.1	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	1.1	0.60	0.41									1.1	0.41	0.65

＜：未満を表します。

②向江田系列　浄水（水質検査室）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月19日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月9日	2月 2月1日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.7	25.5	22.3	27.5	26.7	23.0	24.8	18.3	4.9	-1.7	8.5	13.6	32.0	-1.7	23.2
－	水温	－	℃	15.5	17.4	19.8	26.0	28.3	27.1	25.1	16.7	10.2	6.6	7.7	8.2	28.7	6.6	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	－	－	0.42	－	－	0.093	－	－	0.54	－	－	0.54	0.093	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	－	－	<0.08	－	－	0.18	－	－	0.13	－	－	0.18	<0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	－	－	0.20	－	－	0.40	－	－	0.08	－	－	0.40	0.08	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.010	－	－	0.016	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.007	－	－	0.013	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	－	－	0.014	－	－	0.025	－	－	0.007	－	－	0.025	0.007	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.023	－	－	0.022	－	－	0.10	－	－	0.015	－	－	0.10	0.015	0.040
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.0	－	－	7.4	－	－	12	－	－	14	－	－	14	7.4	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	14	12	10	13	14	12	15	20	16	18	20	10	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	31	－	－	26	－	－	36	－	－	40	－	－	40	26	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	70	－	－	68	－	－	85	－	－	100	－	－	100	68	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000002	0.000011	0.000028	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	0.00014	<0.000001	0.000016
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	0.9	0.5	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	0.8	0.6	0.8	0.8	1.1	0.5	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	－	－	7.1	－	－	7.7	－	－	7.4	－	－	7.7	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.71	－	－	0.96	－	－	1.1	－	－	0.82	－	－	1.1	0.71	0.90

<：未満を表します。

①寺戸系列　浄水（低地区系　河内コミュニティセンター　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月19日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月9日	2月 2月1日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.5	23.3	22.1	27.2	26.5	25.1	19.0	13.2	3.9	2.6	6.8	10.2	27.2	2.6	16.6
－	水温	－	℃	14.3	20.5	23.0	28.6	32.6	30.7	28.1	19.9	13.3	8.7	7.8	9.5	32.6	7.8	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	－	－	0.57	－	－	0.35	－	－	0.62	－	－	0.62	0.35	0.52
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.8	－	－	5.5	－	－	6.2	－	－	5.9	－	－	6.2	5.5	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	5.8	6.1	5.0	5.6	6.0	6.1	6.3	6.3	6.9	6.9	6.5	6.9	5.0	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	20	－	－	18	－	－	19	－	－	18	－	－	20	18	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	49	－	－	52	－	－	53	－	－	62	－	－	62	49	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.42	0.42	0.44	0.70	0.47	0.46	0.50	0.43	0.46	0.47	0.47	0.70	0.41	0.47

<：未満を表します。

②向江田系列　浄水（志和地消防分団　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月19日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月9日	2月 2月1日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.3	21.2	18.0	27.8	28.3	24.8	24.1	8.2	3.5	-2.2	10.3	8.0	31.8	-2.2	22.0
－	水温	－	℃	17.0	20.1	23.9	31.5	34.3	30.9	27.9	20.1	11.9	8.4	7.7	9.1	34.3	7.7	23.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	2
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	－	－	0.51	－	－	0.097	－	－	0.46	－	－	0.51	0.097	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	－	－	<0.08	－	－	0.16	－	－	0.12	－	－	0.16	<0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.12	－	－	0.19	－	－	0.39	－	－	0.08	－	－	0.39	0.08	0.20
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.018	－	－	0.023	－	－	0.029	－	－	0.011	－	－	0.029	0.011	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.014	－	－	0.017	－	－	0.018	－	－	0.008	－	－	0.018	0.008	0.014
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.024	－	－	0.030	－	－	0.042	－	－	0.019	－	－	0.042	0.019	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.012	－	－	0.011	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.015	0.007	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.021	－	－	0.016	－	－	0.071	－	－	0.016	－	－	0.071	0.016	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	－	－	7.0	－	－	12	－	－	13	－	－	13	7.0	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	13	16	13	12	13	14	13	15	20	20	17	20	12	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	33	－	－	26	－	－	36	－	－	41	－	－	41	26	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	75	－	－	74	－	－	87	－	－	100	－	－	100	74	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000004	0.000040	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000074	<0.000001	0.000016
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	1.2	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	1.2	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.4	7.5	7.4	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.4	7.6	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	検査不能	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	かび臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.74	0.64	0.80	0.74	0.73	0.86	0.75	0.70	0.75	0.63	0.74	0.62	0.86	0.62	0.73

＜：未満を表します。

③寺戸系列　浄水（高地区系　尾越ポンプ所　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月19日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月2日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月9日	2月 2月1日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.1	23.7	21.9	26.8	26.8	22.8	21.5	15.8	4.2	3.4	8.2	11.2	26.8	3.4	17.2
－	水温	－	℃	14.3	17.9	20.2	23.9	27.7	27.0	25.9	20.3	15.4	11.0	9.5	10.2	27.7	9.5	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	－	－	0.52	－	－	0.34	－	－	0.60	－	－	0.60	0.34	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	0.08	－	－	<0.08	－	－	0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.008	0.005	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.9	－	－	5.5	－	－	6.2	－	－	6.9	－	－	6.9	5.5	6.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	5.8	6.1	5.0	5.7	6.0	5.9	6.3	6.4	8.4	7.2	6.6	8.4	5.0	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	18	－	－	18	－	－	20	－	－	22	－	－	22	18	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	46	－	－	50	－	－	59	－	－	65	－	－	65	46	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.42	0.41	0.45	0.43	0.42	0.48	0.47	0.42	0.49	0.47	0.47	0.49	0.41	0.45

＜：未満を表します。

④中野原系列　第二分団格納庫　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月12日	6月 6月14日	7月 7月11日	8月 8月2日	9月 9月12日	10月 10月10日	11月 11月17日	12月 12月7日	1月 1月4日	2月 2月8日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.5	20.2	24.4	27.2	29.5	27.1	20.5	12.4	10.7	5.8	1.4	3.4	29.5	1.4	15.0
－	水温	－	℃	16.8	20.2	23.6	25.0	31.4	29.1	24.0	16.8	12.8	9.3	7.4	9.9	31.4	7.4	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.33	0.37	0.24	0.27	0.31	0.36	0.37	0.30	0.46	0.83	0.45	0.37	0.83	0.24	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.13	－	－	0.21	－	－	0.18	－	－	0.21	0.13	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.018	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.018	0.009	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.027	－	－	0.022	－	－	0.015	－	－	0.027	0.014	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	－	－	0.017	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.017	0.009	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.0	－	－	－	－	6.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.3	6.7	6.3	6.0	6.4	6.4	6.2	6.5	6.6	6.7	6.4	6.1	6.7	6.0	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38	－	－	－	－	38
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.80	0.62	0.72	0.65	0.81	0.78	0.61	0.73	0.62	0.61	0.74	0.81	0.61	0.69

＜：未満を表します。

⑤大仙系列　布野支所　給湯室　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月12日	6月 6月14日	7月 7月11日	8月 8月2日	9月 9月12日	10月 10月10日	11月 11月17日	12月 12月7日	1月 1月4日	2月 2月8日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.1	25.8	22.8	29.2	32.0	29.8	22.5	10.8	11.0	10.6	8.2	11.0	32.0	8.2	18.6
－	水温	－	℃	15.0	18.3	22.1	24.8	29.5	28.0	23.4	16.2	12.3	8.9	7.6	8.8	29.5	7.6	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.39	0.28	0.34	0.34	0.42	0.40	0.25	0.37	0.68	0.53	0.49	0.68	0.25	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.21	－	－	0.34	－	－	0.36	－	－	0.36	0.06	0.24
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.018	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.018	0.009	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.008	0.005	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.028	－	－	0.019	－	－	0.020	－	－	0.028	0.018	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.011	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	8.3	7.5	7.0	7.4	7.5	7.5	7.8	8.6	8.2	7.7	7.4	8.6	7.0	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.0	6.9	7.0	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.47	0.31	0.26	0.31	0.45	0.56	0.42	0.57	0.56	0.52	0.60	0.60	0.26	0.46

＜：未満を表します。

⑥港系列　作木ふるさと活性化センター川の駅　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月27日	7月 7月19日	8月 8月17日	9月 9月14日	10月 10月10日	11月 11月2日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	20.6	32.8	26.8	31.6	24.0	18.9	16.1	5.4	8.7	4.3	14.8	32.8	4.3	17.3
－	水温	－	℃	17.0	22.2	25.5	27.5	29.2	28.4	23.3	19.6	12.0	8.0	7.9	8.6	29.2	7.9	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.87	0.75	0.49	0.61	0.53	0.70	0.69	0.68	0.74	1.3	1.3	1.2	1.3	0.49	0.82
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.010	0.002	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－	－	－	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.6	8.8	9.1	8.9	8.7	8.8	8.8	9.8	11	12	12	12	8.7	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.48	0.39	0.24	0.49	0.38	0.49	0.49	0.58	0.58	0.60	0.53	0.60	0.24	0.48

＜：未満を表します。

⑦大津系列　大津郵便局　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月27日	7月 7月19日	8月 8月17日	9月 9月14日	10月 10月10日	11月 11月2日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.7	21.2	30.3	25.6	29.5	24.3	20.3	13.6	3.4	5.8	5.0	8.9	30.3	3.4	16.0
－	水温	－	℃	17.2	21.6	25.0	27.6	28.5	28.1	22.1	19.8	12.3	8.2	8.9	9.7	28.5	8.2	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.007	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.007	0.002	0.004
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.49	0.47	0.45	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.48	0.53	0.54	0.54	0.42	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.20	－	－	0.19	－	－	0.19	－	－	0.19	－	－	0.20	0.19	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.10	－	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	10	10	10	10	10	9.9	10	10	10	11	11	9.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	100	－	－	110	－	－	110	－	－	110	－	－	110	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	7.1	7.2	7.5	7.2	7.5	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.58	0.48	0.51	0.55	0.53	0.68	0.54	0.49	0.53	0.74	0.69	0.74	0.48	0.57

<：未満を表します。

⑧作木浄水場系列　浄水（西門宅前ドレン）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月24日	6月 6月27日	7月 7月19日	8月 8月17日	9月 9月14日	10月 10月10日	11月 11月2日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月13日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.4	22.5	28.9	25.6	29.6	23.4	18.2	13.3	3.2	6.2	12.2	10.4	29.6	3.2	16.9
－	水温	－	℃	16.0	22.5	26.2	28.2	29.5	27.6	22.0	17.8	10.6	6.8	7.5	8.2	29.5	6.8	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.59	0.57	0.44	0.62	0.35	0.36	0.52	0.47	0.66	1.1	1.2	1.0	1.2	0.35	0.66
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.07	－	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.001	－	－	0.011	0.001	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	11	11	9.2	11	11	11	12	13	12	13	13	13	9.2	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	7.0	7.0	7.2	6.9	7.2	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.44	0.40	0.48	0.39	0.48	0.54	0.68	0.67	0.74	0.51	0.53	0.74	0.39	0.54

＜：未満を表します。

⑨吉舎第１系列　海田原消防格納庫

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月6日	5月 5月10日	6月 6月16日	7月 7月18日	8月 8月10日	9月 9月8日	10月 10月2日	11月 11月2日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月9日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	24.9	24.6	31.0	33.5	26.2	15.2	13.3	4.0	5.5	6.8	9.5	33.5	4.0	17.0
－	水温	－	℃	14.9	17.3	22.4	27.3	29.5	28.1	24.4	17.1	11.0	9.0	6.8	7.9	29.5	6.8	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.57	0.38	0.41	0.29	0.25	0.26	0.22	0.26	0.37	0.85	0.68	0.85	0.22	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.37	－	－	0.34	－	－	0.41	－	－	0.39	－	－	0.41	0.34	0.38
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.018	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.018	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.029	－	－	0.022	－	－	0.013	－	－	0.029	0.013	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.008	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	10	11	9.7	11	11	11	11	12	12	11	11	12	9.7	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	91	－	－	90	－	－	91	－	－	93	－	－	93	90	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.46	0.54	0.44	0.47	0.62	0.57	0.42	0.54	0.59	0.52	0.53	0.62	0.42	0.52

<：未満を表します。

⑩吉舎第２系列　丸田加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月6日	5月 5月10日	6月 6月16日	7月 7月18日	8月 8月10日	9月 9月8日	10月 10月2日	11月 11月2日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月9日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.3	17.7	23.3	31.9	31.3	28.0	22.7	20.0	5.0	7.5	2.7	8.4	31.9	2.7	17.6
－	水温	－	℃	17.0	18.7	24.2	28.3	32.2	29.7	27.3	19.5	14.1	12.1	8.6	10.9	32.2	8.6	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.59	0.44	0.47	0.28	0.32	0.24	0.17	0.21	0.53	0.61	0.77	0.77	0.17	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.020	－	－	0.013	－	－	0.004	－	－	0.020	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	－	－	0.025	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.025	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.009	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	10	8.9	10	10	10	10	12	13	13	11	13	8.9	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.24	0.30	0.37	0.29	0.39	0.44	0.37	0.26	0.46	0.45	0.42	0.46	0.24	0.36

＜：未満を表します。

⑪安田系列　安田取水場給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月6日	5月 5月10日	6月 6月16日	7月 7月18日	8月 8月10日	9月 9月8日	10月 10月2日	11月 11月2日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月9日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	22.0	24.6	32.1	31.9	28.8	21.8	22.2	3.9	8.7	5.9	8.6	32.1	3.9	18.3
－	水温	－	℃	15.0	17.1	20.7	23.3	26.2	25.4	24.6	19.7	15.4	12.2	10.1	11.0	26.2	10.1	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.94	0.83	0.68	0.72	1.1	0.87	0.74	0.57	0.53	0.63	0.90	1.1	1.1	0.53	0.80
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.011	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.015	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.015	0.003	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.031	－	－	－	－	－	－	－	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.6	7.9	7.5	8.6	8.5	8.7	8.2	8.4	8.2	8.2	8.0	8.7	7.5	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.40	0.43	0.35	0.35	0.46	0.42	0.44	0.58	0.54	0.43	0.46	0.58	0.35	0.44

<：未満を表します。

⑫敷地系列　片野加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月6日	5月 5月10日	6月 6月16日	7月 7月18日	8月 8月10日	9月 9月8日	10月 10月2日	11月 11月2日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月9日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	24.6	26.3	30.2	32.4	25.9	15.4	11.9	3.6	4.7	6.4	9.2	32.4	3.6	16.7
－	水温	－	℃	15.4	18.2	23.1	26.3	29.5	28.9	25.6	18.6	12.9	9.5	8.0	9.9	29.5	8.0	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.98	1.7	2.1	2.2	1.8	1.2	0.90	0.83	0.81	1.2	1.5	1.6	2.2	0.81	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.010	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.007	－	－	0.019	－	－	0.016	－	－	0.006	－	－	0.019	0.006	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.4	－	－	－	－	－	－	－	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	9.9	10	9.1	10	9.1	10	10	12	14	15	12	15	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	94	－	－	－	－	－	－	－	94
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.43	0.48	0.64	0.68	0.65	0.68	0.39	0.65	0.60	0.25	0.49	0.68	0.25	0.53

<：未満を表します。

⑬辻徳市系列　辻徳市配水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月6日	5月 5月10日	6月 6月16日	7月 7月18日	8月 8月10日	9月 9月8日	10月 10月2日	11月 11月2日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月9日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.3	16.0	21.6	30.8	30.3	29.0	18.1	20.6	6.2	5.4	1.2	6.8	30.8	1.2	16.3
－	水温	－	℃	15.3	17.7	22.7	25.5	29.9	29.1	25.3	17.7	11.6	8.2	6.8	9.2	29.9	6.8	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.39	0.39	0.29	0.32	0.22	0.24	0.25	0.23	0.22	0.35	0.66	0.56	0.66	0.22	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.14	－	－	<0.08	－	－	0.17	－	－	0.16	－	－	0.17	<0.08	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.015	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.3	8.3	8.5	9.0	9.8	10	9.6	9.5	9.6	10	9.8	10	8.3	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.002	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	6.7	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.49	0.54	0.69	0.54	0.76	0.83	0.56	0.52	0.60	0.55	0.51	0.83	0.49	0.59

<：未満を表します。

⑭上郷系列　今井　誠宅　玄関先散水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月16日	6月 6月9日	7月 7月11日	8月 8月17日	9月 9月8日	10月 10月4日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月12日	2月 2月6日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.4	24.8	24.2	30.4	30.3	27.2	20.4	7.8	14.5	2.8	8.5	9.2	30.4	2.8	17.5
－	水温	－	℃	15.3	18.1	20.2	23.5	27.0	27.3	24.3	17.9	12.9	9.1	8.8	9.8	27.3	8.8	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.0	2.6	1.1	1.6	0.97	0.87	0.34	0.34	0.35	0.97	1.2	1.6	2.6	0.34	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.17	－	－	0.21	－	－	0.22	－	－	0.20	－	0.22	0.17	0.20
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.10	－	0.17	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	0.007	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.017	－	－	0.014	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	10	7.9	7.7	7.4	7.6	7.0	8.5	9.0	9.2	9.5	9.3	12	7.0	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	100	－	－	110	－	－	95	－	110	95	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.9	6.6	6.5	6.6	6.5	6.7	6.9	7.1	6.8	6.7	6.9	7.1	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.40	0.33	0.25	0.23	0.32	0.29	0.34	0.47	0.46	0.51	0.48	0.51	0.23	0.38

＜：未満を表します。

⑮下郷系列　長田集会所　散水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月16日	6月 6月9日	7月 7月11日	8月 8月17日	9月 9月8日	10月 10月4日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月12日	2月 2月6日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.9	20.4	21.9	26.8	32.8	26.6	17.7	5.9	14.1	2.4	8.5	7.0	32.8	2.4	16.0
－	水温	－	℃	16.6	19.7	21.7	24.3	29.9	29.8	25.6	18.0	11.9	7.9	7.7	9.9	29.9	7.7	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	1.8	1.4	0.94	0.61	0.52	0.50	0.49	0.69	0.93	1.0	1.5	1.8	0.49	0.97
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.18	－	－	0.21	－	－	0.18	－	－	0.20	－	0.21	0.18	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.005	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.013	0.005	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	17	19	15	9.9	8.2	8.5	8.1	8.1	8.6	11	12	13	19	8.1	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	60	－	－	47	－	－	42	－	－	37	－	60	37	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	130	－	－	110	－	－	100	－	－	100	－	130	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	7.2	6.9	6.9	6.7	6.6	6.6	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	7.2	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.65	0.53	0.48	0.68	0.70	0.61	0.80	0.80	0.58	0.63	0.61	0.80	0.48	0.64

＜：未満を表します。

⑯灰塚系列　長沢加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月16日	6月 6月9日	7月 7月11日	8月 8月17日	9月 9月8日	10月 10月4日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月12日	2月 2月6日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	25.8	24.4	30.5	30.2	29.0	21.3	8.2	15.0	3.4	6.8	8.6	30.5	3.4	17.5
－	水温	－	℃	19.1	22.1	24.1	26.2	31.3	31.2	27.4	19.2	14.6	10.2	9.5	12.2	31.3	9.5	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.66	0.68	0.46	0.45	0.085	0.086	0.11	0.068	0.22	0.54	0.66	1.1	1.1	0.068	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.18	－	－	0.23	－	－	0.27	－	－	0.24	－	0.27	0.18	0.23
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.007	－	0.013	0.007	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.027	－	－	0.017	－	－	0.013	－	0.027	0.013	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.004	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.004	－	0.009	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	5.6	5.1	4.9	6.4	7.6	7.4	10	11	11	11	8.1	11	4.9	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	0.6	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.50	0.43	0.38	0.51	0.54	0.73	0.52	0.54	0.63	0.61	0.57	0.73	0.38	0.54

<：未満を表します。

⑰敷名第１系列　旧敷名浄水場　散水栓

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月17日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月19日	8月 8月10日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月10日	12月 12月8日	1月 1月9日	2月 2月8日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.4	29.2	26.1	24.9	29.7	31.2	20.2	16.0	6.6	2.6	0.8	11.5	31.2	0.8	16.5
－	水温	－	℃	15.7	21.8	25.4	26.1	29.7	31.0	21.7	15.7	9.5	5.8	5.9	9.9	31.0	5.8	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.36	0.14	0.17	0.087	0.11	0.082	0.086	0.063	0.15	0.57	0.33	0.57	0.063	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.11	－	－	0.19	－	－	0.15	－	－	0.10	－	－	0.19	0.10	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.024	－	－	0.018	－	－	0.007	－	－	0.024	0.007	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.011	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.033	－	－	0.029	－	－	0.014	－	－	0.033	0.014	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	12	9.7	9.6	12	12	11	14	12	12	11	11	14	9.6	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6	1.1	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9	7.1	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.24	0.40	0.50	0.38	0.44	0.44	0.44	0.47	0.55	0.55	0.54	0.55	0.24	0.45

＜：未満を表します。

⑱板木系列　下板木コミュニティセンター　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月19日	8月 8月10日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月10日	12月 12月8日	1月 1月9日	2月 2月8日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.6	31.4	25.0	27.1	32.7	28.2	18.2	16.3	2.8	4.8	2.7	8.8	32.7	2.7	16.6
－	水温	－	℃	14.7	20.6	21.5	26.0	28.5	27.7	22.0	17.7	10.4	6.1	7.0	8.5	28.5	6.1	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.042	<0.025	<0.025	0.033	<0.025	0.029	<0.025	<0.025	<0.025	0.047	0.067	0.047	0.067	<0.025	<0.025
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.010	0.003	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.015	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.015	0.008	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－	－	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	6.0	5.7	5.2	5.8	6.0	6.1	6.2	5.9	5.8	5.8	5.7	6.2	5.2	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	4
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	36
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.41	0.42	0.26	0.22	0.32	0.26	0.39	0.55	0.46	0.60	0.46	0.60	0.22	0.40

<：未満を表します。

⑲日南系列　上山三区集会所　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月19日	8月 8月10日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月10日	12月 12月8日	1月 1月9日	2月 2月8日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.8	30.7	26.5	28.2	31.0	30.4	19.3	14.5	9.6	3.7	-1.3	10.2	31.0	-1.3	16.6
－	水温	－	℃	15.2	20.5	22.1	29.7	28.2	27.8	23.0	19.0	12.8	7.8	7.0	10.1	29.7	7.0	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.88	0.55	0.53	0.29	0.35	0.15	0.21	0.20	0.48	0.65	0.94	0.94	0.15	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.28	－	－	0.18	－	－	0.36	－	－	0.39	－	－	0.39	0.18	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.007	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	－	－	0.023	－	－	0.021	－	－	0.011	－	－	0.023	0.010	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.1	8.7	12	9.5	9.2	9.0	8.8	9.1	9.2	10	10	8.9	12	8.1	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.7	7.5	7.6	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	7.5	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.43	0.35	0.53	0.42	0.51	0.50	0.43	0.55	0.57	0.62	0.37	0.62	0.35	0.48

＜：未満を表します。

⑳敷名営農飲雑用水供給施設　塚本氏宅

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月19日	8月 8月10日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月10日	12月 12月8日	1月 1月9日	2月 2月8日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.9	28.4	25.7	26.3	31.5	29.0	18.8	15.0	4.1	0.2	4.2	11.0	31.5	0.2	16.4
－	水温	－	℃	16.3	21.3	23.2	26.8	29.8	29.1	23.7	19.9	12.8	9.6	8.5	9.9	29.8	8.5	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.95	1.7	1.1	1.1	0.14	0.39	0.28	0.16	0.17	0.46	0.91	1.8	1.8	0.14	0.76
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	0.11	－	－	0.18	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	－	－	0.09	－	－	0.11	－	－	0.08	－	－	0.11	0.07	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	－	－	0.011	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.013	0.008	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.7	6.3	6.8	7.9	7.0	7.9	10	9.8	9.3	7.6	6.5	10	6.3	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	1.0	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.2	7.0	6.7	6.9	7.1	6.9	7.2	7.2	7.1	6.9	6.8	7.2	6.7	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.64	0.55	0.53	0.53	0.63	0.29	0.42	0.47	0.42	0.54	0.47	0.64	0.29	0.50

＜：未満を表します。

？橋本系列　矢原加圧ポンプ所前ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月24日	6月 6月26日	7月 7月25日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月24日	11月 11月20日	12月 12月21日	1月 1月26日	2月 2月20日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	20.2	23.4	33.0	30.8	26.5	19.5	13.8	-1.5	3.4	17.0	8.7	33.0	-1.5	17.7
－	水温	－	℃	15.5	22.3	24.3	29.7	30.3	27.0	20.1	14.0	9.4	6.7	9.6	9.7	30.3	6.7	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.030	0.046	0.051	0.042	0.065	0.071	0.057	0.064	0.049	0.092	0.081	0.054	0.092	0.030	0.059
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	0.15	－	－	0.29	－	－	0.10	－	0.29	<0.08	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.1	7.6	8.5	8.3	7.9	9.0	8.5	8.6	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	7.6	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－	－	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	6.8	6.9	7.3	6.8	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.45	0.54	0.43	0.33	0.46	0.52	0.37	0.47	0.40	0.43	0.45	0.54	0.33	0.44

＜：未満を表します。

大掛系列　大掛浄水場　給食センター　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月24日	6月 6月26日	7月 7月25日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月24日	11月 11月20日	12月 12月21日	1月 1月26日	2月 2月20日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	19.9	25.0	30.5	29.7	26.0	15.8	12.1	-2.3	3.5	16.4	11.1	30.5	-2.3	17.0
－	水温	－	℃	14.0	20.5	23.4	27.7	28.4	25.6	18.0	12.1	8.2	5.5	8.5	8.7	28.4	5.5	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.21	0.14	0.14	0.12	0.19	0.12	0.097	0.34	0.79	0.73	0.32	0.42	0.79	0.097	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.25	－	－	0.43	－	－	0.27	－	－	0.15	0.43	0.15	0.28
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.001	0.011	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.021	－	－	0.005	－	－	0.003	0.021	0.003	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.027	－	－	0.006	－	－	0.002	0.027	0.002	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	12	－	－	14	－	－	11	－	－	10	14	10	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	9.9	12	11	13	15	16	15	15	20	16	16	20	8.8	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	24	－	－	36	－	－	36	－	－	25	36	24	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	88	－	－	90	－	－	85	－	－	68	90	68	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.8	0.8	0.8	1.3	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	0.6	0.7	1.3	0.4	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.6	7.0	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.71	0.65	0.62	0.59	0.80	0.98	0.75	0.72	0.58	0.81	0.47	0.49	0.98	0.47	0.68

＜：未満を表します。

◒茂田飲料水供給施設　浄水（今本宅前ドレン）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月12日	6月 6月14日	7月 7月11日	8月 8月2日	9月 9月12日	10月 10月10日	11月 11月17日	12月 12月7日	1月 1月4日	2月 2月8日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.6	20.9	22.4	24.4	30.7	26.0	18.9	8.5	8.0	8.0	4.7	9.4	30.7	4.7	15.5
－	水温	－	℃	16.1	19.4	22.1	22.2	29.6	25.5	20.1	12.7	9.0	7.1	5.8	8.1	29.6	5.8	15.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.24	0.23	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.21	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.0	5.2	5.0	4.9	5.0	5.1	5.0	4.9	5.4	5.3	5.2	4.9	5.4	4.9	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.44	0.50	0.54	0.43	0.47	0.44	0.39	0.36	0.35	0.36	0.43	0.54	0.35	0.43

<：未満を表します。

8

庄原市水道事業

①布掛山浄水場　給水栓　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月11日	6月 6月6日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月5日	11月 11月8日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月5日	3月 3月8日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.5	20.7	19.2	27.5	29.1	26.5	20.6	13.9	4.0	1.8	4.0	8.2	29.1	1.8	16.0
－	水温	－	℃	12.5	13.2	16.8	20.6	27.3	24.7	19.0	16.4	7.0	5.2	5.8	7.0	27.3	5.2	14.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.51	0.39	0.45	0.23	0.23	0.19	0.19	0.34	0.54	0.54	0.62	0.62	0.19	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.25	－	－	0.16	－	－	0.07	－	0.25	0.07	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.025	－	－	0.014	－	－	0.006	－	0.025	0.006	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.005	－	0.011	0.004	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.036	－	－	0.021	－	－	0.011	－	0.036	0.011	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.004	－	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.066	－	－	0.038	－	－	0.009	－	0.066	0.009	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	9.3	7.6	8.4	8.2	8.8	7.6	8.7	8.6	8.3	8.4	8.0	9.3	7.6	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000004
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.3	7.4	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.72	0.81	0.72	0.79	0.88	0.93	0.84	0.84	0.75	0.87	0.77	0.92	0.93	0.72	0.82

<：未満を表します。

③川西浄水場（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月26日	6月 6月21日	7月 7月25日	8月 8月17日	9月 9月14日	10月 10月23日	11月 11月14日	12月 12月18日	1月 1月15日	2月 2月15日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	16.7	23.0	29.5	26.2	24.8	15.3	6.0	2.5	5.5	12.3	7.7	29.5	2.5	14.3
－	水温	－	℃	13.0	18.1	21.9	25.1	25.6	24.5	16.6	13.4	9.4	5.4	6.3	7.0	25.6	5.4	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.47	0.47	0.45	0.48	0.39	0.36	0.31	0.68	0.41	0.54	0.59	0.68	0.31	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.16	－	－	0.27	－	－	0.28	－	－	0.07	0.28	0.07	0.20
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.014	－	－	0.003	0.015	0.003	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.002	0.007	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.022	－	－	0.018	－	－	0.005	0.022	0.005	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.6	4.5	4.4	4.7	4.7	5.1	5.4	5.1	5.2	5.1	4.3	5.4	4.3	4.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	0.7	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.8	0.6	0.8	0.8	1.2	0.9	<0.5	0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.49	0.45	0.53	0.41	0.42	0.52	0.46	0.46	0.56	0.59	0.54	0.59	0.41	0.49

＜：未満を表します。

④鯉の池浄水場（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月26日	6月 6月21日	7月 7月25日	8月 8月17日	9月 9月14日	10月 10月23日	11月 11月14日	12月 12月18日	1月 1月15日	2月 2月15日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.3	17.1	22.6	30.6	27.1	25.4	14.1	4.5	2.4	5.3	11.5	7.0	30.6	2.4	14.2
－	水温	－	℃	12.7	16.0	17.6	20.3	23.7	22.9	18.1	16.1	12.8	10.3	9.7	9.7	23.7	9.7	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.72	0.69	0.60	0.64	0.47	0.44	0.43	1.0	0.59	0.76	0.90	1.1	0.43	0.70
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.21	－	－	0.06	0.21	0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.5	5.1	5.0	5.0	5.1	5.8	6.4	6.5	7.0	8.0	6.2	8.0	5.0	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	65	－	－	55	－	－	74	－	－	57	74	55	63
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	140	－	－	96	－	－	110	－	－	90	140	90	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.76	0.56	0.66	0.67	0.59	0.58	0.60	0.62	0.58	0.73	0.64	0.59	0.76	0.56	0.63

<：未満を表します。

⑥向泉浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月16日	6月 6月9日	7月 7月10日	8月 8月3日	9月 9月8日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月21日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	23.7	20.3	23.1	31.6	26.0	17.4	15.4	-1.4	0.4	5.5	9.1	31.6	-1.4	14.5
－	水温	－	℃	13.8	16.0	17.2	19.1	24.8	24.4	20.9	15.6	8.8	7.8	7.2	8.4	24.8	7.2	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基51	濁度	2以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

<：未満を表します。

①尾引町　甲平（管末）浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月11日	6月 6月6日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月5日	11月 11月8日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月5日	3月 3月8日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	18.7	19.0	29.0	32.2	24.8	20.1	6.8	3.1	1.9	4.2	7.8	32.2	1.9	15.5
－	水温	－	℃	15.5	18.5	21.3	25.2	29.1	27.8	25.2	19.6	13.8	10.3	9.3	10.4	29.1	9.3	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	0.45	0.36	0.42	0.20	0.15	0.24	0.17	0.35	0.60	0.57	0.54	0.60	0.15	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	0.08	－	－	0.08	－	－	<0.08	－	0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.22	－	－	0.16	－	－	0.08	－	0.22	0.08	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.033	－	－	0.020	－	－	0.010	－	0.033	0.010	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.006	－	0.012	0.003	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.023	－	－	0.047	－	－	0.030	－	－	0.016	－	0.047	0.016	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.016	－	－	0.012	－	－	0.008	－	0.018	0.008	0.014
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.011	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.057	－	－	0.028	－	－	0.008	－	0.057	0.008	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.4	－	－	7.0	－	－	7.6	－	－	7.0	－	7.6	7.0	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	9.6	8.2	8.1	8.4	8.5	7.8	9.4	8.8	8.4	8.7	7.8	9.6	7.8	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	17	－	－	27	－	－	28	－	－	19	－	28	17	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	55	－	－	60	－	－	62	－	－	57	－	62	55	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000002	0.000003	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.5	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.36	0.28	0.26	0.31	0.30	0.35	0.54	0.55	0.70	0.63	0.65	0.70	0.26	0.45

<：未満を表します。

②西城地区　西城支所　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月11日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月1日	9月 9月12日	10月 10月5日	11月 11月8日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月5日	3月 3月8日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.5	23.6	19.2	30.4	33.2	27.9	19.5	17.4	8.8	4.8	3.7	6.1	33.2	3.7	17.0
－	水温	－	℃	15.5	17.4	20.8	23.1	28.7	26.3	22.8	17.3	9.9	7.4	7.3	8.3	28.7	7.3	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.45	0.39	0.40	0.25	0.30	0.34	0.37	0.41	0.62	0.56	0.63	0.63	0.25	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.20	－	－	0.08	－	－	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.011	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	－	－	0.015	－	－	0.017	－	－	0.008	－	－	0.017	0.008	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.9	3.9	3.8	3.6	4.2	4.4	4.1	4.6	4.7	4.6	4.5	3.8	4.7	3.6	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	0.6	0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	1.8	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.94	0.93	0.85	0.74	0.49	0.65	0.92	0.94	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	0.49	0.95

<：未満を表します。

③西城地区　ＪＲ平子駅　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月11日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月1日	9月 9月12日	10月 10月5日	11月 11月8日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月5日	3月 3月8日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.7	24.1	19.2	29.3	33.3	26.7	19.6	15.1	5.2	2.8	3.3	6.0	33.3	2.8	15.7
－	水温	－	℃	15.5	18.5	22.7	26.1	31.5	28.1	24.0	17.2	9.3	6.1	6.4	7.7	31.5	6.1	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.40	0.35	0.37	0.32	0.34	0.41	0.35	0.47	0.68	0.65	0.56	0.68	0.32	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.5	4.4	4.6	4.8	4.8	4.8	4.1	4.8	4.1	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.91	0.87	0.46	0.31	0.23	0.19	0.24	0.91	0.94	1.1	1.4	1.3	1.4	0.19	0.74

<：未満を表します。

④西城三坂地区　クロカンパーク　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月11日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月1日	9月 9月12日	10月 10月5日	11月 11月8日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月5日	3月 3月8日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	20.7	16.2	26.4	28.1	25.1	13.6	14.7	9.8	2.7	1.2	0.8	28.1	0.8	14.3
－	水温	－	℃	10.8	13.0	15.7	19.5	22.6	21.2	19.7	14.9	8.9	6.5	5.2	5.0	22.6	5.0	13.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.049	0.062	0.046	0.047	0.052	0.045	0.037	0.049	0.049	0.043	0.049	0.047	0.062	0.037	0.048
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	5.1	5.2	5.4	5.9	6.0	5.5	6.2	6.4	6.3	6.5	5.6	6.5	4.8	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.2	7.3	6.9	7.3	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.31	0.34	0.18	0.43	0.40	0.37	0.35	0.34	0.37	0.37	0.38	0.43	0.18	0.35

<：未満を表します。

⑤西城常納原地区　美古登小学校　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月11日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月1日	9月 9月12日	10月 10月5日	11月 11月8日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月5日	3月 3月8日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	23.7	18.5	29.3	31.7	27.5	19.1	17.7	10.0	6.0	3.0	5.7	31.7	3.0	16.9
－	水温	－	℃	13.3	15.6	18.5	21.9	26.0	25.2	22.7	17.1	10.9	8.0	7.4	7.9	26.0	7.4	15.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.32	0.39	0.29	0.33	0.21	0.19	0.20	0.15	0.28	0.40	0.37	0.47	0.47	0.15	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	0.015	0.005	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.009	0.004	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.016	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.022	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.5	4.2	4.7	4.9	5.9	6.1	5.0	6.1	4.0	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.78	0.56	0.76	0.71	0.65	0.81	0.75	0.86	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	0.56	0.84

＜：未満を表します。

⑥東城帝釈地区（帝釈公民館）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月26日	6月 6月21日	7月 7月25日	8月 8月17日	9月 9月14日	10月 10月23日	11月 11月14日	12月 12月18日	1月 1月15日	2月 2月15日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	19.6	22.2	31.0	27.4	24.3	18.2	12.8	2.2	5.3	13.8	9.2	31.0	2.2	15.6
－	水温	－	℃	13.6	17.0	20.3	22.1	22.5	22.3	17.1	14.7	11.0	8.2	8.0	8.7	22.5	8.0	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.57	0.49	0.47	0.38	0.43	0.44	0.45	0.45	0.65	0.61	0.84	0.72	0.84	0.38	0.54
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.039	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.039
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	5.1	5.0	4.9	5.0	5.2	5.5	5.8	6.3	6.7	5.3	4.5	6.7	4.5	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	120	－	－	120	－	－	120	－	－	120	120	120	120
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	160	－	－	150	－	－	150	－	－	150	160	150	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.40	0.41	0.39	0.39	0.45	0.50	0.54	0.42	0.43	0.43	0.45	0.54	0.39	0.43

＜：未満を表します。

⑦永田配水池系　別作地区管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月16日	6月 6月9日	7月 7月10日	8月 8月3日	9月 9月8日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月21日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	27.2	24.1	26.5	33.8	25.7	19.1	16.5	-0.5	2.0	3.1	7.2	33.8	-0.5	15.8
－	水温	－	℃	15.5	18.5	20.3	23.4	29.8	28.1	24.3	17.3	8.8	7.2	6.8	8.3	29.8	6.8	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.34	0.39	0.29	0.30	0.26	0.27	0.32	0.23	0.57	0.56	0.43	0.55	0.57	0.23	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.017	－	－	0.011	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	－	0.006	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.030	－	－	0.019	－	－	0.008	－	0.030	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.3	7.6	7.8	8.5	8.3	8.2	8.7	9.6	9.3	10	8.9	10	7.6	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	6.8	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.62	0.60	0.32	0.22	0.26	0.18	0.43	0.59	0.64	0.68	0.65	0.68	0.18	0.49

<：未満を表します。

⑧木原谷配水池系　宮内市場上ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月16日	6月 6月9日	7月 7月10日	8月 8月3日	9月 9月8日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月21日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	26.6	25.1	23.7	31.2	26.8	17.5	16.2	-0.6	1.9	5.1	8.2	31.2	-0.6	15.4
－	水温	－	℃	14.0	16.0	17.9	20.3	23.7	24.3	22.7	18.2	12.2	10.4	9.2	10.0	24.3	9.2	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.39	0.29	0.30	0.26	0.27	0.32	0.23	0.57	0.56	0.43	0.54	0.57	0.23	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.4	7.6	7.8	8.4	8.3	8.2	8.7	9.4	9.3	10	8.9	10	7.6	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.2	7.1	7.0	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.62	0.46	0.37	0.18	0.16	0.18	0.35	0.47	0.64	0.65	0.57	0.65	0.16	0.44

＜：未満を表します。

⑨湯木配水池系　管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月16日	6月 6月9日	7月 7月10日	8月 8月3日	9月 9月8日	10月 10月3日	11月 11月8日	12月 12月21日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	26.7	24.0	25.1	32.3	25.3	19.1	11.0	-1.0	1.9	4.2	7.1	32.3	-1.0	15.0
－	水温	－	℃	14.2	17.2	19.0	21.6	26.3	26.6	24.3	17.9	11.2	9.3	8.3	9.1	26.6	8.3	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.34	0.36	0.30	0.30	0.24	0.28	0.33	0.22	0.58	0.56	0.42	0.56	0.58	0.22	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.3	7.8	7.9	8.5	8.4	8.3	8.8	9.9	9.1	9.7	9.2	9.9	7.8	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.0	6.9	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.56	0.59	0.34	0.28	0.27	0.28	0.54	0.65	0.64	0.71	0.61	0.71	0.27	0.51

<：未満を表します。

⑩高野支所（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月24日	6月 6月23日	7月 7月27日	8月 8月28日	9月 9月28日	10月 10月27日	11月 11月20日	12月 12月22日	1月 1月29日	2月 2月26日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.6	16.3	20.8	29.5	31.1	21.6	15.3	9.3	-5.5	1.9	2.3	12.1	31.1	-5.5	13.2
－	水温	－	℃	15.6	20.9	25.0	30.9	28.5	25.3	19.9	11.0	6.1	3.8	7.6	8.2	30.9	3.8	15.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.87	0.87	0.66	0.69	0.56	0.55	0.34	0.43	0.74	0.91	0.78	0.80	0.91	0.34	0.68
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.002	－	0.007	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	6.0	5.8	5.2	5.4	5.1	5.3	5.3	5.7	5.8	5.7	5.5	6.6	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.11	0.11	0.28	0.27	0.26	0.24	0.29	0.16	0.24	0.35	0.31	0.35	0.35	0.11	0.25

<：未満を表します。

⑪ファーマーズマーケット前ドレン管

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月24日	6月 6月23日	7月 7月27日	8月 8月28日	9月 9月28日	10月 10月27日	11月 11月20日	12月 12月22日	1月 1月29日	2月 2月26日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	16.6	20.0	29.3	29.0	21.6	14.9	8.9	-6.1	1.6	2.6	15.0	29.3	-6.1	13.1
－	水温	－	℃	13.5	18.9	22.3	26.3	26.2	23.4	17.4	10.7	6.8	4.1	6.5	6.4	26.3	4.1	14.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.73	0.92	0.74	0.77	0.57	0.53	0.34	0.29	0.65	0.85	0.74	0.81	0.92	0.29	0.66
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.005	－	0.012	0.004	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.005	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	6.3	6.0	5.5	5.5	5.2	5.3	5.4	5.7	5.8	5.7	5.6	6.7	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	13
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	47
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.6	6.7	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.16	0.10	0.17	0.24	0.18	0.22	0.15	0.20	0.39	0.31	0.31	0.39	0.10	0.22

＜：未満を表します。

⑫比和保育所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月24日	6月 6月23日	7月 7月27日	8月 8月28日	9月 9月28日	10月 10月27日	11月 11月20日	12月 12月22日	1月 1月29日	2月 2月26日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.9	20.3	23.1	32.6	31.8	23.5	11.6	11.6	-3.7	4.9	3.2	8.3	32.6	-3.7	14.5
－	水温	－	℃	15.9	19.6	23.0	28.2	28.8	25.5	19.9	14.3	8.9	7.1	8.8	8.9	28.8	7.1	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.34	0.30	0.31	0.31	0.31	0.24	0.45	0.62	0.59	0.63	0.55	0.63	0.24	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.025	－	－	0.013	－	－	0.006	－	0.025	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.036	－	－	0.017	－	－	0.010	－	0.036	0.008	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.012	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.3	5.1	5.1	4.8	4.9	4.9	4.9	5.5	5.7	6.2	6.6	5.8	6.6	4.8	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.1	0.7	<0.5	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.46	0.32	0.30	0.16	0.20	0.24	0.11	0.21	0.51	0.59	0.59	0.59	0.11	0.34

<：未満を表します。

⑬総領支所　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月16日	6月 6月26日	7月 7月25日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月24日	11月 11月20日	12月 12月21日	1月 1月24日	2月 2月20日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.8	27.1	26.1	35.3	33.5	26.6	21.4	16.6	0.4	-1.2	16.5	13.5	35.3	-1.2	18.1
－	水温	－	℃	16.7	21.6	27.6	27.8	30.0	27.6	21.1	15.6	9.8	8.2	10.2	10.9	30.0	8.2	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.83	0.52	0.31	0.37	0.31	0.31	0.22	0.20	0.71	0.49	0.53	0.61	0.83	0.20	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.21	－	－	0.14	－	－	0.09	－	－	0.21	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.026	－	－	0.026	－	－	0.021	－	－	0.010	－	－	0.026	0.010	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.011	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.011	0.004	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.030	－	－	0.034	－	－	0.030	－	－	0.014	－	－	0.034	0.014	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.021	－	－	0.016	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.021	0.007	0.015
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.005	－	－	0.026	－	－	0.034	－	－	0.008	－	－	0.034	0.005	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.9	4.8	8.4	8.0	8.8	8.8	8.1	8.9	9.2	8.9	8.4	8.0	9.2	4.8	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000003	0.000005	－	－	－	－	－	－	0.000005	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.2	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.3	0.4	1.2	0.3	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.4	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.21	0.19	0.28	0.31	0.41	0.49	0.34	0.51	0.62	0.61	0.66	0.66	0.19	0.41

<：未満を表します。

9

東広島市水道事業

①吾妻子浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月2日	9月 9月11日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月10日	2月 2月8日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	20.0	18.2	29.8	31.9	25.7	22.0	18.5	8.2	4.5	6.2	8.6	31.9	4.5	16.7
－	水温	－	℃	16.2	18.9	22.1	25.3	30.5	27.6	25.4	18.7	10.8	8.8	8.1	9.5	30.5	8.1	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	1	0	4	0	0	0	5	0	5	0	5	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.71
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.25	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.25	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.002	0.011	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.021	－	－	0.010	－	－	0.007	0.021	0.007	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	<0.002	0.002	0.002	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.015
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	9.2	9.4	8.6	11	11	10	14	13	12	13	9.7	14	8.6	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.3	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	1.0	0.4	0.9	0.4	1.3	0.4	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.3	7.5	7.3	7.8	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.0	<0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.84	0.89	0.81	0.90	0.85	0.89	0.83	0.80	0.96	0.60	0.63	0.65	0.96	0.60	0.80

<：未満を表します。

②松子山浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月2日	9月 9月11日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月10日	2月 2月8日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.9	15.8	18.5	26.1	30.6	25.4	19.4	15.4	6.4	3.5	3.5	8.4	30.6	3.5	15.8
－	水温	－	℃	15.5	18.5	22.2	25.2	28.4	27.5	25.2	18.9	11.6	8.3	8.1	9.6	28.4	8.1	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.24	－	－	0.19	－	－	<0.06	0.24	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.017	－	－	0.003	－	－	0.003	0.017	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.030	－	－	0.009	－	－	0.008	0.030	0.008	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.003	0.010	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.015
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	4.9	6.5	3.9	4.6	9.5	9.2	9.9	6.5	8.5	12	9.8	12	3.9	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.5	7.0	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.73	0.62	0.70	0.54	0.56	0.67	0.64	0.74	0.60	0.59	0.60	0.74	0.54	0.63

<：未満を表します。

③三津浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月6日	8月 8月18日	9月 9月12日	10月 10月13日	11月 11月10日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	19.9	24.8	28.5	30.8	27.8	20.9	19.2	14.6	6.6	9.0	8.9	30.8	6.6	18.9
－	水温	－	℃	14.9	17.6	21.3	23.8	27.2	27.2	23.0	19.5	14.6	10.2	8.9	10.0	27.2	8.9	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	15	6	11	0	5	0	0	0	15	0	3
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.25	－	－	0.31	－	－	0.10	0.31	0.10	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.22	－	－	0.16	－	－	<0.06	0.22	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.004	0.010	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	0.010	0.018	<0.001	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.006	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.004	0.006	<0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	8.7	8.6	4.6	4.4	4.5	4.9	5.2	5.2	9.4	10	10	11	4.4	7.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.3	7.3	7.8	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.52	0.50	0.72	0.54	0.63	0.58	0.64	0.44	0.48	0.53	0.57	0.72	0.44	0.56

<：未満を表します。

④木谷浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月6日	8月 8月9日	9月 9月12日	10月 10月13日	11月 11月10日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	18.3	25.1	29.0	32.6	31.6	23.5	17.8	14.5	7.4	12.0	10.0	32.6	7.4	19.8
－	水温	－	℃	18.3	19.8	21.1	27.4	24.3	25.4	24.4	22.1	17.4	13.5	12.1	13.1	27.4	12.1	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.21	－	－	0.23	－	－	0.22	－	－	0.21	0.23	0.21	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.26	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.26	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.004	0.007	0.004	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	7.8	7.9	8.0	8.9	8.6	8.7	9.0	8.8	8.8	9.0	8.8	9.0	7.8	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	－	－	78	－	－	85	－	－	85	－	－	80	85	78	82
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	150	－	－	140	－	－	150	－	－	140	150	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.4	7.1	7.6	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.52	0.56	0.56	0.60	0.56	0.52	0.52	0.53	0.58	0.57	0.63	0.63	0.52	0.56

<：未満を表します。

⑤河内浄水場（西条系）浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月7日							最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	23.3	28.0	31.7	26.3	33.9							33.9	20.2	27.2
－	水温	－	℃	15.4	18.8	21.5	22.8	27.9	26.9							27.9	15.4	22.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	4	2	4	0	0	4							4	0	2
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－							0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－							－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－							－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.34	－	－	0.21							0.34	0.21	0.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－							－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－							－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－							－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－							－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.30							0.30	<0.06	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002							0.002	0.002	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001							0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005							0.005	0.004	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002							0.002	0.002	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	－							－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－							－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.0	－	－	－							－	－	6.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.3	4.2	4.0	3.1	4.6	4.8							4.8	3.1	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	27	－	－	－							－	－	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	68	－	－	－							－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－							－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－							－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	1.0	0.7	0.6							1.0	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6							7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5							0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.74	0.82	0.45	0.56	0.76							0.82	0.45	0.63

<：未満を表します。

⑤河内浄水場（正尺系）浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月7日							最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	23.3	28.0	31.7	26.3	33.9							33.9	20.2	27.2
－	水温	－	℃	16.9	19.9	22.5	21.9	27.7	29.0							29.0	16.9	23.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－							0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－							－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－							－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.31	－	－	0.19							0.31	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－							－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－							－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－							－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－							－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.37							0.37	0.06	0.22
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009							0.009	0.008	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006							0.006	0.004	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002							0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.016							0.016	0.013	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.004							0.005	0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005							0.005	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	－							－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－							－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.8	－	－	－							－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.2	4.1	3.2	4.4	5.1							5.1	3.2	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－							－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	－							－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－							－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－							－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7							0.9	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.6	7.5	7.2	7.3	7.8							7.8	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	1.1	0.5	<0.5							1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.65	0.68	0.70	0.86	0.89	1.0							1.0	0.65	0.80

<：未満を表します。

⑥失平浄水場浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月7日	10月 10月12日	11月 11月8日	12月 12月11日	1月 1月11日	2月 2月8日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	24.8	26.8	29.0	26.9	28.2	21.3	15.2	13.0	6.4	6.3	11.1	29.0	6.3	18.9
－	水温	－	℃	14.6	14.8	18.4	20.0	21.5	21.7	18.6	17.2	12.8	9.8	9.0	10.7	21.7	9.0	15.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.86
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.14	0.15	0.14	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.12	0.21	0.25	0.26	0.12	0.08	<0.06	0.26	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	9.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	3.9	3.9	3.1	3.9	4.1	4.2	4.5	4.7	4.7	4.6	4.3	4.7	3.1	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.63	0.69	0.63	0.54	0.56	0.62	0.64	0.64	0.71	0.53	0.58	0.71	0.53	0.61

<：未満を表します。

⑦下竹仁浄水場浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月15日	6月 6月5日	7月 7月12日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月10日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月8日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	22.2	23.6	25.0	23.0	24.7	18.4	21.2	12.1	6.3	5.3	12.0	25.0	5.3	17.6
－	水温	－	℃	15.1	16.7	18.5	21.8	26.5	25.0	20.6	17.9	12.1	8.6	8.3	9.2	26.5	8.3	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.66
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.034	0.031	0.046	0.051	0.13	0.10	0.081	0.066	0.042	0.031	0.021	0.022	0.13	0.021	0.055
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.2	6.7	5.5	6.6	6.9	6.2	6.9	6.5	6.8	6.6	6.3	5.9	7.2	5.5	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.78	0.90	0.90	0.94	1.1	1.1	0.86	0.73	0.64	0.66	0.65	0.67	1.1	0.64	0.83

＜：未満を表します。

①吾妻子管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月2日	9月 9月11日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月10日	2月 2月8日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.8	22.5	18.9	29.3	31.8	25.9	22.3	18.6	8.3	5.6	9.1	9.0	31.8	5.6	17.2
－	水温	－	℃	16.0	18.3	21.3	25.3	28.0	27.9	26.9	21.2	15.7	11.8	10.3	11.3	28.0	10.3	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.54
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.29	－	－	0.12	－	－	<0.06	0.29	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.026	－	－	0.017	－	－	0.004	0.026	0.004	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.028	－	－	0.041	－	－	0.029	－	－	0.010	0.041	0.010	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.008	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.013	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.004	0.011	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	10	9.7	9.1	11	11	10	14	13	13	13	9.9	15	9.1	12
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	1.0	0.9	0.7	0.4	1.0	0.4	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	7.3	7.8	7.2	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.37	0.36	0.45	0.31	0.49	0.40	0.43	0.44	0.60	0.56	0.56	0.60	0.31	0.45

<：未満を表します。

②松子山管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月2日	9月 9月11日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月10日	2月 2月8日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.6	17.2	18.7	28.2	29.7	25.5	19.4	16.1	8.0	4.4	5.4	9.2	29.7	4.4	16.5
－	水温	－	℃	16.8	19.6	23.3	25.4	29.1	28.8	27.4	21.4	15.2	11.1	10.2	11.1	29.1	10.2	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.22	－	－	0.17	－	－	<0.06	0.22	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.023	－	－	0.006	－	－	0.004	0.023	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.038	－	－	0.014	－	－	0.010	0.038	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.004	0.009	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.004	0.011	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	4.8	6.9	4.2	4.6	9.4	9.2	10	6.8	6.9	11	9.9	11	4.2	7.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.7	7.7	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.7	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.62	0.46	0.61	0.40	0.29	0.38	0.57	0.61	0.51	0.59	0.53	0.62	0.29	0.51

<：未満を表します。

③三津管末（印内屯所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月6日	8月 8月9日	9月 9月12日	10月 10月13日	11月 11月10日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.3	18.7	23.0	28.2	32.0	32.0	20.4	19.0	15.5	5.9	8.3	9.3	32.0	5.9	19.1
－	水温	－	℃	17.5	18.7	24.0	25.9	30.9	29.0	24.0	20.5	14.0	10.1	9.4	11.3	30.9	9.4	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.24	－	－	0.29	－	－	0.10	0.29	0.10	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.24	－	－	0.20	－	－	<0.06	0.24	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.004	0.013	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.021	－	－	0.010	－	－	0.010	0.022	0.010	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.004	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.3	9.2	7.6	6.2	6.0	6.9	7.2	6.0	9.9	10	10	11	6.0	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.6	7.5	7.5	8.0	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.65	0.63	0.55	0.39	0.29	0.50	0.50	0.49	0.43	0.55	0.53	0.60	0.65	0.29	0.51

＜：未満を表します。

④木谷管末（赤崎集会所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月6日	8月 8月9日	9月 9月12日	10月 10月13日	11月 11月10日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.8	19.0	25.6	27.2	33.0	30.7	22.5	18.8	14.9	8.0	10.9	10.2	33.0	8.0	19.7
－	水温	－	℃	16.4	18.5	22.5	24.9	29.3	27.7	23.6	20.2	14.3	11.0	9.9	11.1	29.3	9.9	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.21	－	－	0.23	－	－	0.22	－	－	0.21	0.23	0.21	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.24	－	－	0.10	－	－	<0.06	0.24	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.001	0.006	0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.018	－	－	0.007	－	－	0.005	0.018	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.1	8.0	7.9	8.7	8.7	8.8	9.1	8.9	8.8	9.0	8.9	9.1	7.9	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	78	－	－	87	－	－	85	－	－	80	87	78	83
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	150	－	－	150	－	－	150	－	－	140	150	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.8	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.8	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.33	0.34	0.30	0.33	0.24	0.30	0.40	0.44	0.48	0.52	0.53	0.53	0.24	0.39

<：未満を表します。

⑤河内浄水場（西条系）管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月7日							最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.4	25.0	28.1	28.9	27.8	34.1							34.1	18.4	27.1
－	水温	－	℃	16.1	19.8	22.1	24.2	28.0	29.2							29.2	16.1	23.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－							0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－							－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－							－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.31	－	－	0.19							0.31	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－							－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－							－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－							－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－							－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.33							0.33	<0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.012							0.012	0.010	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005							0.005	0.004	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003							0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.022							0.022	0.016	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004							0.004	0.004	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007							0.007	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	－							－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－							－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.7	－	－	－							－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.1	4.1	3.4	4.6	4.9							4.9	3.4	4.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－							－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	－							－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－							－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－							－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6							0.8	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.7							7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	0.7	<0.5	<0.5							0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.36	0.45	0.33	0.40	0.51							0.51	0.33	0.40

<：未満を表します。

⑥河内浄水場（正尺系）管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月							最大値	最小値	平均値
				4月13日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月7日									
－	気温	－	℃	17.0	22.1	27.9	29.4	27.3	32.1							32.1	17.0	26.0
－	水温	－	℃	16.8	20.3	23.1	25.1	31.5	30.2							31.5	16.8	24.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－							0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－							－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－							－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.32	－	－	0.19							0.32	0.19	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－							－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－							－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－							－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－							－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.37							0.37	<0.06	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.023							0.023	0.019	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.009							0.009	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003							0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.034							0.034	0.027	0.031
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007							0.007	0.007	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008							0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	－							－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－							－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.7	－	－	－							－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.7	4.1	4.3	3.7	4.5	5.2							5.2	3.7	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－							－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	63	－	－	－							－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－							－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－							－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7							0.8	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.7	7.7	7.3	7.4	7.9							7.9	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	<0.5							0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.19	0.27	0.25	0.24	0.46							0.46	0.19	0.29

＜：未満を表します。

⑦失平浄水場管末（旧）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月7日							最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.6	25.5	26.2	28.8	27.7	27.8							28.8	16.6	25.4
－	水温	－	℃	18.7	21.4	25.5	24.3	32.8	31.9							32.8	18.7	25.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－							0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－							－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－							－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－							－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.46	－	－	－							－	－	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.13							0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－							－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－							－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－							－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.10	0.17	0.15	0.15	0.19	0.32							0.32	0.10	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.013	0.016	0.018	0.023	0.031	0.030							0.031	0.013	0.022
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007							0.007	0.004	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003							0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.023	0.022	0.026	0.031	0.044	0.043							0.044	0.022	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	0.011	0.008	0.011	0.010	0.011							0.011	0.008	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007	0.005	0.006	0.006	0.010	0.010							0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	－							－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－							－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－							－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.4	－	－	－							－	－	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－							－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	6.9	7.1	6.8	6.7	8.7							8.7	6.7	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	30	－	－	－							－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	76	－	－	－							－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－							－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－							－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－							－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－							－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－							－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8							0.8	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8							7.9	7.6	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.51	0.56	0.48	0.26	0.36							0.56	0.26	0.43

<：未満を表します。

⑦失平浄水場管末（新）

番号	検査項目	水質基準値	単位							10月 10月17日	11月 11月8日	12月 12月11日	1月 1月11日	2月 2月8日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃							16.9	19.0	16.2	8.3	5.6	12.2	19.0	5.6	13.0
－	水温	－	℃							22.7	20.4	13.6	9.8	8.7	10.8	22.7	8.7	14.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL							0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－							陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L							－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L							－	－	0.13	－	－	0.09	0.13	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L							0.21	0.19	0.16	0.07	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L							－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L							0.018	0.010	0.008	0.008	0.010	0.007	0.018	0.007	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L							－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L							0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L							－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L							0.032	0.022	0.018	0.016	0.021	0.013	0.032	0.013	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L							0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L							0.010	0.008	0.007	0.006	0.008	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L							－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L							8.2	10	10	8.6	14	9.3	14	8.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L							－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L							0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－							7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度							<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度							<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L							0.44	0.44	0.46	0.51	0.30	0.50	0.51	0.30	0.44

<：未満を表します。

⑧下竹仁浄水場管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月15日	6月 6月5日	7月 7月12日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月10日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月8日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	22.1	23.3	27.1	23.8	24.1	19.5	21.2	13.0	7.4	3.1	12.2	27.1	3.1	18.1
－	水温	－	℃	16.0	19.0	21.0	23.5	29.4	27.8	23.3	19.3	12.5	9.1	8.1	9.7	29.4	8.1	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.018	－	－	0.003	－	－	0.004	0.018	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.035	－	－	0.012	－	－	0.009	0.035	0.009	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.003	0.011	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.031	0.027	0.049	0.058	0.12	0.11	0.085	0.063	0.040	0.032	0.022	0.019	0.12	0.019	0.055
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	7.0	6.8	6.7	7.1	7.1	6.7	6.8	6.8	7.2	7.3	6.0	7.3	6.0	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.5	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.46	0.33	0.43	0.25	0.41	0.45	0.46	0.39	0.47	0.42	0.42	0.58	0.25	0.42

<：未満を表します。

⑨大芝東集会所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月6日	8月 8月18日	9月 9月12日	10月 10月13日	11月 11月10日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.2	19.7	22.5	30.0	30.3	26.2	22.7	18.4	16.4	8.4	14.0	12.0	30.3	8.4	20.0
－	水温	－	℃	15.4	17.9	21.6	23.9	28.8	27.4	23.6	19.6	13.2	10.4	9.4	10.5	28.8	9.4	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.20	－	－	0.06	－	－	<0.06	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.024	－	－	0.008	－	－	0.005	0.024	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.039	－	－	0.021	－	－	0.011	0.039	0.011	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.004	0.010	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.004	0.011	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.8	9.3	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	11	11	11	11	9.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.54	0.39	0.44	0.36	0.42	0.48	0.44	0.40	0.45	0.41	0.42	0.54	0.34	0.42

<：未満を表します。

⑩大田屯所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月6日	8月 8月9日	9月 9月12日	10月 10月13日	11月 11月10日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.4	22.4	26.4	31.0	30.1	27.5	23.5	18.0	14.0	8.7	15.0	14.6	31.0	8.7	20.9
－	水温	－	℃	15.8	17.7	21.2	24.1	28.7	27.2	22.9	19.5	13.4	10.1	9.2	10.4	28.7	9.2	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.003	0.016	0.003	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.030	－	－	0.013	－	－	0.008	0.030	0.008	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.003	0.010	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.2	9.2	8.9	9.6	9.7	9.5	9.9	10	11	10	10	11	8.9	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.59	0.57	0.57	0.55	0.52	0.54	0.48	0.54	0.49	0.52	0.57	0.59	0.48	0.54

<：未満を表します。

⑪白坂ポンプ所（県用水）管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月14日	7月 7月6日	8月 8月9日	9月 9月12日	10月 10月13日	11月 11月10日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月13日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.0	21.0	25.2	31.7	31.1	27.6	23.4	18.9	14.6	9.8	15.0	15.0	31.7	9.8	21.2
－	水温	－	℃	17.9	19.3	25.6	26.8	32.3	29.6	23.8	19.8	13.3	8.7	8.8	11.7	32.3	8.7	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	0.44	－	－	0.17	－	－	0.06	0.44	0.06	0.23
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.004	0.019	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.002	0.008	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	0.032	－	－	0.015	－	－	0.010	0.032	0.010	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.003	0.010	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.020
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.5	9.5	9.2	10	10	10	10	10	11	11	11	11	9.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.50	0.43	0.52	0.46	0.45	0.56	0.47	0.50	0.46	0.43	0.49	0.56	0.40	0.47

<：未満を表します。

⑫津江増圧ポンプ場（広島用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月6日	8月 8月2日	9月 9月11日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月10日	2月 2月8日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	20.2	18.4	30.5	32.8	27.2	22.0	18.4	10.2	9.0	8.0	9.4	32.8	8.0	18.7
－	水温	－	℃	15.5	18.1	20.5	23.8	28.3	27.8	26.5	21.0	14.4	9.7	9.9	9.8	28.3	9.7	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.19	－	－	0.23	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.23	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.022	－	－	0.006	－	－	0.005	0.022	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.004	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.036	－	－	0.016	－	－	0.011	0.036	0.011	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.004	0.010	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.0	9.9	9.1	9.6	9.6	9.4	10	10	12	11	10	12	9.0	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000004
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.1	0.6	0.7	0.9	0.5	0.9	<0.5	1.0	<0.5	1.0	0.5	1.2	1.2	<0.5	0.7
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.42	0.38	0.44	0.45	0.47	0.55	0.56	0.70	0.58	0.73	0.55	0.73	0.38	0.53

＜：未満を表します。

⑬市の畑ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月11日	6月 6月12日	7月 7月20日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月5日	2月 2月5日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	25.1	24.1	26.5	31.5	26.9	28.9	22.2	11.4	16.7	11.0	4.6	12.5	31.5	4.6	20.1
－	水温	－	℃	17.3	19.5	22.3	26.6	29.5	29.0	25.4	21.6	16.9	14.1	15.6	13.6	29.5	13.6	21.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.004	0.014	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.027	－	－	0.016	－	－	0.010	0.027	0.010	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.003	0.006	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	9.4	9.1	8.8	9.3	9.5	9.5	9.2	9.5	12	12	9.9	12	8.8	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.49	0.40	0.44	0.32	0.30	0.34	0.44	0.49	0.42	0.52	0.52	0.52	0.30	0.43

<：未満を表します。

⑭吉川工業団地配水池（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月11日	6月 6月12日	7月 7月20日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月5日	2月 2月5日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.9	23.6	26.9	31.4	26.6	29.4	22.0	10.2	17.0	10.5	4.4	11.3	31.4	4.4	19.9
－	水温	－	℃	15.0	16.0	19.8	23.4	27.4	25.6	21.7	16.5	11.7	9.1	7.1	9.2	27.4	7.1	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.003	－	－	0.002	0.012	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.022	－	－	0.010	－	－	0.007	0.022	0.007	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	9.4	9.2	8.8	9.6	9.4	9.8	9.0	9.3	12	11	10	12	8.8	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.4	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.4	7.2	7.1	7.3	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.63	0.63	0.60	0.63	0.48	0.38	0.48	0.60	0.56	0.57	0.56	0.59	0.63	0.38	0.56

<：未満を表します。

⑮上条ハイツポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月11日	6月 6月12日	7月 7月20日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月5日	2月 2月5日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.0	21.1	24.0	28.4	25.8	25.6	19.2	7.3	16.3	2.0	3.5	7.6	28.4	2.0	17.0
－	水温	－	℃	16.5	18.5	21.3	25.2	29.4	28.1	22.4	19.4	14.0	11.3	9.6	10.6	29.4	9.6	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.20	－	－	0.10	－	－	<0.06	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.020	－	－	0.006	－	－	0.004	0.020	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.003	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.034	－	－	0.017	－	－	0.010	0.034	0.010	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.003	0.010	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.3	9.3	8.9	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	13	12	11	13	8.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.48	0.41	0.47	0.46	0.28	0.49	0.41	0.32	0.50	0.53	0.56	0.56	0.28	0.45

<：未満を表します。

⑯岩友ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月11日	6月 6月12日	7月 7月20日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月5日	2月 2月5日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.0	22.4	24.6	28.3	25.8	26.3	19.1	8.0	15.5	5.6	2.9	7.2	28.3	2.9	17.4
－	水温	－	℃	26.8	24.5	26.1	32.3	34.8	35.8	29.8	25.5	27.4	16.6	17.4	20.8	35.8	16.6	26.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.27	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.27	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.020	－	－	0.008	－	－	0.005	0.020	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	0.034	－	－	0.019	－	－	0.011	0.034	0.011	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.004	0.009	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.8	9.2	9.2	9.8	10	10	10	9.6	13	11	9.9	13	9.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.4	7.6	7.8	7.9	7.9	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.42	0.31	0.50	0.40	0.37	0.47	0.51	0.43	0.39	0.47	0.46	0.51	0.31	0.43

<：未満を表します。

⑰六条ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月11日	6月 6月12日	7月 7月20日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月5日	2月 2月5日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.3	23.9	25.6	30.9	25.6	28.5	20.4	9.7	15.1	7.6	3.6	9.8	30.9	3.6	18.8
－	水温	－	℃	19.0	21.2	24.5	27.6	31.5	30.1	25.4	20.6	17.1	13.3	11.3	12.4	31.5	11.3	21.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.15	－	－	0.28	－	－	0.13	－	－	0.08	0.28	0.08	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.004	0.021	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.008	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.008	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.034	－	－	0.017	－	－	0.010	0.034	0.010	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.004	0.012	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.3	9.4	9.1	9.7	9.8	10	10	9.7	12	11	11	12	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.57	0.50	0.68	0.66	0.31	0.68	0.51	0.50	0.52	0.64	0.53	0.68	0.31	0.55

<：未満を表します。

⑱吉行ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月11日	6月 6月12日	7月 7月20日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月5日	2月 2月5日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.3	19.0	23.3	28.0	26.6	26.7	19.2	8.4	15.7	2.8	3.5	8.9	28.0	2.8	16.9
－	水温	－	℃	15.6	17.2	20.3	24.3	28.1	26.7	22.6	18.6	13.1	10.7	8.9	10.1	28.1	8.9	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.003	0.012	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.025	－	－	0.012	－	－	0.008	0.025	0.008	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	9.5	9.1	9.2	9.6	9.7	9.7	9.2	9.5	12	11	9.9	12	9.1	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.3	7.3	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.1	7.3	7.2	7.6	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.64	0.57	0.65	0.73	0.63	0.62	0.54	0.51	0.51	0.57	0.55	0.73	0.51	0.60

<：未満を表します。

⑲うぐいすヶ丘団地ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月11日	6月 6月12日	7月 7月20日	8月 8月7日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月5日	2月 2月5日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.4	22.7	26.4	27.2	26.6	26.5	19.7	8.2	13.3	6.8	3.2	8.1	27.2	3.2	17.7
－	水温	－	℃	17.8	19.4	22.1	26.4	30.4	28.8	24.6	20.3	15.1	12.0	9.4	11.0	30.4	9.4	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.16	－	－	0.22	－	－	0.16	－	－	<0.06	0.22	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.024	－	－	0.008	－	－	0.005	0.024	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.039	－	－	0.020	－	－	0.011	0.039	0.011	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	0.009	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.004	0.011	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.5	9.2	9.2	9.6	9.8	9.9	10	9.8	13	11	10	13	9.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.51	0.41	0.53	0.29	0.22	0.41	0.44	0.50	0.58	0.54	0.57	0.58	0.22	0.46

<：未満を表します。

⑳大内原配水池（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月7日	10月 10月12日	11月 11月8日	12月 12月11日	1月 1月11日	2月 2月8日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.1	19.7	23.3	27.5	27.0	26.8	21.3	15.4	12.5	4.0	6.1	10.8	27.5	4.0	17.5
－	水温	－	℃	17.2	20.0	22.1	24.2	30.6	29.6	25.1	22.1	14.4	11.3	10.1	11.6	30.6	10.1	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌(定量)	検出されないこと	MPN/100mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.32	0.33	0.31	0.37	0.46	0.54	0.44	0.28	0.29	0.30	0.23	0.27	0.54	0.23	0.35
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	0.016	0.017	0.022	0.028	0.029	0.023	0.016	0.012	0.012	0.013	0.012	0.029	0.012	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	0.004	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	0.003	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	<0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.023	0.021	0.025	0.031	0.041	0.042	0.037	0.028	0.024	0.022	0.024	0.019	0.042	0.019	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	0.011	0.011	0.011	0.012	0.013	0.011	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.013	0.007	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007	0.005	0.006	0.007	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.005	0.010	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	7.9	8.5	7.6	7.5	9.4	9.2	9.6	10	9.7	12	9.2	12	7.5	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.9	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.47	0.43	0.31	0.16	0.24	0.36	0.39	0.53	0.40	0.46	0.41	0.53	0.16	0.37

<：未満を表します。

１０

廿日市市水道事業

１．田屋公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月24日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.3	20.5	26.0	29.1	32.1	26.7	19.2	13.8	5.3	10.0	7.5	14.6	32.1	5.3	18.1
－	水温	－	℃	14.4	16.6	21.9	25.0	27.2	26.6	22.8	17.6	14.4	11.9	10.2	11.0	27.2	10.2	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.23	0.16	0.46	0.26	0.19	0.20	0.22	0.22	0.25	0.26	0.31	0.53	0.16	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	－	－	<0.08	－	－	0.17	－	－	0.20	－	－	0.20	<0.08	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.16	－	－	0.06	－	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.013	0.007	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	－	－	0.021	－	－	0.020	－	－	0.014	－	－	0.021	0.013	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.006	0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.031	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	5.5	5.1	6.8	6.0	5.3	5.0	5.7	5.5	5.8	6.3	5.9	8.6	5.0	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.44	0.46	0.32	0.48	0.45	0.47	0.46	0.57	0.48	0.49	0.55	0.57	0.32	0.47

<：未満を表します。

２．佐方四丁目公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	19.0	25.2	30.4	25.8	24.2	18.2	16.4	4.6	10.1	10.3	8.6	30.4	4.6	17.3
－	水温	－	℃	16.0	18.0	23.4	26.0	28.4	27.1	22.7	17.3	14.4	12.4	10.5	11.9	28.4	10.5	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.22	0.16	0.46	0.43	0.20	0.20	0.22	0.22	0.25	0.26	0.31	0.53	0.16	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	－	－	<0.08	－	－	0.16	－	－	0.20	－	－	0.20	<0.08	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.17	－	－	0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.013	0.007	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.021	－	－	0.020	－	－	0.015	－	－	0.021	0.014	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.031	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	5.5	5.3	6.9	7.7	5.3	5.0	5.6	5.5	5.8	6.3	5.9	8.7	5.0	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.25	0.43	0.33	0.46	0.50	0.40	0.43	0.42	0.49	0.50	0.51	0.51	0.25	0.43

<：未満を表します。

３．木材港南

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.7	19.8	25.5	30.9	26.4	25.2	20.4	16.2	4.9	10.2	4.0	11.7	30.9	4.0	17.6
－	水温	－	℃	15.3	17.6	23.1	24.1	27.4	27.5	23.8	18.6	15.8	12.6	11.2	11.4	27.5	11.2	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.22	0.16	0.47	0.44	0.19	0.21	0.21	0.22	0.25	0.26	0.31	0.52	0.16	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	－	－	<0.08	－	－	0.17	－	－	0.21	－	－	0.21	<0.08	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.16	－	－	0.06	－	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.014	0.007	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.022	－	－	0.020	－	－	0.015	－	－	0.022	0.014	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.030	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	5.5	5.5	6.9	7.6	5.3	5.0	5.6	5.5	5.8	6.3	6.0	8.5	5.0	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.33	0.27	0.23	0.36	0.31	0.46	0.48	0.45	0.48	0.42	0.49	0.49	0.23	0.38

＜：未満を表します。

４．鼓ヶ浜公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月24日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	23.0	25.8	31.7	33.0	28.8	21.0	13.2	5.8	10.0	7.7	13.4	33.0	5.8	19.0
－	水温	－	℃	15.6	19.9	24.2	27.1	29.7	28.7	24.3	18.4	15.0	12.2	10.8	13.7	29.7	10.8	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.22	0.16	0.19	0.19	0.19	0.21	0.22	0.22	0.25	0.26	0.31	0.31	0.16	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.14	－	－	0.18	－	－	0.20	－	－	0.20	0.14	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.24	－	－	0.15	－	－	0.06	－	－	0.24	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.025	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.025	0.006	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.007	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.033	－	－	0.020	－	－	0.013	－	－	0.033	0.013	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.017	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.017	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.007	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.030	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	5.5	5.1	5.4	5.4	5.4	5.0	5.7	5.5	5.9	6.4	6.1	6.7	5.0	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.35	0.47	0.59	0.47	0.45	0.48	0.49	0.46	0.49	0.50	0.52	0.59	0.35	0.48

<：未満を表します。

５．阿品ハイツ第一公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	22.6	25.2	32.2	26.1	27.2	18.8	11.7	5.7	7.6	8.6	14.2	32.2	5.7	18.2
－	水温	－	℃	16.4	19.1	24.6	26.5	29.9	28.3	23.7	18.1	15.1	12.7	11.2	12.8	29.9	11.2	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.23	0.16	0.19	0.19	0.19	0.21	0.22	0.22	0.25	0.26	0.31	0.31	0.16	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.14	－	－	0.17	－	－	0.20	－	－	0.20	0.14	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.22	－	－	0.14	－	－	0.06	－	－	0.22	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.030	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.030	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.039	－	－	0.023	－	－	0.016	－	－	0.039	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.019	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.030	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	5.5	5.3	5.6	5.4	5.4	5.2	5.7	5.5	5.7	6.3	6.1	6.7	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.29	0.27	0.42	0.30	0.27	0.31	0.33	0.35	0.35	0.35	0.39	0.42	0.27	0.33

＜：未満を表します。

６．阿品台第七公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	21.3	24.8	31.0	26.0	27.2	18.5	11.6	5.7	7.7	8.0	12.7	31.0	5.7	17.6
－	水温	－	℃	15.1	18.3	23.2	26.4	29.2	27.1	22.9	16.8	13.7	11.8	10.3	11.7	29.2	10.3	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.23	0.16	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.25	0.26	0.32	0.32	0.16	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.14	－	－	0.20	－	－	0.20	－	－	0.20	0.14	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.23	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	0.23	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.030	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.030	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.039	－	－	0.023	－	－	0.016	－	－	0.039	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.016	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	5.6	5.4	5.6	5.4	5.3	5.2	5.7	5.6	5.7	6.3	6.1	6.6	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.7	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.24	0.30	0.36	0.26	0.32	0.37	0.38	0.35	0.39	0.38	0.43	0.43	0.24	0.35

<：未満を表します。

7．ふじタウン第三公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月24日	9月 9月25日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.2	21.6	25.4	31.9	32.3	28.6	20.4	13.5	5.6	10.1	8.2	13.9	32.3	5.6	18.9
－	水温	－	℃	14.6	17.5	23.2	26.6	28.8	26.3	22.9	16.2	14.1	11.6	10.2	11.5	28.8	10.2	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.23	0.16	0.18	0.19	0.19	0.21	0.21	0.22	0.25	0.26	0.32	0.32	0.16	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.17	－	－	0.13	－	－	0.17	－	－	0.20	－	－	0.20	0.13	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.22	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	0.22	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.029	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.029	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.038	－	－	0.024	－	－	0.018	－	－	0.038	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.020	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.020	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	5.6	5.4	5.6	5.5	5.3	5.2	5.6	5.6	5.7	6.3	6.1	6.5	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.23	0.33	0.40	0.29	0.24	0.35	0.38	0.31	0.38	0.39	0.38	0.40	0.23	0.34

<：未満を表します。

８．六本松公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.3	20.5	24.8	32.0	27.3	26.0	21.8	16.5	5.2	8.5	7.1	12.6	32.0	5.2	18.0
－	水温	－	℃	15.0	18.1	24.1	28.6	31.3	27.5	22.5	16.5	13.4	11.4	9.7	11.4	31.3	9.7	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.22	0.16	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22	0.25	0.26	0.32	0.32	0.16	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.19	－	－	0.13	－	－	0.16	－	－	0.21	－	－	0.21	0.13	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.20	－	－	0.14	－	－	0.07	－	－	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.030	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.030	0.008	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.007	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.039	－	－	0.021	－	－	0.016	－	－	0.039	0.016	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.014	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	5.6	5.3	5.4	5.4	5.4	4.9	5.7	5.6	5.8	6.3	6.1	6.5	4.9	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.34	0.41	0.34	0.41	0.40	0.42	0.36	0.45	0.48	0.49	0.47	0.49	0.34	0.42

<：未満を表します。

９．佐原田公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.1	21.0	25.4	33.0	26.3	26.0	22.4	16.7	5.4	7.0	7.3	13.3	33.0	5.4	18.5
－	水温	－	℃	16.1	19.1	24.4	28.7	30.3	27.8	23.1	17.3	13.7	12.0	10.1	11.9	30.3	10.1	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.23	0.16	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.25	0.25	0.32	0.32	0.16	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.13	－	－	0.16	－	－	0.20	－	－	0.20	0.13	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.22	－	－	0.15	－	－	0.06	－	－	0.22	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.033	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.033	0.008	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.042	－	－	0.023	－	－	0.016	－	－	0.042	0.016	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.017	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.017	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.029	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	5.6	5.4	5.6	5.4	5.3	5.0	5.7	5.6	5.7	6.3	6.1	6.6	5.0	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.26	0.30	0.32	0.42	0.32	0.50	0.38	0.36	0.40	0.37	0.35	0.50	0.26	0.36

<：未満を表します。

１０．四季が丘くちなし公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.7	21.7	24.7	34.8	27.3	26.0	21.2	16.2	4.2	8.3	7.0	12.1	34.8	4.2	18.4
－	水温	－	℃	14.7	17.5	22.9	26.8	28.5	26.8	22.5	17.2	14.0	11.7	10.1	11.3	28.5	10.1	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.23	0.17	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22	0.25	0.26	0.32	0.32	0.17	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.14	－	－	0.16	－	－	0.21	－	－	0.21	0.14	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.23	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	0.23	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.030	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.030	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.039	－	－	0.023	－	－	0.016	－	－	0.039	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	5.6	5.4	5.6	5.4	5.3	5.0	5.8	5.6	5.7	6.3	6.2	6.6	5.0	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.32	0.37	0.45	0.33	0.38	0.42	0.52	0.44	0.44	0.44	0.45	0.52	0.32	0.42

<：未満を表します。

１１．宮園第五公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	19.8	24.7	32.2	26.8	25.4	21.5	17.0	4.7	9.4	5.7	11.5	32.2	4.7	18.0
－	水温	－	℃	16.9	19.1	23.9	27.5	29.7	28.2	24.2	18.7	15.2	12.6	11.4	12.5	29.7	11.4	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.23	0.17	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22	0.25	0.26	0.32	0.32	0.17	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.14	－	－	0.16	－	－	0.21	－	－	0.21	0.14	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.23	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	0.23	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.027	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.027	0.008	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.036	－	－	0.023	－	－	0.016	－	－	0.036	0.016	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.018	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	5.6	5.3	5.5	5.3	5.3	5.0	5.6	5.6	5.7	6.3	6.1	7.9	5.0	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.30	0.42	0.50	0.47	0.45	0.41	0.39	0.54	0.49	0.47	0.49	0.54	0.30	0.45

<：未満を表します。

１２．陽光台第一公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.9	19.7	26.2	32.4	25.8	25.5	20.3	16.3	5.2	10.0	5.7	11.4	32.4	5.2	17.9
－	水温	－	℃	15.6	16.7	24.3	26.8	28.4	27.3	22.9	17.1	14.3	11.6	9.8	11.9	28.4	9.8	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.22	0.17	0.47	0.43	0.20	0.20	0.21	0.23	0.26	0.26	0.32	0.54	0.17	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	－	－	<0.08	－	－	0.17	－	－	0.20	－	－	0.20	<0.08	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.17	－	－	0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.016	0.007	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.006	0.004	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.025	－	－	0.020	－	－	0.015	－	－	0.025	0.014	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.007	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.032	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.032
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	5.5	5.3	6.9	7.6	5.3	4.9	5.7	5.6	5.9	6.4	6.1	8.8	4.9	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.46	0.48	0.35	0.51	0.48	0.47	0.44	0.58	0.51	0.44	0.52	0.58	0.35	0.47

<：未満を表します。

１３．佐方三丁目

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月10日	5月 5月9日	6月 6月23日	7月 7月26日	8月 8月23日	9月 9月25日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月9日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.9	19.5	25.0	30.5	26.5	24.0	18.0	16.3	4.5	10.2	3.6	10.6	30.5	3.6	16.8
－	水温	－	℃	14.3	16.4	22.0	24.9	27.1	25.5	20.5	15.6	12.9	10.6	9.0	10.7	27.1	9.0	17.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.57	0.52	0.47	0.43	0.50	0.50	0.73	0.77	0.76	0.76	0.67	0.77	0.43	0.60
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	－	－	0.021	－	－	0.019	－	－	0.010	－	－	0.021	0.010	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	9.5	7.8	6.9	7.6	8.0	8.2	9.6	9.5	9.0	9.4	8.3	9.6	6.9	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.37	0.28	0.34	0.49	0.32	0.36	0.47	0.48	0.40	0.47	0.49	0.49	0.28	0.41
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－

<：未満を表します。

１．物見第３公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月25日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.1	25.0	24.0	31.4	30.8	26.8	22.0	11.2	4.9	10.5	12.1	10.1	31.4	4.9	18.7
－	水温	－	℃	15.7	18.7	20.2	24.4	24.8	24.7	20.2	16.4	14.4	13.6	13.3	13.0	24.8	13.0	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6	1.5	1.2	1.6	1.0	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.48	－	－	0.48	－	－	0.52	－	－	0.47	－	－	0.52	0.47	0.49
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	9.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	12	11	11	11	12	12	12	14	13	12	14	11	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	94
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.52	0.49	0.58	0.52	0.44	0.48	0.53	0.54	0.51	0.52	0.47	0.58	0.44	0.50

＜：未満を表します。

２．廿日市市大野支所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月25日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	25.2	25.2	31.3	31.0	29.3	19.8	13.0	6.2	10.0	12.7	10.1	31.3	6.2	19.3
－	水温	－	℃	17.5	21.5	23.2	28.2	30.0	28.1	22.8	17.7	15.3	13.3	13.4	13.7	30.0	13.3	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.0	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.47	－	－	0.48	－	－	0.51	－	－	0.47	－	－	0.51	0.47	0.48
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	12	11	11	11	12	12	12	14	13	12	14	11	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	96
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.46	0.49	0.52	0.50	0.44	0.46	0.51	0.51	0.36	0.49	0.45	0.52	0.36	0.47

<：未満を表します。

３．福面公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月25日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.6	19.6	22.3	32.1	31.1	26.1	24.9	10.5	5.0	9.7	11.6	8.2	32.1	5.0	18.1
－	水温	－	℃	15.8	24.2	21.7	26.7	28.6	28.3	23.6	18.3	15.6	12.5	11.8	12.1	28.6	11.8	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.20	0.15	0.19	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.26	0.28	0.31	0.31	0.15	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.20	－	－	0.16	－	－	0.18	－	－	0.20	－	－	0.20	0.16	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	－	－	0.19	－	－	0.13	－	－	0.06	－	－	0.19	0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.033	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.033	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.043	－	－	0.020	－	－	0.015	－	－	0.043	0.015	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.021	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.021	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.009	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.030	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.3	5.7	5.4	5.3	5.5	5.2	5.3	5.3	5.4	6.2	5.9	5.9	6.3	5.2	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.35	0.33	0.33	0.43	0.42	0.44	0.43	0.36	0.47	0.48	0.48	0.48	0.33	0.41

＜：未満を表します。

４．宮島口公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月25日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	21.9	23.5	32.2	31.5	26.6	21.5	13.9	6.2	11.0	11.4	8.2	32.2	6.2	18.5
－	水温	－	℃	15.4	19.9	22.8	26.7	28.6	27.7	20.8	16.0	13.1	11.4	11.8	11.6	28.6	11.4	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.30	0.21	0.20	0.24	0.33	0.30	0.32	0.39	0.44	0.45	0.48	0.48	0.20	0.33
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.19	－	－	0.15	－	－	0.23	－	－	0.25	－	－	0.25	0.15	0.21
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	－	－	0.19	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.030	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.030	0.006	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	－	－	0.039	－	－	0.018	－	－	0.013	－	－	0.039	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.018	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.018	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.008	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.3	6.3	5.8	5.3	5.8	6.1	6.0	6.1	6.6	7.1	7.0	7.0	7.1	5.3	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.35	0.36	0.37	0.41	0.44	0.41	0.45	0.42	0.49	0.45	0.45	0.49	0.35	0.42

＜：未満を表します。

５．ふじシーサイド公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月25日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.7	28.0	26.4	33.0	31.7	28.9	20.8	11.7	6.4	10.4	12.0	8.3	33.0	6.4	19.9
－	水温	－	℃	17.6	21.1	23.3	28.1	30.1	28.6	23.5	17.8	15.3	13.1	13.3	13.3	30.1	13.1	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.6	1.5	1.2	1.6	1.0	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.45	－	－	0.45	－	－	0.51	－	－	0.46	－	－	0.51	0.45	0.47
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.008	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.020
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	9.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	12	11	11	11	12	12	12	14	13	12	14	11	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.37	0.40	0.42	0.41	0.39	0.40	0.48	0.48	0.48	0.47	0.36	0.48	0.36	0.42

<：未満を表します。

６．サンランド公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月17日	6月 6月16日	7月 7月25日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月23日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月21日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	24.9	23.5	29.6	30.5	28.0	22.8	13.2	6.0	9.3	11.4	14.0	30.5	6.0	19.3
－	水温	－	℃	14.6	21.1	21.1	26.5	25.6	27.4	22.1	15.3	13.6	11.1	11.5	12.3	27.4	11.1	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.31	0.28	0.39	0.31	0.38	0.39	0.42	0.41	0.54	0.53	0.51	0.54	0.28	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.24	－	－	0.21	－	－	0.26	－	－	0.28	－	－	0.28	0.21	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.023	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.023	0.005	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	－	－	0.032	－	－	0.014	－	－	0.011	－	－	0.032	0.011	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.014	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.014	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	6.4	6.3	6.6	6.3	6.3	7.0	6.7	6.7	7.6	7.6	7.3	7.6	6.3	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.42	0.38	0.20	0.31	0.37	0.38	0.42	0.46	0.51	0.46	0.49	0.51	0.20	0.41

<：未満を表します。

１．東部地区　なかよし広場公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.7	20.1	25.7	30.8	28.2	25.5	17.6	12.4	-1.2	-0.3	10.6	10.2	30.8	-1.2	16.9
－	水温	－	℃	14.8	19.2	20.9	24.0	26.3	25.1	21.2	16.6	12.0	10.3	10.4	11.1	26.3	10.3	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.99	0.90	0.95	0.79	0.90	0.65	0.58	0.82	0.64	0.93	1.2	1.2	0.58	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.0	3.8	3.8	3.2	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	4.0	3.2	3.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.42	0.43	0.31	0.28	0.39	0.38	0.43	0.28	0.34

<：未満を表します。

２．東部地区　吉末集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.9	18.3	23.7	29.5	26.0	25.2	20.2	12.5	-1.3	-0.5	10.9	8.8	29.5	-1.3	16.2
－	水温	－	℃	15.2	20.7	23.1	27.0	27.3	25.3	20.4	13.1	7.8	7.3	9.2	9.0	27.3	7.3	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.0	0.92	0.97	0.74	0.91	0.65	0.59	0.81	0.61	0.95	1.2	1.2	0.59	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.006	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.9	3.8	3.9	3.2	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.2	3.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	60	－	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.22	0.30	0.26	0.20	0.26	0.40	0.32	0.27	0.32	0.35	0.30	0.40	0.20	0.30

＜：未満を表します。

３．東部地区　下大町集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.5	18.2	25.1	28.4	27.0	25.4	20.4	12.2	-1.1	-0.3	11.1	10.2	28.4	-1.1	16.5
－	水温	－	℃	14.4	18.9	20.2	22.9	26.4	25.2	21.6	16.9	11.9	9.8	9.7	10.3	26.4	9.7	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.0	0.91	0.97	0.74	0.88	0.64	0.58	0.82	0.62	0.96	1.2	1.2	0.58	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.005	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.8	3.7	3.9	3.2	3.6	3.6	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.2	3.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.27	0.29	0.30	0.22	0.26	0.40	0.40	0.28	0.32	0.32	0.33	0.40	0.22	0.31

<：未満を表します。

４．東部地区　大沢地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.6	18.8	25.6	27.5	26.6	25.3	21.5	11.8	-1.1	-0.9	10.2	10.6	27.5	-1.1	16.4
－	水温	－	℃	14.6	18.8	20.2	23.4	25.3	24.3	21.2	16.8	12.0	10.6	10.7	11.3	25.3	10.6	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.1	0.92	1.2	0.75	0.83	0.65	0.59	0.66	0.62	1.1	1.3	1.3	0.59	0.90
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.012	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	－	－	0.017	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.017	0.003	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.9	4.0	4.1	3.4	4.0	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	3.4	3.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.23	0.21	0.17	0.34	0.28	0.59	0.35	0.33	0.42	0.39	0.31	0.59	0.17	0.33

＜：未満を表します。

５．南部地区　友和浄化センター

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.4	21.6	27.0	30.5	28.2	26.0	20.8	11.6	-0.3	1.1	11.6	11.1	30.5	-0.3	17.6
－	水温	－	℃	14.8	19.6	21.2	25.1	26.6	25.8	20.0	15.1	10.4	8.8	10.3	10.7	26.6	8.8	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	1.5	1.3	1.4	0.91	0.92	0.89	0.82	0.78	0.83	0.84	1.3	1.5	0.78	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.23	－	－	0.19	－	－	0.31	－	－	0.27	－	－	0.31	0.19	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.7	4.2	4.3	4.0	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	4.3	3.6	3.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.2	<0.2	0.4	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.20	0.25	0.27	0.34	0.33	0.40	0.38	0.40	0.48	0.37	0.39	0.48	0.20	0.34

＜：未満を表します。

６．南部地区　佐伯苑城山団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.3	22.0	27.6	30.4	26.7	25.5	15.1	10.9	-0.9	1.0	11.2	11.1	30.4	-0.9	17.1
－	水温	－	℃	16.5	22.1	23.8	27.7	29.1	27.1	20.9	15.1	9.6	8.5	9.4	11.1	29.1	8.5	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.64	0.56	0.74	0.57	0.55	0.51	0.46	0.49	0.48	0.50	0.58	0.74	0.46	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.16	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.17	－	－	0.17	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.006	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.1	－	－	－	－	－	－	－	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	8.8	9.5	9.2	9.9	9.5	8.6	7.8	7.5	7.3	7.6	7.5	9.9	7.3	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.23	0.28	0.26	0.27	0.35	0.36	0.29	0.31	0.21	0.32	0.32	0.36	0.21	0.30

<：未満を表します。

７．南部地区　久保田団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月18日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.6	18.1	23.7	28.1	26.8	24.2	19.6	12.9	-1.5	-0.3	10.7	8.6	28.1	-1.5	16.0
－	水温	－	℃	16.2	21.3	22.9	26.8	28.2	26.0	20.7	14.7	8.9	8.6	10.4	11.3	28.2	8.6	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.61	0.55	0.71	0.56	0.55	0.51	0.46	0.49	0.49	0.50	0.57	0.71	0.46	0.54
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.16	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.17	－	－	0.17	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－	－	－	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	9.0	9.5	9.3	9.7	9.5	8.4	7.7	7.5	7.3	7.5	7.5	9.7	7.3	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.44	0.40	0.36	0.47	0.44	0.46	0.38	0.34	0.40	0.34	0.32	0.47	0.32	0.40

＜：未満を表します。

８．南部地区　権現ハウス

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月18日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.9	17.7	23.6	28.0	26.8	24.0	18.6	12.4	-1.5	-1.1	10.7	8.1	28.0	-1.5	13.7
－	水温	－	℃	15.5	21.6	23.4	27.3	30.2	27.2	22.4	16.0	10.3	8.6	9.8	10.8	30.2	8.6	16.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.61	0.56	0.73	0.59	0.55	0.51	0.46	0.49	0.49	0.51	0.58	0.73	0.46	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.15	－	－	0.16	－	－	0.20	－	－	0.20	0.15	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	9.0	9.5	9.3	9.9	9.4	8.6	7.7	7.5	7.3	7.5	7.5	9.9	7.3	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.1	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.33	0.30	0.26	0.30	0.37	0.35	0.32	0.31	0.29	0.28	0.31	0.37	0.26	0.31

<：未満を表します。

９．南部地区　青光園団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月18日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月21日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.7	18.2	23.4	27.5	26.6	23.8	19.2	11.6	-1.4	-0.2	11.1	8.2	27.5	-1.4	15.6
－	水温	－	℃	17.0	23.1	25.7	27.9	29.6	27.0	21.3	14.7	8.6	8.9	10.7	11.9	29.6	8.6	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.64	0.56	0.72	0.58	0.55	0.53	0.46	0.49	0.48	0.49	0.57	0.72	0.46	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.17	－	－	0.18	0.15	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.9	9.3	9.0	10	9.5	8.7	7.8	7.6	7.4	7.6	7.5	10	7.4	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.34	0.33	0.28	0.35	0.44	0.44	0.30	0.35	0.33	0.31	0.31	0.44	0.28	0.34

<：未満を表します。

１０．南部地区　みゆき台団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月18日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月22日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	18.2	26.3	28.1	26.1	23.0	15.8	9.0	-0.8	1.1	8.3	8.3	28.1	-0.8	15.3
－	水温	－	℃	15.4	22.1	26.2	28.0	28.1	25.7	19.8	13.6	7.9	8.1	10.0	10.7	28.1	7.9	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.64	0.55	0.73	0.58	0.55	0.53	0.46	0.49	0.49	0.51	0.56	0.73	0.46	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.16	－	－	0.16	－	－	0.17	－	－	0.18	0.16	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.9	9.1	9.3	10	9.5	8.7	7.7	7.6	7.4	7.6	7.4	10	7.4	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.43	0.25	0.23	0.30	0.35	0.36	0.25	0.31	0.29	0.29	0.26	0.43	0.23	0.31

<：未満を表します。

１１．南部地区　上峠河内地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月18日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月22日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.9	19.6	24.2	27.7	26.1	24.1	16.8	10.9	-1.2	2.0	7.8	8.3	27.7	-1.2	15.5
－	水温	－	℃	16.5	22.2	26.2	27.7	28.4	26.3	22.0	15.9	9.5	9.7	11.7	12.7	28.4	9.5	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.63	0.54	0.74	0.57	0.55	0.52	0.46	0.50	0.49	0.51	0.56	0.74	0.46	0.55
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.18	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.17	－	－	0.18	0.15	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.0	－	－	－	－	－	－	－	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	8.9	9.1	9.2	9.9	9.5	8.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.3	9.9	7.3	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.24	0.32	0.32	0.37	0.41	0.38	0.27	0.30	0.28	0.29	0.27	0.41	0.24	0.31

＜：未満を表します。

１２．津田地区　下栗栖集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月16日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月22日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.6	22.9	23.0	29.6	27.8	28.3	22.2	10.8	-0.4	0.3	8.0	11.0	29.6	-0.4	17.2
－	水温	－	℃	17.8	24.2	26.8	29.8	29.6	27.6	21.8	14.1	7.7	7.1	10.2	11.5	29.8	7.1	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.7	1.5	1.5	1.2	1.3	1.1	0.95	1.2	1.1	1.5	1.9	1.9	0.95	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.23	－	－	0.24	－	－	0.25	－	－	0.26	－	－	0.26	0.23	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	4.9	5.0	4.4	4.6	4.6	4.3	4.4	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	4.3	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	<0.2	0.4	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.26	0.28	0.30	0.31	0.27	0.28	0.36	0.34	0.43	0.39	0.40	0.43	0.25	0.32

<：未満を表します。

１３．津田地区　佐伯支所または花上加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月16日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月22日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.5	23.0	24.2	30.3	28.2	27.2	20.2	11.6	-0.3	1.2	8.2	9.8	30.3	-0.3	17.3
－	水温	－	℃	15.3	20.1	22.8	26.3	27.6	25.4	18.9	13.6	8.4	8.6	10.9	12.1	27.6	8.4	17.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.7	1.5	1.7	1.2	1.2	1.1	0.96	1.2	1.1	1.5	1.9	1.9	0.96	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	－	－	0.24	－	－	0.26	－	－	0.25	－	－	0.26	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	5.0	5.0	4.4	4.6	4.7	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	4.4	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	6.6	6.7	6.6	6.7	7.3	6.6	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.19	0.14	0.12	0.10	0.24	0.16	0.24	0.27	0.37	0.43	0.41	0.39	0.43	0.10	0.26

<：未満を表します。

１４．津田地区　花上地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月16日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月22日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.5	23.0	24.5	31.1	28.0	26.7	20.2	9.7	-1.0	0.5	9.0	11.4	31.1	-1.0	17.0
－	水温	－	℃	16.0	22.1	24.2	27.3	28.1	26.1	20.6	14.2	7.9	8.4	10.9	12.0	28.1	7.9	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.7	1.5	1.6	1.3	1.2	1.1	0.95	1.1	1.1	1.6	1.8	1.9	0.95	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	－	－	0.24	－	－	0.25	－	－	0.26	－	－	0.26	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.010	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	5.1	5.0	4.5	4.8	4.9	4.4	4.3	4.7	4.8	5.1	5.1	5.1	4.3	4.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	<0.2	0.4	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.21	0.25	0.20	0.43	0.35	0.28	0.32	0.30	0.48	0.45	0.42	0.48	0.20	0.33

＜：未満を表します。

１５．浅原地区　戸屋原地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月16日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月22日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	25.3	23.0	27.0	31.0	27.9	26.2	20.5	12.0	-0.4	1.5	8.5	10.4	31.0	-0.4	17.7
－	水温	－	℃	16.7	22.4	24.7	27.3	28.9	27.0	22.6	16.2	11.2	9.7	10.9	9.9	28.9	9.7	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.35	0.34	0.38	0.47	0.56	0.43	0.36	0.54	0.41	0.48	0.48	0.56	0.34	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.35	－	－	0.28	－	－	0.40	－	－	0.47	－	－	0.47	0.28	0.38
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.021	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.021	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.012	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.012	0.003	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	－	－	0.027	－	－	0.017	－	－	0.009	－	－	0.027	0.009	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.012	0.006	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.3	3.3	3.3	3.6	3.5	3.3	3.4	4.0	3.4	3.5	3.3	4.0	3.3	3.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.35	0.25	0.58	0.44	0.12	0.42	0.44	0.21	0.35	0.45	0.39	0.58	0.12	0.36

<：未満を表します。

１６．浅原地区　冷川地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月26日	6月 6月20日	7月 7月24日	8月 8月25日	9月 9月22日	10月 10月16日	11月 11月17日	12月 12月22日	1月 1月23日	2月 2月22日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.1	20.1	26.0	31.3	26.7	23.2	19.0	11.2	-1.3	0.2	8.7	9.9	31.3	-1.3	16.5
－	水温	－	℃	16.4	23.0	25.5	28.3	29.0	27.1	21.6	14.7	8.4	8.5	10.7	11.8	29.0	8.4	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.35	0.34	0.37	0.47	0.56	0.43	0.37	0.51	0.42	0.49	0.48	0.56	0.34	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.39	－	－	0.27	－	－	0.39	－	－	0.47	－	－	0.47	0.27	0.38
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.023	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.023	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.009	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.029	－	－	0.020	－	－	0.009	－	－	0.029	0.009	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.011	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.012	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.5	3.3	3.3	3.3	3.6	3.6	3.3	3.4	3.9	3.5	3.5	3.3	3.9	3.3	3.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.8	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.13	0.15	0.10	0.22	0.34	0.27	0.32	0.25	0.37	0.41	0.37	0.41	0.10	0.27

<：未満を表します。

１．頓原地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月19日	5月 5月24日	6月 6月19日	7月 7月20日	8月 8月28日	9月 9月15日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月20日	1月 1月18日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.7	17.2	31.0	25.8	27.1	22.8	14.8	10.2	2.9	10.2	13.7	7.8	31.0	2.9	16.8
－	水温	－	℃	11.8	13.9	17.3	17.9	22.5	22.2	18.3	13.2	10.4	7.4	7.5	6.9	22.5	6.9	14.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	0.67	0.57	0.79	0.59	0.56	0.40	0.40	0.45	1.1	1.6	1.6	1.6	0.40	0.81
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.31	－	－	0.19	－	－	0.34	－	－	0.34	－	－	0.34	0.19	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	15	15	12	15	14	13	14	16	18	18	17	18	12	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.8	6.9	6.8	7.1	6.7	6.7	7.1	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.22	0.15	0.13	0.14	0.13	0.18	0.25	0.24	0.13	0.28	0.28	0.28	0.13	0.20

＜：未満を表します。

２．駄荷地区内

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月19日	5月 5月24日	6月 6月19日	7月 7月20日	8月 8月28日	9月 9月15日	10月 10月24日	11月 11月27日	12月 12月20日	1月 1月18日	2月 2月20日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.7	18.2	29.3	22.9	25.5	22.4	14.8	5.1	3.3	10.0	13.8	4.5	29.3	3.3	15.5
－	水温	－	℃	14.7	21.4	22.5	24.8	26.8	23.0	16.9	8.9	7.4	4.8	7.9	6.1	26.8	4.8	15.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	0.69	0.43	0.83	0.60	0.53	0.39	0.45	0.78	1.0	1.5	1.6	1.6	0.39	0.82
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.30	－	－	0.25	－	－	0.35	－	－	0.32	－	－	0.35	0.25	0.31
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.006	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	15	14	13	15	13	13	16	16	18	18	17	18	13	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	70	－	－	－	－	－	－	－	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.2	0.4	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.7	6.7	6.7	7.1	6.7	6.6	7.1	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.24	0.20	0.21	0.16	0.14	0.27	0.29	0.27	0.30	0.30	0.34	0.34	0.14	0.25

＜：未満を表します。

１２

江田島市水道事業

①津久茂公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月17日	6月 6月21日	7月 7月13日	8月 8月18日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月17日	12月 12月13日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.1	21.6	22.5	30.6	31.6	33.2	21.9	14.7	11.9	11.2	7.0	8.6	33.2	7.0	18.5
－	水温	－	℃	17.5	21.7	27.0	26.0	31.9	31.0	25.1	19.0	15.6	11.8	10.3	11.6	31.9	10.3	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.11	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.019	－	－	0.005	－	－	0.007	0.019	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.031	－	－	0.036	－	－	0.015	－	－	0.014	0.036	0.014	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.006	0.010	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.006	0.015	0.006	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	7.2	7.3	6.5	7.5	7.5	7.7	7.5	8.5	9.6	9.2	7.9	9.6	6.5	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.27	0.25	0.25	0.20	0.30	0.25	0.42	0.48	0.38	0.44	0.37	0.58	0.20	0.35

<：未満を表します。

②美能松原公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月17日	6月 6月21日	7月 7月13日	8月 8月18日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月17日	12月 12月13日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.1	21.6	22.8	28.5	29.0	31.2	21.5	15.8	12.4	10.8	6.3	8.7	31.2	6.3	18.0
－	水温	－	℃	17.1	21.8	26.7	25.8	31.9	32.5	26.6	21.0	15.9	12.4	10.7	11.3	32.5	10.7	20.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.09	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.007	0.016	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	6.8	6.7	6.4	6.7	6.8	7.3	7.1	7.2	7.2	6.9	7.0	7.3	6.4	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.70	0.54	0.47	0.43	0.49	0.49	0.42	0.57	0.50	0.65	0.59	0.60	0.70	0.42	0.54

<：未満を表します。

③鹿川小学校

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月17日	6月 6月21日	7月 7月13日	8月 8月18日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月17日	12月 12月13日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.1	24.8	22.6	30.3	27.1	33.6	23.0	16.8	16.7	12.2	10.3	13.4	33.6	10.3	20.4
－	水温	－	℃	16.1	19.5	24.4	24.1	28.8	28.4	23.8	18.6	14.6	11.2	9.9	11.1	28.8	9.9	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.14	－	－	0.13	－	－	0.11	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.017	－	－	0.004	－	－	0.004	0.018	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.028	－	－	0.031	－	－	0.013	－	－	0.010	0.031	0.010	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	0.011	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.029	－	－	0.038	－	－	0.017	－	－	0.009	0.038	0.009	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	8.5	8.7	8.3	8.9	8.6	9.0	8.8	10	11	10	8.9	11	8.3	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.64	0.55	0.72	0.64	0.61	0.67	0.58	0.57	0.57	0.57	0.61	0.72	0.54	0.61

<：未満を表します。

④三高小学校

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月17日	6月 6月21日	7月 7月13日	8月 8月18日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月17日	12月 12月13日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.1	21.1	23.7	30.0	29.9	34.4	21.2	15.4	12.2	10.9	6.2	9.4	34.4	6.2	19.0
－	水温	－	℃	16.0	19.1	24.6	23.2	25.8	25.7	23.2	16.6	12.5	9.4	8.4	9.5	25.8	8.4	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	0.15
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	0.005	0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	6.7	6.8	6.5	6.7	6.9	7.2	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0	7.2	6.5	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.5	7.6	7.2	7.3	7.4	7.5	7.2	7.1	7.2	7.2	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.62	0.58	0.54	0.53	0.52	0.57	0.63	0.53	0.63	0.63	0.67	0.67	0.48	0.58

<：未満を表します。

⑤鹿田公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月17日	6月 6月21日	7月 7月13日	8月 8月18日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月17日	12月 12月13日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	25.9	22.5	28.0	27.4	30.6	23.5	14.0	13.4	12.3	8.9	10.7	30.6	8.9	18.7
－	水温	－	℃	17.8	22.2	26.6	25.0	30.4	30.2	26.8	20.6	16.5	13.2	11.5	12.3	30.4	11.5	20.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.10	0.14	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.16	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.006	0.021	0.006	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	0.004	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.033	－	－	0.036	－	－	0.016	－	－	0.015	0.036	0.015	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.005	0.010	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.006	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.040	－	－	0.017	－	－	0.009	0.040	0.009	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	8.3	8.6	7.9	8.7	8.8	9.1	9.0	9.9	10	10	8.8	10	7.9	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.59	0.63	0.59	0.58	0.60	0.59	0.58	0.38	0.50	0.52	0.47	0.63	0.38	0.54

<：未満を表します。

⑥大君公園

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月7日	5月 5月17日	6月 6月21日	7月 7月13日	8月 8月18日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月17日	12月 12月13日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.1	29.4	22.4	31.1	28.9	32.8	25.0	16.5	14.8	12.9	12.3	13.2	32.8	12.3	20.6
－	水温	－	℃	17.2	21.3	25.5	27.0	32.5	30.5	25.3	19.2	15.3	11.0	10.3	11.1	32.5	10.3	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.026	－	－	0.008	－	－	0.006	0.026	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.037	－	－	0.044	－	－	0.021	－	－	0.014	0.044	0.014	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.005	0.013	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.005	0.013	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.039	－	－	0.016	－	－	0.009	0.039	0.009	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	8.4	8.5	7.8	8.8	8.8	9.0	8.9	9.7	11	10	8.9	11	7.8	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.27	0.16	0.24	0.17	0.18	0.29	0.40	0.38	0.37	0.45	0.34	0.45	0.16	0.31

<：未満を表します。

⑦切串公民館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月17日	6月 6月21日	7月 7月13日	8月 8月18日	9月 9月4日	10月 10月11日	11月 11月17日	12月 12月13日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.1	20.0	23.3	29.5	30.9	32.2	18.0	13.1	8.8	9.2	1.9	6.8	32.2	1.9	17.4
－	水温	－	℃	16.6	21.3	25.8	25.4	29.8	28.8	23.4	16.8	13.6	10.1	9.0	10.2	29.8	9.0	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.11	－	－	0.15	－	－	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.015	－	－	0.004	－	－	0.004	0.017	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.029	－	－	0.015	－	－	0.010	0.029	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.010	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.006	0.013	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	7.5	7.4	6.8	7.5	7.6	7.6	7.4	8.4	9.6	9.5	7.8	9.6	6.8	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.55	0.24	0.63	0.46	0.55	0.50	0.54	0.62	0.54	0.54	0.54	0.63	0.24	0.53

＜：未満を表します。

１３

熊野町水道事業

①長尾水系　皇帝ハイツ内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.9	20.6	24.0	28.6	31.5	27.3	18.4	11.3	5.0	7.8	7.0	8.8	31.5	5.0	17.5
－	水温	－	℃	17.3	24.3	26.4	28.8	30.9	28.0	22.0	15.8	10.4	8.7	10.9	9.0	30.9	8.7	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.35	0.34	0.42	0.31	0.31	0.22	0.26	0.62	0.51	0.43	0.51	0.62	0.22	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.016	－	－	0.007	－	－	0.004	0.016	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.029	－	－	0.014	－	－	0.010	0.029	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.047	－	－	－	－	－	－	－	－	0.047
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	10	9.3	9.2	9.1	8.9	9.0	8.8	11	11	10	10	11	8.8	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.29	0.22	0.29	0.16	0.16	0.31	0.38	0.29	0.47	0.47	0.45	0.47	0.16	0.32

<：未満を表します。

②初神水系　湖翠園団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.7	20.4	24.3	30.4	33.1	25.9	19.6	14.0	7.0	8.5	7.2	15.0	33.1	7.0	19.1
－	水温	－	℃	16.9	24.0	26.3	28.0	30.1	27.2	22.6	16.2	11.2	8.5	11.1	10.0	30.1	8.5	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.35	0.34	0.40	0.32	0.30	0.21	0.25	0.62	0.51	0.44	0.50	0.62	0.21	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.015	－	－	0.006	－	－	0.003	0.015	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.028	－	－	0.013	－	－	0.008	0.028	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.041	－	－	－	－	－	－	－	－	0.041
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	10	9.2	9.2	9.2	8.9	8.9	8.7	11	11	10	10	11	8.7	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.35	0.35	0.38	0.31	0.29	0.32	0.43	0.29	0.50	0.51	0.50	0.51	0.29	0.39

＜：未満を表します。

③長尾水系　皇帝ハイツ送水ポンプ所内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.9	20.6	25.0	28.0	31.2	27.8	18.9	13.3	5.8	8.0	7.4	9.0	31.2	5.8	17.9
－	水温	－	℃	15.7	21.6	24.6	26.3	29.1	26.7	22.0	15.9	11.5	8.7	10.4	9.9	29.1	8.7	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.32	0.33	0.37	0.32	0.28	0.21	0.25	0.61	0.49	0.47	0.48	0.61	0.21	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.002	0.012	0.002	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.023	－	－	0.011	－	－	0.007	0.023	0.007	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.043	－	－	－	－	－	－	－	－	0.043
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	9.8	9.0	9.3	9.2	8.6	8.7	8.8	11	10	11	10	11	8.6	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.52	0.45	0.51	0.39	0.43	0.35	0.52	0.53	0.51	0.53	0.57	0.57	0.35	0.49

<：未満を表します。

④初神水系　東ふれあい館内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.8	23.5	26.3	29.4	33.0	26.0	18.6	13.0	8.5	10.7	7.2	13.5	33.0	7.2	19.4
－	水温	－	℃	17.4	23.8	24.5	24.6	27.4	27.1	22.3	17.8	12.0	9.4	11.5	9.5	27.4	9.4	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.33	0.33	0.43	0.32	0.29	0.22	0.26	0.61	0.50	0.43	0.49	0.61	0.22	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.003	0.012	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.023	－	－	0.011	－	－	0.008	0.023	0.008	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	0.007	0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.044	－	－	－	－	－	－	－	－	0.044
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	10	9.1	9.1	9.1	8.8	8.9	8.7	11	10	10	10	11	8.7	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.38	0.38	0.25	0.23	0.30	0.40	0.36	0.43	0.43	0.69	0.54	0.69	0.23	0.40

<：未満を表します。

⑤八幡山水系　中央ふれあい公園内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.1	20.9	26.2	28.5	31.3	26.2	19.2	14.7	7.2	10.5	8.0	10.8	31.3	7.2	18.8
－	水温	－	℃	15.3	20.8	22.8	24.2	27.2	25.0	20.5	15.5	11.5	8.8	10.2	9.5	27.2	8.8	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.33	0.32	0.37	0.32	0.28	0.20	0.26	0.61	0.50	0.46	0.48	0.61	0.20	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.002	0.012	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.022	－	－	0.010	－	－	0.007	0.023	0.007	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.043	－	－	－	－	－	－	－	－	0.043
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	9.8	9.1	9.3	9.3	8.7	8.7	8.8	11	10	11	10	11	8.7	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.53	0.46	0.54	0.40	0.46	0.45	0.54	0.52	0.55	0.59	0.58	0.59	0.40	0.51

<：未満を表します。

⑥東山水系　平谷送水ポンプ所内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.4	20.0	22.5	27.8	28.7	25.3	18.9	11.5	4.7	9.6	8.1	8.5	28.7	4.7	17.1
－	水温	－	℃	15.5	21.0	22.5	24.3	27.6	26.3	21.8	17.1	12.7	9.7	10.5	10.0	27.6	9.7	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.35	0.34	0.43	0.31	0.30	0.22	0.26	0.62	0.50	0.43	0.50	0.62	0.22	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.003	0.015	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.027	－	－	0.014	－	－	0.008	0.027	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.029	－	－	0.045	－	－	0.016	－	－	0.011	0.045	0.011	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	10	9.2	9.2	9.1	8.7	8.9	8.7	11	10	10	10	11	8.7	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.34	0.29	0.34	0.32	0.31	0.35	0.39	0.36	0.46	0.44	0.49	0.49	0.29	0.38

＜：未満を表します。

⑦初神水系　城之堀団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.2	21.0	24.5	29.6	32.6	25.8	19.4	14.2	7.6	7.5	7.3	13.7	32.6	7.3	18.9
－	水温	－	℃	17.3	23.9	26.0	27.5	30.8	28.2	22.2	16.8	12.0	10.1	12.1	10.6	30.8	10.1	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.38	0.34	0.43	0.31	0.31	0.22	0.26	0.58	0.51	0.45	0.51	0.58	0.22	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.004	0.017	0.004	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.031	－	－	0.014	－	－	0.010	0.031	0.010	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	0.008	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9.2	9.2	9.2	9.0	8.9	8.8	11	11	10	10	11	8.8	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.43	0.36	0.33	0.18	0.23	0.40	0.39	0.47	0.46	0.45	0.48	0.48	0.18	0.38

<：未満を表します。

⑧初神水系　くまの産業団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月30日	6月 6月26日	7月 7月21日	8月 8月29日	9月 9月27日	10月 10月20日	11月 11月17日	12月 12月20日	1月 1月15日	2月 2月22日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.1	23.5	26.0	30.6	31.3	30.0	17.0	11.7	7.7	8.9	6.9	13.4	31.3	6.9	19.3
－	水温	－	℃	16.6	24.8	24.7	26.9	29.4	26.9	21.0	14.0	7.9	6.9	9.4	7.6	29.4	6.9	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.35	0.34	0.41	0.31	0.31	0.22	0.26	0.42	0.51	0.48	0.50	0.51	0.22	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.025	－	－	0.016	－	－	0.011	0.025	0.011	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	0.006	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.042	－	－	－	－	－	－	－	－	0.042
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9.2	9.4	9.1	9.2	8.9	8.8	10	11	10	10	11	8.8	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.45	0.37	0.39	0.21	0.20	0.30	0.38	0.24	0.35	0.34	0.38	0.45	0.20	0.33

<：未満を表します。

１４

北広島町水道事業

①北広島町商工会（浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	24.6	18.3	31.8	29.9	23.7	19.5	11.7	13.9	4.9	9.4	6.3	31.8	4.9	16.9
－	水温	－	℃	15.1	18.5	22.1	24.5	29.2	27.6	22.9	16.9	12.5	8.5	8.6	10.2	29.2	8.5	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.60	0.95	0.70	0.67	0.48	0.42	0.31	0.32	0.36	0.61	0.79	0.79	0.95	0.31	0.58
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.013	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.013	0.007	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.008	<0.002	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.6	－	－	6.3	－	－	7.5	－	－	8.5	－	－	8.5	6.3	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	7.7	8.0	7.3	8.3	7.9	8.7	9.4	10	12	9.4	8.8	12	7.3	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	19	－	－	22	－	－	23	－	－	21	－	－	23	19	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	56	－	－	69	－	－	61	－	－	64	－	－	69	56	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	<0.5	0.6	0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.33	0.23	0.31	0.34	0.20	0.44	0.34	0.43	0.31	0.45	0.34	0.45	0.20	0.35

＜：未満を表します。

②県営工業団地（浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.7	20.4	17.2	26.5	28.2	21.6	18.7	6.2	14.2	-0.9	7.0	5.0	28.2	-0.9	14.3
－	水温	－	℃	14.2	16.3	18.3	21.0	24.2	22.7	19.4	16.0	12.7	10.2	9.9	10.7	24.2	9.9	16.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.63	0.87	0.71	0.68	0.57	0.52	0.46	0.42	0.46	0.63	0.78	0.78	0.87	0.42	0.63
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.007	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.016	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.4	8.4	7.8	8.9	8.7	9.5	9.7	11	11	9.5	9.6	11	7.8	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.31	0.38	0.23	0.31	0.19	0.40	0.28	0.40	0.35	0.47	0.35	0.47	0.19	0.34

＜：未満を表します。

③本地地区　本地給水区　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.7	20.6	18.5	25.5	28.6	21.6	16.0	6.2	13.3	-1.0	5.6	3.7	28.6	-1.0	13.4
－	水温	－	℃	16.0	19.0	21.9	24.8	29.7	27.1	22.3	16.5	12.5	8.5	9.3	11.0	29.7	8.5	17.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.5	1.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	9.5	9.7	9.5	9.5	9.3	9.6	9.3	9.4	9.7	9.5	9.6	9.7	9.3	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	120	－	－	140	－	－	120	－	－	130	－	－	140	120	130
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.23	0.24	0.21	0.27	0.26	0.24	0.39	0.26	0.29	0.26	0.26	0.30	0.39	0.21	0.27

<：未満を表します。

④明神ハイツ　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.6	15.4	16.2	23.0	24.7	20.2	15.1	5.6	12.8	0.8	9.2	6.9	24.7	0.8	12.7
－	水温	－	℃	11.5	12.9	14.6	18.1	16.0	20.7	15.8	12.8	10.5	7.8	10.1	7.9	20.7	7.8	12.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.37	0.38	0.39	0.36	0.33	0.34	0.31	0.33	0.43	0.46	0.44	0.46	0.31	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.20	－	－	0.20	－	0.20	0.15	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	4.3	4.3	4.4	4.2	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.2	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	10
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.72	0.76	0.79	0.60	0.69	0.64	0.61	0.67	0.69	0.57	0.59	0.60	0.79	0.57	0.66

<：未満を表します。

⑤北広島町役場大朝支所（大朝配水池系統）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月6日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.7	25.8	18.2	30.5	26.5	29.2	20.8	16.3	12.0	9.7	14.1	17.1	30.5	9.7	19.0
－	水温	－	℃	13.0	16.3	18.6	22.2	25.9	25.2	21.2	17.2	13.3	9.3	8.5	7.8	25.9	7.8	16.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.79	0.75	0.64	0.62	0.61	0.64	0.72	0.68	0.77	0.95	0.91	0.82	0.95	0.61	0.74
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.006	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.012	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.3	7.9	7.2	6.9	7.0	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.2	7.9	6.9	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.4	<0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.0	6.9	7.1	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	6.9	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.25	0.45	0.31	0.43	0.42	0.45	0.48	0.51	0.54	0.50	0.56	0.56	0.25	0.44

＜：未満を表します。

⑥北広島町図書館（朝枝配水池系統）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月6日	7月 7月11日	8月 8月8日	9月 9月12日	10月 10月11日	11月 11月14日	12月 12月12日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月15日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	25.3	18.7	29.3	29.7	26.0	19.7	13.8	12.1	8.7	14.0	17.5	29.7	8.7	18.7
－	水温	－	℃	15.1	17.9	20.6	23.4	28.9	26.4	21.4	15.6	12.2	7.0	7.4	9.0	28.9	7.0	16.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.41	0.40	0.51	0.34	0.38	0.43	0.39	0.43	0.70	0.73	0.63	0.73	0.34	0.49
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.006	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	12	12	11	13	12	13	14	15	14	14	14	15	11	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.23	0.19	0.35	0.20	0.29	0.25	0.34	0.34	0.42	0.44	0.46	0.48	0.48	0.19	0.33

＜：未満を表します。

⑦琴庄地区　浄水（北広島町役場豊平支所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月15日	6月 6月19日	7月 7月18日	8月 8月22日	9月 9月20日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月21日	1月 1月18日	2月 2月21日	3月 3月14日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.2	21.3	27.2	28.5	29.2	27.1	19.4	12.2	-1.2	9.1	10.5	9.3	29.2	-1.2	16.7
－	水温	－	℃	14.0	16.6	20.3	21.6	24.1	25.1	20.3	14.8	8.9	7.1	9.7	8.4	25.1	7.1	15.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.63	0.63	0.56	0.59	0.47	0.50	0.50	0.52	0.61	0.59	0.61	0.58	0.63	0.47	0.57
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.17	－	－	0.20	－	－	0.17	－	－	<0.08	－	0.20	<0.08	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.1	6.6	6.1	6.2	5.9	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	6.6	5.9	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.43	0.40	0.37	0.34	0.27	0.18	0.32	0.38	0.33	0.32	0.36	0.43	0.18	0.34

＜：未満を表します。

⑧雄鹿原地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.1	18.3	18.0	22.5	23.5	22.7	15.9	11.0	0.7	-1.3	1.6	3.8	23.5	-1.3	11.7
－	水温	－	℃	8.0	10.0	14.5	17.5	18.3	16.6	11.4	6.8	4.5	2.2	7.0	6.3	18.3	2.2	9.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.32	0.35	0.34	0.35	0.40	0.34	0.31	0.32	0.37	0.39	0.54	0.40	0.54	0.31	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.001	0.007	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.9	5.7	5.8	5.3	5.6	5.7	5.8	6.1	5.9	5.5	5.7	6.1	5.3	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	27	－	－	－	－	－	－	－	－	27
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	0.8	1.3	0.9	1.3	1.0	<0.5	0.7	0.9	<0.5	0.8	0.5	1.3	<0.5	0.7
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.33	0.40	0.48	0.31	0.39	0.39	0.41	0.43	0.41	0.39	0.38	0.48	0.31	0.39

<：未満を表します。

⑨細見地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	20.2	24.1	26.8	24.6	23.2	16.6	11.2	1.9	0.8	4.2	7.1	26.8	0.8	13.8
－	水温	－	℃	8.8	10.6	14.0	17.2	18.9	17.7	12.4	8.1	6.6	4.4	7.4	6.8	18.9	4.4	10.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.092	0.098	0.086	0.093	0.11	0.11	0.099	0.092	0.12	0.12	0.15	0.12	0.15	0.086	0.11
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.6	6.4	6.6	5.5	6.2	6.3	6.5	6.4	6.1	5.8	6.2	6.6	5.5	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	9
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	31
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.7	1.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.4	0.7	0.4	1.7	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.1	1.1	2.3	1.9	4.9	2.2	1.2	1.2	1.2	0.8	2.0	0.8	4.9	0.8	1.7
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.35	0.35	0.55	0.53	0.53	0.56	0.35	0.38	0.32	0.38	0.37	0.56	0.32	0.43

＜：未満を表します。

⑩八幡地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	18.6	17.4	22.0	22.9	21.1	13.2	8.4	1.1	-1.6	2.0	4.8	22.9	-1.6	11.0
－	水温	－	℃	8.9	10.3	13.8	17.1	18.6	17.1	11.7	7.7	6.8	3.4	7.1	6.1	18.6	3.4	10.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.15	0.20	0.20	0.24	0.31	0.30	0.23	0.23	0.30	0.26	0.30	0.24	0.31	0.15	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.3	6.5	6.0	6.4	5.9	5.9	6.1	6.2	6.4	6.3	6.0	6.3	6.5	5.9	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	31
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.7	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	1.8	0.7	1.4	0.9	<0.5	0.6	1.0	<0.5	0.9	<0.5	1.8	<0.5	0.7
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.41	0.44	0.64	0.67	0.71	0.72	0.51	0.55	0.38	0.38	0.28	0.72	0.28	0.51

＜：未満を表します。

⑪美和東地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.4	21.0	18.0	22.5	23.5	22.7	12.8	11.2	0.6	0.6	3.5	3.3	23.5	0.6	12.0
－	水温	－	℃	9.1	11.1	14.2	17.9	19.5	17.9	12.9	9.1	8.2	5.2	7.9	7.0	19.5	5.2	11.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.37	0.33	0.35	0.41	0.37	0.35	0.39	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.001	0.008	0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	6.0	5.7	5.8	5.4	5.5	5.6	5.9	5.9	5.6	5.4	5.7	6.0	5.4	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.8	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.9	0.9	0.6	1.3	0.7	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.6	<0.5	1.3	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.33	0.31	0.34	0.37	0.38	0.39	0.42	0.34	0.39	0.32	0.36	0.42	0.30	0.35

<：未満を表します。

⑫雲月地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.0	19.4	20.0	23.3	23.1	22.2	16.0	9.9	0.4	-1.2	2.8	5.4	23.3	-1.2	12.0
－	水温	－	℃	8.9	10.8	15.6	17.4	18.6	17.1	12.0	7.8	6.2	3.5	6.9	6.6	18.6	3.5	10.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.11	0.16	0.14	0.14	0.23	0.16	0.13	0.13	0.19	0.22	0.27	0.19	0.27	0.11	0.17
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.002	0.012	0.002	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	0.005	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.3	6.5	6.3	5.9	6.1	6.1	6.3	6.5	6.4	6.0	6.3	6.5	5.9	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7	6.7	6.9	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	1.2	1.0	1.5	1.7	1.4	0.7	0.7	0.7	<0.5	0.8	<0.5	1.7	<0.5	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.40	0.98	0.46	0.45	0.49	0.43	0.38	0.40	0.36	0.35	0.38	0.98	0.29	0.45

＜：未満を表します。

⑬土橋地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	22.2	24.3	24.1	24.5	21.5	17.6	10.8	1.5	-0.9	3.0	7.0	24.5	-0.9	13.5
－	水温	－	℃	9.2	11.5	14.4	17.5	18.8	17.5	13.0	8.9	7.4	3.8	7.7	6.8	18.8	3.8	10.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.18	0.23	0.21	0.25	0.31	0.24	0.20	0.18	0.23	0.27	0.28	0.26	0.31	0.18	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.3	7.4	7.4	6.6	6.7	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.4	6.6	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.9	0.7	0.5	1.2	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	1.2	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.9	1.8	1.4	1.4	2.4	1.5	1.6	0.9	1.2	<0.5	1.0	<0.5	2.4	<0.5	1.2
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.64	0.54	0.68	0.64	0.58	0.51	0.70	0.58	0.57	0.45	0.47	0.56	0.70	0.45	0.58

＜：未満を表します。

⑭美和中央地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	20.4	18.9	25.4	24.3	23.6	15.4	10.8	0.3	0.1	3.2	6.8	25.4	0.1	12.6
－	水温	－	℃	8.1	10.2	13.0	16.5	18.2	17.3	13.9	10.1	8.2	4.6	6.3	5.6	18.2	4.6	10.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.24	0.17	0.18	0.38	0.26	0.18	0.34	0.41	0.35	0.48	0.34	0.48	0.17	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.047	－	－	－	－	－	－	－	－	0.047
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.2	5.5	5.1	4.2	4.8	5.0	5.3	5.4	5.4	4.8	5.0	5.5	4.2	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.3	0.4	1.0	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	1.0	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.9	<0.5	0.5	1.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	1.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.49	0.38	0.34	0.32	0.35	0.37	0.35	0.43	0.34	0.33	0.35	0.49	0.32	0.38

＜：未満を表します。

⑮美和西地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	20.5	19.4	24.0	24.0	23.6	15.6	11.0	1.1	-0.7	3.2	5.4	24.0	-0.7	12.5
－	水温	－	℃	9.2	11.4	13.9	17.4	19.2	18.3	13.8	9.5	8.4	5.1	6.8	6.1	19.2	5.1	11.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.14	0.14	0.14	0.14	0.20	0.16	0.12	0.13	0.16	0.20	0.24	0.19	0.24	0.12	0.16
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.001	0.010	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	<0.002	0.010	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.020	－	－	0.009	－	－	0.005	0.020	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	<0.002	0.010	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.9	6.0	6.0	5.3	5.5	5.8	5.9	5.8	5.6	5.4	5.8	6.0	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	30
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.4	0.4	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.9	0.7	0.6	1.2	0.8	<0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.42	0.34	0.35	0.36	0.40	0.44	0.42	0.48	0.48	0.43	0.49	0.49	0.34	0.42

＜：未満を表します。

⑯才乙地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月10日	6月 6月15日	7月 7月21日	8月 8月18日	9月 9月27日	10月 10月25日	11月 11月27日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月22日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	19.7	19.2	25.1	25.8	22.7	16.0	10.5	0.3	-1.3	2.4	5.3	25.8	-1.3	12.4
－	水温	－	℃	9.5	11.7	14.3	17.6	19.2	18.3	14.2	9.8	8.8	5.3	7.6	7.1	19.2	5.3	11.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.17	0.19	0.15	0.18	0.20	0.21	0.14	0.21	0.28	0.31	0.34	0.26	0.34	0.14	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.003	0.015	0.003	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.001	0.006	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.5	6.6	6.6	6.3	6.2	6.4	6.5	6.4	6.4	6.3	6.5	6.6	6.2	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	30
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.33	0.38	0.36	0.31	0.30	0.35	0.24	0.38	0.30	0.31	0.33	0.38	0.24	0.32

<：未満を表します。

１５

大崎上島町水道事業

①沖浦屋内運動場

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.0	19.3	22.6	28.0	26.9	29.3	19.7	15.0	7.3	4.6	9.0	9.8	29.3	4.6	17.3
－	水温	－	℃	19.2	21.3	23.6	29.3	31.4	30.9	25.6	21.0	14.7	12.9	11.8	13.1	31.4	11.8	21.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.42	0.35	0.39	0.33	0.39	0.25	0.28	0.35	0.52	0.48	0.46	0.52	0.25	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.20	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.026	－	－	0.016	－	－	0.009	－	0.026	0.009	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.027	－	－	0.041	－	－	0.029	－	－	0.018	－	0.041	0.018	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.056	－	－	0.034	－	－	0.010	－	0.056	0.010	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.1	9.1	8.5	9.9	10	9.7	9.8	10	11	11	9.8	11	8.5	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000006
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.41	0.28	0.35	0.29	0.24	0.26	0.38	0.41	0.43	0.45	0.37	0.45	0.24	0.36

＜：未満を表します。

②本郷老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.4	25.3	27.5	32.6	27.5	30.5	22.5	16.5	9.2	1.4	13.5	13.7	32.6	1.4	19.6
－	水温	－	℃	20.0	21.7	24.4	30.1	32.0	30.2	24.3	19.2	13.8	12.6	11.4	12.4	32.0	11.4	21.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.45	0.35	0.39	0.33	0.39	0.25	0.29	0.38	0.52	0.49	0.46	0.52	0.25	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.21	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	0.21	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.028	－	－	0.017	－	－	0.009	－	0.028	0.009	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.026	－	－	0.044	－	－	0.030	－	－	0.017	－	0.044	0.017	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.012	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.057	－	－	0.034	－	－	0.010	－	0.057	0.010	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.1	9.0	8.5	9.8	10	9.7	9.8	10	11	11	10	11	8.5	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000006
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.47	0.50	0.46	0.47	0.41	0.34	0.43	0.44	0.49	0.51	0.46	0.52	0.34	0.46

<：未満を表します。

③長島集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.6	26.4	27.3	31.7	27.0	28.7	25.2	18.9	10.6	6.5	11.4	15.4	31.7	6.5	20.8
－	水温	－	℃	17.0	19.8	23.2	27.7	29.1	28.2	24.2	19.6	13.9	12.4	10.7	11.9	29.1	10.7	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.33	0.46	0.39	0.42	0.32	0.36	0.23	0.26	0.46	0.53	0.54	0.48	0.54	0.23	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.20	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.20	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.026	－	－	0.014	－	－	0.009	－	0.026	0.009	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.025	－	－	0.041	－	－	0.029	－	－	0.018	－	0.041	0.018	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.005	－	0.012	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.006	－	0.011	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.041	－	－	0.021	－	－	0.009	－	0.041	0.009	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.4	9.2	8.8	9.4	9.6	9.2	9.6	10	12	11	11	12	8.8	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.25	0.20	0.26	0.15	0.23	0.18	0.16	0.26	0.29	0.29	0.37	0.37	0.15	0.25

<：未満を表します。

④小原老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.5	18.5	24.7	27.7	26.6	25.1	15.0	9.8	9.5	9.5	4.8	3.3	27.7	3.3	15.3
－	水温	－	℃	18.4	22.2	23.8	29.6	32.7	29.3	22.9	16.9	10.2	9.7	9.2	11.3	32.7	9.2	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.43	0.35	0.40	0.34	0.39	0.26	0.30	0.34	0.52	0.46	0.47	0.52	0.26	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.20	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.028	－	－	0.019	－	－	0.010	－	0.028	0.010	0.019
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.027	－	－	0.043	－	－	0.033	－	－	0.020	－	0.043	0.020	0.031
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.014	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.007	－	0.011	0.007	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.057	－	－	0.035	－	－	0.010	－	0.057	0.010	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.1	9.1	8.5	9.9	10	9.7	10	10	12	11	9.9	12	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000006
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.46	0.40	0.41	0.28	0.31	0.21	0.25	0.35	0.37	0.42	0.37	0.47	0.21	0.36

<：未満を表します。

⑤矢弓老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.1	18.6	24.7	28.8	27.0	28.0	21.7	12.8	4.6	1.2	10.8	13.2	28.8	1.2	17.5
－	水温	－	℃	16.2	19.0	21.9	25.9	28.3	27.6	23.4	18.7	13.4	11.5	10.6	11.4	28.3	10.6	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.45	0.35	0.38	0.33	0.39	0.25	0.29	0.40	0.52	0.49	0.47	0.52	0.25	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.18	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.18	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.037	－	－	0.013	－	－	0.009	0.037	0.009	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.004	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.034	－	－	0.055	－	－	0.022	－	－	0.016	0.055	0.016	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.006	0.016	0.005	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.005	0.014	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.054	－	－	0.019	－	－	0.016	0.054	0.016	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.1	8.9	8.6	9.8	9.9	9.8	9.9	10	11	11	10	11	8.6	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.57	0.56	0.54	0.42	0.43	0.45	0.52	0.45	0.53	0.56	0.45	0.58	0.42	0.51

＜：未満を表します。

⑥明石会館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	20.3	24.9	29.7	26.5	31.1	21.7	17.8	9.2	4.9	8.8	11.8	31.1	4.9	18.7
－	水温	－	℃	18.3	21.5	24.5	30.2	31.1	29.2	22.5	17.6	12.8	11.2	10.3	12.0	31.1	10.3	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.43	0.35	0.41	0.32	0.38	0.26	0.29	0.34	0.52	0.46	0.47	0.52	0.26	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.18	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.18	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	0.037	－	－	0.011	－	－	0.009	0.037	0.009	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.036	－	－	0.053	－	－	0.022	－	－	0.016	0.053	0.016	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.017	－	－	0.005	－	－	0.006	0.017	0.005	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.054	－	－	0.022	－	－	0.012	0.054	0.012	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.3	9.1	8.8	9.8	10	9.7	10	10	12	11	9.8	12	8.8	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.41	0.33	0.30	0.23	0.23	0.23	0.35	0.40	0.42	0.47	0.41	0.48	0.23	0.36

＜：未満を表します。

⑦山尻公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.8	17.8	23.5	32.8	27.4	27.8	18.8	11.1	8.3	5.6	10.9	12.3	32.8	5.6	17.3
－	水温	－	℃	16.9	19.0	21.8	25.5	27.7	27.0	23.8	19.6	15.1	12.6	11.6	12.3	27.7	11.6	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.44	0.35	0.39	0.34	0.39	0.26	0.29	0.38	0.52	0.49	0.47	0.52	0.26	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.18	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.18	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.035	－	－	0.014	－	－	0.009	0.035	0.009	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.037	－	－	0.053	－	－	0.024	－	－	0.016	0.053	0.016	0.033
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.016	－	－	0.006	－	－	0.006	0.016	0.006	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.005	0.014	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	0.053	－	－	0.020	－	－	0.011	0.053	0.011	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.3	9.0	8.8	10	10	9.9	10	10	11	11	10	11	8.8	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.38	0.37	0.30	0.25	0.25	0.24	0.41	0.30	0.40	0.42	0.37	0.46	0.24	0.35

＜：未満を表します。

⑧生野島フェリー待合所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.2	17.0	22.8	29.5	26.9	28.5	17.6	12.2	5.5	2.2	6.5	8.0	29.5	2.2	15.6
－	水温	－	℃	15.5	19.9	21.8	26.7	31.4	28.8	23.1	14.2	11.5	10.5	8.4	10.5	31.4	8.4	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.47	0.35	0.37	0.35	0.38	0.25	0.30	0.46	0.52	0.51	0.47	0.52	0.25	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.030	－	－	0.014	－	－	0.008	0.030	0.008	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	0.007	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.046	－	－	0.022	－	－	0.015	0.046	0.015	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.006	0.015	0.006	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.054	－	－	0.020	－	－	0.012	0.054	0.012	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.5	8.9	8.6	9.9	9.8	9.8	10	10	11	11	10	11	8.6	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.60	0.62	0.61	0.59	0.64	0.49	0.58	0.51	0.58	0.56	0.48	0.64	0.48	0.57

＜：未満を表します。

⑨古江老人集会所

地点名　⑨古江老人集会所　　年度　2023年度　　区分　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.6	22.6	24.5	29.8	27.9	29.1	21.2	14.2	10.3	1.4	6.7	9.7	29.8	1.4	17.8
－	水温	－	℃	17.0	19.4	22.2	26.4	28.7	28.1	24.0	19.5	14.7	12.4	11.0	11.8	28.7	11.0	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.46	0.35	0.38	0.34	0.39	0.25	0.30	0.42	0.52	0.51	0.48	0.52	0.25	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.023	－	－	0.025	－	－	0.008	－	－	0.025	0.008	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.019	－	－	0.034	－	－	0.042	－	－	0.017	－	－	0.042	0.017	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.012	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.016	－	－	0.031	－	－	0.052	－	－	0.012	－	－	0.052	0.012	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.4	9.0	8.6	10	10	9.8	10	10	11	11	10	11	8.6	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.54	0.50	0.54	0.50	0.46	0.48	0.55	0.48	0.55	0.57	0.57	0.57	0.46	0.53

＜：未満を表します。

⑩垂水老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.8	20.9	25.8	28.1	27.6	28.5	22.0	12.9	10.3	4.6	4.7	10.1	28.5	4.6	17.7
－	水温	－	℃	18.9	21.4	24.1	30.5	32.5	30.6	25.1	18.9	13.3	11.9	11.1	12.5	32.5	11.1	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.46	0.35	0.39	0.34	0.39	0.25	0.29	0.40	0.52	0.51	0.47	0.52	0.25	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	－	－	0.08	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.026	－	－	0.026	－	－	0.009	－	－	0.026	0.009	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.020	－	－	0.039	－	－	0.043	－	－	0.019	－	－	0.043	0.019	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.014	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.010	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.012	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.015	－	－	0.031	－	－	0.051	－	－	0.012	－	－	0.051	0.012	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.4	9.0	8.6	10	10	9.8	10	10	11	11	10	11	8.6	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.5	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.58	0.51	0.51	0.46	0.43	0.41	0.49	0.49	0.53	0.56	0.53	0.58	0.41	0.51

＜：未満を表します。

⑪瀬井集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.8	21.2	26.1	33.0	27.2	28.2	23.6	17.8	6.3	9.4	4.5	14.7	33.0	4.5	18.8
－	水温	－	℃	18.4	20.5	23.3	28.5	30.8	29.5	25.2	20.1	14.2	11.4	11.2	12.3	30.8	11.2	20.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.46	0.35	0.39	0.34	0.39	0.25	0.29	0.40	0.52	0.51	0.47	0.52	0.25	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.10	－	－	0.08	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.026	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.026	0.009	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.019	－	－	0.039	－	－	0.041	－	－	0.019	－	－	0.041	0.019	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.014	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.010	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.013	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.016	－	－	0.033	－	－	0.053	－	－	0.013	－	－	0.053	0.013	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.4	9.0	8.6	10	10	9.9	10	10	11	11	10	11	8.6	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.56	0.51	0.54	0.45	0.44	0.39	0.49	0.49	0.49	0.55	0.54	0.59	0.39	0.50

＜：未満を表します。

⑫沖菅原親水公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月16日	6月 6月13日	7月 7月24日	8月 8月23日	9月 9月21日	10月 10月17日	11月 11月15日	12月 12月20日	1月 1月17日	2月 2月14日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	27.5	27.0	32.1	27.5	28.9	22.1	16.3	8.9	8.1	12.2	11.3	32.1	8.1	20.0
－	水温	－	℃	17.6	19.4	23.5	27.5	30.7	28.2	23.7	19.1	13.5	12.0	10.6	11.5	30.7	10.6	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.50	0.39	0.40	0.32	0.36	0.24	0.28	0.49	0.52	0.55	0.52	0.55	0.24	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.019	－	－	0.018	－	－	0.006	－	－	0.019	0.006	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.033	－	－	0.036	－	－	0.016	－	－	0.036	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.010	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.012	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.013	－	－	0.023	－	－	0.033	－	－	0.009	－	－	0.033	0.009	0.020
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	9.2	9.1	9.6	9.8	9.5	9.8	10	11	11	11	11	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.36	0.30	0.35	0.22	0.20	0.21	0.28	0.25	0.36	0.41	0.43	0.43	0.20	0.31

＜：未満を表します。

１６

世羅町水道事業

①さかえ浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月8日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月5日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月4日	2月 2月2日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.8	18.6	19.6	24.2	28.6	28.7	18.1	15.4	10.1	4.9	4.2	9.8	28.7	4.2	15.5
－	水温	－	℃	16.5	20.1	22.1	25.8	31.7	29.8	25.1	19.1	11.6	9.3	8.3	8.8	31.7	8.3	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.65	0.48	0.54	0.27	0.38	0.42	0.45	0.51	0.61	0.68	0.92	0.92	0.27	0.53
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.20	－	－	0.19	－	－	0.14	0.20	0.10	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.18	－	－	0.40	－	－	0.10	－	－	<0.06	0.40	<0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.014	－	－	0.002	－	－	0.005	0.014	0.002	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.002	0.006	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.025	－	－	0.015	－	－	0.011	0.025	0.011	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.004	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	8.2	8.6	9.0	9.7	10	9.4	11	11	11	12	11	12	8.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.4	7.3	7.7	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.46	0.51	0.44	0.34	0.51	0.40	0.45	0.39	0.41	0.37	0.31	0.51	0.31	0.42

<：未満を表します。

②重永前・田打浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月8日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月5日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月4日	2月 2月2日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.9	19.1	20.5	23.8	28.8	28.3	16.9	16.2	9.5	6.2	3.2	11.0	28.8	3.2	15.4
－	水温	－	℃	14.5	15.0	15.3	15.7	16.5	16.7	15.6	14.9	13.9	13.6	13.5	13.5	16.7	13.5	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.088	0.11	0.094	0.096	0.089	0.081	0.088	0.086	0.082	0.084	0.083	0.089	0.11	0.081	0.089
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.18	－	－	0.16	－	－	0.17	0.18	0.13	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.11	－	－	0.07	0.11	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.9	5.0	4.6	4.7	4.4	4.2	4.8	4.5	4.3	4.6	4.6	4.6	5.0	4.2	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.47	0.45	0.45	0.51	0.43	0.96	0.62	0.56	0.54	0.48	0.48	0.96	0.40	0.53

＜：未満を表します。

③賀茂浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月8日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月5日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月4日	2月 2月2日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	21.2	20.8	27.2	30.4	29.8	18.4	15.8	9.8	6.0	3.7	10.7	30.4	3.7	16.3
－	水温	－	℃	15.1	17.6	20.2	23.7	28.3	27.5	23.4	17.9	12.4	9.0	7.6	8.9	28.3	7.6	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.087	0.49	0.39	0.46	0.15	0.54	0.53	0.69	0.79	0.82	0.97	1.1	1.1	0.087	0.58
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.009	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.022	－	－	0.006	－	－	0.007	0.022	0.006	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.003	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.9	7.4	8.2	7.8	10	9.9	10	11	10	12	12	9.5	12	4.9	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	<0.2	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	6.8	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.54	0.36	0.57	0.20	0.50	0.39	0.51	0.44	0.37	0.43	0.41	0.57	0.20	0.42

＜：未満を表します。

④津口浄水場　管理棟

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月5日												最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.2												13.2	13.2	13.2
－	水温	－	℃	13.0												13.0	13.0	13.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0												－	－	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性												－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－												－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－												－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－												－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－												－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35												－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－												－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－												－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－												－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－												－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－												－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－												－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－												－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－												－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－												－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－												－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－												－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－												－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－												－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－												－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－												－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－												－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－												－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－												－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－												－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－												－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－												－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－												－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－												－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12												－	－	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－												－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－												－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－												－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－												－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－												－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－												－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－												－	－	－
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2												－	－	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7												－	－	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし												－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし												－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5												－	－	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1												－	－	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28												－	－	0.28

<：未満を表します。

⑤津口浄水場　垰水源

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月6日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	18.7	20.0	25.3	28.8	26.9	17.5	15.7	9.2	2.2	2.8	4.6	28.8	2.2	13.9
－	水温	－	℃	13.8	14.5	15.3	16.3	17.3	17.5	15.9	14.9	13.0	10.1	11.7	12.0	17.5	10.1	14.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.20	0.17	0.15	0.13	0.20	0.41	0.73	0.84	0.76	0.54	0.39	0.84	0.13	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.0	4.2	4.2	4.1	4.0	4.3	5.2	6.2	6.3	6.6	5.7	4.8	6.6	4.0	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.34	0.18	0.25	0.34	0.37	0.33	0.25	0.40	0.50	0.92	0.37	0.92	0.18	0.38

＜：未満を表します。

⑥水の別飲料水供給施設　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月8日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月5日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月4日	2月 2月2日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.5	22.6	19.5	24.8	30.6	28.6	17.3	16.5	8.6	5.8	3.3	8.7	30.6	3.3	15.6
－	水温	－	℃	12.2	15.1	18.0	21.7	25.9	25.0	21.6	16.5	11.0	8.5	7.4	7.8	25.9	7.4	15.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.31	0.31	0.27	0.064	0.16	0.18	0.061	0.087	0.28	0.32	0.38	0.38	0.061	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	0.14	－	－	0.17	－	－	0.10	0.17	<0.08	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.22	－	－	0.57	－	－	0.30	－	－	0.16	0.57	0.16	0.31
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.034	－	－	0.036	－	－	0.020	－	－	0.012	0.036	0.012	0.026
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	<0.002	－	－	0.008	－	－	0.009	0.014	<0.002	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.039	－	－	0.048	－	－	0.030	－	－	0.016	0.048	0.016	0.033
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.018	－	－	0.010	－	－	0.009	0.020	0.009	0.014
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.038	－	－	0.10	－	－	0.008	0.10	0.008	0.042
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	7.4	7.5	7.8	8.1	8.7	8.9	7.6	7.7	9.9	11	10	11	6.9	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000005
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	1.1
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.2	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.0	7.0	7.1	7.6	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.23	0.22	0.21	0.22	0.11	0.11	0.12	0.38	0.45	0.41	0.40	0.49	0.49	0.11	0.28

＜：未満を表します。

⑦大見浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月8日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月6日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.7	23.8	20.5	26.1	33.2	29.3	20.5	15.1	9.8	5.5	4.8	4.8	33.2	4.8	16.3
－	水温	－	℃	15.2	18.0	20.0	23.3	28.0	26.8	23.0	17.7	11.8	9.8	8.5	9.5	28.0	8.5	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.68	0.75	0.76	0.75	0.84	0.82	0.87	0.82	0.79	0.82	0.80	0.78	0.87	0.68	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.40	－	－	0.41	－	－	0.45	－	－	0.42	0.45	0.40	0.42
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	0.07	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	7.3	7.0	7.3	7.4	7.4	7.9	7.4	7.2	7.7	7.4	7.5	7.9	7.0	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	84	－	－	86	－	－	85	－	－	85	86	84	85
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	140	－	－	150	－	－	140	－	－	150	150	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.18	0.25	0.27	0.32	0.35	0.24	0.15	0.35	0.37	0.37	0.35	0.37	0.15	0.29

＜：未満を表します。

⑧小国浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月6日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.1	24.8	21.8	26.1	31.5	29.6	17.1	15.7	9.3	3.6	3.6	4.8	31.5	3.6	15.8
－	水温	－	℃	15.7	19.8	20.4	25.6	30.6	29.3	24.1	18.3	10.2	8.5	7.7	8.5	30.6	7.7	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.34	0.96	0.78	0.85	0.18	0.56	0.31	0.39	0.61	0.82	1.0	1.3	1.3	0.18	0.68
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.17	－	－	0.17	－	－	0.10	0.17	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.24	－	－	0.10	－	－	<0.06	0.24	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.001	0.004	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.004	0.014	0.004	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	0.006	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	14	12	12	15	17	17	21	18	16	17	14	21	12	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.1	0.9	1.0	1.2	1.4	1.0	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	1.4	0.7	1.1
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.0	0.7	0.8	1.6	1.3	1.4	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	1.6	0.7	1.0
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.89	0.47	0.92	0.63	0.49	0.52	0.50	0.51	0.71	0.65	0.70	0.69	0.92	0.47	0.64

＜：未満を表します。

⑨津田浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月6日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.8	22.1	24.0	26.4	33.9	30.6	17.5	15.2	7.7	6.5	3.5	4.8	33.9	3.5	16.1
－	水温	－	℃	15.6	19.2	21.1	25.6	30.9	29.1	22.5	16.5	10.9	8.9	6.9	8.1	30.9	6.9	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.25	0.21	0.21	0.047	0.11	0.14	0.065	0.090	0.27	0.32	0.39	0.39	0.047	0.20
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.27	－	－	0.12	－	－	0.08	0.27	0.07	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.008	－	－	0.006	0.009	0.004	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	7.1	7.0	6.9	6.6	7.2	5.8	5.7	5.2	6.5	6.3	5.9	7.9	5.2	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	7.1	7.2	7.0	7.3	7.4	7.4	6.7	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.31	0.48	0.34	0.24	0.39	0.47	0.65	0.36	0.44	0.52	0.48	0.65	0.24	0.42

＜：未満を表します。

⑩黒淵浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月12日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月6日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月7日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.7	23.9	22.6	25.4	32.6	28.2	17.6	16.4	9.8	4.8	4.2	9.8	32.6	4.2	16.4
－	水温	－	℃	14.0	17.0	19.9	25.1	28.3	27.9	24.2	18.0	11.4	8.6	7.0	8.2	28.3	7.0	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.32	0.33	0.33	0.13	0.23	0.22	0.075	0.090	0.29	0.34	0.38	0.38	0.075	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.17	－	－	0.34	－	－	0.39	－	－	0.43	0.43	0.17	0.33
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.005	0.008	0.005	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.2	8.2	8.6	8.3	8.5	9.5	9.2	8.7	10	10	9.4	10	8.2	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.74	0.71	0.78	0.71	0.45	0.54	0.62	0.42	0.44	0.53	0.58	0.78	0.42	0.58

＜：未満を表します。

１７

神石高原町簡易水道事業

①四日市地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月9日	9月 9月8日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月8日	1月 1月18日	2月 2月6日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	13.2	19.6	24.8	26.4	24.0	17.5	15.0	9.1	6.7	4.0	6.5	26.4	4.0	13.9
－	水温	－	℃	15.1	17.3	20.6	24.2	28.4	25.0	22.1	18.0	9.9	5.9	7.6	7.5	28.4	5.9	15.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.99	1.1	0.88	0.91	0.84	0.74	0.78	0.81	0.79	0.83	0.94	1.1	1.1	0.74	0.89
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.4	5.5	5.4	5.8	5.5	6.0	6.5	6.4	6.8	7.8	7.3	7.8	5.4	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	93	－	－	88	－	－	95	－	－	110	－	110	88	97
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	130	－	－	130	－	－	130	－	－	160	－	160	130	140
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	8.1	7.8	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	8.1	7.6	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.51	0.43	0.62	0.78	0.48	0.72	0.74	0.67	0.57	0.50	0.55	0.78	0.48	0.60

<：未満を表します。

②小畠地区簡水　河原郷浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.1	17.1	19.5	24.6	29.0	25.4	21.2	16.8	9.7	4.3	7.4	8.5	29.0	4.3	15.7
－	水温	－	℃	12.5	15.0	16.9	19.9	24.0	23.2	20.8	16.9	12.3	9.4	8.6	8.2	24.0	8.2	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.80	0.87	1.2	0.33	0.35	0.29	0.30	0.36	0.50	0.61	0.71	1.2	0.29	0.62
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.13	－	－	0.17	－	－	0.10	－	0.17	0.08	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	7.2	6.6	6.7	5.3	5.0	5.0	5.1	5.2	7.6	7.4	7.1	8.3	5.0	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	<0.2	0.2	0.3	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	6.6	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.64	0.58	0.37	0.44	0.45	0.48	0.50	0.22	0.38	0.44	0.38	0.64	0.22	0.43

<：未満を表します。

②小畠地区簡水　小畠浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.4	17.5	19.4	24.7	32.9	25.8	21.4	16.9	9.9	4.2	7.4	8.4	32.9	4.2	16.3
－	水温	－	℃	13.4	16.0	18.1	20.7	27.8	24.9	21.0	15.2	12.0	6.9	7.1	7.3	27.8	6.9	15.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.23	0.22	0.13	0.16	0.22	0.14	0.12	0.15	0.11	0.17	0.21	0.19	0.23	0.11	0.17
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.008	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	4.5	4.3	4.2	4.6	4.5	4.9	5.1	6.2	6.2	6.2	6.1	6.2	4.2	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	6.9	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.44	0.42	0.40	0.16	0.34	0.36	0.47	0.39	0.39	0.42	0.32	0.47	0.16	0.38

<：未満を表します。

③小畠地区簡水　光信浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.1	18.0	19.6	25.0	32.8	26.0	21.5	18.9	11.0	4.6	7.6	9.0	32.8	4.6	16.6
－	水温	－	℃	13.4	14.9	16.2	16.8	18.8	18.3	17.6	15.3	13.0	11.5	10.1	10.3	18.8	10.1	14.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.06	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.3	5.8	6.0	5.9	5.9	5.7	5.9	5.7	5.8	6.1	6.1	6.6	6.6	5.7	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	98	－	－	100	－	110	98	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	7.0	6.9	6.7	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.48	0.36	0.72	0.60	0.52	0.42	0.42	0.38	0.34	0.30	0.35	0.72	0.30	0.45

＜：未満を表します。

④小畠地区簡水　大上浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.3	18.2	19.5	24.5	28.4	25.9	22.0	16.5	9.6	4.1	7.5	9.2	28.4	4.1	15.9
－	水温	－	℃	13.8	15.1	16.0	16.6	18.0	17.6	16.8	15.2	13.5	12.7	12.4	12.5	18.0	12.4	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.5	7.4	7.6	7.0	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	99	－	－	110	－	－	97	－	－	110	－	110	97	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.4	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.66	0.58	0.75	0.53	0.70	0.72	0.41	0.37	0.54	0.39	0.46	0.75	0.37	0.56

<：未満を表します。

⑤高蓋地区簡水　高蓋浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	18.5	19.0	26.4	32.6	26.3	22.7	19.5	10.4	4.4	7.9	8.7	32.6	4.4	16.8
－	水温	－	℃	14.0	16.7	19.4	22.5	28.6	26.5	22.1	15.9	10.1	7.2	8.8	8.5	28.6	7.2	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.57	0.59	0.58	0.57	0.56	0.22	0.55	0.57	0.57	0.55	0.59	0.59	0.22	0.54
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.06	－	－	0.08	－	－	0.08	－	－	0.10	－	0.10	0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	5.1	5.2	5.1	5.2	5.1	4.5	5.1	5.3	5.6	5.4	5.3	5.6	4.5	5.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	87
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.7	<0.2	<0.2	0.8	0.8	<0.2	0.8	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	7.6	6.6	6.4	6.6	6.7	6.5	7.6	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.66	0.20	0.15	0.62	0.19	0.11	0.28	0.25	0.31	0.49	0.39	0.66	0.11	0.33

<：未満を表します。

⑥高蓋地区簡水　花屋谷浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.4	18.0	18.9	23.7	29.1	26.1	22.2	16.7	11.2	4.0	7.6	9.0	29.1	4.0	16.0
－	水温	－	℃	14.2	14.4	15.4	15.4	19.3	15.8	16.2	13.8	14.5	14.6	11.5	11.9	19.3	11.5	14.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.54	0.55	0.57	0.59	0.59	0.59	0.54	0.57
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.07	－	－	0.09	－	－	0.11	－	0.11	0.07	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.1	5.1	5.2	5.1	5.1	5.2	5.1	5.3	5.8	5.6	5.3	5.8	5.1	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	87
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.6	6.6	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.6	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.72	0.54	0.32	0.43	0.45	0.35	0.26	0.54	0.55	0.94	0.67	0.60	0.94	0.26	0.53

<：未満を表します。

⑥来見地区簡水　高下田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月17日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月7日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.7	27.0	19.0	24.5	32.5	26.5	16.7	12.5	11.0	4.2	6.8	8.8	32.5	4.2	16.1
－	水温	－	℃	12.2	14.5	16.8	18.6	23.2	22.9	20.0	17.4	12.6	9.8	8.3	9.0	23.2	8.3	14.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.078	0.14	0.065	0.031	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.073	0.14	<0.025	0.032
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.16	－	－	0.14	－	－	0.11	－	－	0.16	－	0.16	0.11	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.008	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	5.8	5.3	5.3	5.3	4.8	5.4	5.2	5.3	5.1	5.1	5.3	5.8	4.8	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	100	－	－	97	－	110	97	100
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	170	－	－	180	－	－	170	－	－	170	－	180	170	170
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.10	0.42	0.32	0.31	0.24	0.32	0.18	0.32	0.78	0.26	0.33	0.29	0.78	0.10	0.32

＜：未満を表します。

⑦来見地区簡水　井関浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	19.1	19.1	25.1	28.6	26.3	20.5	15.4	8.3	4.5	7.6	5.9	28.6	4.5	15.5
－	水温	－	℃	14.0	17.6	19.7	22.0	27.6	26.2	22.4	18.3	12.0	8.9	7.7	9.8	27.6	7.7	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.14	0.076	0.074	0.059	0.087	0.11	0.15	0.27	0.14	0.098	0.23	0.13	0.27	0.059	0.13
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	－	0.13	－	－	0.17	－	－	0.12	－	0.17	0.07	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	0.006	0.004	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.014	－	－	0.013	－	－	0.008	－	0.014	0.007	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	6.9	6.7	6.1	6.8	6.7	6.6	8.0	7.3	6.3	8.0	6.9	8.3	6.1	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	40	－	－	50	－	－	36	－	－	50	－	50	36	44
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	78	－	－	100	－	－	72	－	－	110	－	110	72	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.9	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.18	0.18	0.21	0.26	0.19	0.12	0.26	0.61	0.35	0.40	0.55	0.61	0.12	0.31

＜：未満を表します。

⑨来見地区簡水　時安浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.7	17.8	19.1	23.4	26.3	26.6	18.8	11.4	3.9	3.4	7.1	5.9	26.6	3.4	14.3
－	水温	－	℃	12.6	15.3	17.8	20.1	24.5	23.5	19.5	13.6	7.5	5.5	5.0	6.5	24.5	5.0	13.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.63	0.46	0.46	0.51	0.28	0.41	0.43	0.47	0.44	0.49	0.56	0.68	0.68	0.28	0.49
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.07	－	0.17	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	4.0	8.7	8.5	8.3	8.6	8.7	8.3	7.7	7.5	7.1	7.8	8.7	4.0	7.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.2	7.2	7.5	7.4	7.1	7.5	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	0.6	0.7	0.9	0.5	1.0	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.46	0.44	0.58	0.72	0.70	0.78	0.55	0.42	0.62	0.65	0.33	0.78	0.33	0.56

＜：未満を表します。

⑨来見地区簡水　時安谷水源（予備水源）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月12日	5月 5月15日	6月 6月1日	7月 7月3日	8月 8月3日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月1日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.6	18.0	19.0	23.2	26.7	26.4	19.2	17.6	9.5	3.5	7.0	5.5	26.7	3.5	15.9
－	水温	－	℃	14.5	16.4	18.7	17.0	22.4	23.3	18.1	16.3	14.8	14.4	9.0	13.7	23.3	9.0	16.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.5	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.6	1.6	1.9	1.5	1.7
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.1	4.2	4.1	3.4	3.5	3.8	4.2	4.2	4.7	4.8	4.9	5.1	5.1	3.4	4.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.16	0.10	0.34	0.28	0.55	0.32	0.35	0.16	0.24	0.23	0.22	0.49	0.55	0.10	0.29

＜：未満を表します。

⑩永野北地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月5日	7月 7月5日	8月 8月8日	9月 9月11日	10月 10月5日	11月 11月7日	12月 12月7日	1月 1月16日	2月 2月5日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.5	20.7	20.4	21.4	26.7	25.5	18.9	16.9	7.8	4.0	1.5	4.8	26.7	1.5	14.4
－	水温	－	℃	13.0	13.9	16.8	18.0	22.1	21.6	19.3	15.2	10.0	8.1	6.9	8.1	22.1	6.9	13.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.8	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	2.2	2.7	2.6	2.7	1.4	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.19	－	－	0.16	－	－	0.22	－	－	<0.06	0.22	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.008	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.013	－	－	0.003	－	－	0.007	0.014	0.003	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.003	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.033	－	－	0.041	－	－	0.039	－	－	0.095	0.095	0.033	0.052
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	11	8.3	9.1	7.4	7.6	7.5	7.8	6.8	6.9	10	8.9	11	6.8	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	130	－	－	160	－	－	150	－	－	160	160	130	150
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	200	－	－	200	－	－	190	－	－	210	210	190	200
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	<0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	8.1	8.0	7.7	8.1	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.30	0.32	0.21	0.39	0.56	0.32	0.16	0.49	0.11	0.32	0.38	0.56	0.11	0.32

<：未満を表します。

⑫野呂谷地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月9日	9月 9月8日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月8日	1月 1月18日	2月 2月6日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.0	12.7	18.9	25.6	26.5	22.0	17.1	13.8	8.5	7.3	4.2	5.4	26.5	4.2	14.0
－	水温	－	℃	13.5	15.3	17.5	19.5	23.3	21.2	18.5	16.8	11.8	9.3	8.4	8.7	23.3	8.4	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.49	0.31	0.41	0.17	0.27	0.28	0.18	0.24	0.19	0.68	0.75	0.75	0.17	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.2	5.0	4.2	4.0	4.4	4.7	4.9	4.9	4.5	4.8	4.5	4.6	5.0	4.0	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	96	－	－	100	－	－	100	－	－	110	－	110	96	100
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	140	－	－	140	－	－	130	－	－	150	－	150	130	140
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	8.2	8.0	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2	7.8	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.28	0.34	0.27	0.26	0.42	0.38	0.39	0.38	0.66	0.46	0.33	0.66	0.26	0.37

＜：未満を表します。

⑬油木地区簡水　市場浄水場　浄水

シアン化物イオン及び塩

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月5日	7月 7月5日	8月 8月8日	9月 9月11日	10月 10月5日	11月 11月7日	12月 12月7日	1月 1月16日	2月 2月5日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.3	17.5	21.5	22.4	26.3	23.6	18.7	15.4	8.0	1.2	0.8	3.8	26.3	0.8	13.7
－	水温	－	℃	12.8	13.8	17.1	21.7	25.1	23.0	18.5	15.1	6.2	4.1	4.4	5.3	25.1	4.1	13.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.34	0.32	0.24	0.27	0.23	0.15	0.14	0.10	0.15	0.24	0.43	0.45	0.45	0.10	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	0.17	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	7.7	7.0	7.1	8.2	8.1	9.9	11	11	13	20	12	20	7.0	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	1.0	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.3	7.3	7.1	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.1	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	1.2	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.22	0.44	0.28	0.41	0.19	0.10	0.55	0.55	0.30	0.42	0.45	0.19	0.55	0.10	0.34

＜：未満を表します。

⑭油木地区簡水　西油木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月5日	7月 7月5日	8月 8月8日	9月 9月11日	10月 10月5日	11月 11月7日	12月 12月7日	1月 1月16日	2月 2月5日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	20.1	23.1	22.3	26.6	24.5	18.5	16.8	9.4	3.2	0.7	5.0	26.6	0.7	14.6
－	水温	－	℃	16.0	16.2	16.8	17.6	18.1	21.0	18.5	15.3	15.1	14.4	12.8	14.2	21.0	12.8	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	22	24	22	22	21	21	20	19	18	17	18	20	24	17	20
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	130	－	－	130	－	－	120	－	－	120	－	130	120	130
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.7	7.7	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.25	0.62	0.45	0.55	0.51	0.54	0.60	0.71	0.91	1.1	1.0	1.1	0.25	0.64

＜：未満を表します。

⑮小吹地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月9日	9月 9月8日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月8日	1月 1月18日	2月 2月6日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.0	10.8	18.6	24.1	25.5	20.9	16.7	12.2	9.0	7.0	3.3	5.8	25.5	3.3	13.0
－	水温	－	℃	14.1	15.1	18.1	20.8	25.4	24.5	19.5	17.5	10.8	7.5	6.8	7.8	25.4	6.8	15.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.92	0.90	0.68	0.59	0.27	0.21	0.57	0.25	0.70	0.054	0.053	0.059	0.92	0.053	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.28	0.29	0.14	0.30	<0.08	0.37	0.37	0.36	0.37	<0.08	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.15	－	－	0.16	－	－	0.12	－	－	0.14	－	0.16	0.12	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.013	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	0.013	<0.001	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.022	－	－	0.010	－	－	<0.001	－	0.022	<0.001	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	11	9.1	8.2	7.5	7.2	9.2	7.8	9.9	6.9	6.5	6.5	11	6.5	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	31	－	－	56	－	－	62	－	－	62	－	62	31	53
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	69	－	－	110	－	－	120	－	－	130	－	130	69	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	<0.2	0.4	<0.2	0.6	<0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.4	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.45	0.26	0.58	0.55	0.48	0.58	0.57	0.51	0.47	0.45	0.48	0.58	0.26	0.49

＜：未満を表します。

⑯安田地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月9日	9月 9月8日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月8日	1月 1月18日	2月 2月6日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.5	14.0	19.7	25.8	26.8	24.0	17.6	16.4	9.5	6.5	4.6	6.0	26.8	4.6	14.8
－	水温	－	℃	15.5	16.0	20.9	24.8	28.0	25.0	21.0	17.2	9.7	6.3	5.6	7.1	28.0	5.6	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.005	－	0.005	0.005	0.005
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.22	0.23	0.20	0.20	0.17	0.18	0.19	0.17	0.15	0.18	0.23	0.24	0.24	0.15	0.20
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.07	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.008	0.002	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.017	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.017	0.006	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	6.7	5.3	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5	5.3	5.5	5.1	5.4	6.7	5.1	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	61	－	－	55	－	－	58	－	－	53	－	61	53	57
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	100	－	－	98	－	－	93	－	110	93	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.68	0.72	0.73	0.68	0.54	0.86	0.78	0.79	0.89	1.0	0.54	0.62	1.0	0.54	0.74

<：未満を表します。

⑰近田花済地区簡易水道　近田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月9日	9月 9月8日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月8日	1月 1月18日	2月 2月6日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	11.6	18.3	25.8	25.8	21.5	17.2	15.4	10.5	7.1	4.4	6.0	25.8	4.4	14.0
－	水温	－	℃	13.5	14.8	17.5	21.1	23.5	23.1	19.6	16.1	9.8	6.4	5.8	7.0	23.5	5.8	14.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.97	0.73	0.71	0.66	0.71	0.66	1.0	0.93	0.76	0.88	1.3	1.2	1.3	0.66	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.17	－	－	0.10	－	0.17	0.10	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.006	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.008	－	0.011	0.008	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	9.2	8.5	8.2	9.6	8.7	10	10	10	11	11	9.4	11	8.2	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.8	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.1	7.1	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.32	0.41	0.61	0.51	0.46	0.52	0.39	0.68	0.68	0.56	0.70	0.70	0.32	0.53

<：未満を表します。

⑱近田花済地区簡易水道　花済浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月9日	9月 9月11日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月8日	1月 1月18日	2月 2月6日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.7	12.1	18.8	25.1	26.0	25.7	16.9	12.9	8.4	6.9	4.2	6.3	26.0	4.2	14.1
－	水温	－	℃	13.8	15.7	18.5	22.3	25.8	24.0	18.3	16.0	9.6	6.7	5.9	6.8	25.8	5.9	14.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.003
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.95	0.81	0.64	0.67	0.64	0.63	0.71	0.78	0.72	0.92	1.1	1.1	1.1	0.63	0.81
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.54	－	－	0.60	－	－	0.20	－	－	0.11	－	0.60	0.11	0.36
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.012	0.005	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.031	－	－	0.018	－	－	0.013	－	0.031	0.013	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	－	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	9.3	9.2	10	10	10	11	10	12	11	10	12	9.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	1.2	0.8	1.0	1.4	0.9	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.41	0.42	0.45	0.20	0.21	0.37	0.54	0.69	0.63	0.68	0.56	0.69	0.20	0.47

＜：未満を表します。

⑲東南油木地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月8日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月9日	9月 9月8日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月8日	1月 1月18日	2月 2月6日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.0	13.7	19.2	26.5	26.8	24.0	17.5	16.5	10.7	7.2	6.1	5.9	26.8	5.9	15.1
－	水温	－	℃	15.3	16.0	16.8	18.1	18.7	18.5	16.3	15.8	12.5	11.8	11.4	11.8	18.7	11.4	15.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.99	0.99	0.98	0.99	1.2	0.98	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	8.0	6.8	6.8	7.0	6.9	7.1	7.1	6.7	7.0	6.7	6.7	8.0	6.7	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	100	－	－	100	－	－	110	－	110	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.4	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.31	0.34	0.40	0.32	0.36	0.36	0.44	0.39	0.48	0.44	0.37	0.48	0.31	0.38

<：未満を表します。

第２部

工業用水定期水質検査結果

①瀬野川浄水場工業用水

採水年月日	R5.04.17	R5.05.23	R5.06.19	R5.07.18	R5.08.21	R5.09.19	R5.10.16	R5.11.20	R5.12.18	R6.01.22	R6.02.19	R6.03.18	最高	最低	平均
前日天候	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨			
天候	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇			
気温	16.1	23.3	28.5	30.8	33.2	30.5	21.4	17.2	5.2	8.0	12.2	10.5	33.2	5.2	19.7
水温	15.4	19.9	23.7	24.8	27.1	25.9	19.3	13.0	11.2	9.1	8.9	10.7	27.1	8.9	17.4
濁度	1.9	1.5	2.6	1.5	0.8	1.0	0.6	0.6	1.1	0.3	0.8	0.8	2.6	0.3	1.1
pH値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.0	7.2	7.3	7.6	7.0	7.4
アルカリ度	15	16	19	17	19	20	19	20	22	13	12	15	22	12	17
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	19	18	20	18	20	21	20	20	25	19	15	19	25	15	20
蒸発残留物	63	54	68	59	58	60	54	50	66	61	52	48	68	48	58
塩化物イオン	7.9	9.1	7.9	6.8	6.8	7.0	7.6	8.4	8.7	11	8.9	8.6	11	6.8	8.2
鉄及びその化合物	0.09	0.06	0.04	0.07	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.09	<0.03	0.04
アルミニウム及びその化合物	0.38	0.33	0.22	0.25	0.21	0.19	0.19	0.25	0.34	0.19	0.45	0.36	0.45	0.19	0.28

②温品浄水場工業用水

採水年月日	R5.04.17	R5.05.23	R5.06.19	R5.07.18	R5.08.21	R5.09.19	R5.10.16	R5.11.20	R5.12.18	R6.01.22	R6.02.19	R6.03.18	最高	最低	平均
前日天候	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨			
天候	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇			
気温	15.5	23.2	30.5	29.3	32.4	29.8	21.3	16.8	3.1	6.7	10.5	10.6	32.4	3.1	19.1
水温	13.2	18.9	21.7	23.4	27.0	26.0	19.4	12.6	10.0	8.2	8.3	10.2	27.0	8.2	16.6
濁度	1.9	1.5	1.5	1.2	0.7	1.3	0.9	0.7	1.0	3.2	0.8	0.7	3.2	0.7	1.3
pH値	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.2	7.4	7.5	7.1	7.3
アルカリ度	16	15	20	17	20	21	20	21	23	12	13	16	23	12	18
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	16	16	20	17	21	22	22	22	26	16	16	19	26	16	19
蒸発残留物	61	50	59	52	56	61	57	59	64	54	47	44	64	44	55
塩化物イオン	6.8	7.4	6.4	6.0	6.8	6.6	7.1	8.2	8.2	7.7	8.1	7.8	8.2	6.0	7.3
鉄及びその化合物	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.11	0.09	0.06	0.05	0.16	0.03	0.03	0.16	0.03	0.07
アルミニウム及びその化合物	0.11	0.06	0.06	0.09	0.04	0.09	0.04	0.04	0.06	0.24	0.04	0.03	0.24	0.03	0.07

③田口浄水場工業用水

採水年月日	R5.04.19	R5.05.25	R5.06.21	R5.07.20	R5.08.23	R5.09.21	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.20	R6.01.24	R6.02.21	R6.03.21	最高	最低	平均
前日天候	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	雪	雨	曇			
天候	曇	晴	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇			
気温	20.2	20.7	24.0	29.3	26.0	27.8	13.2	11.9	7.4	0.9	10.0	6.4	29.3	0.9	16.5
水温	16.9	20.9	24.3	25.8	29.4	28.3	21.0	13.7	10.1	7.9	10.2	11.0	29.4	7.9	18.3
濁度	2.7	3.9	2.7	3.5	5.8	5.5	7.9	4.0	1.6	3.5	2.0	1.7	7.9	1.6	3.7
pH値	7.2	7.2	7.1	7.0	7.4	7.4	7.5	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.5	7.0	7.2
アルカリ度	35	29	35	28	35	34	37	38	32	30	30	32	38	28	33
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	37	31	35	27	35	36	39	39	40	38	40	41	41	27	37
蒸発残留物	100	76	90	68	86	96	100	92	98	100	110	96	110	68	93
塩化物イオン	10	6.4	6.4	3.9	6.5	9.1	10	11	15	14	15	12	15	3.9	9.9
鉄及びその化合物	0.24	0.24	0.26	0.27	0.33	0.26	0.31	0.31	0.16	0.22	0.10	0.16	0.33	0.10	0.24
アルミニウム及びその化合物	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.59	0.80	0.67	0.51	0.32	0.71	0.12	0.80	0.12	0.37

④本郷浄水場工業用水

採水年月日	R5.04.03	R5.05.08	R5.06.05	R5.07.03	R5.08.01	R5.09.04	R5.10.02	R5.11.06	R5.12.04	R6.01.09	R6.02.05	R6.03.04	最高	最低	平均
前日天候	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴			
天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴			
気温	16.0	16.4	21.8	25.2	31.3	31.3	22.2	19.8	9.0	1.5	4.5	6.5	31.3	1.5	17.1
水温	12.0	15.0	18.0	21.0	26.0	25.5	20.0	17.6	8.0	4.0	7.0	6.0	26.0	4.0	15.0
濁度	2.4	4.7	1.3	1.9	2.7	1.7	1.5	1.5	0.6	0.9	2.8	2.3	4.7	0.6	2.0
pH値	7.4	6.8	7.0	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	6.8	7.3
アルカリ度	34	14	25	19	35	34	35	34	33	34	27	29	35	14	29
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	31	18	24	21	32	33	33	32	33	32	30	30	33	18	29
蒸発残留物	74	60	63	74	76	82	84	74	83	87	88	86	88	60	78
塩化物イオン	8.0	7.2	6.8	6.1	5.3	5.7	6.7	7.3	8.3	9.1	18	6.5	18	5.3	7.9
鉄及びその化合物	0.17	0.20	0.07	0.11	0.16	0.12	0.10	0.09	0.06	0.07	0.14	0.15	0.20	0.06	0.12
アルミニウム及びその化合物	0.13	0.73	0.47	0.67	0.31	0.09	0.07	0.06	0.04	0.05	0.38	0.16	0.73	0.04	0.26

第３部
その他

1 特定事業場排水等検査結果

※瀬野川浄水場総合排水口2は欠測

瀬野川浄水場　総合排水口1

採水年月日	R5.04.17	R5.06.19	R5.08.21	R5.10.16	R5.12.18	R6.02.19	最高	最低	平均
前日天候	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
当日天候	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	16.1	28.5	33.2	21.4	5.7	12.2	33.2	5.7	19.5
水温	15.6	22.3	25.3	20.0	12.7	10.5	25.3	10.5	17.7
カドミウム及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
シアン化合物	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	<0.04			<0.04			<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ほう素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	<0.1			0.1			0.1	<0.1	<0.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.6			1.1			1.1	0.6	0.9
1,4-ジオキサン	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
水素イオン濃度	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4
生物化学的酸素要求量	0.7	1.0	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	0.7	0.9
化学的酸素要求量	0.7	1.5	1.3	1.9	2.4	2.1	2.4	0.7	1.7
浮遊物質量	1	1	1	<1	1	1	1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類含有量	<0.2						<0.2	<0.2	<0.2
銅含有量	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛含有量	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄含有量	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
クロム含有量	<0.04						<0.04	<0.04	<0.04
大腸菌群数	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
窒素含有量	0.8	1.0	0.8	1.4	2.2	1.9	2.2	0.8	1.4
リン含有量	<0.05	0.11	0.08	0.08	0.13	0.09	0.13	<0.05	0.08

瀬野川浄水場　汚濁負荷量(kg/日)

採水年月日	R5.08.22	R6.2.27
化学的酸素要求量	0.08	0.20
窒素含有量	0.07	0.15
リン含有量	0.006	0.013

温品浄水場　総合排水

採水年月日	R5.04.17	R5.06.19	R5.08.21	R5.12.18	R6.02.19	最高	最低	平均
前日天候	雨	晴	晴	曇	晴			
天候	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	15.5	29.3	33.3	3.1	10.5	33.3	3.1	18.3
水温	16.6	22.8	27.3	14.8	14.5	27.3	14.5	19.2
ほう素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

白ヶ瀬浄水場　総合排水

採水年月日	R5.04.10	R5.06.12	R5.08.07	R5.10.10	R5.12.11	R6.02.13	最高	最低	平均
前日天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴			
天候	晴	曇	雨	晴	曇	晴			
気温	13.4	25.2	27.0	19.8	13.4	8.6	27.0	8.6	17.9
水温	12.8	19.4	26.5	21.9	11.8	6.8	26.5	6.8	16.5
ほう素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

本郷浄水場　総合排水

採水年月日	R5.04.03	R5.07.03	R5.10.02	R6.01.09	最高	最低	平均
前日天候	晴	雨	晴	晴			
当日天候	晴	雨	晴	晴			
気温	16.0	24.5	22.2	1.5	24.5	1.5	16.1
水温	14.0	23.0	21.0	9.0	23.0	9.0	16.8
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
水銀及びアルキル水銀その他の水	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水素イオン濃度	8.0	7.5	7.9	7.7	8.0	7.5	7.8
生物化学的酸素要求量	2.0	0.9	0.9	0.9	2.0	0.9	1.2
化学的酸素要求量	2.0	2.0	1.7	1.9	2.0	1.7	1.9
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

宮浦浄水場　総合排水

採水年月日	R6.02.05
前日天候	雨
天候	雨
気温	5.0
水温	8.2
水素イオン濃度	7.6
生物化学的酸素要求量	0.6
化学的酸素要求量	1.6
浮遊物質量	<1
大腸菌群数	<30
窒素含有量	1.4
リン含有量	<0.05

2 最終処分場検査結果

①最終処分場放流水

採水年月日	R5.04.05	R5.05.17	R5.06.07	R5.07.05	R5.08.08	R5.09.06	R5.10.11	R5.11.08	R5.12.06	R6.01.10	R6.02.15	R6.03.06	最高	最低	平均
前日天候	晴	晴	雨	曇	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨			
天候	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
気温	12.0	25.1	22.2	23.5	24.2	23.5	17.6	13.1	9.8	5.3	11.0	6.1	25.1	6.10	16.1
水温	12.9	14.1	19.1	14.8	14.5	14.8	14.6	14.4	12.7	11.9	13.0	13.1	19.1	11.9	14.2
カドミウム及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
シアン化合物					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素及びその化合物					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ほう素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物					1.4						2.0		2.0	1.4	1.7
1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
水素イオン濃度	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.7	6.8	6.7	6.4	6.7	6.0	6.25
生物化学的酸素要求量	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.9	0.5	0.2	0.7	0.3	1.1	0.2	0.4
化学的酸素要求量	0.4	0.9	0.6	1.2	0.7	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	<0.4	0.6
浮遊物質量	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量					<0.5						<0.5		<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類含有量					<0.2						<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
銅含有量					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛含有量					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄含有量					0.1						<0.1		0.1	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量					0.1						<0.1		0.1	<0.1	<0.1
クロム含有量					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
大腸菌群数	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
窒素含有量	1.3	4.0	2.5	4.4	1.5	1.2	2.1	0.8	0.7	1.0	2.0	3.4	4.4	0.7	2.1
リン含有量	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ダイオキシン類															
臭気	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
流量	34	83	71	136	81	65	44	28	16	18	23	38	136	16	53

②地下水1

採水年月日	R5.04.05	R5.05.17	R5.06.07	R5.07.05	R5.08.08	R5.09.06	R5.10.11	R5.11.08	R5.12.06	R6.01.10	R6.02.15	R5.03.07	最高	最低	平均
前日天候	晴	晴	雨	曇	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨			
天候	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
気温	15.1	27.4	19.6	21.5	23.7	23.6	18.2	13.4	9.4	5.5	11.2	6.1	27.4	5.5	16.2
水温	13.7	13.7	16.0	13.7	14.3	14.5	14.6	14.3	14.6	14.4	13.9	10.5	16.0	10.5	14.0
アルキル水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
総水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
全シアン					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
セレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
電気伝導率	40	46	44	47	39	37	38	36	38	39	40	42	47	36	41
塩化物イオン	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
水素イオン濃度					5.6						5.8		5.8	5.6	5.7
生物化学的酸素要求量					0.2						0.3		0.3	0.2	0.3
化学的酸素要求量					0.5						0.5		0.5	0.5	0.5
浮遊物質量					3						3		3	3	3
大腸菌群数					<30						<30		<30	<30	<30
臭気					異常なし						異常なし				

③地下水2

採水年月日	R5.04.05	R5.05.17	R5.06.07	R5.07.05	R5.08.08	R5.09.06	R5.10.11	R5.11.08	R5.12.06	R6.01.10	R6.02.15	R6.03.06	最高	最低	平均
前日天候	晴	晴	雨	曇	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨			
天候	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
気温	12.0	25.1	22.2	23.5	24.2	23.5	17.6	13.1	9.8	5.3	11.0	6.5	25.1	5.3	16.2
水温	12.8	13.1	15.4	15.3	15.4	16.8	15.4	14.4	12.0	12.9	12.6	13.4	16.8	12.0	14.1
アルキル水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
総水銀					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
全シアン					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
セレン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
電気伝導率	120	130	110	92	100	160	120	110	100	110	120	130	160	92	117
塩化物イオン	3	2	2	1	3	2	3	3	3	4	3	2	4	1	3
有機リン化合物(パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る。)					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
水素イオン濃度					7.4						7.2		7.4	7.2	7.3
生物化学的酸素要求量					0.5						0.1		0.5	0.1	0.3
化学的酸素要求量					1.0						1.1		1.1	1.0	1.1
浮遊物質量					<1						8		8	<1	4
大腸菌群数					<30						<30		<30	<30	<30
臭気					異常なし						異臭なし				

④木末川

採水年月日	R5.08.08	R6.02.15
前日天候	雨	晴
天候	雨	曇
気温	26.2	9.3
水温	19.3	8.5
水素イオン濃度	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量	0.6	0.3
化学的酸素要求量	2.2	0.7
浮遊物質量	5	2
溶存酸素	8.0	<1
大腸菌群数	1	2
臭気	藻臭	藻臭
流量	34560	9000

⑤後畑川

採水年月日	R5.08.08	R6.02.15
前日天候	雨	晴
天候	雨	曇
気温	22.9	9.7
水温	14.5	8.2
水素イオン濃度	7.5	7.4
生物化学的酸素要求量	0.1	0.1
化学的酸素要求量	2.3	0.5
浮遊物質量	6	<1
溶存酸素	8.0	10
大腸菌群数	3	<1
臭気	藻臭	異常なし
流量	4320	6600

3 取水場・浄水場汚泥検査結果

採取場所・検体	戸坂取水場 天日乾燥床	瀬野川浄水場 天日乾燥床	温品浄水場 ケーキホッパー	白ヶ瀬浄水場 ケーキホッパー	本郷取水場 天日乾燥床	本郷浄水場 ケーキホッパー	埜田浄水場 ろ過池掻取	田口浄水場 天日乾燥床
採取年月日	R5.9.19	R5.11.20	R5.10.16	R5.11.13	R6.01.09	R6.01.09	R6.01.09	R5.11.06
アルキル水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水銀又はその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛又はその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
有機リン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素又はその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン又はその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
含水率	28.4	75.8	39.4	76.9	2.5	57.3	12.3	18.5
強熱減量	8.1	20.6	12.6	30.3	0.5	17.9	0.9	3.3

令和5年度　水質管理目標設定項目　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）　測定結果（ng/L）

1　総括表

	令和5年度検査実施試料総数	管理目標値に対する濃度領域別内訳		
		10%値（5ng/L）以下	20%値以下（5～10ng/L）	20%値（10ng/L）超過
竹原市水道事業	19	4	12	3
三原市水道事業	30	25	3	2
府中市水道事業	6	5	1	0
三次市水道事業	26	25	1	0
庄原市水道事業	17	16	0	1
東広島市水道事業	11	8	3	0
廿日市市水道事業	24	22	1	1
安芸高田市水道事業	25	21	2	2
江田島市水道事業	4	4	0	0
北広島町水道事業	16	16	0	0
世羅町水道事業	9	9	0	0
神石高原町水道事業	19	18	1	0
水道事業　計	206	173	24	9
広島水道用水供給事業	7	7	0	0
広島西部地域水道用水供給事業	24	24	0	0
沼田川水道用水供給事業	29	29	0	0
水道用水供給事業　計	60	60	0	0

※熊野町及び大崎上島町については全水量を広島水道用水供給事業からの受水によっているため、この検査を実施していない。

2　水道事業個表

竹原市

採水場所（試料名）	種別	測定値	採水日
①中通水源	原水	7	2023/5/10
②東上条水源	原水	6	2023/5/10
③東野水源	原水	8	2023/5/10
④上条第1水源	原水	6	2023/5/10
④上条第2水源	原水	8	2023/5/10
④成井原水	原水	7	2023/5/10
⑤末友水源	原水	7	2023/5/11
⑤地方水源	原水	12	2023/5/11
⑥宮脇水源	原水	5	2023/5/11
⑦福田水源	原水	2	2023/5/11
①中通水系給水栓	浄水	11	2023/11/14
①小梨地域交流センター	浄水	12	2023/11/15
③東野水系田万里	浄水	10	2023/11/14
③東野水系上仁賀	浄水	10	2023/11/14
③東野水系新庄	浄水	8	2023/11/15
④成井水系東向会館	浄水	10	2023/11/14
④成井水系忠海小学校	浄水	6	2023/11/15
⑤末友水系管末ドレン	浄水	4	2023/11/15
⑦福田水系管末	浄水	2	2023/11/15

三原市

採水場所（試料名）	種別	測定値	採水日
①西野浄水場（本郷系原水）	原水	3	2023/5/15
①西野浄水場（本郷系原水）	原水	4	2023/11/7
①西野浄水場（長谷系原水）	原水	4	2023/5/15
①西野浄水場（長谷系原水）	原水	6	2023/11/7
②中之町水源地取水井	原水	17	2023/5/15
②中之町水源地取水井	原水	7	2023/11/7
③片山系取水	原水	1	2023/6/6
③片山系取水	原水	＜1	2023/12/6
④新久井浄水場着水井	原水	3	2023/4/19
④新久井浄水場着水井	原水	4	2023/10/16
⑤和木浄水場第1取水井	原水	4	2023/4/19
⑤和木浄水場第1取水井	原水	4	2023/10/3
⑤和木浄水場第2取水井	原水	4	2023/4/19
⑤和木浄水場第2取水井	原水	4	2023/10/3
⑥新和木浄水場着水井	原水	2	2023/4/19
⑥新和木浄水場着水井	原水	3	2023/10/3
⑦登町浄水場取水井	原水	＜1	2024/2/6
①西野浄水場浄水	浄水	3	2023/5/15
①西野浄水場浄水	浄水	3	2023/11/7
②中之町水源地浄水	浄水	15	2023/5/15
②中之町水源地浄水	浄水	8	2023/11/7
③片山系浄水	浄水	1	2023/6/6
③片山系浄水	浄水	1	2023/12/6
④新久井浄水場浄水	浄水	＜1	2023/4/19
④新久井浄水場浄水	浄水	＜1	2023/10/16
⑤和木浄水場浄水	浄水	4	2023/4/19
⑤和木浄水場浄水	浄水	5	2023/10/3
⑥新和木浄水場浄水	浄水	3	2023/4/19
⑥新和木浄水場浄水	浄水	5	2023/10/3
⑦登町浄水場浄水	浄水	＜1	2024/2/6

府中市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①城山浄水場入口	原水	3	2023/7/13
④上下浄水場入口(上下第2水源)	原水	3	2023/9/20
②用土浄水場系給水栓	浄水	3	2023/12/14
③久佐浄水場系給水栓	浄水	2	2023/12/13
⑤清岳浄水場系給水栓	浄水	2	2023/12/13
⑥矢多田浄水場系給水栓	浄水	7	2023/12/13

三次市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①寺戸1号取水井	原水	＜1	2023/7/19
②寺戸2号取水井	原水	1	2024/1/9
③向江田浄水場(入口)	原水	2	2024/1/9
③尾越ポンプ所給水栓	浄水	＜1	2023/7/19
①河内コミュニティセンター給水栓	浄水	＜1	2023/7/19
②志和地消防団給水栓	浄水	1	2023/7/19
④君田第二分団格納庫給水栓	浄水	＜1	2024/2/8
⑤布野支所給湯室給水栓	浄水	＜1	2024/2/8
⑥作木ふるさと活性化センター川の駅給水栓	浄水	＜1	2024/2/13
⑦大津郵便局給水栓	浄水	＜1	2024/2/13
⑧上作木配水池系ドレン	浄水	＜1	2024/2/13
⑨海田原消防格納庫	浄水	2	2024/3/1
⑩丸田加圧ポンプ所	浄水	3	2024/3/1
⑪安田取水場給水栓	浄水	＜1	2024/3/1
⑫片野加圧ポンプ所	浄水	7	2024/3/1
⑬辻徳市配水池	浄水	4	2024/3/1
⑭塔ノ山配水池系給水栓	浄水	2	2024/2/6
⑮長田集会所散水栓	浄水	5	2024/2/6
⑯長沢加圧ポンプ所	浄水	2	2024/2/6
⑰旧敷名浄水場散水栓	浄水	＜1	2024/2/8
⑱下板木コミュニティセンター給水栓	浄水	＜1	2024/2/8
⑲上山三区集会所給水栓	浄水	2	2024/2/8
⑳戸野山配水池系給水栓	浄水	3	2024/2/8
㉑矢原加圧ポンプ所前ドレン	浄水	＜1	2024/2/20
㉒給食センター給水栓	浄水	3	2024/2/20
㉓個人宅前ドレン(浄水)	浄水	＜1	2024/2/8

庄原市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①布掛山浄水場(場内)	原水	＜1	2023/8/8
①布掛山浄水場(出口)	浄水	＜1	2023/8/8
②西城支所給水栓	浄水	＜1	2023/12/6
③JR平子給水栓	浄水	＜1	2023/12/6
④クロカンパーク給水栓	浄水	＜1	2023/12/6
⑤美古登給水管	浄水	＜1	2023/12/6
③川西浄水場(場内給水栓)	浄水	＜1	2023/12/18
④鯉の池浄水場(場内給水栓)	浄水	＜1	2023/12/18
⑥東城帝釈地区(帝釈公民館)	浄水	18	2023/12/18
⑥向泉浄水場(出口)	浄水	＜1	2024/1/9
⑦永田配水池系管末(別作地区)	浄水	＜1	2024/1/9
⑧木原谷配水池系管末	浄水	＜1	2024/1/9
⑨湯木配水池系管末	浄水	＜1	2024/1/9
⑩高野支所給水栓	浄水	＜1	2024/1/29
ファーマーズマーケット前ドレン	浄水	＜1	2024/1/29
⑫比和保育所給水栓	浄水	＜1	2024/1/29
⑬総領支所給水栓	浄水	＜1	2024/1/24

東広島市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
吾妻子浄水場原水	原水	8	2023/6/6
松子山浄水場原水	原水	＜1	2023/6/6
三津浄水場原水	原水	2	2023/6/14
木谷浄水場原水	原水	10	2023/6/14
失平浄水場原水	原水	2	2023/6/13
河内浄水場原水	原水	＜1	2023/6/13
下竹仁浄水場原水	原水	＜1	2023/6/5
吾妻子浄水場原水(黒瀬川系)	原水	8	2024/1/10
吾妻子浄水場原水(松阪川系)	原水	＜1	2024/1/10
吾妻子浄水場浄水	浄水	2	2024/1/10
吾妻子浄水場管末	浄水	5	2024/1/10

廿日市市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
水ノ越第1水源	原水	2	2023/7/25
水ノ越第2水源	原水	2	2023/7/25
筏津水源	原水	22	2023/7/25
池田水源	原水	7	2023/7/25
棚田水源	原水	2	2023/7/25
永原第1水源	原水	＜1	2023/10/17
永原第2水源	原水	2	2023/10/17
永原第3水源	原水	＜1	2023/10/17
永原第4水源	原水	＜1	2023/10/17
峠第1・第2水源	原水	＜1	2023/10/17
峠第3水源	原水	2	2023/10/17
峠第4水源	原水	4	2023/10/17
峠第5・第6水源	原水	3	2023/10/17
土居垣内第1水源	原水	4	2023/10/17
土居垣内第2水源	原水	＜1	2023/10/17
越峠水源	原水	2	2023/10/17
津田第1水源	原水	＜1	2023/10/16
津田第2水源	原水	4	2023/10/16
津田第3水源	原水	2	2023/10/16
津田第4水源	原水	＜1	2023/10/16
津田第5水源	原水	＜1	2023/10/16
浅原第1水源	原水	＜1	2023/10/16
浅原第2水源	原水	2	2023/10/16
半坂第1・2水源	原水	2	2023/10/24

安芸高田市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①国司系	浄水	2	2024/1/10
②福原(第2)系	浄水	8	2024/1/10
③坂巻系	浄水	2	2024/1/10
⑥福原(西浦)系	浄水	11	2024/1/10
⑤甲立系	浄水	6	2023/12/5
④小原系	浄水	4	2023/12/5
⑰糠地系	浄水	＜1	2023/12/5
⑱浅塚系	浄水	3	2023/12/5
⑲高地長屋系	浄水	＜1	2023/12/5
⑦北原系(八千代支所)	浄水	3	2024/1/10
⑧佐々井系(阿賀配水池系)	浄水	4	2024/1/10
⑩本郷(八千代)系	浄水	＜1	2024/1/10
⑨別所系	浄水	＜1	2024/1/10
⑫美土里本郷系	浄水	＜1	2024/1/4
⑪生田系	浄水	＜1	2024/1/4
⑬横田系	浄水	＜1	2024/1/4
⑯船佐中央系	浄水	2	2024/1/19
⑭川根系	浄水	＜1	2024/1/19
⑮原田系	浄水	37	2024/1/19
㉕下福田系	浄水	＜1	2024/1/19
㉔すだれ系	浄水	4	2024/1/19
⑳向原丸山配水池系	浄水	2	2023/12/11
㉑向原尾神配水池系(里栗)	浄水	2	2023/12/11
㉓坂上系	浄水	＜1	2023/12/11
㉒戸島系	浄水	＜1	2023/12/11

江田島市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①津久茂公園給水栓	浄水	2	2024/1/12
⑤鹿田公園給水栓	浄水	2	2024/1/12
⑥大君公園給水栓	浄水	2	2024/1/12
②美能松原公園給水栓	浄水	＜1	2024/1/12

北広島町

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①北広島町商工会内給水栓	浄水	2	2024/1/17
②県営工業団地内給水栓	浄水	2	2024/1/17
③本地給水区管末	浄水	7	2024/1/17
④明神ハイツ給水栓	浄水	＜1	2024/1/17
⑤大朝支所内給水栓	浄水	＜1	2024/1/17
⑤北広島町図書館内給水栓	浄水	＜1	2024/1/17
⑦豊平支所内給水栓	浄水	2	2024/1/18
⑧雄鹿原地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑨細見地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑩八幡地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑪美和東地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑫雲月地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑬土橋地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑭美和中央地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑮美和西地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26
⑯才乙地区区域内の給水栓	浄水	＜1	2024/1/26

世羅町

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①さかえ浄水場　管理棟	浄水	2	2024/2/2
②重永前・田打浄水場　管理棟	浄水	2	2024/2/2
③賀茂浄水場　管理棟	浄水	1	2024/2/2
④津久志浄水場　管理棟	浄水	＜1	2024/2/2
⑥水の別浄水場管理棟	浄水	1	2024/2/2
⑦大見浄水場　管理棟	浄水	＜1	2024/2/2
⑧小国浄水場　管理棟	浄水	3	2024/2/2
⑨津田浄水場　管理棟	浄水	2	2024/2/2
⑩黒淵浄水場　管理棟	浄水	2	2024/2/2

神石高原町

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①小畠浄水(三和学校給食センター)	浄水	2	2024/2/1
②河原郷浄水場	浄水	3	2024/2/1
③光信浄水場系　公衆トイレ	浄水	4	2024/2/1
④大上浄水(あけぼの集会所)	浄水	1	2024/2/1
⑤高蓋浄水場系　公衆トイレ	浄水	2	2024/2/1
⑥花屋谷浄水場	浄水	3	2024/2/1
⑦井関浄水(くるみふれあいプラザ)	浄水	1	2024/2/1
⑥高下田浄水(五組生活センター)	浄水	2	2024/2/1
⑨時安浄水場	浄水	1	2024/2/1
⑩永野北浄水場	浄水	9	2024/2/5
⑪四日市簡水(豊松支所)	浄水	4	2024/2/6
⑫野呂谷浄水場	浄水	＜1	2024/2/6
⑬市場浄水場	浄水	＜1	2024/2/5
⑭西油木浄水場	浄水	5	2024/2/5
⑮小吹浄水場	浄水	＜1	2024/2/6
⑯安田浄水場	浄水	＜1	2024/2/6
⑰近田浄水場	浄水	2	2024/2/6
⑱花済浄水場	浄水	＜1	2024/2/6
⑲東南油木浄水場	浄水	＜1	2024/2/6

3 水道用水供給事業

浄水場名		採水日 測定値				備考
瀬野川浄水場	接合井	令和5年度は検査なし（必要の都度）				
	浄水池	2023/5/23 <5	2023/8/21 <5	2023/11/20 <5	2024/2/19 <5	
	西町分水点	令和5年度は検査なし（1回/3年）				
	盛谷・中野分水点	令和5年度は検査なし（1回/3年）				
戸坂取水場	取水口	令和5年度は検査なし（必要の都度）				
白ヶ瀬浄水場	取水口	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	浄水池	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	佐方分水点	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
三ツ石浄水場	接合井	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	浄水池	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	宮島分水点	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
本郷取水場	取水口	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
埜田浄水場	浄水	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
	失平分水点	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
宮原浄水場	調整池	2023/6/7 <5	2023/9/6 <5	2023/12/6 <5	2024/3/6 <5	
	宇和木分水点	令和5年度は検査なし（1回/3年）				
	大浦・盛谷分水点	令和5年度は検査なし（1回/3年）				
宮浦浄水場	浄水	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
	有道分水点	2023/5/8 <5	2023/8/9 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
坊士浄水場	浄水	2023/5/11 <5	2023/8/3 <5	2023/11/1 <5	2024/2/1 <5	
	西内海分水点	2023/5/11 <5	2023/8/3 <5	2023/11/1 <5	2024/2/1 <5	
	江奥・大浜分水点	2023/5/8 <5				

令和5年度　主な水質事故等一覧表

事業名	管轄事務所等	浄水場系	発生日	水源 河川名	発生場所	事故内容	対　応
竹原市 水道 事業	竹原 事務所	中通 浄水場 系	R5.5.10	中通水源 賀茂川	竹原市 下野町付近	農薬1000倍希釈液400Lをタンクに入れて軽トラックで運搬中、固定が不十分でタンクが脱落。他車が衝突し、賀茂川河川敷に農薬希釈液がこぼれた。 よって、取水を2時間停止し、給水への影響を回避。 消防は、原因者に汚染土砂の撤去を指導し、原因者はスコップで撤去した。	情報収集 取水停止
竹原市 水道 事業	竹原 事務所	末友 浄水場 系	R5.10.20	地方水源 末友水源	竹原市 忠海東町付近	漏水修理中、バルブ操作により水圧が変化し、濁水が発生。 管末の消火栓で排水作業を行い、濁水を除去、水質は回復した。	情報収集 排水作業
竹原市 水道 事業	竹原 事務所	中通 浄水場 系	R5.11.17	賀茂川	竹原市 下野町付近	雨で地面がぬかるんだため、河川工事で使用中の発電機が傾き、工事敷地内に軽油（1～2L）が流出。ただし、下流域への流出は認められず。油臭も現場付近で認められるのみ。 なお、原因者は吸着マット等で回収作業を行った。	情報収集 現地調査
三原市 水道 事業	三原 事務所	中之町 浄水場 系	R5.8.23	中之町 水源池	三原市 深町付近	落雷によりポンプが一時停止し、その後使用水量が一時的に増加。そのため、管路内の流速が変化し、濁りが発生、苦情（計7件）が寄せられた。 よって、給水車を2ヵ所に配置し、広報車(2台)・三原市HP・SNSによる広報を実施。 漏水調査、ポンプ受水槽、配水池を点検し、管路の排水作業により濁水を除去した。	情報収集 現地調査 点検 給水車出動 広報 排水作業
三原市 水道 事業	三原 事務所	西野 浄水場 系	R6.3.7	沼田川 表流水 長谷 水源池 (伏流水)	沼田川	西野浄水場で植物プランクトンによりろ過閉塞が発生、ろ過水量が低下、養生不十分のろ過池を使用せざるを得なくなった。そこで、念のため原虫検査を実施したが、原水でジアルジアを検出。（浄水は不検出）。 よって、ろ過速度を可能な限り低くした結果、ろ過水濁度も低い状態を維持でき、リスクを低減できた。	情報収集 臨時検査 浄水処理強化 (ろ過速度低減)
府中市 水道 事業	府中 事務所	上下 浄水場 系	R5.4.17	江の川水系上下川 （表流水）	府中市 上下町 二森付近	浚渫工事中、重機から機械油が、概ね40L流出。（内、20Lは回収）現地調査したところ、現場から1.1km下流まで油膜確認。ただし、取水地点直上流のオイルフェンスに油膜はなく、取水位置が川底であることから、影響はなし。 なお、県建設事務所は、オイルフェンスで下流への拡散を防ぎ、オイルマットで回収作業を実施。また、河道内の汚染土砂も除去した。	情報収集 現地調査
府中市 水道 事業	府中 事務所	城山 浄水場 系	R6.3.29	芦田川 （支流出口川）	府中市 出口町付近	不法投棄により赤系統の粉体染料が出口川に流入、芦田川との合流地点を超え赤く染まる。 臭い・魚のへい死等はなく、着色は取水口の対岸で留まり、影響はなし。 なお、府中市及び県建設事務所は、現場に残った染料を除去。また、念のためオイルマットを敷設。また、警察等が原因者から事情聴取を行った。	情報収集 現地調査

事業名	管轄事務所等	浄水場系	発生日	水源 河川名	発生場所	事故内容	対　応
三次市 水道 事業	三次 事務所	向江田 浄水場 系	R5.5.19	馬洗川 (灰塚ダム)	灰塚ダム	灰塚ダムで、かび臭物質2-MIBが最大670ng/Lまで増加。 給水栓で同物質が最大74ng/Lまで上昇。そして、住民から異臭の苦情(計86件)が寄せられた。 よって、応急対応として、給水車も出動させ、三次市HP、SNS、音声告知、ケーブルテレビにより広報。また、向江田浄水場で活性炭による低減対策実施。 なお、灰塚ダムには、水質改善対策として、曝気循環装置の運転を要請した。	情報収集 浄水処理強化 (活性炭注入) 給水車出動 広報 水源対策要請
三次市 水道 事業	三次 事務所	敷名地 区浄水 場系	R5.6.20	敷名水源 (浅井 戸)	三次市 三和町 敷名地区 浄水場周り	近隣の田んぼの水張により、水源水質が悪化。原水色度が15度まで上昇し，緩速ろ過池の処理能力を超え、浄水場出口の色度が5度以上に上昇した。 よって、応急対応として、給水車により配水池を補給。また、ろ過池内の未ろ水入れ替えを実施。また、原水前処理装置(リース品)を仮設し、凝集ろ過により色度を低減できた。	情報収集 浄水処理強化 (前処理追加) 給水車活用
三次市 水道 事業	三次 事務所	向江田 浄水場 系	R5.9.20	江の川水 系上下川 (表流 水)	三次市 三良坂町付近	機械油圧シリンダー作動油が概ね160L流出。 灰塚ダム1km下流付近にオイルフェンス2本展張。1.5km下流付近にも1本展張。 浄水場の取水に影響はなし。	情報収集
東広島市 水道 事業	東広島 事務所	吾妻子 浄水場 系	R5.7.11	黒瀬川	東広島市 西条町 御薗宇付近	配管からの重油漏洩により、黒瀬川への流入地点まで油膜・油臭あり。 ただし、大雨により県用水の受水に切り替えており、黒瀬川の取水を停止していたため、給水に影響はなし。 なお、東広島市は、流出元に対し、配管修理とオイルマットによる回収を指導した。	情報収集 現地調査 取水停止
東広島市 水道 事業	東広島 事務所	広島 用水系	R5.10.26	広島 用水系	東広島市 高屋町 高屋東付近	配水管移設工事後の充水作業の際に、上流の配水管で錆による濁り水が発生。現地調査で団地配水管内の濁り水を確認。 よって、広報車により周知し、配水管内の排水作業により復旧した。	情報収集 現地調査 広報 排水作業
東広島市 水道 事業	東広島 事務所	吾妻子 浄水場 系	R5.11.1	黒瀬川	東広島市 西条町 助実付近	自動車事故により黒瀬川上流水路に油が流出。現地調査した結果、下流への流出は認められず。 念のため、浄水場は県用水受水に切り替え、黒瀬川の取水を停止。給水への影響はなし。 なお、消防がオイルマットにより回収した。	情報収集 現地調査 取水停止
広島水道 用水供給 事業	広島水道 事務所	瀬野川 浄水場 系	R5.5.12	江の川 (土師ダム上流)	山県郡 北広島町 壬生付近	自動車事故により川上流用水路に少量の油が流出。消防・県土木がオイルマットを敷設。 水道水への影響なし。	情報収集
広島水道 用水供給 事業	広島水道 事務所	瀬野川 浄水場 系	R5.5.31	江の川 (土師ダム上流)	山県郡 北広島町 丁保余原付近	軽自動車が脱輪し自動車事故発生。オイルが漏れ側溝に流れる。ただし、志路原川への到達は認められず。水道水への影響なし。 なお、県建設事務所がオイルマットを敷設。	情報収集
広島水道 用水供給 事業	広島水道 事務所	宮原 浄水場 系	R6.2.17	太田川	大串分水点 上流	漏水修繕工事時に濁水が混入。大串分水点からの取水を停止してもらうが、大崎上島事務所管轄の原田ポンプ所に濁水が到達。よって、ポンプを停止し大串配水池の流入弁を閉め、排水作業により濁水を除去した。	情報収集 現地調査 排水作業

事業名	管轄事務所等	浄水場系	発生日	水源 河川名	発生場所	事故内容	対　応
沼田川 水道用水 供給事業	指定 管理者 (水みらい 広島)	埜田 宮浦 坊士 浄水場 系	R5.5.29	沼田川	東広島市 福富町 上戸野付近	トラックの単独事故で、燃料タンク(60L)に穴が空き、軽油が道路上に漏洩。東広島市管理の河川への流入を確認。取水への影響はなし。 なお、東広島市は、念のためオイルマットを展張。	情報取集
沼田川 水道用水 供給事業	指定 管理者 (水みらい 広島)	埜田 宮浦 坊士 浄水場 系	R5.5.6	沼田川	福富ダム	福富ダムで植物プランクトン(ウルナリア(旧名:シネドラアクス))が異常発生。坊士浄水場及び宮浦浄水場でろ過閉塞を引き起こす。 よって、本郷浄水場でPACによる凝集沈殿処理を行い応急対応実施。また、宮浦系・坊士系の送水エリアを変更し、送水量低下に対応。さらに、沈殿池での植物プランクトン除去効果を上げるため、超高塩基度のPACに変更。 その後、6月に入り植物プランクトンは減少し、ろ過池の閉塞状況は改善、通常の状態に戻る。	情報収集 現地調査 臨時検査 浄水処理強化 (凝集沈殿処理強化、凝集剤種類変更) 送水エリア変更
沼田川 水道用水 供給事業	指定 管理者 (水みらい 広島)	埜田 宮浦 坊士 浄水場 系	R5.9.12	沼田川	三原市 本郷町 船木付近	下水道埋設管が破損し汚水が流出。その一部が沼田川に流入。よって、現地調査を実施。また、取水口で3時間ごとにパックテスト(臭気・アンモニア性窒素)を行い、異常の有無を確認。取水への影響はなし。 なお、下水道部局は、流出防止のためバキューム車により吸引し、破損した下水道管の応急措置を行い、流出は止まる。	情報収集 現地調査 臨時検査 (パックテスト)
沼田川 水道用水 供給事業	指定 管理者 (水みらい 広島)	埜田 宮浦 坊士 浄水場 系	R6.3.26	沼田川	三原市 本郷町 船木付近	橋梁下の下水道管が破損し汚水が流出。その一部が沼田川に流入。前日の本郷取水口の水質検査で、ジアルジアが検出されていたことも踏まえ、臨時で原虫検査を実施し、浄水の異常は認められず。 なお、下水道部局は破損した下水道管の応急措置を行い、流出は止まる。	情報収集 臨時検査

水　質　年　報

発行日　令和６年７月
発行所　広島県水道広域連合企業団水質管理センター
〒736-0089　広島市安芸区畑賀町 2970
電話 050-3785-2920　FAX 082-827-0261
e-mail suisitsukanri@union.hiroshima-water.lg.jp